

NORMATIVA CORRISPONDENTE		CEI EN IEC 61439/1-2	
Q.E. TIPO	Quadro MT	CORRENTE DI BREVE DURATA	50kA / 1s
COMMESSA	23059	ANNO DI COSTRUZIONE	2023
TENSIONE NOMINALE	400Vac	FREQUENZA NOMINALE	50Hz
TENSIONE DI ISOLAMENTO	500V	GRADO DI PROTEZIONE	IP30
CORRENTE NOMINALE	620A	N° SCHEMA	23059-001-QDMT

