



RAPPORT STATISTIQUE

Suivi des inspections - Collecteurs publics

Date : 18 decembre 2025


Service : Infrastructure et Geodonnees

Perimetre : Reseau d'assainissement communal

| SYNTHESE | | |
|-------------------|---------|---------------|
| Lineaire total | 70.7 km | 3209 troncons |
| Lineaire inspecte | 38.2 km | 54% du reseau |
| A inspecter | 32.5 km | 1688 troncons |

1. Historique des inspections

Lineaire ayant fait l'objet d'une inspection camera, par annee de derniere inspection.




| Annee | Troncons | km |
|-------|----------|------|
| 2013 | 63 | 2.7 |
| 2015 | 31 | 0.7 |
| 2016 | 40 | 1.0 |
| 2017 | 387 | 10.5 |
| 2018 | 86 | 2.7 |
| 2019 | 89 | 2.5 |
| 2020 | 99 | 2.7 |



| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 2021 | 73 | 0.8 |
| 2022 | 115 | 3.5 |
| 2023 | 96 | 3.8 |
| 2024 | 204 | 3.1 |
| 2025 | 238 | 4.1 |
| Total | 1521 | 38.2 |

2. Etat des collecteurs


Classification VSA : 0 = degrade (intervention urgente), 4 = bon etat.



| Code | Etat | km | % |
|------|---------------------|------|-----|
| 0 | Fortement détérioré | 0.2 | 0% |
| 1 | Détérioré | 0.8 | 2% |
| 2 | Défectueux | 3.3 | 9% |
| 3 | Insatisfaisant | 10.0 | 28% |
| 4 | Bon état | 20.9 | 59% |

3. Anciennete des inspections

Temps ecoule depuis la dernière inspection. Permet d'identifier les secteurs a reinspecter en priorite.




| Anciennete | Troncons | km |
|-----------------|----------|------|
| Moins de 1 an | 238 | 4.1 |
| 1-2 ans | 204 | 3.1 |
| 2-3 ans | 96 | 3.8 |
| 3-5 ans | 188 | 4.4 |
| 5-10 ans | 701 | 19.5 |
| Plus de 10 ans | 94 | 3.4 |
| Jamais inspecté | 1688 | 32.5 |




4. Couverture par type de réseau

Taux d'inspection par catégorie : eaux claires (EC), eaux usées (EU), eaux mixtes (EM).



5. Analyse des campagnes récentes

Repartition entre 1ères inspections (extension couverture) et reinspections (suivi).



| Année | Total (km) | 1ère insp. (km) | Reinsp. (km) |
|-------|------------|-----------------|--------------|
| 2023 | 4.6 km | 1.4 km | 3.1 km |
| 2024 | 4.0 km | 2.3 km | 0.8 km |
| 2025 | 4.1 km | 0.4 km | 2.9 km |



6. Collecteurs a suivi renforce

164 collecteurs (3.7 km) ont ete reinspectes en moins de 2 ans (delai moyen : 18 mois).

Motifs possibles : etat preoccupant, zone sensible (nappe, cours d'eau), collecteur strategique.

| Etat | Troncons | km |
|--------------------|----------|-----|
| 1 - Détérioré | 6 | 0.1 |
| 2 - Défectueux | 30 | 0.8 |
| 3 - Insatisfaisant | 90 | 1.4 |
| 4 - Bon état | 38 | 1.4 |

7. Indicateurs cles

| Indicateur | Valeur | Commentaire |
|--------------------------|---------|------------------------------------|
| Taux de couverture | 54% | Lineaire inspecte / lineaire total |
| Collecteurs reinspectes | 308 | 7.1 km au total |
| Delai moyen reinspection | 3.9 ans | Entre 1ere et 2eme inspection |
| Suivi renforce (<2 ans) | 164 | 3.7 km |