



**Internationale
Deutsche Schule**
Sarajevo

**Privatna ustanova
„INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO“ -
Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo**

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Sarajevo, juli, 2026.godine

Broj: 01-1-2423/26
Sarajevo, 03.07.2026.godine

Na osnovu člana 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Službene novine K/S broj: 27/24), člana 68. Pravila PU Internationale Deutsche Schule Sarajevo, na redovnoj 35.sjednici dana 03.07.2026.godine Školski odbor donosi

**Odluku o usvajanju
Pravilnika o zaštiti od požara u
Privatnoj ustanovi „INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO“ – Međunarodna
Njemačka Škola Sarajevo**


I

Usvaja se Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara u Privatnoj ustanovi „INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO“ – Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo.

II

Pravilnik o zaštiti od požara u Privatnoj ustanovi „INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO“ – Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo stupa na snagu danom donošenja i isti će biti objavljen na oglasnoj ploči škole i zvaničnoj internet stranici škole.

Predsjednik Školskog odbora



Azra Morić



Dostaviti:

- uz Pravilnik
- a/a.

Sadržaj	
I OPĆE ODREDBE.....	3
Član 1. (Predmet Pravilnika).....	3
Član 2. (Pojam zaštite od požara)	3
Član 3. (Sadržaj Pravilnika)	3
Član 4. (Primjena i provođenje mjera zaštite od požara)	4
II - ORGANIZOVANJE I OSTVARIVANJE ZAŠTITE OD POŽARA	4
Član 5. (Organizovanje zaštite od požara)	4
III UNUTRAŠNJA KONTROLA SPROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA.....	4
Član 6. (Unutrašnja kontrola provođenja mjera zaštite od požara)	4
Član 7. (Kontrola instalacija i sistema zaštite od požara)	5
Član 8. (Nadzor sistema grijanja)	5
IV PLANIRANJE I PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	5
Član 9. (Opće mjere zaštite od požara)	5
Član 10. (Građevinske mjere zaštite od požara)	6
Član 11. (Elektroinstalacije i električni uređaji)	7
Član 12. (Gromobranska zaštita)	8
V RAD SA ZAPALJIVIM TEHNOLOGIJAMA I TEHNIČKIM GASOVE.....	8
Član 13. (Rukovanje zapaljivim materijama i tehničkim gasovima)	8
VI UPOZNAVANJE I OBUKA RADNIKA I UČENIKA	8
Član 14. (Obuka radnika i učenika iz oblasti zaštite od požara)	8
VII OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ŠKOLSKOG ODBORA, DIREKTORA ŠKOLE, RADNIKA I UČENIKA ŠKOLE	9
Član 15. (Nadležnosti Školskog odbora)	9
Član 16. (Nadležnosti direktora škole)	9
Član 17. (Prava, obaveze i odgovornosti radnika)	10
Član 18. (Obaveze učenika)	11
VIII DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA I NJIHOVO PONAŠANJE.....	11
Član 19. (Postupanje u slučaju izbijanja požara)	11
Član 20. (Odgovornost za provođenje mjera zaštite od požara)	12
Član 21. (Rukovođenje gašenjem požara do dolaska vatrogasne jedinice)	12
Član 22. (Obnova opreme nakon požara)	12
IX PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I NJEGOVO PROVOĐENJE.....	12
Član 23. (Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara)	12
X EVAKUACIJA.....	13

Član 24. (Evakuacija zaposlenih i učenika)	13
XI OPREMA ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA.....	14
Član 25. (Oprema i sredstva za gašenje požara)	14
Član 26. (Vatrogasni aparati)	14
Član 27. (Sistem za detekciju zapaljivih plinova i para)	15
Član 28. (Sistem vatrodojave)	15
Član 29. (Hidrantska mreža)	15
Član 30. (Pregled i ispitivanje opreme za gašenje požara)	15
XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	16
Član 31. (Primjena propisa)	16
Član 32. (Zaštita ličnih podataka)	16
Član 33. (Prestanak važenja ranijih akata)	16
Član 34. (Izmjene i dopune Pravilnika)	16
Član 35. (Stupanje na snagu)	17

Na osnovu člana 24. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine F BiH“, br. 64/09), člana 108. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo („Službene novine KS“, br. 27/24), odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 12/25) te odredbi Pravila Privatne ustanove „INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO“ – Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo, Školski odbor na redovnoj 35. sjednici održanoj dana 03.07.2026. godine, donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Privatne ustanove „INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO“ – Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo

I OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom o zaštiti od požara Privatne ustanove „INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO“ – Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se pitanja koja se odnose na organizaciju i funkcioniranje zaštite od požara u Privatnoj ustanovi „INTERNATIONALE DEUTSCHE SCHULE SARAJEVO“ – Međunarodna Njemačka Škola Sarajevo (u daljem tekstu: Škola).

Član 2. (Pojam zaštite od požara)

Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji koje se utvrđuju i preduzimaju u cilju sprječavanja izbljanja i širenja požara, otkrivanja, lokalizacije i gašenja požara, te spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom.

Član 3. (Sadržaj Pravilnika)

U Pravilniku utvrđuje se naročito:

- način organiziranja i ostvarivanja zaštite od požara u školi, djelokrug rada i ovlaštenja lica zaduženih za poslove zaštite od požara, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu i podzakonskim propisima;
- mjere za provođenje i unapređenje zaštite od požara;
- način vršenja unutarne kontrole provođenja predviđenih mjera zaštite od požara i način vođenja evidencije o provođenju propisanih mjera zaštite od požara;
- sistem javljanja i obavješćavanja, postupak u slučaju požara, tehnička oprema i sredstva potrebna za gašenje požara;
- način upoznavanja zaposlenih lica sa opasnostima od požara na radnom mjestu, prilikom prijema i raspoređivanja tih lica na radno mjesto, kao i prilikom premještanja sa jednog na drugo radno mjesto;

- obaveze Školskog odbora, direktora i radnika zaduženih za održavanje opreme i sredstava za gašenje požara, kao i drugih radnika i učenika;
- dužnosti i način ponašanja radnika u slučaju pojave požara;
- način pribavljanja sredstava za provedbu mjera zaštite od požara;
- odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih ili naloženih mjera iz oblasti zaštite od požara;
- druga pitanja u vezi zaštite od požara.

Član 4.

(Primjena i provođenje mjera zaštite od požara)

(1) Zaštita od požara organizuje se i kontinuirano sprovodi na svim radnim mjestima i svim mjestima u objektu gdje postoji mogućnost izbijanja i širenja požara.

(2) Škola je dužna da na najbolji mogući način organizuje poslove zaštite od požara te da obezbijedi materijalno-tehnička sredstva i opremu za zaštitu od požara i gašenje požara, te da organizuje njihovo održavanje, kontrolu i ispitivanje.

(3) Mjere zaštite od požara, propisane ovim Pravilnikom, zakonskim i tehničkim propisima i mjere koje su naređene od strane nadležnih organa, dužni su da sprovode svi radnici škole i druga lica, koja se po bilo kom osnovu nalaze ili zadržavaju u objektima, prostorijama i krugu škole.

II - ORGANIZOVANJE I OSTVARIVANJE ZAŠTITE OD POŽARA

Član 5.

(Organizovanje zaštite od požara)

Zaštita od nastanka požara u građevinama, građevinskim dijelovima i prostorima Škole obuhvata organizovanje i druge mjere i radnje koje imaju zadaću:

- otklanjanja uzroka i smanjenja opasnosti od nastajanja požara, eksplozija i sl;
- otkrivanje i gašenje požara te poduzimanje potrebnih mjera radi sprečavanja širenja požara, odnosno bržeg gašenja požara;
- spašavanje ljudi, imovine škole i sl;
- pružanje pomoći i otklanjanje posljedica uzrokovanih požarom.

III UNUTRAŠNJA KONTROLA SPROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 6.

(Unutrašnja kontrola provođenja mjera zaštite od požara)

(1) Za uspješno funkcionisanje i za kontrolu utvrđenih, propisanih i naloženih mjera zaštite od požara, odgovorni su svi organi i radnici škole, kako je i regulisano ovim Pravilnikom.

(2) Neposrednu unutrašnju kontrolu sprovođenja mjera zaštite od požara vrši svako u svom djelokrugu rada:

- Školski odbor;
- direktor Škole;
- lice zaduženo za provođenje mjera zaštite od požara
- ostali radnici škole (stručni saradnici, saradnici, nastavno, pomoćno i tehničko osoblje)

(3) Prilikom vršenja unutrašnje kontrole sprovođenja mjera zaštite od požara, obavezno se, na licu mjesta, o nađenom stanju sastavlja službena pisana zabilješka ili odgovarajući zapisnik.

Član 7.

(Kontrola instalacija i sistema zaštite od požara)

(1) Nadzor nad ispravnošću električnih instalacija na zahtjev škole obavlja ovlašteno preduzeće ili radnja odnosno druga pravna osoba u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

(2) O ispravnosti instalacija iz stava 1. ovog člana Škola mora posjedovati dokumentaciju ovlaštenog preduzeća ili radnje.

(3) Ispitivanje ispravnosti sistema za gašenje ili dojavu požara vrši se najmanje dva puta godišnje. O ispitivanju ispravnosti sistema mora postojati dokumentacija sa datumom pregleda i nedvosmislenom konstatacijom o ispravnosti.

Član 8.

(Nadzor sistema grijanja)

(1) Nadzor nad radom uređaja centralnog grijanja obavlja radnik - domar svakodnevno tokom rada uređaja, te periodično.

(2) Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godini dana.

IV PLANIRANJE I PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 9.

(Opće mjere zaštite od požara)

Opće mjere zaštite od požara su:

a) adekvatna obuka iz oblasti zaštite od požara;

b) zapaljiva osnovna i druga sredstva, tvari sklone samozapaljivanju, otrovne ili nagrizajuće tvari ili tvari koje se mogu zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika, upaljive tekućine i sl., mogu se držati ili skladištiti u propisano izvedenom i zaštićenom prostoru, spremnicima, ormarima, policama i sl.;

- c) u dijelovima i prostorijama škole osim za to određenih, zabranjuje se korištenje uređaja i aparata koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara;
- d) postrojenja, uređaji, električne, plinske, ventilacijske, toplinske, gromobranske i druge instalacije, dimnjake i ložišta koji mogu prouzrokovati nastajanje i širenje požara, u građevinama i prostorima škole moraju biti izvedene prema tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu škola mora posjedovati dokumentaciju o ispravnom stanju;
- e) za izvedene stabilne instalacije namjenjene za gašenje ili dojavu požara te druge zaštitne uređaje i instalacije koje služe za sprječavanje nastanka i širenja požara i eksplozija, škola je dužna pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uređaja i zapisnik o obavljenom pregledu ovlaštene pravne osobe i dati ih na uvid komisiji za tehnički pregled;
- f) odmah prestati s upotrebom građevine, postrojenja, uređaja, instalacija i dr. ako se njihovim preuređenjem ne može otkloniti nestanak koji može prouzročiti požar
- g) ukloniti zapaljive tvari koje su ugrađene u konstruktivne elemente građevine ili kojima su obrađene horizontalne i vertikalne površine izlaza i izlaznih puteva ako ti elementi predstavljaju opasnost za nastajanje ili brzo širenje požara;
- h) periodični pregled instalacija i spojeva (posebno utikača i utičnica, prekidača i sl.) i vođenje evidencije o kontrolnim pregledima;
- i) pravilno izvesti sistem ventilacije iz ugroženog prostora;
- j) Škola treba biti opskrbljena uređajima, opremom i sredstvima za gašenje požara (hidrantski vodovi, stabilni ili pokretni uređaji za gašenje požara i druga oprema);
- k) vatrogasni pristupi (prilazni putevi, ulazi, izlazi, prolazi u svim građevinama i prostorima škole moraju biti slobodni za brz i siguran izlazak iz ugrožene građevine ili prostora te operativni vatrogasni rad;
- l) prostor oko hidranta treba biti slobodan;
- m) kvar na sistemu za dobavu vode i hidrantskoj instalaciji obavezno odmah otklanja stručni radnik;
- n) zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto;
- o) zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu.

Član 10.

(Građevinske mjere zaštite od požara)

- (1) Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja postojećeg objekta, mora se izvršiti na osnovu odgovarajuće tehničke dokumentacije, koja mora sadržavati i mjere zaštite od požara, a što se utvrđuje pregledom tehničke dokumentacije od strane ovlaštene stručne organizacije.
- (2) Zabranjeno je mijenjati projektovanu namjenu objekata i prostora bez odobrenja nadležnog organa i poduzimanja mjera zaštite od požara. U neposrednoj blizini objekata za

skladištenje i držanje zapaljivih materijala, mora se postaviti predviđeni broj aparata za početno gašenje požara

(3) Vatrogasni putevi moraju neprestano biti slobodni i prolazni cijelom svojom širinom. Svi prilazni putevi do objekata, kao i unutrašnje komunikacije u objektu (hodnici, stepeništa, vrata itd.), uvijek trebaju biti slobodni i prolazni cijelom svojom širinom.

(4) U svim objektima moraju se osigurati odgovarajući prilazi do izlaznih vrata, hidranata, vatrogasnih aparata i glavnih razvodnih baterija električne energije

(5) Zabranjeno je parkiranje vozila na požarnim putevima oko objekata, kao i na prostorima koji nisu predviđeni za to, a za te svrhe treba koristiti odgovarajuća uređena parking mjesta koja ne smiju smještati pristup objektima.

Član 11.

(Elektroinstalacije i električni uređaji)

(1) U prostorijama Škole dozvoljena je upotreba samo onih električnih uređaja i instalacija, koje po svojim tehničkim karakteristikama odgovaraju tehničkim propisima i zahtjevima pogona. Električni uređaji i instalacije moraju biti tako izvedeni i zaštićeni da usljed djelovanja pogonskih uslova (vlaga, prašina, zapaljive pare i gasovi, mehanička oštećenja, toplotni i hemijski uticaji itd.), neće biti ugrožena sigurnost ljudi, objekata i predmeta rada.

(2) Prema tehničkim propisima i uputstvima, te propisanim rokovima, obavezno je izvršiti kontrolu ispravnosti i odgovarajuća mjerenja električnih uređaja i instalacija, te poduzeti mjere na otklanjanju uočenih nedostataka. Popravke i druge radove na električnim instalacijama, mogu izvršiti samo stručno osposobljena lica, koja, prije bilo kakve intervencije, moraju instalacije dovesti u beznaponsko stanje.

(3) Nakon završenog rada, tamo gdje je to uputama predviđeno, mora se isključiti struja na glavnoj sklopki dodirnog objekta ili prostora, a pod naponom može ostati samo noćna i sigurna rasvjeta, odnosno neophodni potrošači.

(4) Razvodne baterije i organi moraju imati prekidač na glavnom dovodu električne energije. Sva oprema u razvodnim baterijama i ormarima, mora biti označena prema jednopolnoj šemi koja se mora nalaziti u ovim razvodima. Osiguravači u razvodima se ne smiju krpiti nego se mijenjaju samo novim osiguravačima iste nazivne snage, a bimetalni moraju biti podešeni na normalnu struju motora.

(5) U prostorima ugroženim od požara i eksplozije, instalacije se moraju izvoditi sa uređajima koji neće izazvati požar ili eksploziju, S-uređaji (prekidači, sklopke i sl. koji su ugrađeni u zaštitne oklope ili drugu vrstu zaštite za sprječavanje pojave iskre u okolnom prostoru pri uključivanju/isključivanju uređaja.

(6) U prostorima u kojima se pojavljuje vlaga i voda, nulovanje sprovoditi sa posebnim zaštitnim vodom.

Član 12.
(Gromobranska zaštita)

(1) Škola treba biti obezbijedena sa odgovarajućim klasičnim gromobranskim instalacijama u skladu sa odredbama tehničkih propisa gromobranima. Obavezna je periodična kontrola ispravnosti gromobranskih instalacija i uzemljenja, te otklanjanje uočenih nedostataka u skladu sa tehničkim propisima. Za gromobranske instalacije treba voditi i čuvati odgovarajuću tehničku dokumentaciju i evidenciju.

V RAD SA ZAPALJIVIM TEHNOLOGIJAMA I TEHNIČKIM GASOVE

Član 13.
(Rukovanje zapaljivim materijama i tehničkim gasovima)

(1) Zapaljivim tehnologijama i tehničkim gasovima mogu rukovati samo radnici koji su za to posebno stručno osposobljeni ili druga stručna lica.

(2) Prilikom rukovanja zapaljivim tekućinama i tehničkim plinovima, radnici su dužni raditi sa posebnom pažnjom i da primjenjuju propisane mjere zaštite od požara.

(3) Prilikom rukovanja zapaljivim tekućinama i tehničkim plinovima posebno je zabranjeno: pušiti, raditi sa otvorenim plamenom i koristiti alat koji varniči, te rasipati zapaljive tekućine.

(4) Skladištenje zapaljivih tečnosti i tehničkih gasova smije se izvršiti samo u skladištima koja moraju odgovarati tehničkim propisima za ovu vrstu materijala, uz obavezu provjetravanja, kako bi se izbjeglo stvaranje zapaljivih smjesa sa zrakom.

VI UPOZNAVANJE I OBUKA RADNIKA I UČENIKA

Član 14.
(Obuka radnika i učenika iz oblasti zaštite od požara)

(1) Škola je obavezna provoditi stručno osposobljavanje i usavršavanje svih radnika koji se nalaze u radnom odnosu za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima na kojima se nalaze.

(2) Obuka i osposobljavanje obuhvata upoznavanje radnika sa rasporedom svih prostora u školi, kao i rasporedom svih komunikacija (ulazi, izlazi, hodnici, stepeništa), sa svim izvorima opasnosti i načinom provođenja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom.

(3) Obavezno je najmanje jednom u dvije godine izvršiti obuku i provjeriti znanje iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih lica prema posebnom programu obuke.

(4) Upoznavanje i obuka radnika vrši se putem odgovarajućih predavanja i kroz praktičnu obuku

(5) Obuku mogu izvršiti odgovarajuće stručne organizacije ili stručni radnici.

(6) Nakon izvršene obuke radnika, vrši se provjera znanja radnika (usmeno ili pismeno testiranjem).

(7) Provođenje obuke i provjera znanja radnika iz oblasti zaštite od požara vrši se u skladu sa odredbama pozitivno-pravnih propisa koji regulišu ovu materiju i odredbama ovog Pravilnika.

(8) Učenicima se na početku godine trebaju dati uputstva za postupanje u slučaju požara, te ista provoditi tokom vježbe evakuacije iz objekta škole.

(9) Škola provodi vatrogasne vježbe nastavnog osoblja sa učenicima pri čemu vježba mora obuhvatiti simuliranu evakuaciju, s pretpostavkom da jedan put za evakuaciju nije u funkciji.

VII OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ŠKOLSKOG ODBORA, DIREKTORA ŠKOLE, RADNIKA I UČENIKA ŠKOLE

Član 15.

(Nadležnosti Školskog odbora)

(1) Školski odbor u okviru svoje nadležnosti ima ove dužnosti:

- donosi Pravilnik o zaštiti od požara,
- zajedno s direktorom Škole organizira poslove u Školi tako da se odredbe pozitivno-pravnih propisa i drugih općih akata iz oblasti zaštite od požara pravilno i potpuno primjenjuju,
- razmatra izvještaje (zapisnik, rješenja) tijela nadzora (inspektorata za zaštitu od požara, policijskih uprava, Ministarstva i drugih nadležnih tijela) nad provođenjem mjere zaštite od požara i nalaže da se utvrđene nepravilnosti otklone u određenom roku,
- vrše i druge poslove vezane za zaštitu od požara u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima.

Član 16.

(Nadležnosti direktora škole)

1) Direktor škole u okviru svoje nadležnosti ima ove dužnosti:

- osigurava provođenje Pravilnika o zaštiti od požara,
- organizira periodične preglede električnih instalacija, uređaja, gromobranskih instalacija i slično, a po pitanju primjene mjera iz oblasti zaštite od požara,
- organizira obuku radnika iz oblasti zaštite od požara te upoznaje radnika prilikom stupanja na rad sa odredbama ovog Pravilnika,
- stara se o obezbjeđenju radnih mjesta, gdje primite opasnosti od izbijanja požara,
- razmatra stanje zaštite od požara u školi najmanje jedan put godišnje
- u saradnji sa Školskim odborom osigurava potrebna sredstva za sprovođenje mjera iz oblasti zaštite od požara, te vršite nabavku sredstava i opreme za gašenje požara
- nadgledajte i kontrolišite rad ostalih radnika po pitanju sprovođenja propisa, uputstava i mjera iz oblasti zaštite od požara,
- predlaže Školskom odboru preuzimanje odgovarajućih mjera vezanih za poboljšanje stanja iz oblasti zaštite od požara,
- u slučaju potrebe angažuje stručne saradnike iz oblasti zaštite od požara,

- zabranjuje pušenje u radnim prostorima i prostorima gdje prijeti opasnost od izbijanja požara,
- pokreće disciplinski postupak zbog povrede radne obaveze protiv radnika koji ne sprovode propisane mjere zaštite ili se ne pridržava propisanih odnosno naređenih mjera zaštite od požara,
- izvještava Školski odbor o provedenim istražnim radnjama u vezi sa nastankom požara; obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama pozitivno-pravnih propisa, a koje su neophodne za bezbjednost objekata i lica po pitanju zaštite od požara,
- imenuje lice zaduženo za provođenje mjere zaštite od požara.

Član 17.

(Prava, obaveze i odgovornosti radnika)

(1) Svaki radnik škole, kao i lica koja su po bilo kojem osnovu radno angažovana u školi ima sljedeće odgovornosti, prava i odgovornosti iz oblasti zaštite od požara:

- da se prilikom stepenovanja na rad, odnosno raspoređivanja na poslovima i radnim zadacima, upozna sa odredbama ovog Pravilnika, izvorima opasnosti i mjerama iz oblasti zaštite od požara na radnom mjestu na koje je raspoređen,
- da svoje poslove i radne zadatke obavljaju stručno i savjesno kako bi se izbjegla svaka opasnost za nastavak i širenje požara, i svaka havarija i nezgoda,
- da oprema i sredstva za gašenje požara čuvaju od oštećenja,
- da se pridržava svih uputstava, pravila, propisa i mjera zaštite od požara,
- da usavršava svoja znanja iz oblasti zaštite od požara, te ima pravo da predlaže mjere za poboljšanje i unapređenje sistema zaštite od požara kroz sistem obavezne obuke,
- da upozorava svoje radne kolege na propuste iz domena zaštite od požara, te da o tim propustima izvještava neposrednog rukovodioca,
- da neposrednom vodiču odmah prijavi svaki uočeni kvar ili neočekivanu pojavu u procesu rada koja može imati za posljedicu pojavu požara i njegovo širenje,
- obavezan je da vizualno svakodnevno kontrolirate ispravnost opreme, aparata i sredstava za gašenje požara, te da svaki uočeni kvar ili nedostatak, odmah prijavite neposrednom vodiču,
- da odmah primijetite izbijanje požara pristup njegovom gašenju sa svim raspoloživim sredstvima, ukoliko ocjene da požar može ugasiti bez opasnosti po vlastiti život ili zdravlje,
- da prije početka rada provjeri ispravnost sredstava rada, te da nakon završetka rada, a prije napuštanja radne prostorije, poduzmemo sve propisane mjere da se spriječi nekontrolirano izbijanje požara,
- raditi duže od radnog vremena u slučajevima kada je neophodno spriječiti izbijanje požara i drugih havarija,
- da odbije raditi određene poslove, ako ocijeni da primi neposrednu opasnost za njegovo zdravlje i život od požara i eksplozija,
- zahtijevati da se u sklopu procesa odvijanja rada na vidljivom mjestu istisnu odgovarajuća uputstva za siguran rad i upozorenja na opasnost od požara i eksplozije.

(2) Radnik je naručito odgovoran kao:

- namjeravano ili nesigurnom izazovom požara,
- ostavlja zapaljive materijale na mjestu koje za to nije određeno,

- bez opravdanog razloga odbija da učestvuje u gašenju požara,
- neophodno se odnosi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, ili ih koriste u nedozvoljene svrhe,
- neopravdano ili bez ikakve potrebe daje znak za izbijanje požara,
- ne provodi propisane mjere iz oblasti zaštite od požara i poslova obavljanja mimo uputstava i tehničkih propisa,
- upotreba otvorenog plamena ili pušenje u prostorijama gdje je to zabranjeno.

Član 18. (Obaveze učenika)

Svaki učenik škole dužan je pridržavati se uputstava o opasnostima nastanka požara i provođenjem mjera zaštite od požara.

VIII DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA I NJIHOVO PONAŠANJE

Član 19. (Postupanje u slučaju izbijanja požara)

(1) Pored protivpožarnog alarma svaki radnik škole u skladu sa odredbama Zakona i propisima donesenim na osnovu Zakona i odredbi ovog Pravilnika, u slučaju nastanka požara ili neposredne opasnosti od nastanka požara, dužan je:

- odmah otkloniti opasnost od nastanka nastanka požara/ugasiti požar ako je to u mogućnosti bez ugrožavanja života drugog ili svog vlastitog,
- ako radnik ne može sam ugasiti požar, dužan je odmah na primjeren način (pokušavajući izbjeći paniku) glasom POŽAR! (sa znakom u kom dijelu objekata nastao) upozoriti najbliže o nastalom događaju, izvijestiti direktora ili radnika zaduženog za provođenje mjere zaštite od požara, odnosno u slučaju njihove prisutnosti najbližu vatrogasnu jedinicu, policijsku upravu ili operativni centar za civilnu zaštitu,
- po upoznavanju - alarmiranju prisutnih u objektu škole, lica koja je primila požar telefonskim pozivom na broj 123 ili 121 obavješćuje najbližu vatrogasnu jedinicu ili operativni centar civilne zaštite o nastalom požaru, radnici koji su primili požar ili su pozvani uz pomoć radi nastanka požara, obavezni su sačekati dolazak vatrogasne jedinice, odmah svim raspoloživim vatrogasnim aparatima ili drugom odgovarajućom opremom, uređajima i sredstvima gasiti nastali požar i dati potrebne podatke voditelju akcije gašenja požara i spašavanja,
- pomagati vatrogasnoj jedinici u gašenju požara,
- broj radnika na mjestu požara odnosno požarnom sektoru ovisuje o procjeni direktora odnosno osoba koje vode gašenje požara i trenutnoj požarnoj situaciji,
- dati potrebne podatke o predmetima ili osobama koje mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka požara.

Član 20.

(Odgovornost za provođenje mjera zaštite od požara)

(1) Svaki radnik škole odgovoran je za provođenje mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom.

(2) Radnik koji svojom krivicom ne provodi propisane mjere zaštite, ne pridržava se propisanih mjera zaštite od požara te dužnosti u slučaju nastanka požara čini tešku povredu radnih obaveza u skladu sa Pravilnikom o radu i pravnoj odgovornosti.

(3) Odgovornost iz stava 2. ovog člana ne isključuje krivičnu i materijalnu odgovornost.

Član 21.

(Rukovođenje gašenjem požara do dolaska vatrogasne jedinice)

(1) Neposrednim gašenjem požara do dolaska vatrogasne jedinice rukovodi direktor.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana direktor na osnovu procjene požarne situacije organizacije (dopremu vatrogasnih aparata, druge opreme i sredstava za gašenje požara na mjestu gašenja te organizira raspored radnika i njihovo sudjelovanje u gašenju požara,

- nalaže se da se odmah počnu s gašenjem požara,
- uklanjanje zapaljivih tvari iz vatrogasnog sektora,
- nalaže isključenje električne struje i plina: upotrebu ličnih zaštitnih sredstava,
- poduzima mjere za sprječavanje širenja požara,
- poduzima mjere za sprječavanje nastanka panike,
- nalaže i organizira udaljšavanje učenika, djece, radnika i imovine iz Škole,
- s mjesta gašenja požara udaljšava radnike koji nemaju zadatak u gašenju požara,
- poduzima potrebne mjere kako bi se sačuvali tragovi i predmeti koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka nastanka požara.

Član 22.

(Obnova opreme nakon požara)

(1) Škola je dužna nakon požara korištenu opremu, uređaje i druga sredstva dovesti u ispravno stanje.

IX PLAN ZAŠTITE OD POŽARA I NJEGOVO PROVOĐENJE

Član 23.

(Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara)

(1) U cilju ostvarivanja razvoja i unapređenja zaštite od požara škola donosi Procjenu ugroženosti i Plan zaštite od požara.

(2) Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara obuhvata posebno:

- analizu i procjenu ugroženosti od požara,
- organizaciju zaštite od požara,
- sistem obavještanja i davanja uzbune,
- postupak u slučaju požara,
- tehničku opremu i sredstva za gašenje požara,
- način snabdijevanja vodom,
- lokaciju i klasifikaciju objekta prema namjeni i prema stepenu opasnosti od požara,
- puteve, prolaze i prilaze,
- zaštitne zone i mogućnosti prenošenja požara.

(3) Planom zaštite od požara preventivno se utvrđuju izvori opasnosti od izbijanja požara i sagledavanje mogućnosti zaštite od požara.

(4) Planom zaštite od požara utvrđuju se obavezni zadaci koji se trebaju izvršiti u periodu za koji se program donosi, rokovi i način izvršenja obaveza i zadataka. Također se utvrđuju organi, odnosno radnici škole koji su odgovorni za njegovo provođenje.

(5) Plan zaštite od požara sadrži mjere koje se odnose posebno na:

- kontrolu ispravnosti aparata i opreme za gašenje požara,
- kontrolu stanja u objektima prostorima sa stanovišta zaštite od požara, elektro instalacije, gromobranske instalacije, instalacije grijanja i sl.
- kontrolu održavanja stalnih prolaza, prilaza, uzlaza i izlaza i sl.
- kontrola uskladištenih roba po vrstama i količini, a posebno kontrola zapaljive robe, lako zapaljivih tekućina i plina,
- kontrolu otklanjanja ranije utvrđenih nedostataka u radnim i pomoćnim prostorijama i drugim mjestima na kojima radnici rade ili se kreću.

X EVAKUACIJA

Član 24.

(Evakuacija zaposlenih i učenika)

(1) Iz radnih prostorija škole u svakom trenutku mora biti omogućena bezbjednosna evakuacija radnika i učenika u slučaju izbijanja požara, a putevi za evakuaciju moraju biti vidljivo označeni, stalno slobodni i prohodni.

(2) Svi radnici i učenici škole trebaju znati pravce svih potrebnih izlaza, protivpožarnih stepeništa i zbornog mjesta.

(3) U skladu sa donesenim i uvježbanim planom za evakuaciju u slučajevima opasnosti svi radnici škole moraju mimo i bez panike započeti evakuaciju učenika-djece iz škole. Prisutne učenike-djecu uvježbavati (upozoravati) da se evakuacija sprovodi što prije bez spašavanja udžbenika, pribora, odjeće i slično, zbog skraćivanja vremena za evakuaciju i izbjegavanja dodatne gužve, panike i zakrčenja.

(4) Svaki predmetni nastavnik obavezan je najkraćim utvrđenim putem za evakuaciju povesti svoje odjeljenje-grupu na već utvrđeno mjesto za okupljanje.

(5) Kretanje evakuacijskim putevima treba provoditi u koloni (s brojem redova koji omogućava širina evakuacijskog puta), bez pretrčavanja kako se ne bi dodatno stvarala panika i mogućnost zakrčenja i zaglavljivanja na izlazima.

(6) Po mogućnosti nastavnik treba zatvoriti vrata kako bi spriječio dodatno zadimljavanje prostorija i puteva za evakuaciju.

(7) Na mjestu za okupljanje obavezno se vrši provjera prisutnosti svih koji su se u trenutku nastanka požara zatekli u objektu.

(8) Provjeru vrši svaki predmetni nastavnik za odjeljenje-grupu gdje se zatekao u trenutku nastanka požara.

(9) Nakon utvrđivanja da su svi iz odjeljenja-grupe prisutni na mjestu za okupljanje, nastavnik će odjeljenje-grupu odvesti sa mjesta za okupljanje.

(10) Po ostavljanju učenika-djece dio radnika se može vratiti na mjesto požara i staviti na raspolaganje rukovodiocu akcije gašenja požara i spašavanja u slučaju potrebe pružanja pomoći u toku intervencije, ali učenici-djeca se nikada ne ostavljaju bez nadzora.

XI OPREMA ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA

Član 25.

(Oprema i sredstva za gašenje požara)

(1) U objektu Škole se postavlja vatrogasna oprema, uređaji i sredstva za gašenje požara.

(2) Vatrogasnu opremu, uređaje i sredstva za gašenje požara iz stava 1. ovog člana čine: vatrogasni aparati i sistemi za dojavu požara.

(3) Škola posjeduje instaliranu automatsku detekciju i dojavu požara. Protivpožarni sistem čini sistem za automatsku dojavu požara, sisteme za detekciju dima i toplote i elektronsku alarmnu adresabilnu sirenu.

Član 26.

(Vatrogasni aparati)

(1) Vatrogasni aparati se postavljaju na sljedeća mjesta u školi:

- u prolazu ili hodniku,
- lako dostupna mjesta,
- radionici,
- kotlovnici.

(2) Jedinični vatrogasni aparati mogu biti: prah 9 kg, prah 6 kg i CO₂ 5 kg.

(3) Škola trenutno posjeduje vatrogasne aparate u prahu od 6 kg, 9 kg i CO₂ 5 kg.

(4) Svaki vatrogasni aparat mora biti označen naljepnicom. Bušenjem rupe na naljepnici treba označiti dan, mjesec i godinu izvršenog pregleda.

(5) Prilikom zamjene naljepnice, kod periodičnog pregleda, na novu naljepnicu treba prenijeti godinu prethodnog kontrolnog ispitivanja.

(6) U školi se trebaju postaviti vatrogasni aparati i u slučaju kada imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu.

Član 27.

(Sistem za detekciju zapaljivih plinova i para)

(1) U kotlovnici škole instaliran je automatski sistem za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para. Stabilnim sistemom za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para pokriveni su kotlovi i plinska rampa.

(2) Automatski sistem za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para sastoji se od centralnog uređaja, automatskih detektora plina raspoređenih po prostoru i svjetlosno zvučnih signalizatora. Centralni uređaj se nalazi u kotlovnici škole.

Član 28.

(Sistem vatrodojave)

(1) Sistem vatrodojave ima svrhu ranog otkrivanja i gašenja požara sa jednom centralom smještenom na zidu u portirnici, otvorenoj i dostupnoj u svakom trenutku, javljačima dima i temperature i elektronskom alarmnom adresabilnom sirenom.

(2) Za kontrolu sistema vatrodojave centrale posjeduje višekriterijumski dim i temperaturni javljač koji ima mogućnost da radi kao javljač dima, javljač temperature i kao kombinovani dimno/temperaturni javljač.

(3) Svaki javljač ima ugrađen izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili prekida linije omogućava nesmetan rad javljača.

Član 29.

(Hidrantska mreža)

(1) Hidrantska mreža mora biti projektovana i tako izvedena da prilikom gašenja požara mlaz može doprijeti do svake građevine i prostora škole.

(2) Mreža iz stava 1. ovog člana mora osigurati odgovarajući pritisak i protok vode dovoljan za djelotvorno gašenje požara. Suha hidrantska mreža mora imati odgovarajuću nepropusnost i propusnost cjevovoda koja će osigurati brzo i djelotvorno gašenje.

Član 30.

(Pregled i ispitivanje opreme za gašenje požara)

(1) Pregled i ispitivanje ispravnosti vatrogasnih aparata i hidrantske mreže obavlja se na sljedeće načine:

- svakodnevno se vrši vizualni pregled ispravnosti vatrogasnih aparata i hidrantske mreže,
- dva puta godišnje (svakih šest mjeseci) obavlja se periodični pregled vatrogasnih aparata i hidrantske mreže,

- kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata i hidrantske mreže obavlja ovlašteno preduzeće ili radnja
- ovlašteno preduzeće ili radnja, obavezno je o izvršenom periodičnom pregledu voditi evidenciju, a o kontrolnom ispitivanju sačiniti izvještaj te ih dostaviti školi u roku od 8 dana od izvršenog periodičnog pregleda odnosno kontrolnog ispitivanja.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31. (Primjena propisa)

Za sva prava, dužnosti i odgovornosti radnika iz oblasti zaštite od požara koji nisu regulisani ovim Pravilnikom važe odredbe Zakona iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva.

Član 32. (Zaštita ličnih podataka)

(1) Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste u vezi sa provođenjem ovog Pravilnika obrađuju se u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.

(2) Škola je dužna osigurati da se obrada ličnih podataka vrši isključivo u svrhu provođenja mjera zaštite od požara, zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite imovine te ispunjavanja zakonskih obaveza.

(3) Pristup ličnim podacima imaju samo ovlaštena lica u obimu koji je neophodan za izvršavanje njihovih poslova i zakonskih ovlaštenja.

(4) Nadzor nad primjenom propisa o zaštiti ličnih podataka u vezi sa provođenjem ovog Pravilnika vrši GDPR službenik za zaštitu ličnih podataka, u skladu sa svojim nadležnostima i važećim propisima.

Član 33. (Prestanak važenja ranijih akata)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi akt koji je ranije regulisao ovu oblast.

Član 34. (Izmjene i dopune Pravilnika)

Izmjene i dopune Pravilnika provode se na način i u postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 35.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Škole.

Broj: 01-1-2423-1/26
Sarajevo, 03.07.2026.godine

Predsjednik Školskog odbora


Azra Morić

