Schott: _____

Ebene: _____

Raum/Bereich: _____

Datum: _____

Bauteil

Klassifizierung	Lage	Bauteilöffnung	Soderbauteile	Zusatzmassnahmen
□ F-30	□ Wand	A _____ mm	□ Vorschott	□ Brandabschnittsverlagerung durch Promatplatten
□ F-60	□ Decke	B _____ mm	□ Rippendecke	□ Brandabschnittsverlagerung durch Mörtel MGIII
□ F-90	Bauart	ø _____ mm	□ BS Unterdecke	□ Leibung
□ F-120	□ Massiv	T _____ mm	□ Holzbau	□ Schalungsbau
□ Rauchschutz	□ LTW		□ Schachtwand	A _____ B _____
		□ Verschluss bauseitig		T Anz.

Durchführung	DN/Ø	Anz.	DN/Ø	Anz.	DN/Ø	Anz.	DN/Ø	Anz.
□ nichtbrennbare Rohrleitung								
Medium / Iso								
□ brennbare Rohrleitung								
Medium / Iso								

	Bund Ø	Anz.	Einzel	Anz.	Kabelrinne			Anz.
□ Kabel / Elektroleitungen					B	H		

	A	B	ø	Anz.	A	B	ø	Anz.
□ BSK / BEK								

- □ Hilti CFS-B Brandschutzbandage nicht brennbare Rohre
  Feuerwiderstandsklasse R90; Z-19.53-2210
- □ Hilti CFS-B Brandschutzbandage brennbare Rohre
  Feuerwiderstandsklasse R90; Z-19.53-2218
- □ Hilti CFS-C Brandschutzmanschette
  Feuerwiderstandsklasse R90; Z-19.53-2192
- □ Hilti CFS-CC Kabelbrandschutzmanschette
  Feuerwiderstandsklasse R90; Z-19.53-2282
- □ Hilti CFS-RCC Kabelbrandschutzmanschette
- □ Rockwool Conlit; nicht brennbare Rohre
  Feuerwiderstandsklasse R90; P-3725/4130-MPA BS
- □ Rockwool Conlit; brennbare Rohre
  Feuerwiderstandsklasse R90; P-3726/4140-MPA BS
- □ Abschottung nach MLAR 2015
  Feuerwiederstand □ 30 Minuten □ 90 Minuten

- □ Hilti CFS-BL P Brandschutzstein Kombi
  Feuerwiderstandsklasse S90; Z-19.53-2423
- □ Hilti CFS-BL P Brandschutzstein quer Kombi
  Feuerwiderstandsklasse S90; Z-19.53-2362
- □ Hilti CFS-PL Brandschutzstopfen
  Feuerwiderstandsklasse S90; Z-19.53-2280
- □ Hilti CFS-F FX-200 Brandschutzschaum
  Feuerwiderstandsklasse S90; Z-19.53-2237
- □ Hilti CFS-F FX-150 Brandschutzschaum
  Feuerwiderstandsklasse S90; Z-19.53-2238
- □ Hilti CP 636 Elektrobrandschutzmörtel
  Feuerwiderstandsklasse S90; Z-19.15-1148
- □ BC Brandchemie Weichschott S-90 UNO
  Feuerwiderstandsklasse S90; Z-19.15-10.16
- □ Brandschutzmörtel MGIII