

สรุปข้อตรวจพบที่มีนัยสำคัญ
ไตรมาส 1/2569

กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ
สำนักตรวจสอบภายใน

1. กระบวนการบริหารสินทรัพย์ระบบไฟฟ้า (AU.2200)

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอในการปรับปรุง
1. ไม่พบฐานข้อมูลประวัติการซ่อมแซม และการวิเคราะห์สาเหตุการชำรุดอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง	กำหนดกระบวนการรวบรวมข้อมูลการบำรุงรักษาและซ่อมแซมพร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าแต่ละเครื่องอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเอง และที่ กฟฟ. หรือ กฟข. เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้สามารถติดตามประวัติการบำรุงรักษาได้อย่างครบถ้วน และรองรับการนำข้อมูลไปวิเคราะห์สาเหตุและแนวโน้มการชำรุดของสินทรัพย์ระบบไฟฟ้าในอนาคต
2. การบันทึกข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้าในระบบ Electrical Instrument and Pliers System (EIPS) ไม่ครบถ้วน	1. หน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงาน ร่วมกับแต่ละ กฟข. เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลการสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้าในระบบ Electrical Instrument and Pliers System (EIPS) ให้เป็นปัจจุบัน 2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดทำหรือทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการสอบเทียบในระบบ Electrical Instrument and Pliers System (EIPS) ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. ข้อมูลปัญหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชำรุดจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน	1. กำหนดขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชำรุดจากแหล่งที่มาต่าง ๆ และกำหนดกรอบระยะเวลา พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการอย่างชัดเจน 2. จัดทำทะเบียนคุมการรับข้อมูลปัญหาอุปกรณ์ระบบชำรุดจากแหล่งที่มาต่าง ๆ 3. แจ้งเวียนสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง กฟฟ. และ กฟข. ทราบถึงช่องทางการรายงานปัญหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชำรุด 4. จัดทำรายงานติดตามปัญหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าจาก กฟฟ. และ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส 5. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลปัญหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าชำรุดจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
4. การบันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์อุปกรณ์ชำรุดบนระบบรายงานอุปกรณ์ชำรุด (Equipment Failure Report : EFR) ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	1. กำหนดขั้นตอนการรวบรวมการรายงานผลการวิเคราะห์อุปกรณ์ชำรุดในระบบรายงานอุปกรณ์ชำรุด (Equipment Failure Report : EFR) และกรอบระยะเวลา พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอย่างชัดเจน 2. จัดทำทะเบียนคุมการรับข้อมูลปัญหาอุปกรณ์ระบบชำรุดจากแหล่งที่มาต่าง ๆ 3. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์อุปกรณ์ชำรุดให้ถูกต้อง และครบถ้วน
5. ไม่มีการสรุปข้อมูลรายละเอียดมิเตอร์ชำรุดในภาพรวม เช่น จำนวนมิเตอร์ชำรุดที่อยู่ในระหว่างการเคลมประกัน (จำนวนสะสม)	ควรจัดทำข้อมูลสรุปรายละเอียดมิเตอร์ชำรุด เนื่องจากคุณภาพในภาพรวม โดยควรแสดงข้อมูลที่สำคัญ เช่น จำนวนมิเตอร์ชำรุดที่อยู่ในระหว่างการเคลมประกัน (จำนวนสะสม) รวมทั้งรายละเอียดสาเหตุของการชำรุด เพื่อให้สามารถนำข้อมูล

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอในการปรับปรุง
6. แผนภูมิสถิติรายงานการชำรุด ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และข้อมูลในแต่ละแผนภูมิขาดความเชื่อมโยงกัน	ดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของการชำรุด และพิจารณากำหนดแนวทางในการป้องกันหรือควบคุมคุณภาพของสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป ควรปรับปรุงแผนภูมิสถิติรายงานการชำรุด ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และข้อมูลในแต่ละแผนภูมิให้มีความเชื่อมโยงกัน ควรมีการบูรณาการความเห็นของผู้ใช้งานทั้งในด้านข้อมูลที่แสดงในแผนภูมิ รวมถึงรูปแบบการแสดงผล เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถคัดกรองข้อมูลตามช่วงเวลาหรือเงื่อนไขที่ต้องการและคำนึงถึงความเหมาะสมของการแสดงข้อมูล เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่อาจเกิดขึ้นได้

2. กระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (AU.4500)

ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. แผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารไม่ชัดเจน	1. เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารฯ ให้ชัดเจน โดยการจัดทำ SIPOC กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารฯ ระบุปัจจัยนำเข้า ขั้นตอนผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้นำไปใช้ในกระบวนการถัดไป และกรอบระยะเวลา/ตัวชี้วัด โดยให้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการดำเนินงานการติดตามและการทบทวนกระบวนการ 2. เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารฯ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดและนำผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และยกระดับความพึงพอใจ โดยให้มียุทธศาสตร์ประกอบอย่างน้อย ได้แก่ • ชื่อแผนงาน • เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ • ขั้นตอนหรือกิจกรรมการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลาแล้วเสร็จในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม • ตัวชี้วัด ครบคลุมทั้งผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่สอดคล้องต่อการบรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้มีการดำเนินงานและแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ชัดเจน
2. การบริหารจัดการภาวะวิกฤต ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานกระบวนการบริหารจัดการภาวะวิกฤตให้ชัดเจน โดยการจัดทำ SIPOC กระบวนการบริหารจัดการภาวะวิกฤต ที่ระบุปัจจัยนำเข้า ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผู้นำไปใช้ในกระบวนการ

ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
	ถัดไป และกรอบระยะเวลา/ตัวชี้วัด โดยให้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนการดำเนินงาน การติดตาม และการทบทวนกระบวนการ

3. กระบวนการสื่อสาร (AU.4600)

ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. การพัฒนาระบบบริการงานประชาสัมพันธ์ (pr-service) ไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติการพัฒนาและนำออกใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟผ. (How Dev. Guideline)	เพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และความเสี่ยงของความต่อเนื่องในการให้บริการ เห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการปิดช่องโหว่ระดับร้ายแรงของระบบให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดใช้งานจริง ตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ในคราวถัดไปหากมีการพัฒนาระบบควรมีการศึกษา และทำความเข้าใจ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการพัฒนาและนำออกใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ กฟผ. (How Dev. Guideline)
2. ไม่พบการระบุความเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน/โครงการต่าง ๆ กับแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568 จึงมีข้อสังเกตให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณากำหนดการแสดงความเชื่อมโยง (Strategic Mapping) ระหว่างแผนกลยุทธ์การสื่อสารกับแผนปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	จากการตรวจสอบกระบวนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร (AU.4500) มีข้อตรวจพบในประเด็นเรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดในการดำเนินงาน กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารฯ ให้ชัดเจน และเนื่องจากการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว สามารถส่งผลต่อการดำเนินการตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบกระบวนการสื่อสาร (AU.4600) ดังนั้น หากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว ก็จะส่งผลให้สามารถเชื่อมโยงไปแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อนำผลการติดตามไปสู่การปรับปรุงพัฒนาต่อไป ตามที่ได้มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบไว้ด้วยเช่นกัน
3. ไม่พบแนวทางหรือการนำผลสำรวจ ประเมินคุณภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มาเป็นปัจจัยนำใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาการจัดทำสื่ออย่างชัดเจน ดังนั้น จึงมีข้อสังเกตให้หน่วยงานที่รับผิดชอบควรพิจารณานำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสื่อสารในปีถัดไป	