# מצפן הקוט"ש של Colmobil Energy - הערכת יצור מערכת סולארית ביתית

הנתונים המוצגים הם הערכה בלבד

| | |
|---|---|
| שם הלקוח: | |
| תאריך: | 19/04/2026 |


כלמוביל Energy

072-2506205 072-2506204 זאב בלפר 30, כפר סבא

מייל : office@enerpoint.co.il | אתר: www.enerpoint.co.il


| נתוני המערכת והגג: | |
|---|---|
| מחוז: | מרכז |
| סוג גג: | שטוח |
| סוג הממיר: | SOLAREDGE |
| הספק פאנל יחיד (ואט): | 600 |
| מספר פנלים ידני: | |
| אסדרה למערכות ביתיות: | הזדמנה לרשת לפי תעריף של 48 אגורות לקוט"ש |

| | | |
|---|---|---|
| שטח הגג: | 85 | [מ"ר] |
| קילוואט מותקן: | 12.000 | [KWP] |
| יצור בשנה ראשונה: | 17,200 | [KWh/Y] |
| הערכת מס' פנלים: | 20 | |
| האם המערכת מסוג מונה ייצור: | לא | |
| הספק המערכת מעל 20KWP (הספק DC) ויש לפחות 2 סוללות אגירה | לא | |

| כיוון | הספק [kWp] | ייצור בשנה ראשונה [kWp] | אחוז מתפוקת המערכת [kWh/y] |
|---|---|---|---|
| דרום | 0.00 | - | 0% |
| דרום-מערב | 0.00 | - | 0% |
| מערב | 0.00 | - | 0% |
| צפון-מערב | 0.00 | - | 0% |
| צפון | 0.00 | - | 0% |
| צפון-מזרח | 0.00 | - | 0% |
| מזרח | 0.00 | - | 0% |
| דרום-מזרח | 11.95 | 17,131 | 100% |
| סה"כ | 11.95 | 17,131 | 100% |

| צפון | 0 ° |
|---|---|
| שטח הגג | מ"ר |
| קילוואט | 0.00 KWP |
| יצור קוט"ש/שנה | 0 KWh/year |

| צפון מזרח | 45 ° |
|---|---|
| שטח הגג | מ"ר |
| קילוואט | 0.00 KWP |
| יצור קוט"ש/שנה | 0 KWh/year |

| צפ' מערב | 315 ° |
|---|---|
| שטח הגג | מ"ר |
| קילוואט | 0.00 KWP |
| יצור קוט"ש/שנה | 0 KWh/year |

| מזרח | 90 ° |
|---|---|
| שטח הגג | מ"ר |
| קילוואט | 0.00 KWP |
| יצור קוט"ש/שנה | 0 KWh/year |

| מערב | 270 ° |
|---|---|
| שטח הגג | מ"ר |
| קילוואט | 0.00 KWP |
| יצור קוט"ש/שנה | 0 KWh/year |

| דר' מזרח | 135 ° |
|---|---|
| שטח הגג | 85 מ"ר |
| קילוואט | 11.95 KWP |
| יצור קוט"ש/שנה | 17131 KWh/year |

| דר' מערב | 225 ° |
|---|---|
| שטח הגג | מ"ר |
| קילוואט | 0.00 KWP |
| יצור קוט"ש/שנה | 0 KWh/year |

| דרומי | 180 ° |
|---|---|
| שטח הגג | מ"ר |
| קילוואט | 0.00 KWP |
| יצור קוט"ש/שנה | 0 KWh/year |

© כל הזכויות שמורות לחברת Colmobil Energy בע"מ. אין לעשות שימוש בקובץ זה ללא אישור מפורש מחברת Colmobil Energy בע"מ.

## הערכה של תזרים המזומנים והתשואה על ההשקעה:

| שנה | ייצור בקוט"ש | הכנסות | רכישה/תחזוקה | מימון | תזרים שנתי נטו |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | ₪ - | ₪ -58,056 | ₪ - | ₪ -58,056 |
| 1 | 17,200 | ₪ 8,807 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,807 |
| 2 | 17,132 | ₪ 8,771 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,771 |
| 3 | 17,063 | ₪ 8,736 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,736 |
| 4 | 16,994 | ₪ 8,701 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,701 |
| 5 | 16,925 | ₪ 8,666 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,666 |
| 6 | 16,856 | ₪ 8,630 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,630 |
| 7 | 16,788 | ₪ 8,595 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,595 |
| 8 | 16,719 | ₪ 8,560 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,560 |
| 9 | 16,650 | ₪ 8,525 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,525 |
| 10 | 16,581 | ₪ 8,490 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,490 |
| 11 | 16,512 | ₪ 8,454 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,454 |
| 12 | 16,444 | ₪ 8,419 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,419 |
| 13 | 16,375 | ₪ 8,384 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,384 |
| 14 | 16,306 | ₪ 8,349 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,349 |
| 15 | 16,237 | ₪ 8,313 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,313 |
| 16 | 16,168 | ₪ 8,278 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,278 |
| 17 | 16,099 | ₪ 8,243 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,243 |
| 18 | 16,031 | ₪ 8,208 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,208 |
| 19 | 15,962 | ₪ 8,172 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,172 |
| 20 | 15,893 | ₪ 8,137 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,137 |
| 21 | 15,824 | ₪ 8,102 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,102 |
| 22 | 15,755 | ₪ 8,067 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,067 |
| 23 | 15,687 | ₪ 8,032 | ₪ - | ₪ - | ₪ 8,032 |
| 24 | 15,618 | ₪ 7,996 | ₪ - | ₪ - | ₪ 7,996 |
| 25 | 15,549 | ₪ 7,961 | ₪ - | ₪ - | ₪ 7,961 |
| סה"כ | 409,368 | ₪ 209,596 | ₪ -58,056 | ₪ - | ₪ 151,540 |

| | |
|---|---|
| תעריף משוקלל לקוט"ש: | ₪ 0.480 |
| מחיר לק"ו לפני מע"מ: | ₪ 4,100 |

| | |
|---|---|
| מחיר מערכת לפני מע"מ: | ₪ 49,200 |
| עלות הוספת אגירה/מונה יצור לפני מע"מ: | |
| סה"כ עלות הקמה כולל מע"מ (18%): | ₪ 58,056 |

| | |
|---|---|
| תשואה ממוצעת על הנכס (ROA) | 14.4% |

**נתוני מימון:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| שיעור מימון: | 0% | שיעור ריבית שנתית: | 0.00% | פריסת קרן בשנים: | 1.00 |

| | |
|---|---|
| הון עצמי מושקע | ₪ 58,056 |
| מימון (סכום ההלוואה) | ₪ 0 |
| סה"כ תזרים נטו | ₪ 151,540 |
| תשואה ממוצעת להון העצמי (IRR): | 15.1% |
| תקופת החזר השקעה בשנים: | 6.67 |

**הערות:**

המודל מניח פחת שנתי ביצור החשמל (וההכנסה בהתאם) בשיעור של 0.4% על פי נתוני יצרן הפאנלים.
המודל לא לוקח בחשבון הצללות או השפעות אבק.
החישוב מבוסס על ייצור החשמל של הפאנלים הסולאריים, כאשר 20% מסך הייצור נצרך לצריכה עצמית, לפיכך ישנו חיסכון נוסף בצריכת החשמל בהתאם לתעריף חברת החשמל לצרכן (לפי 64 אגורות - שנת 2025) ביחס לתעריף ייצור הסולארי (על פי המסלול הנבחר).
המודל מניח תחזוקה נאותה של המערכת.
במידה ומותקנת מערכת אגירה (סוללות) התחשיב הכלכלי לוקח בחשבון פריקת סוללות אגירה ב- 50% בימים בהם הסוללה אוגרת אנרגיה מקיטום המערכת הסולארית במשך 10 שנים.
במידה והיישוב נכלל בפרמיה אורבנית התעריף המשוקלל יהיה על פי המסלול הנבחר בתוספת פרמיה של 6 אגורות עד ל- 31.12.2042, לאחר מכן התעריף יחזור להיות על פי המסלול הנבחר.
במסלול צמוד מדד - הנחת מדד 2.5% בשנה.
בהתאם להנחיות רשות החשמל חובה בדיקה חשמלית כל 5 שנים של בודק מוסמך.
מחיר המערכת אינו כולל תוספות כגון: אגירה, סוללות, מערכת שטיפה וכו', אלא מתיחס למחיר עבור קילו ואט בלבד

**הנתונים המוצגים הם הערכה בלבד**


כלמוביל Energy
072-2506205 072-2506204 זאב בלפר 30, כפר סבא
מייל : office@enerpoint.co.il | אתר: www.enerpoint.co.il

**הדמיית ייצור חודשי של מערכת סולארית ביתית**

| | |
|---|---|
| **סה"כ הערכת קוט"ש לשנה הראשונה:** | 17,200 |




**הערות:**

ההדמייה מתבססת על נתוני העמוד הקודם תחת אותן הנחות.

© כל הזכויות שמורות לחברת Colmobil Energy בע"מ. אין לעשות שימוש בקובץ זה ללא אישור מפורש מחברת Colmobil Energy בע"מ.

## רשימת יישובים הזכאים לפרמיה אורבנית

| שם הישוב |
|---|
| אום אל-פחם |
| אופקים |
| אור יהודה |
| אילת |
| אלעד |
| אשדוד |
| אשקלון |
| באקה אל גרבייה |
| באר יעקב |
| באר שבע |
| בית שמש |
| בני ברק |
| בת ים |
| גבעתיים |
| דאלית אל-כרמל |
| דימונה |
| הוד השרון |
| הרצליה |
| חדרה |
| חולון |
| חיפה |
| טבריה |
| טייבה |
| טירת כרמל |
| טמרה |
| יבנה |
| יפיע |
| יהוד-מונוסון |
| ירושלים |
| כפר יונה |
| כפר סבא |
| כרמיאל |
| לוד |
| מודיעין-מכבים-רעות |
| נהריה |

| שם הישוב |
|---|
| נוף הגליל |
| כסייפה |
| נצרת |
| נשר |
| נתיבות |
| נתניה |
| סח'נין |
| עכו |
| עפולה |
| ערערה (צפון) |
| פרדס חנה-כרכור |
| פתח תקווה |
| צפת |
| קריית אונו |
| קרית אתא |
| קרית ביאליק |
| קרית גת |
| קרית ים |
| קרית מוצקין |
| קרית מלאכי |
| קרית שמונה |
| ראש העין |
| ראשון לציון |
| רהט |
| רחובות |
| רכסים |
| רמלה |
| רמת גן |
| רמת השרון |
| רעננה |
| שגב-שלום |
| שדרות |
| שפרעם |
| תל אביב-יפו |
| |

© כל הזכויות שמורות לחברת Colmobil Energy בע"מ. אין לעשות שימוש בקובץ זה ללא אישור מפורש מחברת Colmobil Energy בע"מ.