



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LOS SERVICIOS CENTRALES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	1/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



ÍNDICE

INDICE:

1. OBJETO DEL CONTRATO	6
2. AMBITO DE APLICACIÓN, EDIFICIOS EN LOS QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO	7
2.1. ZONAS DE ACTUACIÓN	7
2.2. ALCANCE	8
2.2.1. visita instalaciones:	8
2.2.2. descripción del servicio:	8
2.2.3. descripción de los lotes:	9
3. TIPOS DE MANTENIMIENTO	13
3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	13
3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	13
3.2.1. Incidencias o averías críticas	14
3.2.2. Incidencias o averías urgentes	14
3.2.3. Incidencias o averías no urgentes	14
3.3. MANTENIMIENTO CONDUCTIVO	15
3.4. MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL	15
3.5. MANTENIMIENTO MODIFICATIVO	16
4. SERVICIOS COMUNES A TODOS LOS LOTES	17
4.1. ACTIVIDADES A REALIZAR	17
4.2. GESTIÓN ENERGÉTICA DE INSTALACIONES (Lotes 1 y 2)	19
4.3. DOCUMENTACIÓN. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	22
4.3.1. Inicio del mantenimiento- Informe inicial	22
4.3.2. Inventario de equipos	23
4.3.3. Programa de mantenimiento	23
4.3.4. Libro de mantenimiento	24
4.3.5. Servicio 24 horas	25
4.3.5.1. El servicio 24 horas cubrirá las prestaciones siguientes:	26
4.3.5.2. Gestión de avisos para la intervención del servicio 24 horas	26
4.3.5.3. Desplazamientos y acceso hasta el lugar de intervención	27
4.3.5.4. Coste económico de las intervenciones del servicio 24 horas	27
4.3.5.5. Comunicación de las intervenciones urgentes al responsable de la dirección de la ejecución del contrato	27
4.4. SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS	27
4.4.1. Emisión de informes	28
4.4.2. Finalización del contrato	30
5. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR EN EL LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS ...	30
5.1. COSTES DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO	31
5.1.1. Mantenimiento:	31
5.1.2. Resolución de averías:	32
5.1.3. Mantenimiento Técnico-legal.	35
5.2. ELEMENTOS E INSTALACIONES OBJETO DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL LOTE 1 Y TRABAJOS A REALIZAR	35
5.2.1. climatización, frío y calor	35
5.2.2. instalaciones eléctricas de baja tensión, grupos electrógenos y centros de transformación AT/BT, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs), alumbrado exterior e interior e instalación de fuerza.	37
5.2.3. instalaciones de extracción y/o impulsión	39
5.2.4. fontanería, saneamiento e instalación solar térmica	39
5.2.5. puertas, ventanas y persianas motorizadas	40
5.2.6. albañilería, cubiertas, fachadas, suelos, particiones, pintura, escaleras	41
5.2.7. carpintería, cerrajería y cristalería	43
5.2.8. pararrayos y toma de tierra	43
5.2.9. sistemas de control de instalaciones (bms)	44
5.2.10. instalaciones gas y gasóleo	45

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	2/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ					

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





5.2.11.	control de la calidad del aire	46
5.2.12.	líneas de vida y anclajes	47
5.2.13.	instalación solar fotovoltaica	47
5.3.	PRODUCTOS FUNGIBLES, CONSUMIBLES Y MATERIALES INCLUIDOS EN EL CONTRATO	48
5.3.1.	Material fungible:	48
5.3.2.	Materiales consumibles:	49
5.3.3.	Stock de materiales:	50
5.4.	BOLSA DE MATERIALES LOTE 1	51
6.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR EN EL LOTE 2: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, (CPDs)	53
6.1.	COSTES DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO	56
6.1.1.	Mantenimiento:	56
6.1.2.	Resolución de averías:	57
6.1.3.	Mantenimiento Técnico-legal.	61
6.2.	ELEMENTOS E INSTALACIONES OBJETO DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL LOTE 2 Y TRABAJOS A REALIZAR	62
6.2.1.	sistema eléctrico e iluminación	63
6.2.2.	sistema de climatización	70
6.2.3.	sistemas de seguridad	73
6.2.4.	infraestructura de locales	74
6.2.5.	fontanería y saneamiento	76
6.3.	PRODUCTOS FUNGIBLES, CONSUMIBLES Y MATERIALES INCLUIDOS EN EL CONTRATO	77
6.3.1.	Material fungible:	77
6.3.2.	Materiales consumibles:	78
6.3.3.	Stock de materiales:	79
6.4.	BOLSA DE MATERIALES LOTE 2	80
6.5.	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS E INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN	82
7.	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR EN EL LOTE 3: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	83
7.1.	COSTES DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO	84
7.1.1.	Mantenimiento:	84
7.1.2.	Resolución de averías:	85
7.1.3.	Mantenimiento Técnico-legal.	87
7.2.	ELEMENTOS E INSTALACIONES OBJETO DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL LOTE 3 Y TRABAJOS A REALIZAR	87
7.2.1.	instalaciones de protección contra incendios	87
7.2.2.	Servicios y Periodicidad	88
7.3.	PRODUCTOS FUNGIBLES, CONSUMIBLES Y MATERIALES INCLUIDOS EN EL CONTRATO	89
7.3.1.	Material fungible:	89
7.3.2.	Materiales consumibles:	90
7.4.	BOLSA DE MATERIALES LOTE 3	91
7.5.	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA LOTE 3	92
8.	GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO ASISTIDO POR ORDENADOR (GMAO)	94
8.1.	ALCANCE	94
8.2.	SITUACIÓN ACTUAL	95
8.3.	ESPECIFICACIONES FUNCIONALES Y PROCESOS	95
8.3.1.	Gestión de perfiles de usuarios	97
8.3.2.	Gestión del mantenimiento de activos	98
8.3.3.	Gestión de los servicios / suministros contratados	100
8.3.4.	Gestión del mantenimiento Preventivo / Normativo y de inspecciones	100
8.3.5.	Gestión del mantenimiento Correctivo y programado	101
8.3.6.	Gestión de la prevención de riesgos laborales	102
8.3.7.	Informes, listado y cuadros de mando	102
8.3.8.	Dispositivos móviles	103
8.3.9.	Sistemas complementarios para codificación y representación virtual	103
8.4.	REQUISITOS TÉCNICOS	103
8.5.	MIGRACIONES Y CARGA DE DATOS (SI PROCEDE)	105
8.6.	GLOSARIO	105

		Código Seguro de verificación: PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página 3/226
FIRMADO POR		MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha 22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



8.7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO.....	105
8.7.1. Metodología y estándares.....	105
8.7.2. Seguridad y confidencialidad.....	106
8.7.3. Reuniones de seguimiento.....	106
8.7.4. Garantía de la solución.....	106
8.7.5. Condiciones de actualización del producto.....	107
8.8. PLAN DE TRABAJO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO.....	108
8.8.1. Cronograma y fases.....	108
8.8.2. Entregables.....	108
8.8.3. Finalización / Devolución del servicio.....	108
8.9. FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO.....	109
8.9.1. Formación.....	109
8.9.2. Gestión del cambio.....	110
8.10. GOBIERNO DEL CONTRATO.....	110
9. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.....	111
9.1. CONDICIONES GENERALES DEL PERSONAL ADSCRITO.....	111
9.2. LOTE 1. MEDIOS HUMANOS Y PERFILES A ADSCRIBIR AL CONTRATO.....	113
9.2.1. Responsable del contrato (4 horas diarias de dedicación presencial).....	113
9.2.2. Personal de mantenimiento.....	114
9.3. LOTE 2. MEDIOS HUMANOS Y PERFILES A ADSCRIBIR AL CONTRATO.....	117
9.3.1. Responsable del contrato (4 horas diarias).....	117
9.3.2. Personal de mantenimiento de los CPDs.....	118
9.4. LOTE 3 MEDIOS HUMANOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.....	118
9.4.1. Responsable del contrato (mínimo 8 horas semanales de dedicación).....	119
9.4.2. Personal de mantenimiento.....	120
9.5. RECURSOS MATERIALES.....	121
9.5.1. Vestuario de trabajo.....	121
9.5.2. Herramientas y útiles.....	121
9.5.3. Sistema de comunicación.....	123
9.5.4. Vehículos.....	123
9.5.5. Equipamiento informático y mobiliario (Lotes 1 y2).....	123
10. SUBCONTRATACIÓN.....	123
11. FORMACIÓN.....	123
12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	124
13. CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE.....	124
14. GESTIÓN DE RESIDUOS.....	125
15. PRESTACIÓN DE MEJORA VOLUNTARIA.....	125
15.1. REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE MADERA EN SAN BERNARDO 45 (LOTE 1).....	125
15.2. TRABAJOS DE PINTURA (LOTE 1).....	126
15.3. ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS BMS DE LAS SEDES DEL MINISTERIO (LOTE 1).....	126
15.4. RECARGA DE GAS REFRIGERANTE EN MÁQUINAS DE PRECISIÓN DE LA SALAS DEL CPD (LOTE 2).....	127
15.5. A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN PORTATILES EN CASO DE NECESIDAD (LOTE 2).....	127
15.6. REALIZAR ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA (LOTE 3).....	128
15.7. FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE OFICIALÍA (LOTES 1, 2 Y 3).....	128
16. CONTROL DE CALIDAD.....	129
17. LEGISLACIÓN APLICABLE Y NORMATIVA.....	129
ANEXO I: INSTALACIONES Y EQUIPOS A MANTENER EN LOS EDIFICIOS DE LSO SERVICIOS CENTRALES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. LOTE 1.....	131
ANEXO II: INSTALACIONES Y EQUIPOS A MANTENER EN LOS CPD DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. LOTE 2.....	148
ANEXO III: INSTALACIONES GENERALES DE P.C.I A MANTENER EN LOS EDIFICIOS DE LAS SEDES CENTRALES DEL	

		Código Seguro de verificación: PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página 4/226
FIRMADO POR MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha 22/07/2026	
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. LOTE 3	161
ANEXO IV: GAMAS DE MANTENIMIENTO MÍNIMO A REALIZAR	167

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	5/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones técnicas de prestación, procesos y metodología, normativa y sistemas técnicos, recursos, etc., que habrán de regir en la contratación de los servicios de conservación y mantenimiento integral de los edificios, instalaciones generales, maquinaria, elementos y estructuras que componen los edificios de los Servicios Centrales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en la Comunidad de Madrid, y que por tanto deberán ser cumplidas por el adjudicatario.

Los objetivos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son las siguientes:

- Establecer unos requisitos generales que los adjudicatarios deberán comprometerse a cumplir durante la ejecución del contrato.
- Definir los parámetros clave para considerar el alcance del servicio requerido en cuanto a calidad, cumplimiento, disponibilidad de las instalaciones y criticidad.
- Definir claramente las acciones y actividades que deberá contemplar el servicio y establecer los niveles de servicio que deberán alcanzarse.
- Especificar la información que para el control de la prestación del servicio el adjudicatario deberá generar y entregar al Ministerio.
- Establecer unos indicadores mediante los cuales se medirá el cumplimiento del grado del servicio alcanzado durante la prestación del mismo.
- Exponer las necesidades de aplicación de medidas de mejora continua en las actividades de mantenimiento y en la operativa de las instalaciones objeto de este pliego.
- Definir las políticas asociadas al grado de cumplimiento de las actividades contratadas y los niveles de servicio esperados.

La prestación de los servicios se llevará a cabo con arreglo a los requerimientos y condiciones que se establecen en este Pliego de Prescripciones Técnicas y en la normativa legal de aplicación en este tipo de contrataciones.

El objeto del presente contrato, dividido en Lotes, implica que las Empresas Adjudicatarias (en adelante EA) de cada uno de ellos, asumirán a su cargo, además de las prestaciones correspondientes al mantenimiento de los inmuebles y sus instalaciones técnicas, los gastos que se originen para su cumplimiento.

1.1. Partida de reparaciones, materiales y obra civil. Bolsa de materiales.

En el importe destinado a este contrato está prevista una partida que se indica en el pliego de cláusulas administrativas como "bolsa de materiales", no sujeta a baja por el licitador, destinada a la realización de obra civil y compra de materiales y elementos necesarios para reparaciones que no están mencionados en el alcance de este pliego, el uso de esta partida está sujeto estrictamente a las necesidades que se planteen con motivo del correcto funcionamiento de las instalaciones objeto del contrato, según los criterios detallados más adelante y siempre según las indicaciones del personal técnico responsable del Ministerio

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt -6TZA -WUAF -BNHJ	Página	6/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





2. AMBITO DE APLICACIÓN, EDIFICIOS EN LOS QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO

2.1. ZONAS DE ACTUACIÓN

Los edificios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sedes de los servicios centrales de Justicia y las instalaciones a los que hace referencia el presente Pliego y a las que se deberá dar la asistencia de mantenimiento según lo definido en él, son los siguientes:

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes				
Edificios Servicios Centrales Madrid Justicia				
Nombre	Localización	Tipo inmueble/Usó/Año C.	N.º Plantas / m² Const. plantas	observaciones
San Bernardo 21	Cl San Bernardo 21, 28015 Madrid	Afectado-Ed. Singular-1900	5 plantas, 5.360,41 m²	3 plantas sobre rasante, sótano, cubierta y jardín
San Bernardo 45 (BIC)	Cl San Bernardo 45, 28015 Madrid	Afectado-Ed. Singular-1880	7 plantas, 13.057,79 m²	6 plantas sobre rasante, un sótano y cubierta.
San Bernardo 62 (BIC)	Cl San Bernardo 62, 28015 Madrid	Afectado-Ed. Singular-1880	5 plantas, 7.099,07 m²	4 plantas sobre rasante, un sótano, cubierta, aparcamiento, jardín e invernadero.
Alberto Bosch 4	Cl Alberto Bosch 4, 28014 Madrid	Afectado-Ed. Singular-1915	5 plantas, 3.326,76m²	4 plantas sobre rasante, 1 planta bajo rasante. Fue rehabilitado en el año 2000, y en este momento está pendiente de una reforma integral.
Jacinto Benavente 3	PZ Jacinto Benavente 3, 28012 Madrid	Afectado-Ed. Singular-1789	6 plantas, 7.665,01 m²	4 plantas sobre rasante, 1 planta bajo rasante y cubierta.
Bolsa 8	Cl Bolsa 8, 28012 Madrid	Afectado-Ed. Singular-2012	7 plantas, 5.768,08 m²	5 plantas sobre rasante y 2 sótanos.
Marqués de la Ensenada 16	Cl Marques de la Ensenada 16, 28004 Madrid	Afectado-Oficinas-1971	1 planta, 1.925,00 m²	2ª Planta
Luis Cabrera 9	Cl Luis Cabrera 9, 28002 Madrid	Afectado-Ed. Singular-1985	7 plantas, 5.342,06 m²	5 plantas sobre rasante, 1 planta bajo rasante y cubierta Fue objeto de una remodelación integral en el año 2011
Ayala 5	Cl Ayala 5, 28001 Madrid	Afectado-Ed. Singular-1924	6 plantas, 4.160,00 m²	5 plantas sobre rasante, 1 planta bajo rasante y cubierta. objeto de una reforma en el año 1995.

-7-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página	7/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





Ocaña 157	Cl Ocaña 157, 28047 Madrid	Afectado-Ed. Singular-1976	6 plantas, 7.904,63 m ²	4 plantas sobre rasante, 1 planta bajo rasante y cubierta
Paseo Varguilla 7	Ps Varguilla 7, 28180 Torrelaguna Madrid	Afectado-Residencial-1960	2 plantas, 1.322,82 m ²	2 plantas sobre rasante
Ortega y Gasset, 57	C/Ortega y Gasset 57, 28006 Madrid		5.797 m ²	

A los efectos del contrato, en el término edificio se entenderán comprendidos tanto los espacios construidos y sus instalaciones, como los espacios libres adscritos al mismo y garajes, con todos los elementos que contengan, incluidos los cerramientos (vallas, cubiertas y fachadas), patios y jardines.

El mantenimiento integral se realizará, asimismo, en las condiciones establecidas en el presente pliego, sobre el mobiliario, equipos de oficina, equipamiento, maquinaria e instalaciones ubicados en los citados edificios.

En caso de afectación o desafectación de inmuebles al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que modifique la relación de edificios reseñados, se planificará la atención a dichos inmuebles con el personal indicado en el presente Pliego en el [apartado 9](#), siempre y cuando la superficie asignada no suponga un incremento del 10% respecto de la superficie total indicada (68.729 m²).

2.2. ALCANCE

2.2.1. visita instalaciones:

El contratista aceptará los edificios con sus servicios, obras e instalaciones, en las condiciones de la fecha de la firma del contrato, independientemente del estado en que se encuentren. no pudiendo alegar posteriormente a la presentación de su oferta, desconocimiento de su situación, estado o entorno actual en que se encuentran las mismas. Por ello, los licitadores deberán conocer el estado de los edificios, así como de sus instalaciones antes de redactar su oferta, para lo cual deberán solicitar autorización para visitar las dependencias objeto del Contrato.

Los días y horas de las visitas serán determinados por el Ministerio, y se comunicará mediante anuncio en Plataforma de Contratación del Sector Público. Será necesario comunicar a la dirección de correo electrónico los siguientes datos: Nombre empresa, CIF empresa, nombre y DNI de las personas que asistirán en representación de la empresa, así como documento que acredite dicha representación.

Tras la misma se emitirá por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes “certificado de justificación de la visita”, que deberá aportarse en la oferta que se realice.

2.2.2. descripción del servicio:

La empresa adjudicataria del contrato deberá realizar una labor permanente de supervisión de las instalaciones y los equipos, informando en todo momento al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través del responsable del contrato que tenga designado, de cualquier anomalía que se detecte o de cualquier actuación que se considere necesaria, de cara al adecuado mantenimiento y conservación de aquellos.

El contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y equipos por incumplimiento de las normas legales aplicables o de las prescripciones contenidas en este pliego.

La empresa adjudicataria se hará responsable de garantizar el cumplimiento de toda la normativa

-8-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	8/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ					



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



vigente aplicable a las instalaciones y equipos, debiendo informar al Ministerio por escrito de las necesidades o los incumplimientos que en su caso se detecten.

Si durante el periodo de vigencia del contrato se produjeran cambios en la legislación aplicable que obligaran a la modificación o a la sustitución de alguna de las instalaciones o de los equipos existentes, la empresa adjudicataria está obligada a advertir al ministerio de esta circunstancia, así como a proponer a esta las modificaciones necesarias para adecuar la instalación o el equipo a lo establecido en la disposición legal dentro de los plazos previstos. Los cambios normativos no serán en ningún caso justificación para dejar de prestar el servicio objeto de este pliego de prescripciones.

Los gastos ocasionados por estas actuaciones de adaptación a normativa o modificaciones serán por cuenta del Ministerio en lo no incluido en este pliego, siendo por cuenta de la EA su correspondiente mantenimiento en los términos previstos en este pliego.

Las tareas de mantenimiento se realizarán sin perturbar el normal funcionamiento de los servicios, pudiendo programarse su realización por el Ministerio fuera del horario laboral, o en sábados o festivos, sin coste adicional.

2.2.3. descripción de los lotes:

En relación con los edificios, se adjunta la tabla siguiente en la que se indican en cuales se hallan las instalaciones, a modo indicativo:

EDIFICIO	CLIMATIZACIÓN EXTRACCIÓN ELECTRICIDAD FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	CENTRO DE TRANSFORMACION	CARPINTERÍA CERRAJERÍA MOBILIARIO	SALAS DE COMUNICACION	P.C.I.	G.E.
S. Bernardo, 21	X	X	X	X	X	X
S. Bernardo, 45 (BIC)	X	X	X	X	X	X
S. Bernardo, 62 (BIC)	X		X	X	X	X
Ocaña, 157	X	X	X	X	X	X
Jacinto Benavente, 3	X	X	X	X	X	X
Bolsa, 8	X	X	X	X	X	X
Luis Cabrera, 9	X	X	X	X	X	X
Marqués de la Ensenada, 14	X		X	X	X	
Ayala, 5	X	X	X	X	X	X
Paseo de la Varguilla, 7 (Torrelaguna)	X				X	
Alberto Bosch, 4	X		X	X	X	
Ortega y Gasset, 57	X		X	X	X	

A continuación, se enumeran de manera no exhaustiva, las instalaciones de cada uno de los lotes:

❖ LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS

- **Climatización:**
 - Climatizadores
 - Humidificadores
 - Equipos autónomos y fancoils

-9-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	9/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



- Sistemas VRV
- Enfriadoras
- Torres de Refrigeración
- Grupos de presión y bombeo
- Extractores, ventiladores, conductos y difusores
- Aparatos recuperadores de calor
- Intercambiadores
- Sistemas de Control y gestión técnica de instalaciones (Building Management Systems, BMS)
- Medición de parámetros de confort
- Equitación hidráulica (vasos de expansión, bombas, etc...)
- Control de calidad del aire
- **Ventilación, tratamiento de aire y detección de CO**
 - Unidades de Tratamiento de Aire
 - Instalaciones de extracción y/o impulsión de aire
 - Ventiladores, conductos, rejillas y chimeneas
 - Centralita CO y detectores
- **Calefacción y agua caliente sanitaria:**
 - Calderas
 - Quemadores
 - Secamanos
 - Termos de agua
 - Red de distribución de agua y aire.
- **Instalaciones eléctricas:**
 - Red de baja y media tensión y cuadros de distribución primarios y secundarios.
 - Centros de transformación
 - Centro de seccionamiento
 - Baterías de condensadores
 - Red de fuerza
 - Tomas de tierra
 - Acometidas.
 - Mecanismos y cuadros.
 - Cajas de enchufes.
 - Alumbrado ordinario
 - Alumbrado de emergencia
 - Alumbrado exterior
 - Instalaciones de generación fotovoltaica
 - Instalaciones de carga de vehículos eléctricos
- **Sistemas de continuidad (S.A.I.),** baterías e instalaciones auxiliares. no asociados específicamente a CPDs e instalación de fuerza
- **Instalaciones de combustible (gas y gasóleo)**
- **grupos electrógenos** de edificio (no asociados específicamente a Centros de Procesamiento de Datos (CPDs)), su alimentación de combustible y sus instalaciones auxiliares.

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	10/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



- **Fontanería y saneamiento:**
 - Redes generales de distribución e instalaciones de fontanería y saneamiento
 - Red de saneamiento y recogida de aguas pluviales.
 - Arquetas y desagües
 - Instalaciones de bombeo de aguas residuales
 - Aparatos sanitarios, grifería y accesorios como jaboneras, espejos, dispensador de papel, servilleteros, perchas y cualquier otro accesorio
 - Saneamiento
 - Solar térmica.
- **Carpintería:**
 - Puertas, ventanas y persianas
 - Puertas, ventanas y persianas motorizadas
 - Mecanismos de cortinas y estores
 - Carpintería, cerrajería y cristalería
 - Vidrios interiores y exteriores
- **Albañilería:**
 - cubiertas,
 - fachadas,
 - suelos,
 - particiones,
 - pintura,
 - escaleras
 - acabados
 - pequeños desperfectos
 - goteras
 - cerramientos
- **Pararrayos y tomas de tierra**
- **Instalación de gas y gasoleo**
- **Líneas de vida y puntos de anclaje**
- **Salas de comunicaciones no asociadas a CPDs**
- **Servicios especiales de mantenimiento en eventos**
- **Mobiliario.**

❖ **LOTE 2: DOS INSTALACIONES DE CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPDs)**

- Climatización
- Instalaciones eléctricas de BT, SAls y grupos electrógenos asociados a CPD
- Fontanería y saneamiento
- Albañilería, suelos, particiones, puertas, pintura, escaleras
- Sistemas de Control y gestión técnica de instalaciones de CPDs (BMS)
- Equipos y sistemas de control de accesos

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	11/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





- Blindaje

❖ **LOTE 3: INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS**

- **Detección**
 - Detectores de todo tipo.
 - Centralitas y repetidores de alarmas.
 - Pulsadores y alarmas sonoras y ópticas.
 - Sirenas.
 - Sistema de detección.
- **Extinción.**
 - Grupo de presión
 - Hidrantes
 - Red de BIES
 - Extintores.
 - Instalaciones de extinción por gases inertes.
 - Rociadores
 - Aljibes
 - Compuertas cortafuegos
 - Retenedores magnéticos
 - Puertas RF
- **Señalización según normativa**
- **Sistemas de evacuación**

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	12/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





3. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Se entiende por mantenimiento integral el conjunto de trabajos de conservación preventiva, conservación correctiva, conductiva y técnico-legal, necesarios para mantener cada edificio, sus dependencias e instalaciones, en condiciones de uso durante su período de vida útil, optimizando el consumo energético, previniendo los posibles riesgos que puedan comprometer su seguridad y protegiendo su entorno de posibles agresiones. Todas estas tareas están dirigidas a conseguir una disminución de los gastos de reparación, reducción de la pérdida de valor del inmueble, así como el ahorro derivado de la correcta utilización de las instalaciones.

Se relacionan a continuación los trabajos de conservación a considerar para el mantenimiento integral:

3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Conservación preventiva es el conjunto de trabajos de mantenimiento, llevados a cabo de forma periódica y programada, consistente en la actualización detallada del inventario de las instalaciones, el establecimiento de indicadores de ahorro energético conforme al plan establecido, la reposición de elementos agotados o defectuosos, sustituciones de productos o piezas consumidos o desgastados en su normal funcionamiento, inspección de los elementos constructivos y de las instalaciones, elaboración de informes y documentos y su presentación Al ministerio de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes y, en su caso, a los Organismos Públicos competentes, así como aquellas operaciones de limpieza necesarias para hacer operativas las canalizaciones y conductos expuestos a un ensuciamiento persistente o temporal.

Las instalaciones críticas recogidas en la descripción de cada uno de los lotes serán conservadas preventivamente por un servicio técnico autorizado por el fabricante, y en el caso de las instalaciones de alta tensión, calderas y quemadores de calefacción, y grupos de bombeo de aguas residuales, por empresa especializada y, en su caso, autorizada.

3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Conservación correctiva es el conjunto de los trabajos de reparación, necesarios para devolver la funcionalidad perdida de algún elemento o instalación, como consecuencia de un proceso degenerativo o de una mala utilización, y cuyo deterioro no se ha detenido a tiempo, atendiendo en todo momento a los avisos de incidencias o averías.

Supone la rectificación o la subsanación de los defectos observados en las instalaciones y los equipos que impidan su normal funcionamiento, así como la reparación de las averías que puedan presentarse en aquellos y la sustitución de todos los elementos considerados fungibles.

En todas las actuaciones de mantenimiento correctivo se deberá presentar informe inicial de descripción de la incidencia indicando su alcance, la posible causa, interferencia con otros servicios, la propuesta de subsanación y cualquier otro aspecto que sea relevante.

En aquellas actuaciones que requieran gastos no incluidos con cargo a la EA en este pliego, la EA presentará un presupuesto en el plazo y en los términos indicados en la descripción de cada uno de los lotes.

Una vez subsanada la incidencia la EA presentará informe justificativo de ejecución, indicando las actuaciones llevadas a cabo, la situación en la que ha quedado la instalación y confirmando la resolución y cierre de la incidencia.

 	Código Seguro de verificación:	PF : CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	13/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





Todos estos informes contendrán fotografías y cualquier otro documento que permita dar prueba fehaciente de las descripciones incluidas en los mismos.

El responsable del contrato podrá solicitar cualquier otro informe que considere oportuno para valorar, conocer o determinar la causa de la incidencia y las instalaciones o elementos afectados, el alcance de la misma o para conocer su correcta resolución.

Las EAs deberán comunicar, preferentemente a través del programa informático de gestión y mediante correo electrónico al responsable designado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el inicio de sus intervenciones. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá establecer los condicionantes que considere oportunos de forma que el funcionamiento de sus servicios se vea afectado en lo mínimo posible.

Los trabajos, una vez iniciados, se realizarán de forma ininterrumpida hasta su conclusión. Deberán comunicarse al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes todas aquellas intervenciones que superen un plazo de 3 días laborables desde su inicio o que queden pendientes de resolución en algún aspecto, justificando el motivo de superar dicho plazo e indicando los aspectos que queden pendientes.

Todas las intervenciones no periódicas efectuadas estarán recogidas en el GMAO (véase el [apartado 8](#) del presente Pliego) y se incorporarán al libro de mantenimiento correspondiente.

Los plazos para la subsanación de las incidencias se indican en la descripción de cada uno de los lotes, plazos que excepcionalmente podrán ser modificados por los responsables del Ministerio.

A los efectos de este pliego, se establece la clasificación de las averías según sigue:

3.2.1. Incidencias o averías críticas

Las que imposibiliten el funcionamiento esencial y básico del edificio, sus instalaciones críticas o afecten a la estabilidad, seguridad y estanqueidad del edificio y las personas, así como a la habitabilidad y el confort de este, además de las que por su naturaleza califique como fundamentales el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Y aquellas consideradas como tal por el personal técnico del ministerio, debido a su afectación a servicios esenciales, altos cargos del ministerio u otras circunstancias que así lo requieran.

3.2.2. Incidencias o averías urgentes

Las que no siendo críticas afecten al funcionamiento de algún elemento o equipo de las instalaciones y menoscaben su funcionamiento y por tanto provoquen la pérdida del servicio.

3.2.3. Incidencias o averías no urgentes

Las que no teniendo condición de críticas y urgentes se produzcan en alguna instalación, equipo o elemento pero que por su naturaleza no tengan una incidencia alta en el funcionamiento normal del edificio y por tanto no ocasionen pérdida del servicio afectado.

En caso de duda será el responsable del contrato por parte del Ministerio quien categorice las incidencia o averías a los efectos que se deriven de las condiciones de prestación del servicio definidas en la descripción de cada lote.

En el [anexo I](#) de este pliego se relaciona con detalle, no limitante, el conjunto de actuaciones previstas tanto del mantenimiento preventivo como correctivo.

-14-

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt -6TZA -WUAF -BNHJ	Página	14/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



3.3. MANTENIMIENTO CONDUCTIVO.

La conservación conductiva comprenderá todas y cada una de las acciones encaminadas a velar por el buen funcionamiento, la seguridad, el ahorro energético y la correcta puesta en marcha de todos los equipos integrantes de las instalaciones técnicas de los edificios objeto del contrato.

La empresa adjudicataria, por medio de su personal adscrito para el mantenimiento del edificio, llevará a cabo la toma de datos de consumos, el seguimiento de los indicadores establecidos en los planes de ahorro energético, el control de las variables de mantenimiento técnico de equipos e instalaciones y la ejecución de las operaciones rutinarias con total garantía.

En el caso de que se deban establecer horarios de puesta en marcha y apagado de instalaciones, se planificarán con la persona responsable designada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

3.4. MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL.

Conservación técnico-legal es el conjunto de actuaciones encaminadas a cumplir las reglamentaciones oficiales vigentes que se apliquen a los elementos constructivos e instalaciones objeto de este contrato, incluyendo la reglamentación que pudiera promulgarse durante el tiempo de ejecución del contrato, tanto si aquellas son de carácter estatal, autonómico o local.

Dichas actuaciones comprenderán las operaciones de tipo preventivo, la contratación de empresas autorizadas (organismos de control acreditados) para la realización de todo tipo de pruebas y protocolos exigidos por las inspecciones, la realización de las revisiones periódicas establecidas en los Reglamentos aplicables y su registro en el Organismo competente cuando sea de aplicación. Las inspecciones y revisiones serán realizadas por la empresa adjudicataria o empresa autorizada, observando las fechas y plazos reglamentarios, y debiendo presentar al Ministerio la documentación acreditativa con los **certificados o visados oficiales obligatorios**.

La empresa adjudicataria deberá tener toda la información reglamentaria, libros oficiales, libros de mantenimiento y cualquier otra documentación que se requiera, actualizados a fecha de la última revisión normativa, a efecto de dar cumplimiento y puntual cuenta a los organismos oficiales correspondientes.

El adjudicatario está obligado a realizar todos los trámites necesarios ante la Administración competente para el registro de los libros u otros documentos los cuales sea exigible legal o reglamentariamente, o a requerimiento de la Administración, solicitar en nombre del Ministerio ante los organismos competentes copias de expedientes, autorizaciones, legalizaciones, declaraciones responsables y cualquier otro trámite relacionado con el mantenimiento con las instalaciones a mantener, siempre previo conocimiento y autorización de la Unidad de Mantenimiento de Edificios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La empresa adjudicataria tomará para sí las responsabilidades legales que se deriven de la no realización de las operaciones de mantenimiento legal o reglamentario y el mantenimiento de los valores correspondientes dentro de los límites exigidos por normativa. Especialmente es responsable de todo cuanto se derive de la titularidad que asume para sí, de los libros de mantenimiento u otros documentos legales.

Las inspecciones y revisiones periódicas se comunicarán con la debida antelación, al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, informando de la necesidad de realizarla y adjuntando información sobre qué empresas pueden legalmente llevarla a cabo.

-15-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	15/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



Por su naturaleza, existen las siguientes instalaciones que implican un mantenimiento técnico-legal, con inspecciones certificadoras requeridas por normativa, o bien deben ser atendidas por personal especializado, incluidas en el alcance de este contrato las siguientes, sin perjuicio de cualquier otra que se exija reglamentariamente:

- Detección y extinción de incendios.
- Detección de CO en garajes.
- Grupos electrógenos.
- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).
- Grupos de presión de circuitos hidráulicos.
- Centros de transformación y seccionamiento y cuadros de distribución en baja tensión.
- Limpieza y desinfección de aljibes y redes de agua.
- Calidad del aire interior.
- Calderas de gas y/o gasóleo.
- Eficiencia energética de las enfriadoras y calderas.
- Depósitos de gasóleo.
- Pararrayos.
- Tomas de tierra.
- Torres de refrigeración.
- Limpieza de campanas extractoras de humos, chimeneas y ventiladores, y conductos de ventilación.
- Puertas automáticas.
- Instalación de generación fotovoltaica
- Instalación de carga de vehículos eléctricos.
- Inspección técnica de los edificios (ITE).
- Certificación energética de los edificios.

Por ello, el contratista podrá subcontratar estos servicios con empresas especializadas o profesionales, con acreditación para ello, que deberán observar cuantas normas legales regulen este tipo de servicios con la emisión de sus preceptivos certificados.

3.5. MANTENIMIENTO MODIFICATIVO

Se trata de actuaciones obligadas por cambios normativos o por ampliaciones o modificaciones posteriores convenientes para mejorar operativamente las instalaciones, equipos, edificaciones y dependencias considerados.

Incluye las actuaciones necesarias para la instalación y/o desinstalación de los elementos existentes, debido a su obsolescencia o finalización de vida útil de equipos aportados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la dotación de nuevas unidades de instalaciones existentes y/o las reformas que a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se especifiquen.

En el caso de reformas o implantación de nuevas instalaciones se contempla, si procede, la legalización de las mismas ante los organismos competentes.

La EA de cada uno de los lotes asumirá como parte de las prestaciones a realizar objeto de este contrato, el mantenimiento de cada una de las instalaciones o elementos que se modifiquen o se instalen por primera vez en las sedes del ministerio, en los términos previstos en la descripción de cada uno de los lotes.

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt -6TZA-WUAF-BNHJ	Página	16/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



4. SERVICIOS COMUNES A TODOS LOS LOTES

4.1. ACTIVIDADES A REALIZAR

- Por el mero hecho de participar en la presente licitación de los servicios de Mantenimiento Integral, las EAs que intervienen en el mismo, manifiestan de modo expreso, su entero y exacto conocimiento del presente Pliego y demás documentación que afecta a la licitación y el total acatamiento al mismo, tanto en su totalidad, como el pormenor de su articulado.
- Las EAs se comprometen al estricto cumplimiento de las obligaciones que dimanen del presente Pliego, aceptando tanto los niveles de calidad del servicio que en él se indican. Igualmente, las EAs se comprometen a mantener y conservar las instalaciones, equipos, etc. señalados en este Pliego y sus Anexos en buen estado de funcionamiento y en correctas condiciones de uso, durante su periodo de vida útil, previniendo los posibles riesgos que puedan comprometer su seguridad, debiendo proceder a realizar todas las actuaciones que resulten necesarias y proporcionadas a tal efecto, aunque no estén contempladas expresamente en los diferentes apartados del presente Pliego.
- Tendrán carácter contractual el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), la oferta del licitador adjudicatario, el contrato que se suscriba por las partes y las eventuales prórrogas que se acuerden.
- Igualmente será aplicable y exigible el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación administrativa, otra legislación relacionada aplicable y en particular la legislación técnica y normativa reglamentaria técnica aplicable vigente (tanto a nivel europeo como estatal, autonómico y local) y la que entre en vigor durante la vigencia del contrato sin que ello suponga modificación del mismo. Asimismo, se deberán tener en cuenta las especificaciones técnicas y recomendaciones de los fabricantes de los materiales, equipos y accesorios instalados, evitando el envejecimiento prematuro, las averías y deficiencias que interrumpan o dificulten la continuidad de su funcionamiento.
- Las EAs tendrán en cuenta todos los equipos nuevos, complementarios, adicionales a los anteriormente existentes o sustitutivos, que se instalen por las EAs o por terceros, en cada uno de los ámbitos, sin que ello implique modificación o ampliación del alcance del contrato. En caso de vigencia de garantía, la EA gestionará la atención de las incidencias por el proveedor o instalador asumiendo la reparación y el coste, en caso de que no se atienda la garantía. El Ministerio de la Presidencia Justicia y Relaciones con las cortes facilitará a la EA la información de que disponga relativa a la obra o suministro bajo garantía.
- Cuando el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes adjudique una obra, reparación, nueva instalación, etc., a terceras empresas ajenas al contrato de mantenimiento, la coordinación de los trabajos para prevenir o resolver incidentes deberá ser prestada por la EA del lote correspondiente de la presente contratación a través del gestor responsable, el cual colaborará para el buen desarrollo de dichas obras, aun fuera de su horario habitual si fuera preciso. Si detectasen deficiencias, defectos o anomalías en la ejecución de dichas obras o en su resultado, o afectación a las instalaciones que mantiene deberá comunicarlo inmediatamente a el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes junto con su propuesta técnica correctora por escrito.
- La EA de cada uno de los lotes asesorará técnicamente al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en todos los aspectos de explotación, mejora, mantenimiento y

-17-

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt -6TZA -WUAF -BNHJ	Página	17/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





reformas de las instalaciones, elaborando los informes y las ofertas económicas que se le soliciten en un plazo máximo de 1 semana con carácter general o en el plazo que expresamente se indique en la petición cuando la complejidad del aspecto a estudiar lo requiera a criterio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

- Corresponde a cada una de las EAs la limpieza de los cuartos y espacios técnicos, así como la de los equipos e instalaciones fijas, dentro del ámbito de las instalaciones de las que son responsables.

Igualmente, en la prestación de los servicios deberá primar el orden y la limpieza, observando especialmente no interferir en el desarrollo de la actividad de los usuarios de los centros, actuando con respeto y deferencia a los usuarios y procurando minimizar el impacto en las tareas del personal del Ministerio. Para el desarrollo de los trabajos se prestará especial atención a los eventos de altos cargos y de otro tipo, quedando estos trabajos siempre pendientes de autorización previa por el personal del Ministerio para su ejecución en caso de interferencias con actos o situaciones que lo requieran.

- Las EAs serán responsables de resarcir los daños producidos al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o a un tercero como consecuencia de un deficiente servicio. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes efectuará el seguimiento del funcionamiento del servicio y cumplimiento de las cláusulas y apartados de este Pliego por sus propios medios o mediante las actuaciones de inspección contratadas a tal fin con una empresa especializada.
- El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este Pliego podrá ser verificado en cualquier momento por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que podrá, asimismo, pedir informes complementarios a los establecidos preceptivamente en dicho Pliego.
- La determinación de incumplimientos de las tareas o servicios descritos en el presente Pliego dará lugar a las penalidades contempladas en el PCAP. Además, estas tareas y servicios tienen la condición de "obligación principal del contrato" a los efectos que puedan derivarse en relación con el art 211 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
- En todos los tipos de mantenimiento, las empresas adjudicatarias (en adelante EA) de cada uno de los lotes asumirán a su cargo además de las prestaciones correspondientes al mantenimiento de los inmuebles y sus instalaciones, lo costjes que se originen en su cumplimiento entre ellos los siguientes, sin perjuicio del detalle que se describa en las cláusulas correspondientes a cada uno de los lotes:
 - Mano de obra, desplazamientos, dietas, etc., del personal adscrito a la ejecución del contrato.
 - Herramienta individual y de equipo, equipos de medida, medios de elevación, equipos de protección individual y cualesquiera otros medios materiales precisos para el desarrollo de las funciones y servicios contratados.
 - Se considera incluido todo tipo de material fungible o consumible como baterías, filtros, pequeño material de ferretería, fontanería, climatización, y electricidad, grasas, aceites, trapos, etiquetas, señalización, etc.
 - Cualquier tipo de gasto derivado de la actuación de las empresas especializadas

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt -6TZA -WUAF -BNHJ	Página	18/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





subcontratadas por la EA para la realización de trabajos específicos o cuya realización normativamente haya de ejecutarse por empresas autorizadas en un campo específico de actuación o cuando en dicho ámbito de actuación el Ministerio de Justicia requiera en este Pliego que la EA disponga de contrato de soporte con empresa especializada en alguna actividad.

- La reposición de cualquier producto, equipo, repuesto, pieza o material susceptible de reparación, sustitución o recambio, con cargo a las bolsas de materiales, de cada Lote.
- El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá contratar con otras empresas la realización puntual de actividades propias del servicio de mantenimiento objeto del presente contrato si la empresa adjudicataria (EA) no realiza alguna de las prestaciones contratadas o no puede resolver de forma óptima las incidencias propias del servicio y de lo que se derive o pudiera derivar perjuicio para las personas o el equipamiento mueble o inmueble incluidas las propias instalaciones.

Prevía advertencia, requerimiento o acta donde se refleje tal incumplimiento o imposibilidad de ejecutar de forma óptima alguna de las prestaciones del contrato, e indicando el plazo para la ejecución o en su defecto transcurridos diez días hábiles desde dicha advertencia, requerimiento o acta, sin que se haya iniciado su ejecución, el Ministerio podrá iniciar esta contratación. Todos los importes y gastos ocasionados por estas contrataciones serán por cuenta de la empresa adjudicataria de este pliego de cada uno de los lotes, quién igualmente asumirá la responsabilidad que se derive de tales trabajos a los efectos contemplados en el presente contrato. Y todo ello sin perjuicio de lo que de dichos incumplimientos pueda derivarse en aplicación de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Estos importes de deducirán del importe del contrato en la factura mensual, en una o varias mensualidades según el importe que corresponda.

- La empresa adjudicataria asumirá el estado inicial de las instalaciones, el cual no será motivo para la no realización de los trabajos objeto del presente pliego. Así mismo, deberá poner las medidas necesarias en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos, para la realización de los trabajos, incluso elementos y equipos provisionales de los que no disponga la instalación, medios auxiliares y cualesquiera otros, no admitiéndose la no realización de trabajos fundamentada en la no existencia de elementos de seguridad, pues estos deben ser aportados por el adjudicatario.
- En todo caso las actuaciones, la programación del servicio y cualquier otro aspecto de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato deberá contar con el visto bueno del personal responsable del contrato del Ministerio. Corresponderá a los responsables del contrato técnicos del Ministerio la interpretación y aclaración de las dudas o cuestiones que de la aplicación del presente pliego puedan producirse, así como el seguimiento de su ejecución adoptando las decisiones y dictando las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

4.2. GESTIÓN ENERGÉTICA DE INSTALACIONES (Lotes 1 y 2)

Mediante la prestación de la gestión energética se persiguen los siguientes objetivos:

- Implementar una actuación integral en el servicio donde el rendimiento de equipos e instalaciones, así como su uso, estén bajo la óptica de la mejora de la eficiencia energética y de la reducción del consumo global de energía, en base a la situación de referencia a la fecha

-19-

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt -6TZA -WUAF -BNHJ	Página	19/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





de inicio del contrato. Dicha situación quedará reflejada en el informe inicial citado en el [apartado **jError! No se encuentra el origen de la referencia.**](#)

- Optimizar la gestión de la energía para concretar posibles ahorros de consumo y de coste, así como de reducir el impacto ambiental producido por la actividad diaria del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Las EAs propondrán al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el establecimiento de las medidas y medios necesarios que permitan la mejora en la gestión energética de los edificios, con la finalidad de obtener una mayor eficiencia energética y la consiguiente reducción de los costes de explotación.

Asimismo, realizarán un plan de actuaciones previas de gestión energética que posibilite la gestión energética de las instalaciones una vez se haya familiarizado con las mismas y, en todo caso, en el plazo máximo de dos meses desde el inicio del contrato.

Dicho Plan de actuaciones previas contemplará la planificación necesaria para la instalación de equipos de medida y registro de consumos energéticos y deberá incluir, al menos:

- Listado de equipos de medida y características
- Ubicación de los mismos en los edificios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes objeto del contrato. Instalación permanente o temporal
- Toma de datos y, en su caso, sistema de telemedida
- Parámetros a medir y periodicidad de registro
- Planificación para la ejecución de los trabajos necesarios para la instalación
- Evaluación de la eficiencia, del estado de degradación de los equipos y análisis de rendimiento de los mismos, en orden a plantear su posible sustitución o la de alguno de sus elementos integrantes
- Plan de gestión energética: completado el Plan de actuaciones previas, analizados sus resultados y evaluado el estado de los equipos e instalaciones o, en todo caso, transcurridos no más de seis meses desde el inicio del contrato, la EA propondrá un Plan de gestión energética que recoja el rendimiento energético de todos los equipos e instalaciones y propuestas de mejora de eficiencia energética incluyendo un análisis coste beneficio en el que se cuantifiquen objetivos de ahorro energético, inversiones de sustitución o mejora de equipos, instalaciones o sistemas y se defina un programa de actuación

En el caso del Lote 1, la EA, tendrá en cuenta:

- **Periodo de calefacción:** se establece indicativamente desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril. Durante este periodo se debe mantener una temperatura en oficinas no inferior a 21°C, en el horario que determine el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Fuera del horario establecido se podrá reducir, según sea más adecuado técnicamente y por razones de ahorro energético, a una temperatura de mantenimiento (19°C) o apagar. Se gestionará el horario de encendido de acuerdo con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes prestando especial cuidado para alcanzar las condiciones de confort los lunes o días posteriores a festivos.
- **Periodo de refrigeración:** se establece indicativamente desde el 1 de mayo hasta el 30 de

-20-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página	20/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





octubre. Durante este periodo se debe mantener una temperatura en oficinas no superior a 26°C, en el horario que determine el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Fuera del horario establecido, se mantendrá apagada la refrigeración.

Los periodos de calefacción y refrigeración se definirán con detalle en cada temporada por el personal en función de las condiciones climáticas que en cada momento se estén produciendo.

Con carácter excepcional fuera de los periodos definidos en cuanto a la calefacción y climatización, la EAs pondrá en servicio el sistema fuera de los rangos establecidos si se previeran o detectaran condiciones ambientales que pudieran afectar a las condiciones de confortabilidad. Cualquier circunstancia o avería que conlleve una indisponibilidad del sistema o necesidad de restricción, por el motivo que sea, se deberá comunicar y determinar previamente con el responsable designado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con el fin de acordar las fechas y los horarios adecuados.

- **Temperatura y Humedad de los edificios:** los niveles de confort en los edificios quedan determinados normativamente por el Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, de modificación del RITE, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. La EA se compromete a mantener en todos los puntos del edificio, según lo indicado en la legislación, las temperaturas dentro de los rangos reglamentados si las condiciones de diseño y explotación de los equipos lo permiten y teniendo en cuenta que, si la temperatura exterior llegase a ciertas condiciones extremas, se asegurará el mayor confort según las prestaciones de los equipos existentes, su modo y seguridad de funcionamiento, sin que sea considerado responsable de las diferencias que pudieran constatarse debido a este motivo.
- **Temperatura de Salas Climatizadas especiales:** (cuartos distribuidos de comunicaciones con "racks" informáticos o equipos que lo requieran). En estas salas se mantendrá la temperatura que requiere el correcto funcionamiento de los equipos electrónicos instalados en ellas. Se tomará como referencia 21 ±1 °C. Dicha referencia podrá ser modificada por indicación del responsable designado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
- **Iluminación:** se ajustarán, en la medida que los equipos existentes lo admitan, a los niveles de iluminación que marca el Código Técnico de la Edificación y normativa de Prevención de Riesgos Laborales. Fuera de los horarios de normal actividad del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la EA (LOTE 1) apagará o reducirá la iluminación al mínimo compatible con el desarrollo de las tareas de limpieza, mantenimiento y vigilancia considerando las necesidades de iluminación mínima de las cámaras y equipos de seguridad.

Todos estos parámetros podrán ser objeto de modificación por el personal del Ministerio en función de criterios de interés público, cambios climáticos, modificaciones normativas o cualquier otro.

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	21/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>



FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



4.3. DOCUMENTACIÓN. CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Cada una de las empresas adjudicatarias deberá elaborar la documentación necesaria para una correcta ejecución del servicio, elaborando los programas, planes de mantenimiento, inventario, partes de trabajo, informes y cualquier otra que sea que permita dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en el presente pliego.

Conservación de la documentación es el conjunto de actuaciones encaminadas a mantener actualizados:

- El inventario de las instalaciones y su ubicación.
- Planos de toda índole que reflejen la realidad de los edificios.
- Esquemas de instalaciones de agua, electricidad, hidráulica, combustibles, manteniéndolos actualizados por modificación de instalaciones.
- Los registros exigibles por los Organismos competentes o por normativa,
- Documentación de OCAS.
- Fichas técnicas y de seguridad de los materiales empleados, productos y sustancias de todo tipo y herramientas especiales.
- La relación de subcontratistas y proveedores que hayan prestado servicios o hayan realizado suministros, durante la vigencia del contrato, con expresión de responsables, teléfonos y correos electrónicos.
- La documentación exigida en lo relativo a los Libros de mantenimiento.

4.3.1. Inicio del mantenimiento- Informe inicial

Al inicio de la ejecución del contrato en cada uno de los lotes y con un plazo máximo de 1 mes desde la adjudicación, las EAs elaborarán un informe inicial de su lote donde se documentarán el estado actual de las instalaciones y las posibles deficiencias encontradas, concretas e individualizadas.

Se entenderá que, **si transcurrido el plazo citado, sin perjuicio de las penalizaciones aplicables por la demora en la entrega del informe**, no se recibiera el informe o éste no recogiera algún defecto grave y objetivamente demostrable en un equipo o instalación concretos, las EAs se harán cargo de la instalación y de su mantenimiento en la situación en que se encuentren las instalaciones, entendiéndose que su estado es bueno. La degradación derivada del uso normal de las instalaciones no se considera defecto grave siempre que la instalación, equipo o elemento continúe operativo, aunque no alcance el rendimiento óptimo.

En ningún caso, la inclusión de deficiencias en el informe eximirá a la EA de realizar los servicios y prestaciones objeto del contrato.

El incumplimiento o mora en la entrega de esta documentación en el plazo previsto se considerará como infracción grado leve a los efectos de lo previsto en el presente pliego. El incumplimiento reiterado o mora de un mes adicional al plazo previsto se considerará como infracción grado grave. Y el incumplimiento reiterado o mora de dos meses adicionales al plazo previsto en el pliego se considerará como infracción muy grave, todo ello a los efectos de lo previsto en el presente pliego, y

-22-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	22/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





salvo que de manera justificada se conceda ampliación de plazo para su cumplimiento por los responsables del Ministerio.

4.3.2. Inventario de equipos

Con un plazo máximo de 2 meses desde la adjudicación, las EAs elaborarán un inventario de instalaciones de su lote correspondiente. Este inventario deberá estar siempre actualizado, como mínimo cada año se deberá hacer entrega de su actualización, sin perjuicio de la actualización continua a la que se someta como consecuencia de la inclusión de nuevas instalaciones, modificaciones, etc. Este inventario se realizará de forma independiente por edificios y su contenido será una relación exhaustiva de los equipos, indicando como mínimo lo siguiente:

- Código del equipo
- Descripción
- modelo
- Nº de serie
- Fabricante
- Año de fabricación o instalación
- Localización, indicando edificio, planta y despacho
- Gama funcional
- Servicio
- Equipos a los que está unido o da servicio
- Incidencias: indicando fecha, problema, solución y repuestos utilizados
- Mantenimiento: indicando fecha, trabajos realizados y materiales repuestos.
- Se incluirá fotografía del equipo, así como de la placa de características

Para completar los inventarios será necesario entregar planos detallados y esquemas de cada una de las instalaciones, así como los planos de ubicación de cada edificio e instalación (fontanería, electricidad, climatización)

Esta documentación se entregará en formatos preferentemente en dwg, Excel o pdf.

El incumplimiento o mora en la entrega de esta documentación en el plazo previsto se considerará como infracción grado leve a los efectos de lo previsto en el presente pliego. El incumplimiento reiterado o mora de un mes adicional al plazo previsto se considerará como infracción grado grave. Y el incumplimiento reiterado o mora de dos meses adicionales al plazo previsto en el pliego se considerará como infracción muy grave, todo ello a los efectos de lo previsto en el presente pliego y salvo que de manera justificada se conceda ampliación de plazo para su cumplimiento por los responsables del Ministerio.

4.3.3. Programa de mantenimiento

Cada EA deberá presentar un programa de mantenimiento anual en un plazo máximo de 2 meses desde la adjudicación del contrato y se ira actualizando anualmente, que deberá ser aprobado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y que incluirá, como mínimo la descripción de cada edificio, con los equipos e instalaciones del lote correspondiente, desglosando:

- Instalación
- Elemento específico dentro de la instalación debidamente codificado
- Descripción de las actuaciones a realizar y fungibles a utilizar

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página	23/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





- Tipos de mantenimiento a llevar a cabo y periodicidad con la que se realizará cada uno
- Observaciones a tener en cuenta (normas de seguridad, por ejemplo)

Se incluirá, asimismo, un calendario con las revisiones e inspecciones reglamentarias de aplicación a las instalaciones y equipos de cada lote.

En todo caso, la documentación generada con las EAs, en soporte informático, permitirá en todo momento comprobar la trazabilidad de las operaciones de mantenimiento para cada equipo o instalación.

A lo largo de la implantación del Plan se comprobará la idoneidad del mismo por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para perfeccionarlo, si fuese necesario, modificando conjuntamente con las EAs, criterios, frecuencia o carácter de las operaciones a realizar, sistemática y metodología o cualquier otro aspecto del mismo que contribuya a la mejor conservación de las instalaciones, a la optimización de su explotación, del servicio prestado o de la eficiencia energética. Asimismo, se actualizará el programa de mantenimiento cuando resulte necesario debido a nuevas normas, recomendaciones o exigencias técnicas que hayan entrado en vigor y resulten de aplicación.

El alcance de las distintas actividades de mantenimiento integral (técnico-legal, conductivo, preventivo, correctivo, y modificativo) se desarrolla en los siguientes puntos.

El incumplimiento o mora en la entrega de esta documentación en el plazo previsto se considerará como infracción grado leve a los efectos de lo previsto en el presente pliego. El incumplimiento reiterado o mora de un mes adicional al plazo previsto se considerará como infracción grado grave. Y el incumplimiento reiterado o mora de dos meses adicionales al plazo previsto en el pliego se considerará como infracción muy grave, todo ello a los efectos de lo previsto en el presente pliego y salvo que de manera justificada se conceda ampliación de plazo para su cumplimiento por los responsables del Ministerio.

4.3.4. Libro de mantenimiento

Cada una de las empresas adjudicatarias de mantenimiento elaborará para, cada uno de los edificios e instalaciones, un libro de mantenimiento en el que se incorporará la planificación de mantenimiento anual prevista ([apartado 4.3.3](#)) además del registro de todas las labores de mantenimiento que se vayan efectuando en las instalaciones de cada edificio. El formato del libro de mantenimiento será digital.

El libro de mantenimiento de cada edificio deberá estar creado antes de la finalización del segundo mes de contrato.

La EA estará obligada a mantener, actualizar y elaborar, caso de no existir, la documentación siguiente:

- Inventario de equipos y elementos básicos de todas las instalaciones ([apartado 4.3.1](#))
- Fichas técnicas de datos de cada equipo en el formato definido en las guías técnicas del IDEA
- Elemento específico dentro de la instalación debidamente codificado
- Descripción de las actuaciones realizadas, fungibles, repuestos o materiales utilizados
- Observaciones (normas de seguridad, consejos de mejora, actuaciones urgentes a realizar etc..)
- Tipo de mantenimiento realizado indicando fecha, periodicidad y próxima revisión.

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	24/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





- Esquemas de principio de instalaciones en general
- Planos de ubicación
- Esquemas unifilares de cuadros eléctricos
- Emplazamiento de los mecanismos y elementos de seguridad de las salas técnicas
- Esquemas de redes de distribución en general
- Planos de trazado de redes, canalizaciones, tuberías, ubicación de derivaciones, registros, llaves de seccionamiento, válvulas, sensores, actuadores, detectores, etc.
- La documentación técnica legalizada, requerida por los organismos oficiales en materia de instalaciones
- Las revisiones periódicas

Al igual que los protocolos de actuación siguientes:

- Protocolos para rearmar los sistemas de alumbrado y climatización en cada uno de los edificios
- Protocolo de avisos en horario laboral y fuera del horario laboral, al Servicio de mantenimiento de la EA

Respecto al formato de la documentación técnica generada, tanto gráfica como escrita, será el siguiente:

- Para textos y hojas de cálculo, ficheros en formato DOC y XLS compatibles con Microsoft Word® y Excel®, respectivamente
- Para planos, ficheros en formato DWG, compatibles con AUTOCAD® y en PDF de ADOBE READER®

Esta documentación se generará tanto para las instalaciones existentes como en los casos de adecuación, ampliación y reforma y será incorporada al libro de mantenimiento del edificio.

Anualmente se hará entrega a la persona responsable designada del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de la documentación relacionada, en soporte informático para su registro y custodia.

Los gastos derivados de estos trabajos de Documentación Técnica serán a cargo de la EA.

El incumplimiento o mora en la entrega de esta documentación en el plazo previsto se considerará como infracción grado leve a los efectos de lo previsto en el presente pliego. El incumplimiento reiterado o mora de un mes adicional al plazo previsto se considerará como infracción grado grave. Y el incumplimiento reiterado o mora de dos meses adicionales al plazo previsto en el pliego se considerará como infracción muy grave, todo ello a los efectos de lo previsto en el presente pliego y salvo que de manera justificada se conceda ampliación de plazo para su cumplimiento por los responsables del Ministerio.

4.3.5. Servicio 24 horas

Las EAs deberán disponer de un servicio de atención, mantenimiento y reparación de 24 horas, los 365 días del año, para atender los avisos urgentes que se produzcan en los horarios no cubiertos por el personal desplazado, a través de una Central Telefónica con presencia permanente de personal. Estos avisos se atenderán en un plazo **no superior a 1 hora** desde que se produce el aviso, lo que implica en dentro de ese margen de tiempo deber de haber en el lugar de la incidencia un técnico de la EA

-25-

		Código Seguro de verificación:	PF :CKBt -6TZA -WUAF -BNHJ	Página	25/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





atendiendo la incidencia.

El servicio 24 horas admitirá avisos telefónicos y por correo electrónico.

En los trabajos relativos al Lote 2, se especifican los tiempos de respuesta a las incidencias en el [apartado 6.2.](#) de este Pliego.

4.3.5.1. El servicio 24 horas cubrirá las prestaciones siguientes:

- Recepción y gestión de avisos de carácter urgente, comunicados tanto telefónicamente como vía correo electrónico, durante las 24 horas al día todos los días del año. Esta atención será personal en todo momento.
- Actuación directa en el lugar en el que se ha producido la incidencia, pudiendo actuar el equipo de intervención que se desplace, bien como apoyo de los efectivos que habitualmente se encargan del mantenimiento en condiciones normales, bien como único medio de intervención.
- El personal técnico que atenderá y se desplazará a las incidencias debe conocerse con detalle las instalaciones de todas las sedes, conocer al personal habitual que atiende las instalaciones, tener a su disposición toda la información y documentación de las instalaciones, planes de mantenimiento, manuales de funcionamiento y cualquier otro aspecto necesario para la resolución urgente de las incidencias.
- El personal del Ministerio deberá conocer en tiempo real la evolución de las incidencias. Para ello deberá conocer en todo momento el personal que está de guardia cada día, los cuadrantes programados, el teléfono de empresa del personal de guardia pudiendo contactar con esta persona a los efectos de conocer los detalles y evolución de las actuaciones.

4.3.5.2. Gestión de avisos para la intervención del servicio 24 horas

Para la recepción de los avisos que requieran la intervención del servicio 24 horas y su posterior gestión, la empresa adjudicataria deberá facilitar al Ministerio, inmediatamente después a la firma del contrato, información sobre los aspectos siguientes:

- La identificación de las personas o personas responsables de la atención del servicio 24 horas que obligatoriamente deberán ser personas que normalmente estén prestando servicio en el ministerio.
- Los teléfonos de contacto para la atención del servicio 24 horas. El teléfono de avisos 24 horas será un número de teléfono único invariable salvo excepciones como cambio de compañía o similar. Además, el personal del Ministerio deberá conocer en tiempo real la evolución de las incidencias. Para ello deberá conocer en todo momento el personal que está de guardia cada día, los cuadrantes programados, y el teléfono de empresa del personal de guardia pudiendo contactar con esta persona a los efectos de conocer los detalles y evolución de las actuaciones, y cualquier otra cuestión que permita al Ministerio tener constancia de la atención 24 horas
- Una única dirección de correo específica con la que comunicarse para este tipo de intervenciones.

El establecimiento de este canal de comunicación no podrá sustituir, de modo alguno, a la comunicación vía telefónica a través de los números de teléfono habilitados al efecto.

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	26/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





4.3.5.3. Desplazamientos y acceso hasta el lugar de intervención

El desplazamiento hasta el lugar de la intervención correrá a cargo de la empresa adjudicataria y se llevará a cabo tan pronto como requieran las circunstancias. El plazo máximo para intervenir desde la comunicación del aviso será de 1 hora, salvo causa justificada, y sin perjuicio de otra prescripción más exigente indicada expresamente para las averías o incidencias calificadas como críticas o urgentes en la descripción de cada lote.

En caso de incidencia que impida al operario de guardia desplazarse al lugar de la incidencia, las EAs deberán tener prevista una segunda opción de refuerzo que actúe en su lugar como prestación sustitutoria que permita prestar el servicio 24 horas.

4.3.5.4. Coste económico de las intervenciones del servicio 24 horas

Los costes de este servicio se entienden incluidos en el precio ofertado y en ningún caso podrán ser facturados aparte.

4.3.5.5. Comunicación de las intervenciones urgentes al responsable de la dirección de la ejecución del contrato

Sin perjuicio de las instrucciones que se puedan establecer en cada caso concreto, en función de la gravedad real de la incidencia, el interlocutor responsable de la empresa adjudicataria deberá notificar al responsable de la dirección de la ejecución del contrato cada actuación de urgencia que atienda el servicio 24 horas, a primera hora del primer día laborable posterior a la incidencia. Se deberá entregar un informe indicando las horas del aviso la llegada y la finalización, breve resumen de la incidencia, causas, procedimientos, pruebas realizadas y solución.

El incumplimiento de alguno de los plazos anteriormente referidos podrá suponer la aplicación de penalidades tal y como se establece en la cláusula 23 del PCAP.

Independientemente de la aplicación de las penalidades de dicha cláusula, la no atención a la llamada de emergencia por el personal de guardia se podrá considerar como infracción de grado leve a los efectos de la aplicación de penalidades porcentuales.

La reiteración de la falta de comunicación y atención por el personal de guardia a la llamada de emergencia de forma que no se atienda la incidencia de urgencia 24 horas se podrá considerar como infracción de grado grave a los efectos de la aplicación de penalidades porcentuales.

Y la reiteración de la falta de comunicación y atención por el personal de guardia a la llamada de emergencia dos o más veces durante los últimos dos meses se podrá considerar como infracción de grado muy grave a los efectos de la aplicación de penalidades porcentuales.

Todo ello salvo justificación o causas de fuerza mayor constatadas que podrán ser apreciadas por el personal responsable del Ministerio, y sin perjuicio de otras penalidades y prescripciones que se definan de forma expresa más restrictivas en la descripción de cada lote que se aplicarán con prioridad.

4.4. SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Con el fin de controlar el seguimiento del contrato, cada una de las EAs deberá nombrar un responsable, debidamente cualificado para llevar a cabo las funciones de dirección, organización y coordinación de la ejecución de la prestación contratada, así como las de interlocución con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Los datos del responsable designado deberán ser comunicados por cada EA al Ministerio de la

-27-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	27/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por escrito, en el plazo de los 10 días siguientes a la adjudicación del contrato, para su aprobación por parte de ésta y, en todo caso, antes del inicio de la ejecución del contrato.

Por parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes será responsable del contrato, en los términos señalados en el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el personal designado para ello por los responsables de la Oficialía Mayor del Ministerio.

Al responsable del contrato del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le corresponderá supervisar la ejecución del contrato, pudiendo efectuar al interlocutor de cada EA cualesquiera observaciones que estime convenientes para que se corrijan a la mayor brevedad posible las deficiencias advertidas. El responsable del contrato queda facultado para interpretar, aclarar y dictar las instrucciones necesarias sobre las cláusulas o prescripciones del presente pliego que puedan generar dudas o dobles interpretaciones a la EA en su ejecución.

El responsable de servicio designado por cada una de las EAs deberá mantener una comunicación fluida y permanente con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para favorecer el intercambio de toda cuanta información se estime relevante para la correcta ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto de dicho contrato. A estos efectos, cada EA deberá poner los medios necesarios para garantizar la localización del responsable del servicio, así como designar entre el personal de su plantilla un sustituto que pueda suplir las posibles ausencias del titular en situaciones de necesidad.

Se celebrarán las reuniones de seguimiento establecidas para cada Lote, o las que a criterio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o a petición de la EA, resulten necesarias.

4.4.1. Emisión de informes

A continuación, se resumen los informes y documentación técnica a confeccionar, como mínimo, durante la ejecución de los servicios de los Lotes descritos en el presente Pliego, con la periodicidad específica siguiente:

DOCUMENTACIÓN E INFORMES A ENTREGAR				
INFORME	LOTES			PERIODICIDAD
	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	
informe inicial	x	x	x	1 mes desde el inicio del contrato
Inventario de instalaciones y equipos	x	x	x	2 meses desde el inicio del contrato (continuamente actualizado, mínimo anualmente)
Programa de mantenimiento	x	x	x	2 meses desde el inicio del contrato
calendario revisiones e inspecciones reglamentarias	x	x	x	anual, siendo el primero a los 2 meses desde el inicio del contrato
Libro de mantenimiento de cada edificio y servicio	x	x	x	2 meses desde el inicio del contrato
Informe incidencias atendidas revisiones realizadas en ese periodo y las propuestas de mejora	x	x	x	Mensual

-28-

		Código Seguro de verificación:	PF :CKBt -6TZA-WUAF-BNHJ	Página	28/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





Informe de mantenimiento preventivo realizado	x	x	x	Mensual
Informe de revisión de SAIS	x	x		Anual (Apartado 4.1.2.)
Informe de termografías	x	x		Anual y semestral (Apartado 4.1.2.)
Informes de calidad del aire	x			Semestral
Revisión instalaciones solares fotovoltaicas	x			Semestral
Bolsa de materiales, informes justificativos	x	x	x	Previamente a la entrega y/o suministro de materiales
Informes de seguimiento y control	x	x	x	Mensual
Movimiento de entradas y salidas del stock de materiales	x	x	x	Mensual
Informe de cada incidencia (incluidas incidencias en servicio de guardia urgencias 24 horas)	x	x	x	Cuando se produzcan: • Informe inicial de asistencia a la incidencia describiendo la causa, el alcance y demás detalles. • Informe presupuesto de reparación si corresponde • Informe de ejecución o finalización de la incidencia, una vez solucionada, indicando los detalles de la reparación.
Informe de revisiones e inspección de instalaciones de Protección contra Incendios			x	Cuando se produzcan
Libro de registro de las incidencias, reparaciones, revisiones, inspecciones, comprobaciones, mediciones y ensayos realizados	x	x	x	Mensual
Informes de asesoramiento técnico	x	x	x	A petición del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a entregar en una semana
Finalización del contrato	x	x	x	En el mes previo a la finalización del contrato o de cada prórroga
OCAS	x	x	x	Informe de asistencia con informe de la inspección indicando el resultado que en caso de ser negativo detallará los puntos a subsanar, las actuaciones a llevar a cabo y presupuesto estimativo
Informes de incidencias cerradas y abiertas	x	x	x	Informe diario de incidencias cerradas o solucionadas. Informe semanal de incidencias cerradas e incidencias abiertas no solucionadas
Informe de lectura de contadores	x	x	x	Lectura diaria de contadores, informe semanal
Cualquier otro informe que el personal del Ministerio pueda solicitar relacionado con las instalaciones y elementos objeto del mantenimiento.	x	x	x	Cuando se produzcan

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	29/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





La periodicidad de estos informes podrá ser variada por el responsable del contrato con el fin de mejorar el servicio, detectar incidencias en las instalaciones o cualquier otro motivo, ya sea de manera temporal o permanente.

El contenido, formato, y estructura de los informes se consensuará con el personal técnico del Ministerio, requiriendo de su aprobación en caso de discrepancia.

Además, se podrán solicitar cualquier otro informe de asesoramiento, funcionamiento de las instalaciones, grado de cumplimiento de normativa, estado de las instalaciones, propuestas de mejora, informe temático o histórico sobre incidencias o informes de cualquier otro tipo o alcance siempre relacionado con las instalaciones a mantener por cada una de las empresas adjudicatarias.

El plazo de entrega de los informes será de una semana, salvo que por urgencia se solicite con otro plazo menor.

Los informes mensuales deberán enviarse al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes dentro de los **6 primeros días de cada mes**.

4.4.2. Finalización del contrato

En el mes anterior a la finalización del contrato inicial o, en su caso, cada prórroga, cada EA entregará al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes un informe sobre el estado de las instalaciones y equipos de su Lote correspondiente. Dicho informe contendrá el cumplimiento de todos los apartados que formen parte de este Pliego, con identificación de la EA y declaración expresa de ésta, conforme las instalaciones han sido mantenidas de acuerdo con las normas del fabricante y que cumplen la normativa vigente y normas técnicas aplicables.

Las EAs, al finalizar el contrato, serán responsables de traspasar a las empresas entrantes toda la información, documentación y datos sobre el servicio prestado que sean pertinentes para garantizar una adecuada continuidad en los trabajos contratados.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR EN EL LOTE 1: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS

Los servicios a prestar por la EA se corresponden con los necesarios para realizar el mantenimiento integral (conductivo, preventivo, técnico-legal, correctivo y modificativo) así como servicios de asistencia en materia de mantenimiento en eventos oficiales, de los edificios descritos en el [apartado 2.1](#) Además de lo descrito específicamente en este apartado 5, la EA atenderá a lo recogido en los apartados aplicables a todos los pliegos y en especial a apartado 4 del presente Pliego (informes, inventario de instalaciones y equipos, distintos tipos de mantenimiento, etc.).

Con independencia del cumplimiento de lo prescrito en la normativa vigente, manuales de fabricante, normas técnicas aplicables, experiencia, etc., los servicios y operaciones de conservación y mantenimiento programado a realizar en las instalaciones serán como mínimo los previstos en las gamas de mantenimiento del [Anexo IV](#) y se incluirán en el programa de mantenimiento descrito en el [apartado 4.3.3](#) del presente Pliego.

La EA del Lote 1, prestará su asistencia al personal de los servicios técnicos de las empresas suministradoras de energía eléctrica, gas, agua, etc., que actúen en cada uno de los inmuebles del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como al personal de cualquier otra empresa mantenedora o personal del Ministerio, siempre con el conocimiento, la autorización y las indicaciones del personal responsable del contrato por parte del Ministerio

-30-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	30/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



Aquellas operaciones de mantenimiento de cualquier tipo en las que sea preciso cortar el suministro de energía eléctrica cortar el suministro o anular cualquier otra instalación, la EA deberá realizarlas fuera del horario laboral habitual, en horario vespertino, nocturno o en fin de semana, sin que lo cual ocasione un coste adicional. Estas operaciones deberán se realizarán siempre con conocimiento, autorización e indicaciones del personal responsable del contrato por parte del Ministerio.

Todas las operaciones de mantenimiento correctivo, preventivo, conductivo, modificativo y técnico-legal deberán estar documentadas con las correspondientes órdenes de trabajo y ser anotadas en el programa informático de gestión de mantenimiento asistido por Ordenador (GMAO) que la empresa debe implantar completamente en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de dos meses desde el inicio del contrato (véase el [apartado 8](#) del presente Pliego).

Mediante el Sistema de Control instalado en los edificios (BMS) que dispongan del mismo, o es su defecto de los sistemas existentes, se recibirán por el técnico de mantenimiento de la EA la información en tiempo real de los parámetros y consignas de funcionamiento establecidas, las disfunciones, paradas no previstas y las alarmas surgidas durante el funcionamiento de la instalación. En el supuesto de modificación o instalación de los sistemas BMS de las instalaciones a mantener, la EA deberá asumir esta nueva instalación y su funcionamiento como parte integrante de las instalaciones del Ministerio a mantener y se hará cargo de su funcionamiento como una herramienta más en los términos que se determinen por el personal técnico responsable del Ministerio.

Mensualmente la EA entregará un informe, en el que recogerá las incidencias atendidas, las revisiones realizadas en ese periodo y las propuestas de mejora que considere oportunas (en formato DOC de Word® y PDF de ADOBE READER®).

Del resultado de sus revisiones de mantenimiento preventivo, la EA emitirá los correspondientes certificados e informes, anotando, si cabe, las modificaciones a su cargo necesarias para que la instalación cumpla lo que determina la normativa aplicable.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes consensuará con la EA la planificación de actividades, reservándose la potestad de enviar al adjudicatario actividades bajo demanda y auditar en cualquier momento la correcta ejecución del contrato.

Dentro de cada uno de los puntos anteriores se incluye la aportación por parte de la EA de los materiales según lo descrito en el [apartado 5.3](#), herramientas y personal necesario para realizarlos. Al final de cada una de las actuaciones, la empresa adjudicataria realizara una limpieza general de la zona de trabajo, retirando todos los materiales desechados que hayan podido generarse.

5.1. COSTES DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO

5.1.1. Mantenimiento:

En todos los tipos de mantenimiento los costes de mano de obra, de desplazamiento, dietas, etc tanto del personal propio como del personal de las empresas subcontratadas por la EA y cualquier otra mano de obra necesaria para la prestación objeto del contrato, así como de recambios, elementos y materiales fungibles y consumibles, y demás materiales definidos en el presente pliego, correrán siempre a cuenta de la empresa Adjudicataria.

Igualmente correrá a cargo de la EA, la herramienta individual y de equipo, equipos de medida, medios de elevación, equipos de protección individual o colectivas que se precisen, y cualesquiera otros medios materiales precisos para el desarrollo de las funciones y servicios contratados. También serán por cuenta de la EA los gastos derivados de la actuación de las empresas especializadas

-31-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	31/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



subcontratadas por la EA para la realización de trabajos específicos o cuya realización normativamente haya de ejecutarse por empresas autorizadas en un campo específico.

Además, la EA deberá disponer de los medios auxiliares necesarios para realizar las tareas objeto de la prestación del servicio que le corresponda, incluyendo medios auxiliares para trabajos en altura como escaleras y andamios que deberán disponer de sus correspondientes certificados, corriendo por cuenta de la EA el montaje y desmontaje de estos elementos cuando se requiera por el servicio. Asimismo, el personal de la empresa adjudicataria que destine a la prestación del servicio de que se trate deberá contar con la formación e información necesaria para la utilización de los medios auxiliares que se requieran.

La empresa adjudicataria queda obligado a subcontratar el servicio de mantenimiento especializado y la asistencia técnica de las siguientes instalaciones críticas y esenciales con los servicios técnicos oficiales autorizados por el fabricante de cada una de las máquinas, según se indica seguidamente:

- Sistemas de alimentación ininterrumpida.
- Grupo electrógeno.
- Detección de incendios.
- Climatizador de Producción Digital
- Climatizadores de Logística y CEPC
- Enfriadoras.
- Instalación de carga de vehículos eléctricos.
- Unidades de aire acondicionado autónomas en las salas de CPD y SAI.

Para las instalaciones siguientes bastará con que la empresa subcontratada tenga la habilitación suficiente:

- Centro de transformación de Alta Tensión.
- Centro de seccionamiento de Alta Tensión.
- Calderas y quemadores de la instalación de calefacción.
- Instalaciones de bombeo de aguas residuales.

La empresa adjudicataria presentará, obligatoriamente, los contratos suscritos con los mencionados servicios técnicos, a efectos de comprobación de las prestaciones contratadas, en el **primer mes de servicio**.

El ministerio de la Presidencia justicia y relaciones con las cortes podrá pedir, asimismo, la acreditación como servicio técnico autorizado por el fabricante de las empresas contratadas.

5.1.2. Resolución de averías:

Para el correcto tratamiento de las incidencias y averías, el adjudicatario dispondrá de forma permanente de canales de comunicación suficientes y adecuados.

De forma general, cuando la avería requiera la intervención de un subcontratista, se procederá a presentar presupuesto previo, sujeto a aprobación, adjuntando, si así lo requiere el Ministerio de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, el presupuesto o factura original de la subcontrata

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	32/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo realmente ejecutado. En estos casos, al importe de este el adjudicatario le agregará una prima establecida de intermediación del 6%.

Toda incidencia o avería deberá reflejarse en el correspondiente informe o parte de trabajo en los términos establecidos en el presente pliego.

5.1.2.1. Tiempos de resolución averías:

Los tiempos de respuesta y atención de las incidencias y averías según se describen en el apartado 3 de presente pliego que sean objeto del presente pliego, que sean objeto del lote 1 se ajustarán a la lo indicado en la siguiente tabla.

En caso de duda, la interpretación de los tiempos de respuesta y resolución se concretará por el personal técnico del Ministerio.

TIPO DE INCIDENCIA	TIEMPOS DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESOLUCIÓN
Incidencia / avería NO URGENTE	1 día laborable	- En caso de reparación simple, en el momento de la visita - 3 días laborables como máximo, incluyendo el día laborable de atención de la avería
Incidencia / avería URGENTE	1 hora	- En caso de reparación simple, en el momento de la visita - 1 días laboral como máximo, incluyendo el día laborable de atención de la avería
Incidencia/ avería CRÍTICA	inmediata	- En el momento de la visita, atendiendo de forma continua la avería, incluso con el servicio de urgencia 24 horas

Salvo justificación acreditada basada en la imposibilidad material de subsanar la incidencia o reparar la avería, que deberá ser aprobada por el personal técnico del Ministerio, el incumplimiento del tiempo de respuesta y del tiempo de resolución podrá ser catalogada según el tipo de incidencia como:

- Incidencia o avería Urgente, como grado grave
- Incidencia o avería Crítica, como grado muy grave,

Todo ello a los efectos que pudieran derivarse para la aplicación de las penalidades porcentuales a que se refiere el apartado del presente pliego.

La reiteración en el incumplimiento injustificado de los tiempos de respuesta y resolución de cualquiera de los tipos de incidencia podrá ser considerada como incumplimiento muy grave, y en el caso de incidencias urgentes y críticas podrá ser considerado como incumplimiento de una de las "obligaciones principales" del contrato a los efectos que puedan derivarse de lo indicado en el art 211 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

• RESOLUCIÓN DE AVERÍAS CRÍTICAS Y URGENTES:

El adjudicatario notificará urgentemente la incidencia Al Ministerio, indicando el alcance, las causas y las posibles soluciones y trabajos a acometer. Si fuera necesario acometer trabajos o materiales no incluidos en la prestación contratada, subcontratar empresas especializadas, o cualquier otra acción

-33-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	33/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



para subsanar al incidencia o avería, previa valoración del correspondiente presupuesto estimativo y previa autorización del mismo por el Ministerio, la EA iniciará la gestión inmediata necesaria para su resolución, encargándose de todo el proceso de resolución hasta su subsanación definitiva.

Instalaciones críticas: El adjudicatario adquiere la obligación de tener previstos sistemas de respaldo de instalación provisional, con certificación de instalación, en un tiempo de respuesta inferior a 24h, a utilizar en caso de fallo catastrófico de las siguientes instalaciones:

- Sistema de SAI, SAI portátil de instalación provisional o sistema equivalente.
- Grupo electrógeno, grupo de respaldo de 300KVA, a conectar en la instalación disponible al efecto.

En estos casos, el adjudicatario previa valoración del correspondiente presupuesto estimativo y previa autorización del mismo por el Ministerio, una vez suministrados los equipos emitirá la factura correspondiente, y también presentará la factura emitida a su cargo por la subcontrata, donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo realmente ejecutado, y la prima establecida de intermediación.

Todas las actuaciones deberán ser conocidas y deberán ser aprobadas por los responsables técnicos del Ministerio, salvo que, por la urgencia, criticidad de la situación o circunstancia justificada de que se trate, deba ejecutarse la reparación de forma inmediata

• **RESOLUCIÓN DE AVERÍAS NO URGENTES:**

El adjudicatario notificará la incidencia al Ministerio y le remitirá un informe en el que se indicará su alcance y la propuesta recomendada para su subsanación.

Si fuese necesario para la resolución de la incidencia o avería, se deberá presentar presupuesto en los términos previsto en el presente pliego de condiciones, y en su caso si el importe supera los 1.000€, o a requerimiento del Ministerio si el importe es menor, en el presupuesto vendrá desglosado cada concepto.

Siempre con la autorización previa del Ministerio, una vez ejecutados los trabajos, el adjudicatario emitirá la factura correspondiente y presentará también en caso de subcontratación la factura emitida a su cargo por la subcontrata donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo realmente ejecutado, así como un informe justificativo de ejecución.

En todo caso, el ministerio se reserva el derecho de solicitar presupuestos a terceros, y adjudicarlos cuando:

- Como consecuencia de la petición de presupuestos a otros se obtenga una oferta económica mejor, sin tener en cuenta la prima establecida de intermediación.
- Que los bienes o servicios deban ser prestados necesariamente por el fabricante del equipo a reparar.

Los gastos de resolución de averías e incidencias que no estén cubiertos por las prestaciones, servicios y costes cubiertos por el presente pliego, se abonarán con cargo a la partida "bolsa de materiales" definida en el apartado 1.1, siempre bajo la previa aprobación del personal responsable del Ministerio, y salvo que se indique otro procedimiento para su abono.

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página	34/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





5.1.3. Mantenimiento Técnico-legal.

Las operaciones de tipo preventivo y las revisiones periódicas establecidas en los Reglamentos y normativas aplicables serán realizadas por la empresa adjudicataria o empresa autorizada. El coste de la realización de dichas inspecciones, revisiones, y pruebas necesarias será asumido (sin limitación del número de visitas que deba realizar el organismo de control autorizado o las empresas homologadas o autorizadas) por la empresa adjudicataria y no causará coste alguno al Ministerio.

La EA acompañará y prestará apoyo en todo momento al inspector/a que realicen las inspecciones técnico-legales, siempre con el conocimiento, la autorización y las indicaciones del personal responsable del contrato por parte del Ministerio

Las inspecciones, y revisiones recogidas en el [anexo IV](#), así como las pruebas que lleven aparejadas serán por cuenta del adjudicatario.

Correrán por cuenta del adjudicatario las inspecciones reglamentarias y revisiones que se conviertan en obligatorias como consecuencia de una nueva normativa o un cambio de la existente.

La corrección de defectos con origen en las inspecciones correrá a cargo del Ministerio.

5.2. ELEMENTOS E INSTALACIONES OBJETO DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL LOTE 1 Y TRABAJOS A REALIZAR

Las instalaciones objeto de este contrato se relacionan en el [Anexo I](#), que incluye un listado de las instalaciones y equipos a modo indicativo y no limitativo de cada edificio a mantener.

Entre los elementos o instalaciones objeto del mantenimiento para todos los edificios, se incluyen las siguientes instalaciones y trabajos (sin que esta la lista sea exhaustiva o limitativa) y cualquier otro elemento adicional relacionado con las siguientes instalaciones:

5.2.1. climatización, frío y calor

- Generalidades

Mantenimiento integral de los sistemas de climatización de los edificios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones:

- equipos generadores de frío, calor y sus componentes. (enfriadoras, calderas, unidades condensadoras, unidades evaporadoras, bombas de calor, equipos de precisión (agua y gas refrigerante), sistema de caudal refrigerante variable, etc...)
- climatizadores
- torres de refrigeración
- unidades de tratamiento de aire (UTAs)
- recuperadores
- motobombas
- bombas de circulación, recirculación o alimentación
- acumuladores
- intercambiadores
- vasos de expansión
- cuadros de fuerza
- equipos y sistemas de control y gestión de climatización, bien sean por ordenador o a través de otros dispositivos, quedan incluidos también los equipos de telegestión

-35-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	35/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





- depósitos de combustible y grupo trasiego de gasóleo
- equipos autónomos de climatización (splits, portátiles, de ventana, ...)
- elementos de control y regulación
- actuadores
- equipos terminales (radiadores de chapa o de hierro, fancoils, ...)
- redes de distribución, compuertas, conductos, elementos de difusión, valvulería, termómetros, manómetros, presostatos, accesorios....
- ventilación y extracción en edificios tanto por impulsión como por extracción, incluyendo todos sus equipos y componente
- ventilación y extracción de humos incluyendo todos sus componentes.
- torres de refrigeración
- tanques de agua y equipos auxiliares
- equipos de dosificación
- equipos de humectación
- barreras o filtros antirruido de equipos o instalaciones
- componentes eléctricos y electrónicos asociados

Las cargas de gas refrigerante que fuera necesario realizar, así como del hidrogeno necesario para verificar posibles fugas o la destrucción de gas refrigerante por estar fuera de normativa correrán a cuenta de la empresa adjudicataria.

Los termostatos de ambiente, sondas, etc. se consideran parte del sistema de climatización salvo que sean componentes propietarios, determinados y exclusivos, definidos por el sistema de control BMS específico de cada edificio en cuyo caso se entenderán parte de dicho sistema.

• Servicios y periodicidad

Las operaciones semestrales se harán coincidir con los inicios y finales de temporada de verano y de invierno en forma de revisiones y puestas en marcha de temporada según lo siguiente:

- Temporada de verano: de 1 de mayo a 30 de octubre.
- Temporada de invierno: de 1 de noviembre a 30 de abril.

Las fechas de inicio y fin de la temporada de verano e invierno podrán ser modificadas por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes informando a la EA.

La EA contratará de manera independiente, una revisión anual de calderas y enfriadoras con un Servicio Técnico Autorizado. La EA deberá acompañar al Servicio Técnico en todo momento durante dichas revisiones ofreciéndole la ayuda que éste pueda solicitarle.

En todos los casos en que sea necesario, bien como consecuencia de las verificaciones periódicas previstas o bien como consecuencia de comunicación de la avería por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se repondrán los elementos rotos, deteriorados o que hayan sufrido desgaste con cargo a la Bolsa de materiales según el [punto 5.4.](#)

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	36/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES**5.2.2. instalaciones eléctricas de baja tensión, grupos electrógenos y centros de transformación AT/BT, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAIs), alumbrado exterior e interior e instalación de fuerza.****• Generalidades**

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones:

- Centros de transformación (celdas de entrada/salida, protección, medida, transformadores y salidas en baja tensión) (CT)
- Centros de seccionamiento (CS)
- Celdas
- Líneas
- Puestas a tierras
- Resto de elemento propios del CT y CS o de los habitáculos en los que se ubiquen
- Grupos electrógenos y todos los componentes de su ubicación
- Cuadros de maniobra y conmutación
- Sistemas de alimentación ininterrumpida
- Acometidas
- Fusibles y contadores
- Cuadros generales de distribución y secundarios con todos sus elementos
- Circuitos, derivaciones, cajas y canalizaciones
- Cuadros eléctricos interiores y exteriores con todos sus elementos
- Tomas de corriente y conexiones de aparatos y equipos de ofimática
- Equipos de compensación de energía reactiva. Baterías de condensadores
- Red de tierras
- Equipos y líneas de alumbrado interiores y exteriores (incluyendo los dos jardines)
- Alumbrado de emergencia
- Alumbrado, Incluidas bombillas y paneles
- Instalaciones interiores y líneas
- Sistemas de prevención de sobretensiones
- Mecanismos, protecciones, etc.
- Equipos secamanos eléctricos
- Cableado eléctrico desde cuadros eléctricos a rack de equipamiento de tecnologías de información y comunicaciones y PDUs en racks en salas de comunicaciones
- Alargaderas de tomas de corrientes y bases múltiples

Se realizarán todos los trabajos de reparación de averías que por cualquier causa se produzcan, así como los pequeños trabajos de electricidad no comprendidos en otros apartados y que solicite el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, aun cuando no se trate propiamente de averías, y cualquier otro que requiera el correcto funcionamiento de la instalación a juicio del responsable designado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

• Servicios y periodicidad

Está incluida la revisión, limpieza, mantenimiento, reparación, etc., de todos los elementos constitutivos de las instalaciones eléctricas de los edificios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y reposición de los consumibles de las mismas.

-37-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	37/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

**CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd**DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

Igualmente están incluidos pequeños cambios de ubicación de bases, enchufes e interruptores en líneas existentes, incluido el cambio de bombillas, paneles led, etc y otros elementos de las instalaciones.

Están incluidas las modificaciones como la instalación de nuevas líneas eléctricas interiores, con sus protecciones correspondientes, la instalación de nuevos puntos de luz que fueran necesarios, incluyendo la mano de obra. El material necesario, como cable, manguera, protecciones eléctricas, bases, torretas, clavijas, conmutadores, pantallas, luminarias, etc, que correrá con cargo a la Bolsa de materiales **salvo el material considerado como material fungible o material consumible** en los términos indicados en el presente pliego. Asimismo, la empresa que realice la nueva instalación o modificación sea la mantenedora o un tercero, cuando esté reglamentariamente obligado, presentará el certificado de instalación correspondiente contemplado en la reglamentación vigente (Real Decreto 842/2002).

Se incluye la recogida y canalización permanente de cables eléctricos con canaleta, tapacables y/o sujetacables, tanto desde la caja de conexión hasta el puesto de trabajo como en el propio puesto, de forma que se cumplan las prescripciones aplicables de prevención de riesgos laborales.

En caso de ser precisa la instalación provisional de componentes de la instalación o generadores de corriente alternativos al suministro eléctrico existente, ésta correrá a cargo de la EA.

La EA, de forma inmediata a su constatación o aviso, realizará la sustitución de lámparas fundidas, tubos fluorescentes que parpadeen o que presenten en sus extremos zonas oscuras indicativas de su agotamiento. Igual obligación relativa a cebadores, arrancadores, reactancias. La reposición será únicamente por otros con las mismas características y siempre de bajo consumo, salvo que los técnicos responsables del Ministerio indiquen otras características distintas. Cualquier diferencia ha de ser previamente aceptada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Los fluorescentes y luminarias sustituidas se depositarán en contenedor específico para para su traslado y destrucción en vertedero autorizado. La EA aportará contrato o convenio con gestor de residuos autorizado (ver también [apartado 14. Gestión de Residuos](#)).

El cambio de lámparas se producirá en cualquier dependencia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, aportando los medios de elevación más adecuados: escalera, andamio o plataforma elevadora, si ello fuese necesario. Los medios de elevación cumplirán los requisitos de prevención de riesgos laborales y contará con las certificaciones y revisiones en vigor que correspondan según su naturaleza. La utilización de medios de elevación para acceso a alturas superiores a 3 metros, como escalera de tramos, andamio o plataforma elevadora será objeto de programación y comunicación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Para la revisión normativa anual de los Centros de Transformación, si la EA no tuviera autorización de trabajos en Alta/Media Tensión, lo contratará con empresa especializada en Alta Tensión sometiendo a la autorización del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la empresa elegida. Se acordará la fecha con el responsable designado del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para determinar el momento más adecuado. Siempre ha de ser viernes tarde, sábados, domingos o festivos.

La revisión anual de los Grupos Electrónicos se programará de acuerdo con el responsable designado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para determinar el momento más adecuado. La EA lo podrá contratar con empresa especializada previa autorización del Ministerio

-38-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	38/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La revisión anual de los SAIS se programará de acuerdo con el responsable designado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para determinar el momento más adecuado. La EA lo podrá contratar con empresa especializada previa autorización del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. De dichas revisiones se realizará informe independiente con las labores realizadas y valores resultado de las comprobaciones, sin coste adicional.

El responsable designado del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrá pedir a la EA, si la situación desde el punto de vista técnico lo requiere, que para la realización de las operaciones mencionadas anteriormente se complementen las comprobaciones realizadas, sin sobre coste económico, mediante un analizador de red con registro gráfico.

Anualmente, la EA realizará, a su coste, una termografía de cada uno de los cuadros eléctricos existentes en los edificios de los Servicios Centrales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para verificar el funcionamiento de cada uno de los circuitos. Asimismo, de los cuadros generales de baja tensión, la EA realizará, a su coste, una termografía semestral. De ambas actuaciones, se enviará informe al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El mantenimiento de los sistemas de control (electricidad, iluminación, etc.) y sus dispositivos asociados, controladores, autómatas, etc., deberá ser realizado por la empresa fabricante del software y hardware de control o servicio técnico reconocido. La EA aportará contrato de respaldo, y debe aportarlo al comienzo de la ejecución del contrato.

5.2.3. instalaciones de extracción y o impulsión

- Generalidades

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones de extracción o impulsión y de todos los componentes que integran la instalación para su correcto funcionamiento.

Las actuaciones de resultados de inspecciones y que sean necesarias por cambios de normativa serán a cargo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

- Servicios y periodicidad

En todos los casos en que sea necesario, bien como consecuencia de las verificaciones periódicas previstas o bien como consecuencia de comunicación de la avería por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se repondrán los elementos rotos, deteriorados o que hayan sufrido desgaste habitual, comprendiendo tanto la mano de obra, especializada o propia de la EA, como el suministro del material necesario con cargo a la Bolsa de materiales según el punto 4.2.

5.2.4. fontanería, saneamiento e instalación solar térmica

- Generalidades

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones:

- Redes de agua y acometidas
- Contadores, filtros y redes interiores
- Grupos de presión y depósitos de agua
- Recogida y evacuación de aguas pluviales y residuales: canaletas, sumideros, canalones, bajantes pluviales y fecales, arquetas, pozos y red de saneamiento hasta su conexión a la

-39-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	39/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

instalación de saneamiento público

- Grifería y válvulas en general (lavabos, vertederos, etc.)
 - Sanitarios (inodoros, urinarios, lavabos, platos de duchas, lavamanos, etc.)
 - Accesorios de aseos y baños (escobilleros, portarrollos, tapas de inodoros, jaboneros, toalleros, secamanos, espejos, etc...)
 - Cisternas de agua
 - Duchas
 - Sistemas de presión de agua
 - Sistemas de almacenamiento de agua
 - Sistemas de tratamiento de aguas (potabilizadoras, descalcificadoras, cloradores, etc.)
 - Instalaciones para dosificación y tratamiento de instalaciones sujetas al cumplimiento del Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis de las instalaciones que lo precisen de acuerdo con la normativa vigente.
 - Equipos de producción de agua caliente sanitaria
 - Equipos de almacenamiento de agua caliente sanitaria
 - Distribución
 - Elementos terminales
 - Termostatos, etc.
 - Captación, almacenamiento, distribución y control de energía solar térmica
 - Equipos de control, bombeo y circulación
 - Instalaciones solares térmicas de los edificios de los Servicios Centrales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (dos)
- Servicios y periodicidad

Asimismo, incluye las reparaciones necesarias para la corrección de las averías que pudieran sucederse en todos los elementos y en la red de tuberías, comprendiendo tanto la mano de obra, especializada o propia de la EA, como el suministro del material necesario con cargo a la Bolsa de materiales según el punto 4.2 salvo el material definido como material fungible o material consumible en el presente pliego.

5.2.5. puertas, ventanas y persianas motorizadas

- Generalidades

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de las puertas, ventanas y persianas automáticas o motorizadas, si las hubiere, en cualquier edificio de los Servicios Centrales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, incluyendo sus componentes.

Como puertas motorizadas se consideran los sistemas de tornos de acceso de control de personal, con su sistema de alimentación eléctrica, motorización, sistema mecánico y control. Como persianas motorizadas se consideran las pantallas motorizadas de los sistemas de proyección, con su sistema de alimentación eléctrica, motorización, sistema mecánico y control. Finalmente, como ventanas motorizadas se consideran los sistemas de apertura o ventilación en lucernarios o cubiertas ligeras móviles, con su sistema de alimentación eléctrica, motorización, sistema mecánico y control.

La EA subcontratará con el fabricante de los equipos o empresa especializada el mantenimiento o

-40-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	40/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

asistencia periódica, que incluirá al menos las operaciones que se relacionan en el apartado siguiente y se aportará contrato de respaldo.

- Servicios y periodicidad

Los servicios de conservación y mantenimiento a realizar en las instalaciones serán como mínimo previstos el [Anexo IV](#).

En todos los casos en que sea necesario, bien como consecuencia de las verificaciones periódicas o bien como consecuencia de comunicación de la avería por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se repararán los defectos constatados, se sustituirán las piezas defectuosas o desgastadas, se repondrán los pequeños elementos rotos, deteriorados o que hayan sufrido desgaste habitual y se pintarán los que lo necesiten.

5.2.6. albañilería, cubiertas, fachadas, suelos, particiones, pintura, escaleras

- Generalidades

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones de albañilería y elementos constructivos, cubiertas, fachadas, particiones, suelos, escaleras y pintura, todos los componentes que integran la instalación para su correcto funcionamiento, entre los que se incluyen los siguientes:

- tabiques
- pilares
- mamparas fijas o móviles divisorias de espacios, puestos de trabajo y todos sus elementos (fijaciones, paneles, etc.) ya sean opacas o transparentes
- fachadas de todo tipo y sus balcones
- suelos y pavimentos de todo tipo (moqueta, gres, terrazo, cemento, asfalto, parquet, tarimas, tramex, pvc, suelo técnico, etc.)
- escaleras y todos sus elementos (largueros, barandas, pasamanos, mamperlanes, etc.)
- pinturas y acabados (reparación de pequeñas grietas, manchas, golpes por carros o movimiento de mobiliario, remate de actuaciones de mantenimiento para otras reparaciones en instalaciones, etc.). Se entenderá incluidos en este apartado, los trabajos de preparación de paramentos horizontales y verticales; la aplicación de pinturas de todo tipo, en acabado similar al existente; así como actuaciones complementarias de acabados en dichos paramentos, puertas, ventanas y otros elementos, motivadas por reparaciones o desperfectos puntuales que surgieran durante la vigencia del contrato, estando incluido los correspondientes trabajos de igualación, sellado de grietas y pequeñas fisuras, sin coste, siempre que estos trabajos no excedan de un máximo de 100 metros cuadrados por centro y anualidad.
- albañilería (pequeñas reparaciones y remate de otras actuaciones de mantenimiento para reparaciones en instalaciones, etc.) desperfectos en fachadas por paso del tiempo. Reposición de solados desprendidos, siempre que no excedan de cuatro metros cuadrados por centro y anualidad. Incluirá, de igual manera, las revisiones y reparaciones puntuales, si hubiera deterioros fortuitos en estos elementos; actuaciones complementarias de acabado; repaso de juntas con mortero en losas perimetrales exteriores e interiores, según necesidad.
- lucernarios, claraboyas
- Cubiertas, cubiertas de todo tipo (chapa, teja, pizarra, gravilla, tramex, baldosa

-41-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página	41/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

registrable, pvc, tela asfáltica, lucernarios, claraboyas, etc.) tejados, azoteas, terrazas y aleros. Revisión de los tejados, azoteas y terrazas con limpieza de cazoletas; repaso general de baberos, siempre que no excedan de diez metros cuadrados año por centro y anualidad; reparación de las goteras que se pudieran producir debidas a roturas, desplazamiento de tejas o defectos de impermeabilización, hasta un máximo de 20 metros cuadrados por centro y anualidad; y revisión del estado de los aleros. Los trabajos en altura se realizarán por personal cualificado y entrenado sin coste para el Ministerio.

- techos de obra, escayola, madera o placas de falso techo. Sustitución de placas de falso techo deterioradas, incluso montaje de accesorios, hasta un máximo de dos metros cuadrados por centro y anualidad.
- Carpintería y cerrajería. Mantenimiento y revisión de distintos elementos de la edificación, como escaleras y barandillas, puertas y ventanas, rejas y cerramientos, estructura, cubiertas y terrazas, fachadas, suelos, techos y paredes, canalones y bajantes. Reposición de pomos, bombines, muelles, resbalones, cerraduras en puertas y ventanas, en los diferentes tipos de materiales que las componen. De igual forma, se considerarán incluidos en este apartado los trabajos siguientes:
 - Fijación de bisagras en puertas interiores.
 - Pequeños trabajos de soldadura, tanto eléctrica como oxiacetilénica.
 - Ajuste de puertas y ventanas.
 - Colocación de escarpías, clavazón, carchelas, escuadras, entre otros.
 - Pegado de moqueta, linóleo, sintasol, etc., hasta un máximo de cinco metros cuadrado por edificio y año.
 - Montaje y desmontaje de suelo técnico, incluso nivelación, hasta un máximo 30 metros cuadrados por centro y anualidad.
 - Reparaciones pequeñas de toldos.
 - Sustitución de automatismos de persianas y toldos.
 - Montaje y desmontaje de mobiliario para ejecución de obras o reparaciones.
 - Sujeción de cartelería desprendida, según necesidad.

- Servicios y periodicidad

Se realizarán como mínimo las operaciones que se relacionan en el [Anexo IV](#).

Las revisiones obligatorias establecidas por cualesquiera Administración Pública (Inspección Técnica de Edificios, etc.) que afecten a cualquier tipo de instalación, elemento o edificio, así como la reparación de los defectos observados en las Actas levantadas o emitidas por los Organismos competentes en la materia correrán a cargo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La EA acompañará en todo momento al técnico competente.

Se realizará la reparación de los paramentos que se hayan visto afectados por la aparición de fugas o goteras tras su reparación, así como la restitución a su estado previo en el caso de tener que realizar roturas o catas para poder realizar alguna reparación o búsqueda del origen de patologías.

Se realizará la reparación de pequeñas deficiencias que se detecten, así como aquellos pequeños ajustes, reparaciones y aplicaciones de pintura que se necesiten.

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	42/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES**5.2.7. carpintería, cerrajería y cristalería**

- Generalidades**

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones de carpintería, cerrajería y cristalería y sus componentes, entre otras:

- Carpintería de madera, hierro, aluminio, acero inoxidable, etc.
- Sellados de todo tipo
- Barandas y barandillas
- Verjas, rejas y cancelas
- Cierres, bombines, cerrojos y cerraduras
- Muelles cierra-puertas y frenos
- Persianas, mallorquinas o lamas
- Estores y cortinas
- Toldos
- Puertas de cualquier material y portones
- Cualquier otro elemento o material equiparable o análogo que forme parte de las instalaciones

Los trabajos incluyen: mantenimiento, limpieza con engrase, limpieza de mecanismos, sustitución y/o reparaciones de cerraduras, pomos, manivelas, ajustes de ventanales, puertas, persianas integradas o no en las puertas y ventanas, sellados, cerramientos interiores y exteriores, y todo lo que pueda entenderse como conservación integral de carpintería, cerrajería y cristalería.

Se incluye asimismo el mantenimiento de cerramientos interiores y exteriores.

Así mismo se incluye el lacado de la carpintería de madera exterior, previo lijado y preparado de la superficie, reposición de pequeñas piezas, con una periodicidad de dos años

Queda incluido el mantenimiento de cierres, bombines y cerraduras de puertas, portones, ventanas, para lo que la EA contará con un personal especialista, independiente del personal adscrito a jornada completa al contrato, que realizará una revisión anual de todos los mecanismos y atenderá los avisos de correctivo y urgencia (Servicio 24 horas) según se describe en el [apartado 4.3.5.1.](#)

- Servicios y periodicidad**

La EA llevará a cabo la revisión y mantenimiento de la carpintería, cerrajería y cristalería y se realizarán como mínimo las operaciones que se relacionan en el [Anexo IV.](#)

En todos los casos en que sea necesario, bien como consecuencia de las verificaciones periódicas citadas anteriormente o bien como consecuencia de comunicación al efecto del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se repararán los defectos constatados, se sustituirán las piezas defectuosas o desgastadas, se repondrán los elementos rotos o deteriorados y se pintarán los que lo necesiten.

5.2.8. pararrayos y toma de tierra

- Generalidades**

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones:

- pararrayos o punta
- unión cabeza-mástil y mástil

-43-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	43/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

- anclajes, abrazaderas, cable, uniones o malla equipotencial, bornas y manguitos
- tubo de protección, toma de tierra: jabalina, placa, etc.
- puente de comprobación
- contador de rayos
- protección de sobretensiones
- arqueta de registro

El mantenimiento propiamente dicho de los pararrayos y el de sus dispositivos asociados deberá ser realizado directamente por la EA si se haya habilitada al efecto o por una empresa especializada en cuyo caso la EA aportará contrato de soporte que lo acredite en el que conste las tareas a realizar y su periodicidad.

- Servicios y periodicidad

Se realizará como mínimo una revisión anual incluyendo las operaciones que se relacionan en el Anexo IV y una revisión inmediatamente después de tener constancia de que el pararrayos ha recibido una descarga eléctrica atmosférica.

Asimismo, incluye las reparaciones necesarias para la corrección de las averías que pudieran sucederse en todos los elementos de la instalación, comprendiendo tanto la mano de obra, especializada o propia de la EA, como el suministro del material necesario.

5.2.9. sistemas de control de instalaciones (bms)

- Generalidades

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de los sistemas centralizados de control técnico, BMS (Building Management Systems) de los edificios de los Servicios Centrales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Se definen como instalaciones de los sistemas centralizados de control todos los componentes que los integran para su correcto funcionamiento, entre los que se incluyen, a título indicativo, los siguientes:

- Ordenador de Control (se mantiene por la unidad de sistemas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes)
- Sistema Operativo (se mantiene por la unidad de sistemas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes)
- Software ordenador de Control
- Software supervisor
- Bases de datos de los supervisores
- Servidores, Estaciones, periféricos
- Cuadros de control y todos sus elementos
- Controladores, Automatas de control
- Sensores en conductos
- Actuadores de compuerta
- Actuadores de válvula
- Presostatos
- Interruptores marcha, paro
- Indicadores de estado

-44-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	44/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>



FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

- Detectores de flujo

Se incluye el mantenimiento, reparación, sustitución de componentes defectuosos o deteriorados, copias de seguridad periódicas y actualizaciones de software y hardware instalado. Así como la sustitución tanto del software como del hardware siempre que sea necesario por obsolescencia, pérdida de compatibilidad entre componentes y otras causas equivalentes que lo justifiquen a criterio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Se entiende, a estos efectos, que también forman parte del BMS todos los elementos finales como sondas, termostatos, actuadores, etc. cuando estos elementos estén definidos por el propio BMS y sean exclusivos del proveedor del sistema de gestión.

La EA deberá tener contrato de respaldo, para el mantenimiento propiamente dicho de los sistemas de control y el de sus dispositivos asociados (software y hardware), con la empresa fabricante del sistema de control o servicio técnico autorizado. La EA acreditará ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la existencia de dicho contrato y el alcance de las tareas y servicios a realizar y su periodicidad. Se acreditará que en caso de indisponibilidad del sistema se dispone de atención urgente que atienda la incidencia en menos de 4 horas.

De dichas revisiones realizadas por el servicio técnico, se realizará informe independiente con las labores realizadas y valores resultado de las comprobaciones, sin coste adicional.

El tiempo de resolución de la incidencia no será superior a 48 horas. La EA adoptará las medidas de control y gestión manual que fuesen precisas para asegurar unas condiciones aceptables de temperatura y humedad de los edificios hasta su reparación.

• Servicios y periodicidad

Se realizarán como mínimo las operaciones que se relacionan en el [Anexo IV](#).

En todos los casos en que sea necesario, bien como consecuencia de las verificaciones periódicas citadas anteriormente o bien como consecuencia de una avería, se repondrán los elementos rotos, deteriorados o que hayan sufrido desgaste habitual.

5.2.10. instalaciones gas y gasóleo• Generalidades

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones de gas y gasóleo y las necesarias para el suministro de los mismos, entre otras:

- Contadores
- Acometidas
- Sistemas de detección y alarma de fugas
- Rampas
- Distribución
- Válvulas manuales y automáticas
- Tanques
- Depósitos de combustible, canalizaciones, válvulas y grupo completo de trasiego de gasóleo
- Se incluye el suministro de gasóleo para los grupos electrógenos existentes. El importe del propio combustible suministrado será asumido por el Ministerio de la Presidencia,

-45-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	45/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

Justicia y Relaciones con las Cortes

El coste de las Revisiones Periódicas Obligatorias correrá a cargo de la EA. La EA acompañará en todo momento al Inspector/a, estando a su disposición para poner en funcionamiento aquellos equipos que se le solicite.

La empresa que realice cualquier nueva instalación o modificación sea la mantenedora o un tercero, cuando este reglamentariamente obligado, presentará el certificado de instalación correspondiente contemplado en la reglamentación vigente.

- Servicios y periodicidad

Con independencia del cumplimiento de lo prescrito por normativa, manuales de fabricante, metodología de mantenimiento del mantenedor, experiencia, etc., los servicios de conservación y mantenimiento a realizar en las instalaciones serán como mínimo los previstos el Anexo IV.

En todos los casos en que sea necesario, bien como consecuencia de las verificaciones periódicas citadas anteriormente o bien como consecuencia de una avería, se repondrán los elementos rotos, deteriorados o que hayan sufrido desgaste habitual.

5.2.11. control de la calidad del aire

- Generalidades

Se incluyen las labores de mantenimiento necesarias para que las instalaciones permitan mantener una calidad del aire aceptable, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los distintos espacios de los Servicios Centrales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

- Servicios y periodicidad

La EA realizará semestralmente las mediciones de la calidad del aire interior, pudiendo hacerlo directamente si estuviese reglamentariamente habilitada para ello o por medio de una empresa acreditada por los Organismos correspondientes, de los siguientes parámetros:

- Carga microbiana
- Nivel de los gases CO₂, CO y O₃
- Alérgenos ambientales
- Nivel de partículas en suspensión

Se efectuarán, al menos, dos mediciones por planta y edificio de los Servicios Centrales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La EA propondrá la ubicación de los puntos en que se realizarían las medidas. Además, se medirá en entradas de aire exterior, impulsión y retornos de todos y cada uno de los climatizadores. El informe con el resultado de las mediciones se remitirá al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Anualmente se realizará una auditoria de la Calidad del Aire Interior conforme al RD 238/2013 que modifica la instrucción técnica del RD 1027/2007 del RITE sobre el programa de Mantenimiento preventivo. El coste de dicha auditoria correrá a cargo de la Empresa Adjudicataria.

Si del resultado de la auditoria fuera necesario realizar una limpieza de conductos, dicha limpieza la contrataría el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de modo independiente, no siendo la EA responsable de dicha limpieza.

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página	46/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

En todos los casos en que sea necesario, bien como consecuencia de las verificaciones periódicas citadas anteriormente o bien como consecuencia de una avería, se repondrán los elementos rotos, deteriorados o que hayan sufrido desgaste habitual.

5.2.12. líneas de vida y anclajes

- Generalidades

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación, mantenimiento y revisión de las líneas de vida, puntos fijos de anclaje de las cubiertas y patios de los edificios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como de los equipos individuales para descolgarse.

- Servicios y periodicidad

La EA llevará a cabo la revisión y mantenimiento de toda la instalación de líneas de vida y anclajes y se realizarán como mínimo las operaciones que se relacionan en el [Anexo IV](#).

Se contemplan dos revisiones anuales de todos los elementos (línea de vida y sus componentes, postes, cable trenzado, tensor, indicador de tensión, carros de desplazamiento, puntos de anclaje, etc.) incluidos los EPI individuales: arneses, mosquetones, eslingas, cascos, gafas de protección, absorbedores, retráctil, etc. Una de ellas podrá ser realizada por la EA, y otra por una empresa especializada que emitirá el Certificado de Conformidad de estas instalaciones.

Si hubiera deficiencias en las instalaciones de líneas de vida y anclajes, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solicitará presupuestos para realizar las reparaciones correspondientes.

5.2.13. instalación solar fotovoltaica

- Generalidades

La EA será responsable del buen funcionamiento, conservación y mantenimiento de la instalación de generación de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas existente uno de los edificios del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Se incluye en dicha instalación todos los componentes que integran la misma, desde las placas fotovoltaicas, los inversores, el cableado de los elementos, la suportación y canalizaciones, contadores de energía, etc., necesarios para su correcto funcionamiento.

- Servicios y periodicidad

La EA llevará a cabo la revisión y mantenimiento de toda la instalación solar fotovoltaica y se realizarán como mínimo las operaciones que se relacionan en el [Anexo IV](#).

De las operaciones semestrales, se emitirá un informe del estado de la planta.

Anualmente, la EA, redactará la memoria anual de producción que se presenta a la administración autonómica.

Todas las operaciones serán realizadas por personal debidamente formado y técnicamente preparado en tareas de instalación y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas.

En todos los casos en que sea necesario, bien como consecuencia de las verificaciones periódicas citadas anteriormente o bien como consecuencia de una avería, se repondrán los elementos rotos,

-47-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	47/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

deteriorados o que hayan sufrido desgaste habitual.

5.3. PRODUCTOS FUNGIBLES, CONSUMIBLES Y MATERIALES INCLUIDOS EN EL CONTRATO

El adjudicatario realizará, en el inicio del contrato, un estudio de elementos críticos para repuestos, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

- Tasa de fallo del elemento.
- Tiempo de parada de la instalación por fallo de dicho elemento.
- Coste del elemento.
- Plazo de aprovisionamiento por parte del fabricante.

Dicho estudio arrojará los datos necesarios para considerar el almacén pertinente dentro de la gestión del mantenimiento, que deberá ser consensuado con los responsables técnicos del Ministerio. Estos elementos serán catalogados en material fungible y material consumible.

5.3.1. Material fungible:

Se entenderá por materiales fungibles todos aquellos elementos que forman parte de un equipo o instalación y que se caracterizan por poseer una duración de vida corta, bien de forma normal o aleatoria, junto a un reducido precio unitario. A título enunciativo y con carácter de mínimos será:

- Guarnición de prensaestopas en calidad ordinaria para reparaciones de equipos aislados.
- Juntas de estanqueidad.
- Tornillería, pernos, clavos y bridas
- Clavos.
- Fusibles.
- Baterías.
- Lámparas de señalización.
- Lámparas, cebadores, reactancias, luminarias y paneles led, en cantidad y variedad suficiente.
- Correas para poleas.
- Tuberías, de diferentes secciones y material, racores, manguitos reparadores de fugas tipo "gebos", tapones hidráulicos, aireadores, purgadores, etc.
- Mangueras eléctricas, cables de diferentes secciones, tomas de macho y hembra para los alargadores, bases de enchufes de empotrar y de superficie incluso con caja tipo CIMA, llaves de encendido, necesarias para las reparaciones u operaciones de mantenimiento incluidas en el pliego.
- Filtros
- Filtrina
- Correas de climatizadores u otros equipos, material para reparar conductos de

-48-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	48/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>



FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

climatización, realizar embocaduras, o pequeñas conducciones.

- Diferenciales y automáticos.
- Griferías, llaves de paso y corte, tuberías, latiguillos, etc.
- Productos de estanqueidad y juntas, juntas de acoplamiento de válvulas, griferías, tuberías, material de soldadura (estaño, electrodos, ...) remaches, etc
- Cerraduras de puertas, armarios, bisagras.
- Cartelería
- Ceras y reparadores para madera, barniz, decapante, lacado para todo tipo de muebles y puertas de madera.

El suministro de materiales fungibles correrá a cargo del adjudicatario sin coste alguno para la Administración.

5.3.2. Materiales consumibles:

se entenderá por productos consumibles todos aquellos productos que, no formando parte de la instalación, se utilizan en los procesos de funcionamiento o mantenimiento de las instalaciones y que se consumen de forma continua, y son los que a continuación se enumeran con carácter de mínimos:

- Aceites y grasa para engrase de equipos ordinarios.
- Refrigerantes para los equipos, lubricantes, etc.
- Productos de limpieza de piezas, equipos y elementos de reparación.
- Productos tales como masillas, estopas, teflón, y todo tipo de sellantes (siliconas, resinas, etc.
- Todos los pequeños suministros mecánicos, eléctricos y otros, susceptibles de desgaste (electrodos, sondas de cloro, tornillería, bornes, terminales, conectores, latiguillos, manguitos, etc.)
- Electrodos para soldadura, discos de corte o abrasivos, papel de lija, hojas de sierra, etc.
- Discos abrasivos y papel de lija.
- Trapos para limpieza de piezas.
- Estopa, cinta teflón, adhesiva, cinta de aluminio y similares
- Cintas abrasivas y precintos.
- Pinturas.
- Oxígeno.
- Acetileno.
- Agua destilada.
- Gases refrigerantes para mantener las condiciones idóneas de funcionamiento de los equipos de climatización y de refrigeración (cámaras frigoríficas). Pequeñas recargas para mantener la presión de funcionamiento de los circuitos frigoríficos. Así como el suministro e inyección de nitrógeno a presión o sistema equivalente para verificar la estanqueidad del

-49-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	49/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

circuito

El suministro de los productos consumibles correrá a cargo del adjudicatario, a excepción de los consumibles de operación, como son el agua, electricidad, combustibles de grupos o calderas o similar que se dispongan en las propias sedes.

5.3.3. Stock de materiales:

La necesidad de la reparación de las incidencias y averías de la forma más urgente, precisa de disponer de un pequeño stock de los componentes de los equipos que más se averíen y de aquellos que sean necesarios para el funcionamiento de los sistemas, sin el cual se ponga en riesgo la operatividad y utilización de las instalaciones y espacios de las sedes del Ministerio.

Los sistemas considerados prioritarios las instalaciones de calefacción y climatización, suministro de energía eléctrica e iluminación, por lo que los repuestos que se definan en el stock deberán ser fundamentalmente los precisos para estos sistemas.

Al comienzo de las actividades del contrato la EA aportará un stock de repuestos mínimos, para almacenamiento, custodia y utilización de los mismos en las reparaciones que se produzcan, cuyo coste correrá a cargo de la empresa adjudicataria. La reposición de estos mínimos en stock se realizará de forma automática en la medida que se vaya necesitando, y en aquellos casos en los que no se considere como material fungible o consumible incluido en el contrato, será por cuenta de la bolsa de materiales en los términos indicados en el apartado correspondiente.

Estos repuestos mínimos servirán para la actuación no programada o programada sin tener en cuenta los que puedan ser suministrados por fabricante a cuenta de la garantía establecida.

Todos los repuestos deberán estar almacenados en los locales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Todos los materiales que compongan el stock deberán ser gestionados por la EA, emitiendo un informe mensual con los movimientos tanto de entradas como de salidas producidos en el mes, con el importe del stock.

Los materiales precisos son los siguientes, todos ellos deberán ser compatibles con las instalaciones existentes en cada sede del Ministerio. Por cada sede se dispondrá del siguiente material en stock

CANTIDAD (ud)	DESCRIPCIÓN
10	Lámparas (bombillas) de cada uno de los tipos existentes en la sede
5	Paneles led de cada uno de los tipos existentes en la sede
50m	cable de alimentación de 2,5 m. 16 amp.
2	Bases de enchufe
2	interruptores
1	Material de fontanería para fugas
3	Gebos diámetros más habituales para fugas
1	Unidad de correa para cada modelo existente en UTA
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x16 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x20 "D"

-50-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	50/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

OFICIALÍA MAYOR



1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x25 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x32 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x40 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x63 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 4x32 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 4x40 "D"
1	Interruptor diferencial superinmunizado 300 mA 2x40 A
1	Interruptor diferencial superinmunizado 300 mA 4x40 A
	Material de albañilería y pintura para urgencia
3	Manetas, bombines y cerraduras más comunes en la sede
2	Grifería de sustitución en caso de avería

En el caso de grupos de sedes que estén próximas unas de otras, el stock de material podrá centralizarse en una de ellas pudiendo reducir el número de stock, siempre previa aprobación del personal técnico del Ministerio.

La enumeración inicial de stock podrá variar según indicaciones del personal técnico responsable del Ministerio, para adaptarlo a una mejor respuesta en las incidencias y averías, incrementando los materiales disponibles siempre se sean de aquellos definidos como materiales fungibles o materiales consumibles según las prescripciones de este pliego.

A la finalización del presente contrato de mantenimiento los materiales en stock, serán entregados a la EA, firmando la correspondiente acta de entrega de materiales por ambas partes.

5.4. BOLSA DE MATERIALES LOTE 1

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tiene previsto en el presente contrato, incluido en el precio de licitación, una bolsa de materiales cuantificada en 60.000 euros (I.V.A. no Incluido) para la compra de materiales de sustitución, reposición o nuevos suministros de diverso material o de fácil deterioro, necesario para poder dar servicio a las instalaciones y equipos del objeto del presente contrato o realizar las modificaciones necesarias para adecuar las instalaciones a nuevos usos. Esta cantidad será distribuida en 30.000 euros por anualidad.

En caso de prórroga la bolsa de materiales se renovará en el importe proporcional al periodo prorrogado.

Esta bolsa se utilizará para facilitar la gestión de las incidencias que tienen que estar resueltas en un plazo muy breve.

En ningún caso serán con cargo a la bolsa de materiales el coste de los materiales fungibles y los materiales consumibles, ni el stock de materiales a que se refiere el apartado 6.3, que será en todo caso asumido por la EA

La empresa adjudicataria deberá suministrar los bienes solicitados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hasta agotar, en su caso, el importe de la bolsa de material adjudicada.

Antes de la entrega de los materiales, la EA entregará un informe de justificación de la necesidad y un presupuesto con los importes de cada uno de los materiales desglosados de manera clara y concreta, adjuntando el presupuesto o factura original donde se comprobará que todos los conceptos

-51-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	51/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

OFICIALÍA MAYOR



y cantidades coinciden con lo que realmente se debe ejecutar.

Este informe y presupuesto deberá ser aceptado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien revisará si los precios son acordes a los precios de mercado. La presentación de este informe y presupuesto se realizará mediante correo electrónico en el que se establecerá, previo acuerdo con las EAs, un plazo para la recepción del presupuesto o informe. En el caso de que no se reflejará este dato, se entenderá un **plazo de tres días hábiles**, plazo que excepcionalmente podrá ampliar el Ministerio si considera, a la vista de la naturaleza de la avería, que se requiere un plazo superior.

Una vez aprobada la actuación por parte del Ministerio, el plazo máximo para el suministro de los materiales necesarios **será de una semana** salvo que se trate de incidencia o avería que se estará a los plazos indicados para cada categoría, plazos que excepcionalmente podrá ampliar el Ministerio si considera, a la vista de la naturaleza de los materiales, que se requiere un plazo superior.

Finalizada la intervención será necesaria la entrega de informe justificativo de la intervención adjuntando en el mismo la factura real de los materiales utilizados donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo realmente ejecutado y por tanto se podrá proceder al pago con cargo a la bolsa de materiales.

En todo caso, el ministerio se reserva el derecho de solicitar presupuestos a terceros, y adjudicarlos cuando:

- Como consecuencia de la petición de presupuestos a otros se obtenga una oferta económica mejor, sin tener en cuenta la prima establecida de intermediación.
- Que los bienes o servicios deban ser prestados necesariamente por el fabricante del equipo a reparar.

En el caso de agotarse el importe anual previsto para la bolsa de materiales, el suministro de materiales o repuestos que pueda solicitar el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a la EA, igualmente, se realizará mediante previa aceptación del correspondiente informe de justificación de la necesidad y presupuesto, que deberá ser aceptado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes notificará a la EA cualquier anomalía en los suministros entregados, debiendo ser recogidos y sustituidos por la empresa adjudicataria y repuesto por otros sin anomalías en el menor plazo de tiempo posible.

Todas las entregas se realizarán conforme al procedimiento acordado, debiendo ir acompañadas de un albarán de entrega de mercancía cuya copia deberá ser entregada al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para su archivo, junto con el informe, presupuesto y validación.

El albarán de entrega deberá estar firmado por personal autorizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para su recepción.

La instalación de estos materiales se reflejará en los partes de trabajo correspondientes y la EA lo incorporará en el GMAO (véase el [apartado 8](#) del presente Pliego).

La EA elaborará un listado de material de repuesto, entendido como el material más usual que permite atender rápidamente una situación límite mediante la sustitución de piezas o elementos, manteniendo una disponibilidad continua. A los efectos de este contrato, éstos se adquirirán por con cargo a la Bolsa de Materiales, previa aprobación del responsable del Ministerio de la Presidencia,

-52-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	52/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

Justicia y Relaciones con las Cortes.

Todos los materiales de repuesto que se empleen para reponer algún elemento en los equipos o instalaciones deberán ser idénticos en marca y modelo a los ya instalados o, en el caso de existir instalados repuestos no adecuados que deban de ser cambiados, serán sustituidos por aquellos recomendados por el fabricante.

En caso de obsolescencia de un elemento, la EA propondrá una alternativa, que deberá ser aceptada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes previamente a su adquisición.

En el caso de que la necesidad de utilizar algún repuesto se derive de un negligente mantenimiento o manipulación de las instalaciones, el coste del mismo será a cargo de la EA.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR EN EL LOTE 2: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, (CPDs)

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes alberga sus Sistemas de Información en DOS Centros de Proceso de Datos, (en adelante CPDs), sitios en la ciudad de Madrid. Estos CPD son utilizados tanto por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como por la Administración de Justicia.

Los servicios a prestar por la EA se corresponden con los necesarios para realizar el mantenimiento integral (conductivo, preventivo, técnico-legal, correctivo y modificativo) de las instalaciones de soporte a los Centros de Procesamiento de Datos del Ministerio, así como servicios de asistencia en materia de mantenimiento en eventos oficiales relacionados con estas instalaciones. Además de lo descrito específicamente en este apartado 6, la EA atenderá a lo recogido en los apartados aplicables a todos los pliegos y en especial a los apartados 3 y 4 del presente Pliego (informes, inventario de instalaciones y equipos, distintos tipos de mantenimiento, etc.).

Con independencia del cumplimiento de lo prescrito en la normativa vigente, manuales de fabricante, normas técnicas aplicables, experiencia, etc., los servicios y operaciones de conservación y mantenimiento programado a realizar en las instalaciones serán como mínimo los previstos en las gamas de mantenimiento del [apartado 6.2](#) de este pliego y se incluirán en el programa de mantenimiento descrito en el [apartado 4.3.3](#) del presente Pliego.

La EA del Lote 2, prestará su asistencia al personal de los servicios técnicos de las empresas suministradoras de energía eléctrica, gas, agua, etc., que actúen en cada uno de los inmuebles del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como al personal de cualquier otra empresa mantenedora o personal del Ministerio, siempre con el conocimiento, la autorización y las indicaciones del personal responsable del contrato por parte del Ministerio.

Aquellas operaciones de mantenimiento de cualquier tipo en las que sea preciso cortar el suministro de energía eléctrica cortar el suministro o anular cualquier otra instalación, la EA deberá realizarlas fuera del horario laboral habitual, en horario vespertino, nocturno o en fin de semana, sin que lo cual ocasione un coste adicional. Estas operaciones deberán se realizarán siempre con conocimiento, autorización e indicaciones del personal responsable del contrato por parte del Ministerio.

Todas las operaciones de mantenimiento correctivo, preventivo, conductivo, modificativo y técnico-legal deberán estar documentadas con las correspondientes órdenes de trabajo y ser anotadas en el programa informático de gestión de mantenimiento asistido por Ordenador (GMAO) que la empresa debe implantar completamente en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

-53-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página	53/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

en el plazo de dos meses desde el inicio del contrato (véase el [apartado 8](#) del presente Pliego).

Mediante el Sistema de Control instalado en los edificios (BMS) que dispongan del mismo, o es su defecto de los sistemas existentes, se recibirán por el técnico de mantenimiento de la EA la información en tiempo real de los parámetros y consignas de funcionamiento establecidas, las disfunciones, paradas no previstas y las alarmas surgidas durante el funcionamiento de la instalación. En el supuesto de modificación o instalación de los sistemas BMS de las instalaciones a mantener, la EA deberá asumir esta nueva instalación y su funcionamiento como parte integrante de las instalaciones del Ministerio a mantener y se hará cargo de su funcionamiento como una herramienta más en los términos que se determinen por el personal técnico responsable del Ministerio.

Mensualmente la EA entregará un informe, en el que recogerá las incidencias atendidas, las revisiones realizadas en ese periodo y las propuestas de mejora que considere oportunas (en formato DOC de Word® y PDF de ADOBE READER®).

Del resultado de sus revisiones de mantenimiento preventivo, la EA emitirá los correspondientes certificados e informes, anotando, si cabe, las modificaciones a su cargo necesarias para que la instalación cumpla lo que determina la normativa aplicable.

En vista de la criticidad de los servicios que se están prestando, se hace indispensable un servicio de mantenimiento prestado por personal especializado y familiarizado con este tipo de instalaciones que permita alcanzar los siguientes objetivos:

1. Asegurar niveles de disponibilidad de las infraestructuras del CPD del orden del 99,99%.
2. Llevar a cabo de forma regular y planificada las tareas de mantenimiento de sistemas considerados como vitales de estos espacios.
 - Sistema Eléctrico e iluminación
 - Grupo electrógeno
 - Sistema de conmutación
 - Instalación eléctrica y sistema de tierra
 - Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
 - Sistema de Climatización.
 - Sistema de Seguridad
 - Sistema de detección de fugas de líquidos
 - Sistema de Control de Accesos y videovigilancia
 - Sistema de Monitorización
 - Blindaje
 - Infraestructura de los locales
 - Fontanería y saneamiento
3. Llevar a cabo el mantenimiento correctivo necesario en caso de incidencia o avería.
4. Realizar anualmente una prueba de carga sobre el CPD, consistente en introducir carga térmica mediante emuladores de servidor, alcanzando la potencia de diseño del CPD y así

-54-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	54/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

verificar:

- El nivel de redundancia de todas las instalaciones y componentes críticos.
 - Establecer límites de potencia si se detectasen anomalías
 - Prever fallos en las infraestructuras sin poner en riesgo los equipos IT
 - Estudio de cargas de equipos IT y climatización:
 - Comparar el funcionamiento del equipamiento IT bajo diferentes escenarios (fallos de climatizadores) para poder prevenir paradas de sistemas por problemas de infraestructura.
 - Optimizar el gasto energético, asegurando en todo momento la integridad del equipamiento IT.
5. Llevar a cabo regularmente las tareas necesarias para mantener los espacios en perfectas condiciones de acceso y uso, incluye las tareas de cuidado y conservación de:
- Suelo y suelo técnico.
 - Paredes y techos.
 - Puertas y ventanales.
 - Luminarias.
 - Cuarto de baterías.
 - Sala de control.
 - Cuarto del sistema contra incendios.
 - Rampas de acceso.
 - Estructuras.
 - Fontanería y saneamiento.

Así pues, la EA llevara a cabo, resumidamente, las siguientes tareas:

- Mantenimiento conductivo, mediante inspecciones básicas permanentes de todos los sistemas, para comprobar el buen funcionamiento de la instalación y realizar los reajustes, su limpieza, y para mantener las condiciones óptimas de uso.
- Mantenimiento preventivo y técnico-legal de cada uno de los subsistemas y espacios pertenecientes al CPD, salas de comunicaciones y salas SAIS, conforme a la normativa vigente, y de acuerdo a las periodicidades indicadas en éste pliego.
- Asistencia y actuaciones en caso de incidencia, para asegurar el funcionamiento de los distintos sistemas.
- Mantenimiento correctivo cuando sea necesario
- Mantenimiento modificativo cuando sea necesario
- Informes de seguimiento y control. Reporte detallado de las intervenciones
- Auditorias periódicas
- Limpieza técnica anual, con medición de partículas para asegurar cumplimiento de

-55-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	55/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

ISO14644 (Clase 8)

- Inspecciones por Organismo de Control Autorizado, en adelante OCA, y documentaciones actualizadas, manteniendo archivado en los edificios toda la documentación exigida por la legislación vigente.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes consensuará con la EA la planificación de actividades, reservándose la potestad de enviar al adjudicatario actividades bajo demanda y auditar en cualquier momento la correcta ejecución del contrato.

Dentro de cada uno de los puntos anteriores se incluye la aportación por parte de la EA de los materiales según lo descrito en el [apartado 6.3](#), herramientas y personal necesario para realizarlos. Al final de cada una de las actuaciones, la empresa adjudicataria realizara una limpieza general de la zona de trabajo, retirando todos los materiales desechados que hayan podido generarse.

6.1. COSTES DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO**6.1.1. Mantenimiento:**

En todos los tipos de mantenimiento los costes de mano de obra, de desplazamiento, dietas, etc tanto del personal propio como del personal de las empresas subcontratadas por la EA y cualquier otra mano de obra necesaria para la prestación objeto del contrato, así como de recambios, elementos y materiales fungibles y consumibles, y demás materiales definidos en el presente pliego, correrán siempre a cuenta de la empresa Adjudicataria.

Igualmente correrá a cargo de la EA, la herramienta individual y de equipo, equipos de medida, medios de elevación, equipos de protección individual o colectivas que se precisen, y cualesquiera otros medios materiales precisos para el desarrollo de las funciones y servicios contratados. También serán por cuenta de la EA los gastos derivados de la actuación de las empresas especializadas subcontratadas por la EA para la realización de trabajos específicos o cuya realización normativamente haya de ejecutarse por empresas autorizadas en un campo específico.

Además, la EA deberá disponer de los medios auxiliares necesarios para realizar las tareas objeto de la prestación del servicio que le corresponda, incluyendo medios auxiliares para trabajos en altura como escaleras y andamios que deberán disponer de sus correspondientes certificados, corriendo por cuenta de la EA el montaje y desmontaje de estos elementos cuando se requiera por el servicio. Asimismo, el personal de la empresa adjudicataria que destine a la prestación del servicio de que se trate deberá contar con la formación e información necesaria para la utilización de los medios auxiliares que se requieran.

La empresa adjudicataria queda obligado a subcontratar el servicio de mantenimiento especializado y la asistencia técnica de las siguientes instalaciones críticas y esenciales con los servicios técnicos oficiales autorizados por el fabricante de cada una de las máquinas, según se indica seguidamente:

- Sistemas de alimentación ininterrumpida.
- Grupo electrógeno.
- Climatizador de Producción Digital
- Climatizadores de Logística y CEPC

-56-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	56/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

- Enfriadoras.
- Unidades de aire acondicionado en las salas de CPD y SAI.

Para las instalaciones siguientes bastará con que la empresa subcontratada tenga la habilitación suficiente:

- Sistemas de conmutación de grupos electrógenos.
- Cuadros eléctricos.
- Torres de refrigeración
- Instalaciones de bombeo de gasoil.

La empresa adjudicataria presentará, obligatoriamente, los contratos suscritos con los mencionados servicios técnicos, a efectos de comprobación de las prestaciones contratadas, en el **primer mes de servicio**.

El ministerio de la Presidencia justicia y relaciones con las cortes podrá pedir, asimismo, la acreditación como servicio técnico autorizado por el fabricante de las empresas contratadas.

6.1.2. Resolución de averías:

Para el correcto tratamiento de las incidencias y averías, el adjudicatario dispondrá de forma permanente de canales de comunicación suficientes y adecuados.

De forma general, cuando la avería requiera la intervención de un subcontratista, se procederá a presentar presupuesto previo, sujeto a aprobación, adjuntando, si así lo requiere el Ministerio de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, el presupuesto o factura original de la subcontrata donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo realmente ejecutado. En estos casos, al importe de este el adjudicatario le agregará una prima establecida de intermediación del 6%.

Toda incidencia o avería deberá reflejarse en el correspondiente informe o parte de trabajo en los términos establecidos en el presente pliego.

El mantenimiento correctivo y la resolución de incidencias implican:

- Recepción y análisis de las incidencias en las infraestructuras del CPD, en horario 24x7 los 365 días del año
- Pruebas y diagnóstico para determinación de las causas del problema
- Asignación de las incidencias
- Desplazamiento al lugar de la avería cualquier día a cualquier hora
- Sustitución de módulos/piezas averiadas
- Coordinación logística de las intervenciones (accesos, repuestos...)
- Resolución de incidencias, mediante actuación definitiva o actuación provisional (restablecimiento), más actuación definitiva posterior (resolución)
- Verificación de las soluciones implantadas
- Comunicación al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del cierre de

-57-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	57/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

la incidencia

- Actualización continua del grado de avance de la incidencia y su previsión de resolución
- Análisis posterior y documentación de la incidencia. Se aportará informe de incidencia

El servicio se presta en modo 24x7 estableciéndose los turnos de guardia necesarios para ello, y estando incluido en el precio ofertado cualquier material que no sea cubierto por la garantía de equipamientos conforme a la Bolsa de materiales descrita en el [punto 6.5](#), salvo los materiales definidos como materiales fungibles o materiales consumibles de acuerdo con lo definido en este pliego de condiciones que serán con cargo a la EA.

Se requieren varios niveles de escalado en las incidencias. La EA deberá proporcionar un cuadro detallado con los niveles de escalado y protocolo de actuación. Al menos dos de las personas de la EA del nivel de escalado crítico deben encontrarse en un radio inferior a 50 km.

En caso de que la incidencia no pueda ser resuelta por el primer nivel de mantenimiento, se procederá a su escalado a los técnicos en servicios guardia, de nivel superior, permaneciendo en el emplazamiento hasta su resolución o restablecimiento de servicio a criterio del responsable del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La EA deberá especificar los medios con los que cuenta para atender este servicio, indicando horarios de atención y reparación y tiempos de respuesta y reparaciones ofrecidas.

Para el caso particular de que se produzca una avería generalizada grave del sistema de climatización y mientras se repara ésta, la EA deberá disponer de equipos de climatización portátiles de emergencia en número y potencia suficiente para garantizar la continuidad del servicio del CPD incluso en las condiciones más desfavorables (p. ej. en verano). La entrega, puesta en marcha de los mismos correrá por cuenta de la EA y además se deberá cumplir con los tiempos de respuesta y resolución establecidos más adelante.

Del mismo modo para el caso de avería grave del grupo electrógeno, la EA deberá proporcionar un grupo electrógeno móvil temporal, de la misma potencia que el actualmente instalado en cada uno de los CPDs del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, mientras dure la avería. También deberá disponer de un camión nodriza de combustible de modo que no haya problema en el suministro de combustible para el grupo. Se presentarán por la EA los acuerdos con los proveedores de los grupos y combustibles, debiendo indicarse en el mismo el tiempo máximo para su disponibilidad en el CPD, y que cubren el servicio en 24x7.

La EA facilitará tres números de teléfono móvil de personal propio para recibir llamadas o mensajes en caso de avería, además del número del servicio de Urgencias 24 horas. Al menos 2 de esas personas deben de estar en un radio inferior a 50 km.

6.1.2.1. Tiempos de resolución averías:

Los niveles de criticidad de incidencias vendrán en función de los subsistemas afectados y del tipo de fallo, a continuación, se mencionan algunos casos:

Incidencia crítica (nivel 0)	Fallo en cuadro de transferencia de carga, fallo en SAI o en baterías, climatización parada, fallos que comprometen la climatización de forma decisiva, fallos de suministro eléctrico a
------------------------------	--

-58-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	58/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

OFICIALÍA MAYOR



	CPD
Incendencia crítica (nivel 1)	Fallo en grupo electrógeno funcionando en red, fallo en compresores UTA, temperatura alta en sondas y retorno de climatizadores, fancoils, split u otros equipos, detectores sistema contra incendios, fallo general sistema de control, detección humedad en sondas inundación, fallos en suministro eléctrico a los centros de servicios 24x7
Incendencia urgente (nivel 2)	Fallo puntual en el sistema de control, fallos no críticos en el sistema eléctrico, fallo en climatización que no sea decisivo para el correcto funcionamiento del CPD
Incendencia no urgente (nivel 3)	Fallos sistema de control de accesos, resto de sistemas de las instalaciones que no inciden en el normal funcionamiento del cpd

Los tiempos de respuesta y atención de las incidencias y averías según se describen en el apartado 3 de presente pliego que sean objeto del presente pliego, que sean objeto del lote 2 se ajustarán a la lo indicado en las siguientes tablas.

En caso de duda, la interpretación de los tiempos de respuesta y resolución se concretará por el personal técnico del Ministerio.

TIPO DE INCIDENCIA	TIEMPOS DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESOLUCIÓN
Incendencia / avería NO URGENTE (nivel 3)	1 día laborable	- En caso de reparación simple, en el momento de la visita - 3 días laborables como máximo, incluyendo el día laborable de atención de la avería
Incendencia / avería URGENTE (nivel 2)	1 hora	- En caso de reparación simple, en el momento de la visita - 1 días laboral como máximo, incluyendo el día laborable de atención de la avería
Incendencia/ avería CRÍTICA (nivel 0 y nivel 1)	inmediata	- En el momento de la visita, atendiendo de forma continua la avería, incluso con el servicio de urgencia 24 horas

En el caso de la atención mediante el servicio de urgencia 24 horas se detallan los tiempos de respuesta máximos, que igualmente serán aplicables durante el horario de presencia in situ de los técnicos de la EA en las sedes del Ministerio.

NIVEL DE CRITICIDAD DE INCIDENCIA	T.M.L.T	T.M.P.I.	T.M.R.S.	T.M.R.
-----------------------------------	---------	----------	----------	--------

-59-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	59/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

OFICIALÍA MAYOR



Incidencia crítica nivel 0	2 minutos	45 minutos	1 hora	2 horas
Incidencia crítica nivel 1	2 minutos	45 minutos	2 horas	12 horas
Incidencia no crítica nivel 2	2 minutos	4 horas	12 horas	24 horas
Incidencia no crítica nivel 3	2 minutos	12 horas	24 horas	72 horas

Siendo estas siglas correspondientes a:

- T.M.L.T.: Tiempo máximo de localización telefónica.
- T.M.P.I.: Tiempo máximo de presencia in-situ.
- T.M.R.S.: Tiempo máximo de restablecimiento del servicio.
- T.M.R.: tiempo máximo de resolución.

Salvo justificación acreditada basada en la imposibilidad material de subsanar la incidencia o reparar la avería, que deberá ser aprobada por el personal técnico del Ministerio, el incumplimiento del tiempo de respuesta y del tiempo de resolución podrá ser catalogada según el tipo de incidencia como:

- Incidencia o avería Urgente, como grado grave
- Incidencia o avería Crítica, como grado muy grave,

Todo ello a los efectos que pudieran derivarse para la aplicación de las penalidades porcentuales a que se refiere el apartado del presente pliego.

La reiteración en el incumplimiento injustificado de los tiempos de respuesta y resolución de cualquiera de los tipos de incidencia podrá ser considerada como incumplimiento muy grave, y en el caso de incidencias urgentes y críticas podrá ser considerado como incumplimiento de una de las "obligaciones principales" del contrato a los efectos que puedan derivarse de lo indicado en el art 211 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

- **RESOLUCIÓN DE AVERÍAS CRÍTICAS Y URGENTES:**

El adjudicatario notificará urgentemente la incidencia Al Ministerio, indicando el alcance, las causas y las posibles soluciones y trabajos a acometer. Si fuera necesario acometer trabajos o materiales no incluidos en la prestación contratada, subcontratar empresas especializadas, o cualquier otra acción para subsanar al incidencia o avería, previa valoración del correspondiente presupuesto estimativo y previa autorización del mismo por el Ministerio, la EA iniciará la gestión inmediata necesaria para su resolución, encargándose de todo el proceso de resolución hasta su subsanación definitiva.

Instalaciones críticas: El adjudicatario adquiere la obligación de tener previstos sistemas de respaldo de instalación provisional, con certificación de instalación, en un tiempo de respuesta inmediato, a utilizar en caso de fallo catastrófico de las siguientes instalaciones:

- Climatización de salas de CPD y SAI, cuatro unidades de enfriadoras móviles de 3.000 frigorías.

-60-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	60/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

- Grupo electrógeno de potencia suficiente: en el caso de avería grave la EA deberá proporcionar un grupo electrógeno móvil temporal, de la misma potencia que el actualmente instalado en cada uno de los CPDs del -ministerio del ministerio, mientras dure la avería. También deberá disponer de un camión nodriza de combustible de modo que no haya problema en el suministro de combustible para el grupo. Se presentará por la EA los acuerdos con los proveedores de los grupos y combustibles, debiéndose indicar en el mismo tiempo máximo para su disponibilidad en el CPD, y que cubren el servicio en 27x7.

Todas las actuaciones deberán ser conocidas y deberán ser aprobadas por los responsables técnicos del Ministerio, salvo que, por la urgencia, criticidad de la situación o circunstancia justificada de que se trate, deba ejecutarse la reparación de forma inmediata

- **RESOLUCIÓN DE AVERÍAS NO URGENTES:**

El adjudicatario notificará la incidencia al Ministerio y le remitirá un informe en el que se indicará su alcance y la propuesta recomendada para su subsanación.

Si fuese necesario para la resolución de la incidencia o avería, se deberá presentar presupuesto en los términos previsto en el presente pliego de condiciones, y en su caso si el importe supera los 1.000€, o a requerimiento del Ministerio si el importe es menor, en el presupuesto vendrá desglosado cada concepto.

Siempre con la autorización previa del Ministerio, una vez ejecutados los trabajos, el adjudicatario emitirá la factura correspondiente y presentará también en caso de subcontratación la factura emitida a su cargo por la subcontrata donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo realmente ejecutado, así como un informe justificativo de ejecución.

En todo caso, el ministerio se reserva el derecho de solicitar presupuestos a terceros, y adjudicarlos cuando:

- Como consecuencia de la petición de presupuestos a otros se obtenga una oferta económica mejor, sin tener en cuenta la prima establecida de intermediación.
- Que los bienes o servicios deban ser prestados necesariamente por el fabricante del equipo a reparar.

Los gastos de resolución de averías e incidencias que no estén cubiertos por las prestaciones, servicios y costes cubiertos por el presente pliego, se abonarán con cargo a la partida "bolsa de materiales" definida en el apartado 1.1, siempre bajo la previa aprobación del personal responsable del Ministerio, y salvo que se indique otro procedimiento para su abono.

6.1.3. Mantenimiento Técnico-legal.

Las operaciones de tipo preventivo y las revisiones periódicas establecidas en los Reglamentos y normativas aplicables serán realizadas por la empresa adjudicataria o empresa autorizada. El coste de la realización de dichas inspecciones, revisiones, y pruebas necesarias será asumido (sin limitación del número de visitas que deba realizar el organismo de control autorizado o las empresas homologadas o autorizadas) por la empresa adjudicataria y no causará coste alguno al Ministerio.

-61-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	61/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





La EA acompañara y prestará apoyo en todo momento al inspector/a que realicen las inspecciones técnico-legales, siempre con el conocimiento, la autorización y las indicaciones del personal responsable del contrato por parte del Ministerio

Las inspecciones, y revisiones recogidas en el [apartado 6.2](#) y en su defecto en el [anexo IV](#), así como las pruebas que lleven aparejadas serán por cuenta del adjudicatario.

Correrán por cuenta del adjudicatario las inspecciones reglamentarias y revisiones que se conviertan en obligatorias como consecuencia de una nueva normativa o un cambio de la existente.

La corrección de defectos con origen en las inspecciones correrá a cargo del Ministerio.

6.2. ELEMENTOS E INSTALACIONES OBJETO DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL LOTE 2 Y TRABAJOS A REALIZAR

Las instalaciones objeto de este contrato se relacionan en el Anexo II, que incluye un listado de las instalaciones y equipos a modo indicativo y no limitativo de cada CPD.

Así pues, la EA llevara a cabo, resumidamente, las siguientes tareas:

- Mantenimiento conductivo, mediante inspecciones básicas permanentes de todos los sistemas, para comprobar el buen funcionamiento de la instalación y realizar los reajustes, su limpieza, y para mantener las condiciones óptimas de uso.
- Mantenimiento preventivo y técnico-legal de cada uno de los subsistemas y espacios pertenecientes al CPD, salas de comunicaciones y salas SAIS, conforme a la normativa vigente, y de acuerdo a las periodicidades indicadas en éste pliego.
- Asistencia y actuaciones en caso de incidencia, para asegurar el funcionamiento de los distintos sistemas.
- Mantenimiento correctivo cuando sea necesario
- Mantenimiento modificativo cuando sea necesario
- Informes de seguimiento y control. Reporte detallado de las intervenciones
- Auditorias periódicas
- Limpieza técnica anual, con medición de partículas para asegurar cumplimiento de ISO14644 (Clase 8)
- Inspecciones por Organismo de Control Autorizado, en adelante OCA, y documentaciones actualizadas, manteniendo archivado en los edificios toda la documentación exigida por la legislación vigente.

En los siguientes apartados se describen las instalaciones y trabajos a llevar a cabo (sin que esta lista sea exhaustiva o limitativa) y cualquier otro elemento adicional relacionado con los CPDs.

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	62/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ		Página	63/226
FIRMADO POR		MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)			Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ						



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

OFICIALÍA MAYOR

6.2.1. sistema eléctrico e iluminación

Al menos deberán realizarse los siguientes mantenimientos.

a. GRUPO ELECTRÓGENO

PERIODICIDAD				
QUINCENAL	MENSUAL	BIMENSUAL	SEMESTRAL	ANUAL
- Verificación de ausencia de alarmas - Verificación de nivel en depósito de combustible superior a 3/4 y su reposición en caso necesario. El suministro del combustible ha de realizarlo la EA, y su coste se considera incluido en el contrato - Arranque manual del grupo electrógeno durante 15/20 minutos y verificación del correcto funcionamiento - Comprobación temperatura de aceite y funcionamiento del sistema de prelubricación y caldeo	- Verificación del nivel de agua en el radiador - Verificación del nivel de electrolito en baterías. - Detección de fugas en la red de combustible y comprobación del estado de las canalizaciones. - Inspección visual de fugas por presas, juntas y racores. - Limpieza exterior e interior de los equipos CUADRO DE MANDO - Limpieza general del cuadro - Verificación y reapretar las conexiones eléctrica - Verificación de las puestas a tierra - Verificación de interruptores automáticos - Comprobación de la tensión en barras - Comprobación del estado de los fusibles y pilotos de señalización y alarma	- Prueba del grupo en carga - Carga de baterías después de la prueba - Asegurarse de que, una vez finalizada la prueba, el grupo quede en automático - Controlar consumo de combustible, anotando: Lectura anterior y actual, Suministros y Consumo	Además de las actividades de la revisión quincenal: - Revisión cuadro de automatismo - Verificación señalizadores - Verificación del cargador de batería - Verificación de funcionamiento SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE - Verificación depósito externo - Verificación sonda de nivel - Verificación circuito de control y conmutación - Verificación electrobombas - Verificación válvulas - Cambio de filtros - Purgado del circuito REVISIÓN MECÁNICA CON GRUPO ELECTRÓGENO EN STOP - Verificación de nivel de líquido del radiador - Verificación estado líquido refrigerante - Verificación nivel de aceite en el cárter y estado de los filtros de aceite - Verificar cartuchos filtrantes y nivel de combustible - Verificar y limpiar filtros de aire, cambio si procede - Verificación de los precalentamientos de agua y aceite.	- Cambio del aceite del cárter. - Cambio de refrigerante. - Sustitución de los filtros de combustible. - Sustitución de filtros de aire. - Sustitución de filtros de aceite. - Verificar el estado del circuito de refrigeración. - Reapriete de bornes del alternador. - Sustitución de manguitos de salida de gases en caso de ser necesario.

		Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	64/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			




CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

OFICIALÍA MAYOR

			• Revisión del estado del eje del ventilador y del de la bomba de agua para su engrase • Verificación del estado y la tensión de las correas del ventilador • Comprobar carga de la batería y limpieza de bornes REVISIÓN ELÉCTRICA CON GRUPO ELECTROGENO EN STOP • Verificación funcionamiento alternador, escobillas y aros. • Comprobación del aislamiento de los devanados del alternador • Comprobación voltaje y tensión de red • Revisión de automatismos y circuitos de control • Verificación de elementos eléctricos del motor de explosión • Revisión de contactor, relés de solenoide, motor de arranque y aislamiento resistencia de caldeo • Comprobación de alarmas y parada del grupo en su cas • Revisión de bornes y clemas del intercableado • Revisión circuitos de fuerza del alternador y caja de borne REVISIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA CON GRUPO ELECTROGENO EN START • Prueba de conmutación en carga • Verificar funcionamiento del regulador de velocidad del motor • Verificar pérdidas de humos en el circuito de escape • Verificación funcionamiento maniobra de arranque	
--	--	--	---	--

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA-WUAF -BNHJ	Página	65/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			




CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

OFICIALÍA MAYOR

--	--	--	--	--	--

b. **INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

El mantenimiento preventivo para el sistema eléctrico debe abarcar:

- Cuadro de transferencia de carga
- Cuadros secundarios de baja tensión que dan servicio al CPD
- Cuadro de alumbrado del CPD
- Cuadros de telecontrol
- Sistema de conmutación
- Alumbrado
- Alumbrado de Emergencia
- Líneas de distribución, canaletas y racks

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes entregará a la EA la documentación que actualmente obra en su poder y la EA quedará encargada de su actualización. Las tareas de mantenimiento a realizar al menos serán los siguientes:

				• Comprobación parámetros de funcionamiento e indicadores • eléctricos y mecánicos	
--	--	--	--	--	--

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA-WUAF -BNHJ	Página	66/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

OFICIALÍA MAYOR


PERIODICIDAD		
SEMANAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL
ALUMBRADO - Comprobación de existencia de elementos fundidos. Reposición en su caso - Verificación y reapretar conexiones eléctricas ALUMBRADO DE EMERGENCIA - Comprobación del estado de los fusibles y pilotos de señalización y alarma - Verificación y reapretar las conexiones eléctricas	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS CUADROS Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES - Comprobación del estado de la estructura de los armarios - Verificación de componentes de estanqueidad de armarios - Comprobación del estado de la perfilaría porta equipos interiores de los armarios - Visualización de estados de equipos - Comprobación conexiones de tierras en todos los equipos - Comprobación de equilibrado de fases, anotar RSTN - Comprobación de Amperaje - Comprobación de las regulaciones térmicas - Comprobación de protecciones diferenciales (ubicados en circuitos no preferentes) - Comprobación y apriete de bornas, relés, etc. - Comprobación y sustitución de descargadores y fusibles - Comprobación de identificación de elementos y cables - Comprobación de canaletas (estado, tapas,...) - Comprobación del estado de los conductores y conexionado - Estados de documentación (planos de desarrollo) - Verificación de tensiones y calibración de instrumentos de medida del cuadro - Limpieza de los cuadros por aspiración - Análisis de temperaturas con termómetro de infrarrojos VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CANALETAS - Se realizará una inspección visual del estado exterior e interior de la bandeja de la línea de alimentación al CPD y de las bandejas que distribuyen por el interior del CPD - Inspección visual del estado de los cables de potencia y comprobación de su alojamiento en el interior de las bandejas de forma ordenada VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CANALETAS - Comprobación del estado de los cables de alimentación a los racks y etiquetado o reetiquetado en caso de ser necesario - Análisis de temperaturas con termómetro de infrarrojos. - Comprobación de conexión a tierra de todos los racks ARQUETA A TIERRA - Medida del valor óhmico de las tierras.	SEMESTRAL - Comprobación y limpieza de la arqueta de acometida, deberá hacerse al menos 1 vez al semestre y deberá hacerse tantas veces como sea necesario (caso de inundación) - Termografías de todos los cuadros generales
		ANUAL - Mantenimiento y ajuste de los sistemas de conmutación RED / GRUPO por empresa especializada. Ajuste y engrase de enclavamientos - Termografías de todos los cuadros eléctricos



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

		Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	67/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES



SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR


- Verificar el estado de los elementos fijos.
- Dosificación de productos necesarios en arquetas.
- Repaso de pintura de todos los elementos
- necesarios



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>
FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA-WUAF -BNHJ	Página	68/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES



c. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

El plan de mantenimiento preventivo afectará a todos los SAI que prestan servicio a los CPDs, objeto de este contrato, así como a los bancos de baterías de las mismas. La EA deberá contratar el mantenimiento específico con los fabricantes de cada equipo de modo que solo deberá realizar las siguientes funciones:

- Selección y contratación a su cargo de la empresa homologada que realizará los mantenimientos
 - Coordinación con el personal técnico de la empresa que preste el mantenimiento de los SAI y con el personal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para planificar y ejecutar las intervenciones necesarias
 - Soporte ha dicho personal en los casos que sea necesario y supervisión de la ejecución de dicho mantenimiento
 - Recopilación y control de la documentación asociada y derivada de la ejecución del plan de mantenimiento de las SAI
- No obstante, deberá cubrir los siguientes apartados, al igual que para el resto de sistemas:
- Informes de seguimiento y control
 - **Auditorías periódicas**

Al ser necesario software específico para el mantenimiento de los distintos SAI, todos los servicios de mantenimiento deberán ser realizados obligatoriamente por los servicios técnicos oficiales actuales de los fabricantes de los SAI instalados. A continuación, se detallan los puntos que al menos debe cubrir el plan de mantenimiento para los SAI que deberá realizar la EA:

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

		Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA-WUAF -BNHJ	Página	69/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

PERIODICIDAD SEMESTRAL	
CONDICIONES AMBIENTALES • Limpieza medioambiental • Temperatura • Humedad • Temperatura Armario SAI • Temperatura recinto baterías INSPECCIÓN VISUAL Y LIMPIEZA • Contactores y disyuntores • Placas de control • Hilos y cables • Condensadores y bobinas • Filtros y ventiladores de enfriamiento • Batería , revisión por elemento • Cuadros de protección	MEDICIONES Y CALIBRACIONES POR ELEMENTO Y GENERAL • Tensiones de entrada (Vca) • Corrientes de entrada (Aca) • Frecuencia de entrada (Hz) • Tensiones de salida (Vca) • Corriente de salida (Aca) • Frecuencia de salida (Hz) • Cargas salida (Kw, KVA) • Factor de potencia • Tensiones Bypass (Vca) • Corriente Bypass (Aca) • Frecuencia Bypass (Hz) MEDICIONES Y CALIBRACIONES POR ELEMENTO Y GENERAL • Revisión control avanzado batería ABM • Revisión Carga flotante (Vcc) • Prueba de descarga de batería • Corriente Limitación Rectificador (Aca) • Corriente Carga batería (Acc) • Estado general

Es condición ineludible realizar el mantenimiento sin corte de servicio para la carga alimentada.

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ		Página	70/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

OFICIALÍA MAYOR

6.2.2. sistema de climatización

a. UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

PERIODICIDAD			
SEMANAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
• Verificación y ajuste de termostatos, presostatos y sensores de humedad • Inspección del circuito de agua del condensador: corrección de fugas, atascos y corrosiones en las conexiones. Sustitución de tuberías en caso de ser necesario	• Comprobar que los consumos de los distintos elementos están dentro de los parámetros normales de funcionamiento • Reapriete y verificación de bornas y conexiones • Comprobar si el acondicionador presenta daños externos. • Inspección de ventiladores axiales exteriores, anclajes, soportes y giro libre • Inexistencia de vibraciones • Comprobar el circuito frigorífico • Comprobación visual de la estanqueidad • Comprobar el perfecto estado del compresor • Revisión aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo • Verificación del estado de limpieza e incrustación de los tubos del condensador y limpieza, si procede • Verificación del estado de limpieza e incrustación de los tubos del evaporador y limpieza, si procede • Revisión y limpieza o sustitución de filtros de aire, lo que sea necesario • Limpieza interior y exterior y eliminación de incrustaciones • Limpieza profunda de condensadoras exteriores • Revisión y sustitución en caso de ser necesario de las protecciones Armaflex en tubos exteriores • Sustitución de correas, en caso de ser necesario • Sustitución de los filtros de aire	• Comprobación comunicaciones modbus con todas las UTAS • Ajustes de parámetros y lecturas • Limpieza de registro de datos y eventos • Reapriete de bornas • Mantenimiento evolutivo del sistema	• Sustitución botes humectadores



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd


DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ		Página	71/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES



SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

OFICIALÍA MAYOR

b. SPLITs, FAN-COILs Y OTROS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE LOS CPDs

PERIODICIDAD			
SEMANAL	MENSUAL	SEMESTRAL	ANUAL
• Verificación y ajuste de termostatos, presostatos y sensores de humedad • Inspección del circuito de agua • Revisión del bombeo y desagüe de condensados	• Limpieza de Filtros o sustitución, limpieza de bandejas condensadoras y drenajes • Revisión de ruidos, goteos, niveles de agua, vibraciones, bornas, rodamientos, térmicos y diferenciales, temperaturas, consumos en general, motores • Medida de consumos en enfriadoras	• Revisión de Presiones, Tensiones entrada y salida de evaporadoras, Tensión entrada y salida de conductos • Limpieza de batería de evaporadoras y condensadoras • Limpieza de bandejas y drenajes • Medidas de consumo de compresores y ventiladores • Revisión de unidades climatizadoras (Desagües, Compuertas, Puertas de registro, Limpieza filtros de aire, Soportes y temperaturas)	• Estandarización de circuitos y aislamiento térmico de conductos • Limpieza unidades tratamiento de aire



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

		Código Seguro de verificación: PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página 72/226
FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha 22/07/2026	
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			




CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES



C TORRES DE REFRIGERACIÓN

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

PERIORIZIDAD				
SEMANAL	MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL
- revisión y limpieza de la balsa de agua fría y filtro - revisión del nivel operativo y llenado - Purga: asegurarse de que la válvula no tenga obstrucciones y que el agua de purga se vacía libremente. Mida el caudal de purga registrando el volumen dado. Para purga automática mediante un control de conductividad, asegúrese de que la sonda de conductividad está limpia y que la válvula solenoide de purga está operativa. A menos que disponga de un procedimiento de ajuste específico, la empresa de tratamiento de aguas debe comprobar y establecer los puntos de ajuste. - Paquete de resistencia de balsa: ajustar y limpiar el termostato de las resistencias. Asegurarse de que los dispositivos de seguridad y control, como los interruptores de nivel mínimo de agua, estén operativos, limpios y correctamente instalados en el circuito de control - comprobar la tensión de la correa y su fuerza necesaria tensar la correa. - Alineación de la transmisión - comprobar el ajuste del anillo de cierre - Giro de ventilador(es) y bomba(s): comprobar si su funcionamiento es el adecuado, eliminar las obstrucciones si las hubiera, en caso de que el giro sea incorrecto corregir el cableado eléctrico. - comprobar el voltaje e intensidad del motor - comprobar si existe ruido anómalo y/o vibración, en este caso efectuar inspección a fondo de todo el equipo - Prueba TAB (rampas sumergidas)	- revisión del nivel operativo y llenado - Purga: asegurarse de que la válvula no tenga obstrucciones y que el agua de purga se vacía libremente. Mida el caudal de purga registrando el volumen dado. Para purga automática mediante un control de conductividad, asegúrese de que la sonda de conductividad está limpia y que la válvula solenoide de purga está operativa. A menos que disponga de un procedimiento de ajuste específico, la empresa de tratamiento de aguas debe comprobar y establecer los puntos de ajuste. - comprobar la tensión de la correa y su fuerza necesaria tensar la correa. - comprobar si existe ruido anómalo y/o vibración, en este caso efectuar inspección a fondo de todo el equipo - Aspecto general observando: daños en la protección anticorrosiva, señales de formación de incrustaciones o corrosión, acumulación de polvo y restos, y presencia de biofilms. - Calidad del agua en circulación	- revisión y limpieza de la balsa de agua fría y filtro - Eje del ventilador: inspeccionar la continuidad del revestimiento - limpiar la superficie exterior del motor del ventilador - Bomba de pulverización de agua: comprobar el sellado mecánico entre el alojamiento de la bomba y el motor de la bomba. - Interruptores de nivel o de alarma	- Paquete de resistencia de balsa: ajustar y limpiar el termostato de las resistencias. Asegurarse de que los dispositivos de seguridad y control, como los interruptores de nivel mínimo de agua, estén operativos, limpios y correctamente instalados en el circuito de control - comprobar el ajuste del anillo de cierre - Sección de transferencia de calor: Inspeccionar la batería para detectar: obstrucciones, daños, corrosión, incrustaciones - Eliminadores de gotas, inspeccionar: obstrucciones, daños, suciedad, encaje correcto - Distribución de agua: Compruebe y ajuste la presión de pulverización, si es necesario y limpie la distribución de agua de suciedad y restos - Conjunto de control eléctrico del nivel de agua: asegúrese de que todos los componentes (válvula, interruptores de flotador) estén operativos y limpios. - engrase de rodamientos del eje del ventilador - Engrasado de cojinetes del motor - El tornillo de regulación de la bancada del motor debe revestirse utilizando una grasa inhibidora de la corrosión de buena calidad - El tornillo de regulación de la bancada del motor debe revestirse utilizando una grasa inhibidora de la corrosión de buena calidad	- Alineación de la transmisión - comprobar el voltaje e intensidad del motor - limpieza del serpentín - aleateado de descarga - Revisión del sistema - Bisagras y pernos de puertas de acceso - Limpieza mecánica

 	Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ		Página	73/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

6.2.3. sistemas de seguridad

a. SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGA DE LÍQUIDOS

Debido a las características del sistema de detección de líquidos, además de las comprobaciones semanales, se requiere al menos:

PERIODICIDAD MENSUAL
Comprobación del funcionamiento del detector, mojando un punto del cable y comprobando su detección y medida

b. SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS Y VIDEOVIGILANCIA

Debido a las características del sistema de control de acceso instalado, se requiere al menos:

PERIODICIDAD SEMESTRAL
- Limpeza de BBDD de fichajes de controles de Acceso Con Periodicidad Anual - Verificación perfecto funcionamiento del sistema. - Verificación de la restricción en el acceso, control de acceso

c. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN PLC-SCADA-BMS DEL CPD

PERIODICIDAD TRIMESTRAL
- Verificación y calibración de la instrumentación utilizada para la recopilación de información - Verificación de alarmas eléctricas, intrusismo,... - Comprobación y apriete de bornas, relés, en PLC - Mantenimiento evolutivo del sistem - Copia de seguridad de BBDD, sistema y programación base - Estado del servidor y todos sus servicios

d. SISTEMA DE BIJUNDAE SALA CPD

Debido a las características del sistema de detección de líquidos, además de las comprobaciones semanales, se requiere al menos:

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

		Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA-WUAF -BNHJ	Página	74/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

- Revisión del perímetro de seguridad
- Revisión de puerta de seguridad
- Comprobación de Fab/compuerta de sobrepresión
- Comprobación de iluminación y alumbrado de emergencia
- Revisión del estado de cableductos

6.2.4. infraestructura de locales


La EA deberá cubrir al menos el plan de conservación de espacios y estructuras descrito a continuación:

- Minimizar el riesgo de incendios como consecuencia del polvo acumulado en el hardware.
- Evitar descargas electrostáticas que provocan fallos de transmisión entre equipos.
- Evitar la existencia de material férrico (óxidos).
- Minimizar el desgaste mecánico y fallos en el hardware.
- Minimizar la polución en el aire
- Eliminación de los contaminantes vivos.
- Evitar la limpieza para personal no cualificado que puede causar averías y caídas del sistema.
- Mantener el ambiente de las Salas de Racks libres de partículas contaminantes.
- Alargar la vida útil de los filtros de aire.
- Evitar la utilización de productos de limpieza corrosivos que pueden atacar el hardware y contaminar el ambiente.
- Ventajas de la Limpieza:
 - Disponibilidad (Prevención de caídas de los Racks
 - Fiabilidad (Minimizar los factores de riesgo que puedan afectar el rendimiento óptimo de los Racks)

Las tareas a realizar y puntos de inspección se detallan a continuación:

		Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA-WUAF -BNHJ	Página	75/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES



SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

OFICIALÍA MAYOR

PERIODICIDAD	
MENSUAL	ANUAL
INSTALACIÓN INTERIOR • Revisión de líneas y circuitos • Revisión y reposición de luminarias, con luminarias del mismo tipo, modelo y potencia de las actuales • Comprobación de puesta a tierra de elementos • Comprobación y/o sustitución de las sondas de inundación y temperatura • Verificación y reparación de elementos del inmueble, tanto en sus zonas interiores como exteriores (humedades, pintura,...)	• LIMPIEZA TÉCNICA EXHAUSTIVA • Falso suelo: - Aspirador de micro-partículas - Extracción de residuos • Placas del suelo: - Extracción de placa - Limpieza parte superior e inferior con productos especiales - Sellado de cortes en placas de Sala de Equipos de Comunicaciones. - Cableado de datos hasta la entrada de los racks: - Aspiración • Cableado de AC: - Aspiración • Pasillos fríos: - Limpieza de mamparas y puertas • Paredes: - Aspiración - Limpieza en seco • Hardware externo a los Racks: - Aspiración externa - Limpieza en seco y pantallas de rack • Hardware interno a los Racks: - Aspiración externa - Limpieza en seco y monitores • Análisis visual de todas las salas: - Falso suelo - Pasos de cables - Soportes falso Suelo - Placas Falso Suelo - Racks (externo) - Luminarias • Análisis con equipo analizador de nivel de partículas en el ambiente en todas las salas según norma ISO 14644-1




CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF

		Código Seguro de verificación:	PF :CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	76/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y
RELACIONES CON LAS CORTES

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

OFICIALÍA MAYOR

6.2.5. fontanería y saneamiento

La EA deberá realizar al menos los siguientes mantenimientos preventivos:

PERIODICIDAD MENSUAL
- Inspección y limpieza de sumideros - Inspección de red de acometida de agua a las salas. Limpieza de filtros si existen. - Inspección y comprobación de funcionamiento de llaves de corte



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F
FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



6.3. PRODUCTOS FUNGIBLES, CONSUMIBLES Y MATERIALES INCLUIDOS EN EL CONTRATO

El adjudicatario realizará, en el inicio del contrato, un estudio de elementos críticos para repuestos, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

- Tasa de fallo del elemento.
- Tiempo de parada de la instalación por fallo de dicho elemento.
- Coste del elemento.
- Plazo de aprovisionamiento por parte del fabricante.

Dicho estudio arrojará los datos necesarios para considerar el almacén pertinente dentro de la gestión del mantenimiento, que deberá ser consensuado con los responsables técnicos del Ministerio. Estos elementos serán catalogados en material fungible y material consumible.

6.3.1. Material fungible:

Se entenderá por materiales fungibles todos aquellos elementos que forman parte de un equipo o instalación y que se caracterizan por poseer una duración de vida corta, bien de forma normal o aleatoria, junto a un reducido precio unitario. A título enunciativo y con carácter de mínimos será:

- Guarnición de prensaestopas en calidad ordinaria para reparaciones de equipos aislados.
- Juntas de estanqueidad.
- Tornillería, pernos, clavos y bridas
- Clavos.
- Fusibles.
- Baterías.
- Lámparas de señalización.
- Lámparas, cebadores, reactancias, luminarias y paneles led, en cantidad y variedad suficiente para la sustitución diaria.
- Correas para poleas.
- Tuberías, de diferentes secciones y material, racores, manguitos reparadores de fugas tipo "gebos", tapones hidráulicos, aireadores, purgadores, etc.
- Mangueras eléctricas, cables de diferentes secciones, tomas de macho y hembra, para los alargadores, necesarias para las reparaciones u operaciones de mantenimiento
- Filtros
- Filtrina
- Correas de climatizadores u otros equipos, material para reparar conductos de climatización, realizar embocaduras, o pequeñas conducciones.
- Diferenciales y automáticos suficientes para sustituciones inmediatas.
- Griferías, llaves de paso y corte, tuberías, latiguillos, etc.
- Productos de estanqueidad y juntas, juntas de acoplamiento de válvulas, griferías, tuberías, material de soldadura (estaño, electrodos, ...) remaches, etc

-77-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	77/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



- Cerraduras de puertas, armarios, bisagras.
- Cartelería

El suministro de materiales fungibles correrá a cargo del adjudicatario sin coste alguno para la Administración.

6.3.2. Materiales consumibles:

Se entenderá por productos consumibles todos aquellos productos que, no formando parte de la instalación, se utilizan en los procesos de funcionamiento o mantenimiento de las instalaciones y que se consumen de forma continua, y son los que a continuación se enumeran con carácter de mínimos:

- Aceites y grasa para engrase de equipos ordinarios.
- Refrigerantes para los equipos, lubricantes, etc.
- Productos de limpieza de piezas, equipos y elementos de reparación.
- Productos tales como masillas, estopas, teflón, y todo tipo de sellantes (siliconas, resinas, etc.
- Todos los pequeños suministros mecánicos, eléctricos y otros, susceptibles de desgaste (electrodos, sondas de cloro, tornillería, bornes, terminales, conectores, latiguillos, manguitos, etc.)
- Electrodo para soldadura, discos de corte o abrasivos, papel de lija, hojas de sierra, etc.
- Discos abrasivos y papel de lija.
- Trapos para limpieza de piezas.
- Estopa, cinta teflón, adhesiva, cinta de aluminio y similares
- Cintas abrasivas y precintos.
- Pinturas.
- Oxígeno.
- Acetileno.
- Agua destilada.
- Gases refrigerantes para mantener las condiciones idóneas de funcionamiento de los equipos de climatización y de refrigeración (cámaras frigoríficas). Pequeñas recargas para mantener la presión de funcionamiento de los circuitos frigoríficos. Así como el suministro e inyección de nitrógeno a presión o sistema equivalente para verificar la estanqueidad del circuito

El suministro de los productos consumibles correrá a cargo del adjudicatario, a excepción de los consumibles de operación, como son el agua, electricidad, combustibles de grupos o calderas o similar que se dispongan en las propias sedes.

Además de todos estos materiales y productos fungibles y consumibles se consideran dentro del contrato los siguientes que además deberán ser sustituidos con la periodicidad siguiente:

GRUPO ELECTRÓGENO	
MATERIALES	PERIODICIDAD
Led señalización	En caso de defecto
Sonda de Nivel	En caso de defecto
Electrobombas	En caso de defecto

-78-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	78/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





GRUPO ELECTRÓGENO	
MATERIALES	PERIODICIDAD
Aceite del carter	Anual
Filtros de combustible	Anual
Filtros de aire	Anual
Filtros de aceite	Anual
Líquido refrigerante	Anual
Batería	Bienal o En caso de defecto.
Manguitos de gases	En caso de defecto
Combustible	Combustible depósitos > ¾ de capacidad total
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
MATERIALES	PERIODICIDAD
Fusibles y Pilotos de señalización de alarmas	En caso de defecto
Descargadores de tensión	En caso de defecto
CLIMATIZACIÓN	
MATERIALES	PERIODICIDAD
Descargadores de tensión	Trimestral
Sondas temperatura y temperatura/humedad	En caso de defecto
Bote de Humectación	Anual
Ventilador de condensadora exterior	En caso de defecto

En todos los casos los materiales, repuestos y piezas empleados en las tareas de mantenimiento serán los originales u homologados por los distintos fabricantes y se entenderán incluidos en el plan de mantenimiento sin generar ningún tipo de coste adicional de acuerdo con tabla incluida.

Es obligatorio dejar todos los elementos, equipos e instalaciones en perfecto estado de limpieza y orden, llevando a vertedero autorizado los escombros o materiales desechados.

El Adjudicatario deberá especificar detalladamente dentro del plan de mantenimiento ofrecido la frecuencia y tipo de actuaciones de mantenimiento sobre los componentes de la instalación, indicando fechas y si se realizara en horario laboral o no, el cual tiene que ser validado por Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o persona designada

Las cargas de gas refrigerante que fuera necesario realizar, o la destrucción de gas refrigerante por estar fuera de normativa correrán a cuenta de la EA.

6.3.3. Stock de materiales:

La necesidad de la reparación de las incidencias y averías de la forma más urgente, precisa de disponer de un pequeño stock de los componentes de los equipos que más se averíen y de aquellos que sean necesarios para el funcionamiento de los sistemas, sin el cual se ponga en riesgo la operatividad del CPD.

Los sistemas considerados prioritarios son los de climatización y eléctrico, sin los que no puede funcionar el CPD, por lo que los repuestos que se definan en el stock deberán ser fundamentalmente los precisos para estos sistemas.

Al comienzo de las actividades del contrato la EA aportará un stock de repuestos mínimos, para almacenamiento, custodia y utilización de los mismos en las reparaciones que se produzcan, cuyo coste correrá a cargo de la empresa adjudicataria. La reposición de estos mínimos en stock se realizará de forma automática en la medida que se vaya necesitando, y en aquellos casos en los que no se considere como material fungible o consumible incluido en el contrato, será por cuenta de la bolsa de materiales

-79-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	79/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



en los términos indicados en el apartado correspondiente.

Estos repuestos mínimos servirán para la actuación no programada o programada sin tener en cuenta los que puedan ser suministrados por fabricante a cuenta de la garantía establecida.

Todos los repuestos deberán estar almacenados en los locales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Todos los materiales que compongan el stock deberán ser gestionados por la EA, emitiendo un informe mensual con los movimientos tanto de entradas como de salidas producidos en el mes, con el importe del stock.

Los materiales precisos son los siguientes, todos ellos deberán ser compatibles con los equipos detallados en las descripciones de los CPD:

CANTIDAD (ud)	DESCRIPCIÓN
2	Regleta enracable de 8 salidas schukos con cable de alimentación de 2,5 m. 16 amp. e interruptor luminoso
2	Regleta enracable de 12 salidas IEC-13 con cable de alimentación de 2,5 m. 16 amp. e interruptor luminoso
2	Regleta enracable de 6 salidas IEC-19 con cable de alimentación de 2,5 m. 16 amp.
2	PDU enracable monofásica de 32A con 4/6 salidas IEC19
2	Toma CETAC macho de 32 am. 2P + T Monofásica
2	Toma CETAC hembra de 32 am. 2P + T Monofásica
1	Unidad de correa para cada modelo existente en GE
1	Unidad de correa para cada modelo existente en UTA
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x16 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x20 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x25 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x32 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x40 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 2x63 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 4x32 "D"
1	Interruptor MAGNETOTERMICO 4x40 "D"
1	Interruptor diferencial superinmunizado 300 mA 2x40 A
1	Interruptor diferencial superinmunizado 300 mA 4x40 A
6	Placa de suelo tecnico 600x600 Aglomerado por cada cpd (Luis cabrera y Ocaña)
2	Lámparas de cada tipo en iluminación
1	Ventilador para enfriadora Uniflair sede Ocaña
1	Ventilador torres de refrigeración de sede Luis Cabrera
2	Ventiladores unidades exteriores máquinas STULZ sede Ocaña

A la finalización del presente contrato de mantenimiento los materiales en stock, serán entregados a la EA, firmando la correspondiente acta de entrega de materiales por ambas partes.

6.4. BOLSA DE MATERIALES LOTE 2

-80-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	80/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tiene previsto en el presente contrato, incluido en el precio de licitación, una bolsa de materiales cuantificada en 30.000 euros (I.V.A. no Incluido) para la compra de materiales de sustitución, reposición o nuevos suministros de diverso material o de fácil deterioro, necesario para poder dar servicio a las instalaciones y equipos del objeto del presente contrato o realizar las modificaciones necesarias para adecuar las instalaciones a nuevos usos. Esta cantidad será distribuida en 15.000 euros por anualidad.

En caso de prórroga la bolsa de materiales se renovará en el importe proporcional al periodo prorrogado.

Esta bolsa se utilizará para facilitar la gestión de las incidencias que tienen que estar resueltas en un plazo muy breve.

En ningún caso serán con cargo a la bolsa de materiales el coste de los materiales fungibles y los materiales consumibles, ni el stock de materiales a que se refiere el apartado 6.3, que será en todo caso asumido por la EA

La empresa adjudicataria deberá suministrar los bienes solicitados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hasta agotar, en su caso, el importe de la bolsa de material adjudicada.

Antes de la entrega de los materiales, la EA entregará un informe de justificación de la necesidad y un presupuesto con los importes de cada uno de los materiales desglosados de manera clara y concreta, adjuntando el presupuesto o factura original donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo que realmente se debe ejecutar.

Este informe y presupuesto deberá ser aceptado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien revisará si los precios son acordes a los precios de mercado. La presentación de este informe y presupuesto se realizará mediante correo electrónico en el que se establecerá, previo acuerdo con las EAs, un plazo para la recepción del presupuesto o informe. En el caso de que no se reflejará este dato, se entenderá un **plazo de tres días hábiles**, plazo que excepcionalmente podrá ampliar el Ministerio si considera, a la vista de la naturaleza de la avería, que se requiere un plazo superior.

Una vez aprobada la actuación por parte del Ministerio, el plazo máximo para el suministro de los materiales necesarios **será de una semana** salvo que se trate de incidencia o avería que se estará a los plazos indicados para cada categoría, plazos que excepcionalmente podrá ampliar el Ministerio si considera, a la vista de la naturaleza de los materiales, que se requiere un plazo superior.

Finalizada la intervención será necesaria la entrega de informe justificativo de la intervención adjuntando en el mismo la factura real de los materiales utilizados donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo realmente ejecutado y por tanto se podrá proceder al pago con cargo a la bolsa de materiales.

En todo caso, el ministerio se reserva el derecho de solicitar presupuestos a terceros, y adjudicarlos cuando:

- Como consecuencia de la petición de presupuestos a otros se obtenga una oferta económica mejor, sin tener en cuenta la prima establecida de intermediación.
- Que los bienes o servicios deban ser prestados necesariamente por el fabricante del equipo a reparar.

En el caso de agotarse el importe anual previsto para la bolsa de materiales, el suministro de materiales o repuestos que pueda solicitar el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a la

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ		Página	81/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



EA, igualmente, se realizará mediante previa aceptación del correspondiente informe de justificación de la necesidad y presupuesto, que deberá ser aceptado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes notificará a la EA cualquier anomalía en los suministros entregados, debiendo ser recogidos y sustituidos por la empresa adjudicataria y repuesto por otros sin anomalías en el menor plazo de tiempo posible.

Todas las entregas se realizarán conforme al procedimiento acordado, debiendo ir acompañadas de un albarán de entrega de mercancía cuya copia deberá ser entregada al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para su archivo, junto con el informe, presupuesto y validación.

El albarán de entrega deberá estar firmado por personal autorizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para su recepción.

La instalación de estos materiales se reflejará en los partes de trabajo correspondientes y la EA lo incorporará en el GMAO (véase el [apartado 8](#) del presente Pliego).

La EA elaborará un listado de material de repuesto, entendido como el material más usual que permite atender rápidamente una situación límite mediante la sustitución de piezas o elementos, manteniendo una disponibilidad continua. A los efectos de este contrato, éstos se adquirirán por con cargo a la Bolsa de Materiales, previa aprobación del responsable del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Todos los materiales de repuesto que se empleen para reponer algún elemento en los equipos o instalaciones deberán ser idénticos en marca y modelo a los ya instalados o, en el caso de existir instalados repuestos no adecuados que deban de ser cambiados, serán sustituidos por aquellos recomendados por el fabricante.

En caso de obsolescencia de un elemento, la EA propondrá una alternativa, que deberá ser aceptada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes previamente a su adquisición.

En el caso de que la necesidad de utilizar algún repuesto se derive de un negligente mantenimiento o manipulación de las instalaciones, el coste del mismo será a cargo de la EA.

6.5. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS E INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN

La EA asistirá a todas las intervenciones a realizar por parte de las Entidades que alojen elementos en el CPD o tengan que ver con su funcionamiento correcto. Para ello se establecerá un procedimiento de gestión de accesos al CPD para dichas implementaciones que deberán ser planificadas, en lo posible, dentro del tiempo de presencia in situ del técnico de la EA.

En caso de necesitarse un acceso en horario distinto al indicado en el párrafo anterior se deberá realizar un preaviso, por parte del Entidad que desee acceder al CPD, de mínimo dos horas. Las intervenciones se podrán realizar en un horario 24x7x365, aunque será preferible que se realicen en días laborables. No existirá una remuneración especial por estos conceptos y estarán incluidos en la guardia de atención permanente.

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	82/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



7. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR EN EL LOTE 3: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se incluyen en este Lote 3 todas las instalaciones de protección contra incendios de todos los edificios de los Servicios Centrales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Los servicios a prestar por la EA se corresponden con los necesarios para realizar el mantenimiento integral (conductor, preventivo, técnico-legal, correctivo y modificativo) de los edificios descritos en el apartado 2.1 Además de lo descrito específicamente en este apartado 5, la EA atenderá a lo recogido en los apartados aplicables a todos los pliegos y en especial a apartado 4 del presente Pliego (informes, inventario de instalaciones y equipos, distintos tipos de mantenimiento, etc.).

La EA deberá estar autorizada por la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid como empresa mantenedora de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017). La acreditación oficial deberá justificarse ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Con independencia del cumplimiento de lo prescrito en la normativa vigente, manuales de fabricante, normas técnicas aplicables, experiencia, etc., los servicios y operaciones de conservación y mantenimiento programado a realizar en las instalaciones serán como mínimo los previstos en las gamas de mantenimiento del Anexo IV y se incluirán en el programa de mantenimiento descrito en el apartado 4.3.3 del presente Pliego.

La EA del Lote 3, prestará su asistencia al personal de los servicios técnicos de las empresas colaboradoras que actúen en cada uno de los inmuebles del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, así como al personal de cualquier otra empresa mantenedora o personal del Ministerio, siempre con el conocimiento, la autorización y las indicaciones del personal responsable del contrato por parte del Ministerio

Aquellas operaciones de mantenimiento de cualquier tipo en las que sea preciso cortar el suministro de energía eléctrica cortar el suministro o anular cualquier otra instalación, la EA deberá realizarlas fuera del horario laboral habitual, en horario vespertino, nocturno o en fin de semana, sin que lo cual ocasione un coste adicional. Estas operaciones deberán realizarse siempre con conocimiento, autorización e indicaciones del personal responsable del contrato por parte del Ministerio.

Todas las operaciones de mantenimiento correctivo, preventivo, conductor, modificativo y técnico-legal deberán estar documentadas con las correspondientes órdenes de trabajo y ser anotadas en el programa informático de gestión de mantenimiento asistido por Ordenador (GMAO) que la empresa debe implantar completamente en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de dos meses desde el inicio del contrato (véase el apartado 8 del presente Pliego).

Mediante el Sistema de Control instalado en los edificios (BMS) que dispongan del mismo, o es su defecto de los sistemas existentes, se recibirán por el técnico de mantenimiento de la EA la información en tiempo real de los parámetros y consignas de funcionamiento establecidas, las disfunciones, paradas no previstas y las alarmas surgidas durante el funcionamiento de la instalación. En el supuesto de modificación o instalación de los sistemas BMS de las instalaciones a mantener, la EA deberá asumir esta nueva instalación y su funcionamiento como parte integrante de las instalaciones del Ministerio a mantener y se hará cargo de su funcionamiento como una herramienta más en los términos que se determinen por el personal técnico responsable

-83-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	83/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



del Ministerio.

Mensualmente la EA entregará un informe, en el que recogerá las incidencias atendidas, las revisiones realizadas en ese periodo y las propuestas de mejora que considere oportunas (en formato DOC de Word® y PDF de ADOBE READER®).

Del resultado de sus revisiones de mantenimiento preventivo, la EA emitirá los correspondientes certificados e informes, anotando, si cabe, las modificaciones a su cargo necesarias para que la instalación cumpla lo que determina la normativa aplicable.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes consensuará con la EA la planificación de actividades, reservándose la potestad de enviar al adjudicatario actividades bajo demanda y auditar en cualquier momento la correcta ejecución del contrato.

Dentro de cada uno de los puntos anteriores se incluye la aportación por parte de la EA de los materiales según lo descrito en el apartado 7.3, herramientas y personal necesario para realizarlos. Al final de cada una de las actuaciones, la empresa adjudicataria realizará una limpieza general de la zona de trabajo, retirando todos los materiales desechados que hayan podido generarse.

7.1. COSTES DERIVADOS DEL MANTENIMIENTO

7.1.1. Mantenimiento:

En todos los tipos de mantenimiento los costes de mano de obra, de desplazamiento, dietas, etc tanto del personal propio como del personal de las empresas subcontratadas por la EA y cualquier otra mano de obra necesaria para la prestación objeto del contrato, así como de recambios, elementos y materiales fungibles y consumibles, y demás materiales definidos en el presente pliego, correrán siempre a cuenta de la empresa Adjudicataria.

Igualmente correrá a cargo de la EA, la herramienta individual y de equipo, equipos de medida, medios de elevación, equipos de protección individual o colectivos que se precisen, y cualesquiera otros medios materiales precisos para el desarrollo de las funciones y servicios contratados. También serán por cuenta de la EA los gastos derivados de la actuación de las empresas especializadas subcontratadas por la EA para la realización de trabajos específicos o cuya realización normativamente haya de ejecutarse por empresas autorizadas en un campo específico.

Además, la EA deberá disponer de los medios auxiliares necesarios para realizar las tareas objeto de la prestación del servicio que le corresponda, incluyendo medios auxiliares para trabajos en altura como escaleras y andamios que deberán disponer de sus correspondientes certificados, corriendo por cuenta de la EA el montaje y desmontaje de estos elementos cuando se requiera por el servicio. Asimismo, el personal de la empresa adjudicataria que destine a la prestación del servicio de que se trate deberá contar con la formación e información necesaria para la utilización de los medios auxiliares que se requieran.

La empresa adjudicataria queda obligada a subcontratar el servicio de mantenimiento especializado y la asistencia técnica de las siguientes instalaciones críticas y esenciales con los servicios técnicos oficiales autorizados por el fabricante de cada una de las máquinas, según se indica seguidamente:

- Detección de incendios.

La empresa adjudicataria presentará, obligatoriamente, los contratos suscritos con los mencionados servicios técnicos, a efectos de comprobación de las prestaciones contratadas, en el **primer mes de**

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	84/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





servicio.

El ministerio de la Presidencia justicia y relaciones con las cortes podrá pedir, asimismo, la acreditación como servicio técnico autorizado por el fabricante de las empresas contratadas.

7.1.2. Resolución de averías:

Para el correcto tratamiento de las incidencias y averías, el adjudicatario dispondrá de forma permanente de canales de comunicación suficientes y adecuados.

De forma general, cuando la avería requiera la intervención de un subcontratista, se procederá a presentar presupuesto previo, sujeto a aprobación, adjuntando, si así lo requiere el Ministerio de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, el presupuesto o factura original de la subcontrata donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo realmente ejecutado. En estos casos, al importe de este el adjudicatario le agregará una prima establecida de intermediación del 6%.

Toda incidencia o avería deberá reflejarse en el correspondiente informe o parte de trabajo en los términos establecidos en el presente pliego.

7.1.2.1. Tiempos de resolución averías:

Los tiempos de respuesta y atención de las incidencias y averías según se describen en el apartado 3 de presente pliego que sean objeto del presente pliego, que sean objeto del lote 1 se ajustarán a la lo indicado en la siguiente tabla.

En caso de duda, la interpretación de los tiempos de respuesta y resolución se concretará por el personal técnico del Ministerio.

TIPO DE INCIDENCIA	TIEMPOS DE RESPUESTA	TIEMPO DE RESOLUCIÓN
Incendencia / avería NO URGENTE	1 día laborable	- En caso de reparación simple, en el momento de la visita - 3 días laborables como máximo, incluyendo el día laborable de atención de la avería
Incendencia / avería URGENTE	1 hora	- En caso de reparación simple, en el momento de la visita - 1 días laboral como máximo, incluyendo el día laborable de atención de la avería
Incendencia/ avería CRÍTICA	inmediata	- En el momento de la visita, atendiendo de forma continua la avería, incluso con el servicio de urgencia 24 horas

Salvo justificación acreditada basada en la imposibilidad material de subsanar la incidencia o reparar la avería, que deberá ser aprobada por el personal técnico del Ministerio, el incumplimiento del tiempo de respuesta y del tiempo de resolución podrá ser catalogada según el tipo de incidencia como:

- Incidencia o avería Urgente, como grado grave
- Incidencia o avería Crítica, como grado muy grave,

Todo ello a los efectos que pudieran derivarse para la aplicación de las penalidades porcentuales a que se refiere el apartado del presente pliego.

La reiteración en el incumplimiento injustificado de los tiempos de respuesta y resolución de cualquiera de los

-85-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	85/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





tipos de incidencia podrá ser considerada como incumplimiento muy grave, y en el caso de incidencias urgentes y críticas podrá ser considerado como incumplimiento de una de las “obligaciones principales” del contrato a los efectos que puedan derivarse de lo indicado en el art 211 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público

• **RESOLUCIÓN DE AVERÍAS CRÍTICAS Y URGENTES:**

El adjudicatario notificará urgentemente la incidencia Al Ministerio, indicando el alcance, las causas y las posibles soluciones y trabajos a acometer. Si fuera necesario acometer trabajos o materiales no incluidos en la prestación contratada, subcontratar empresas especializadas, o cualquier otra acción para subsanar al incidencia o avería, previa valoración del correspondiente presupuesto estimativo y previa autorización del mismo por el Ministerio, la EA iniciará la gestión inmediata necesaria para su resolución, encargándose de todo el proceso de resolución hasta su subsanación definitiva.

Instalaciones críticas: El adjudicatario adquiere la obligación de tener previstos sistemas de respaldo de instalación provisional, con certificación de instalación, en un tiempo de respuesta inferior a 24h, a utilizar en caso de fallo catastrófico de las siguientes instalaciones:

- Sustitución de extintores y equipos de extinción.
- Sistemas de detección.

En estos casos, el adjudicatario previa valoración del correspondiente presupuesto estimativo y previa autorización del mismo por el Ministerio, una vez suministrados los equipos emitirá la factura correspondiente en el caso de materiales calificados como materiales fungibles y materiales consumibles por el presente pliego que serán con cargo a la EA, y también presentará la factura emitida a su cargo por la subcontrata, donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo realmente ejecutado, y la prima establecida de intermediación.

Todas las actuaciones deberán ser conocidas y deberán ser aprobadas por los responsables técnicos del Ministerio, salvo que por la urgencia, criticidad de la situación o circunstancia justificada de que se trate, deba ejecutarse la reparación de forma inmediata

• **RESOLUCIÓN DE AVERÍAS NO URGENTES:**

El adjudicatario notificará la incidencia al Ministerio y le remitirá un informe en el que se indicará su alcance y la propuesta recomendada para su subsanación.

Si fuese necesario para la resolución de la incidencia o avería, se deberá presentar presupuesto en los términos previsto en el presente pliego de condiciones, y en su caso si el importe supera los 1.000€, o a requerimiento del Ministerio si el importe es menor, en el presupuesto vendrá desglosado cada concepto.

Siempre con la autorización previa del Ministerio, una vez ejecutados los trabajos, el adjudicatario emitirá la factura correspondiente y presentará también en caso de subcontratación la factura emitida a su cargo por la subcontrata donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo realmente ejecutado, así como un informe justificativo de ejecución.

En todo caso, el ministerio se reserva el derecho de solicitar presupuestos a terceros, y adjudicarlos cuando:

- Como consecuencia de la petición de presupuestos a otros se obtenga una oferta económica mejor, sin tener en cuenta la prima establecida de intermediación.

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	86/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





- Que los bienes o servicios deban ser prestados necesariamente por el fabricante del equipo a reparar.

Los gastos de resolución de averías e incidencias que no estén cubiertos por las prestaciones, servicios y costes cubiertos por el presente pliego, se abonarán con cargo a la partida “bolsa de materiales” definida en el apartado 1.1, siempre bajo la previa aprobación del personal responsable del Ministerio, y salvo que se indique otro procedimiento para su abono.

7.1.3. Mantenimiento Técnico-legal.

Las operaciones de tipo preventivo y las revisiones periódicas establecidas en los Reglamentos y normativas aplicables serán realizadas por la empresa adjudicataria o empresa autorizada. El coste de la realización de dichas inspecciones, revisiones, y pruebas necesarias será asumido (sin limitación del número de visitas que deba realizar el organismo de control autorizado o las empresas homologadas o autorizadas) por la empresa adjudicataria y no causará coste alguno al Ministerio.

La EA acompañará y prestará apoyo en todo momento al inspector/a que realicen las inspecciones técnico-legales, siempre con el conocimiento, la autorización y las indicaciones del personal responsable del contrato por parte del Ministerio

Las inspecciones, y revisiones recogidas en el [anexo IV](#), así como las pruebas que lleven aparejadas serán por cuenta del adjudicatario.

Correrán por cuenta del adjudicatario las inspecciones reglamentarias y revisiones que se conviertan en obligatorias como consecuencia de una nueva normativa o un cambio de la existente.

La corrección de defectos con origen en las inspecciones correrá a cargo del Ministerio.

7.2. ELEMENTOS E INSTALACIONES OBJETO DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL LOTE 3 Y TRABAJOS A REALIZAR

Las instalaciones objeto de este contrato se relacionan en el [Anexo III](#), que incluye un listado de las instalaciones y equipos a modo indicativo y no limitativo de cada edificio.

Entre los elementos o instalaciones objeto del mantenimiento, se incluyen las siguientes instalaciones y trabajos (sin que esta la lista sea exhaustiva o limitativa) y cualquier otro elemento adicional relacionado con las siguientes instalaciones:

7.2.1. instalaciones de protección contra incendios

Se definen como instalaciones contra incendios todos los componentes que integran el sistema para su correcto funcionamiento, aunque no figuren expresamente en este Pliego o sus características difieran de las relacionadas. Entre ellos se incluyen las siguientes instalaciones:

- Sistemas de detección y alarma
- Acometida, depósito y red hidráulica
- Aljibes
- Grupos de presión
- Bocas de Incendio Equipadas (BIE)

-87-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	87/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





- F. Columna seca
- G. Sistemas de salida de humos y ventilación mecánica
- H. Extintores manuales
- I. Sistemas de extinción automática por gases y sus salas
- J. Red de tuberías de los sistemas contra incendios
- K. Puertas y compuertas cortafuegos
- L. Señalización

7.2.2. Servicios y Periodicidad

La EA llevará a cabo la revisión y mantenimiento de todas las instalaciones de protección contra incendios cumpliendo con las prescripciones, periodicidades y criterios de actuación del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios aprobado por el Real Decreto 513/2017, las normas ISO, UNE y EN de aplicación, el Reglamento de Aparatos a Presión, lo señalado específicamente en el presente Pliego y cualquier otra normativa europea, nacional, autonómica o local que sea de aplicación a lo largo de la vigencia del contrato.

Atendiendo a lo descrito en el [apartado 4.3.3.](#) del presente Pliego, la EA elaborará un programa de mantenimiento de las instalaciones de Protección contra incendios que recoja tanto las revisiones como las inspecciones reglamentarias y demás operaciones de mantenimiento aplicables, atendiendo a las de mayor frecuencia de ejecución en caso de concurrencia en las periodicidades que prescriban las normas especificadas anteriormente.

En todo caso, el mantenimiento preventivo consistirá, como mínimo, en una revisión anual inicial y otras tres trimestrales de todas las instalaciones y elementos de protección contra incendios según la normativa citada y especificaciones técnicas dictadas al respecto, incluyendo la limpieza, regulación y reparación de las mismas para obtener el mejor rendimiento, evitando las averías y deficiencias que dificulten o interrumpan su operatividad.

Para ello, se deberán comprobar todos los elementos en cada una de las revisiones trimestrales.

Tras cada revisión, la EA adjudicataria confeccionará y presentará al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes un informe detallado del estado de las instalaciones (en formato pdf electrónico) mencionando: las pruebas realizadas, resultados obtenidos y deficiencias detectadas. Se especificarán las medidas a adoptar para que dichas instalaciones queden en correcto funcionamiento.

En cualquier momento, en base al envejecimiento de las instalaciones, se podrán establecer operaciones de sustitución de equipos y/o componentes, previo a su agotamiento o rotura, que se deberán incorporar a los planes de actuación que se puedan haber definido anteriormente.

Se realizará la reparación, a cargo de la EA, de las averías que por cualquier causa se produzcan en cualquier componente de la instalación, relacionado expresamente o no en este Pliego, así como cualquier otro trabajo que sea preciso para su correcto funcionamiento.

Las revisiones o inspecciones periódicas obligatorias correrán a cargo de la EA que acompañará en todo momento al técnico competente y realizará todas las pruebas de funcionamiento que éste le demande.

La reposición de extintores caducados, retimbrados, reposición de manómetros, cartelería, vidrios

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	88/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



de pulsadores, etc, correrá a cargo de la EA.

La prueba hidrostática de las Bocas de Incendio Equipadas (BIEs) es una inspección obligatoria (generalmente cada 5 años) que garantiza la estanqueidad y resistencia de las mangueras sometiendo a alta presión, habitualmente 15 bar (o 1,5 veces la de trabajo) durante al menos 15 minutos o hasta 2 horas, para evitar fugas y asegurar su correcto funcionamiento. Esta prueba se considera incluida en el precio del contrato.

7.3. PRODUCTOS FUNGIBLES, CONSUMIBLES Y MATERIALES INCLUIDOS EN EL CONTRATO

El adjudicatario realizará, en el inicio del contrato, un estudio de elementos críticos para repuestos, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

- Tasa de fallo del elemento.
- Tiempo de parada de la instalación por fallo de dicho elemento.
- Coste del elemento.
- Plazo de aprovisionamiento por parte del fabricante.

Dicho estudio arrojará los datos necesarios para considerar el almacén pertinente dentro de la gestión del mantenimiento. Estos elementos serán catalogados en:

7.3.1. Material fungible:

Se entenderá por materiales fungibles todos aquellos elementos que forman parte de un equipo o instalación y que se caracterizan por poseer una duración de vida corta, bien de forma normal o aleatoria, junto a un reducido precio unitario. A título enunciativo y con carácter de mínimos será:

- Guarnición de prensaestopas en calidad ordinaria para reparaciones de equipos aislados.
- Juntas de estanqueidad.
- Tornillería, pernos, clavos y bridas
- Clavos.
- Fusibles.
- Lámparas de señalización.
- Correas para poleas.
- Extintores. Sustitución de extintores caducados por otros nuevos.
- Retrimbrado de extintores
- Botellas de gas inerte
- Detectores
- Pulsadores
- Baterías
- Manómetros
- Cartelería
- Vidrios y otros elementos complementarios de los equipos

-89-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	89/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





- Tuberías, de diferentes secciones y material, “gebos”, etc.
- Mangueras, cables de diferentes secciones, tomas de macho y hembra, para los alargadores.
- Anclajes y elementos de cuelgue para los equipos de pci
- Diferenciales y automáticos suficientes para sustituciones inmediatas.
- Griferías, llaves de paso y corte, tuberías, latiguillos, etc.
- Productos de estanqueidad y juntas, juntas de acoplamiento de válvulas, griferías, tuberías, material de soldadura (estaño, electrodos, ...) remaches, etc
- Cartelería

El suministro de materiales fungibles correrá a cargo del adjudicatario sin coste alguno para la Administración.

7.3.2. Materiales consumibles:

se entenderá por productos consumibles todos aquellos productos que, no formando parte de la instalación, se utilizan en los procesos de funcionamiento o mantenimiento de las instalaciones y que se consumen de forma continua, y son los que a continuación se enumeran con carácter de mínimos:

- Aceites y grasa para engrase de equipos ordinarios.
- Refrigerantes para los equipos, lubricantes, etc.
- Productos de limpieza de piezas, equipos y elementos de reparación.
- Productos tales como masillas, estopas, teflón, y todo tipo de sellantes (siliconas, resinas, etc.
- Todos los pequeños suministros mecánicos, eléctricos y otros, susceptibles de desgaste (electrodos, sondas de cloro, tornillería, bornes, terminales, conectores, latiguillos, manguitos, etc.)
- Electrodos para soldadura, discos de corte o abrasivos, papel de lija, hojas de sierra, etc.
- Discos abrasivos y papel de lija.
- Trapos para limpieza de piezas.
- Estopa, cinta teflón, adhesiva, cinta de aluminio y similares
- Cintas abrasivas y precintos.
- Pinturas.
- Oxígeno.
- Acetileno.
- Agua destilada.
- Gases inertes.

El suministro de los productos consumibles correrá a cargo del adjudicatario, a excepción de los consumibles de operación, como son el agua, electricidad, combustibles de grupos o calderas o similar que se dispongan en las propias sedes.

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	90/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



7.4. BOLSA DE MATERIALES LOTE 3

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tiene previsto en el presente contrato, incluido en el precio de licitación, una bolsa de materiales cuantificada en 8.000 euros (I.V.A. no Incluido) para la compra de materiales de sustitución, reposición o nuevos suministros de diverso material o de fácil deterioro, necesario para poder dar servicio a las instalaciones y equipos del objeto del presente contrato o realizar las modificaciones necesarias para adecuar las instalaciones a nuevos usos. Esta cantidad será distribuida en 4.000 euros por anualidad.

En caso de prórroga la bolsa de materiales se renovará en el importe proporcional al periodo prorrogado.

Esta bolsa se utilizará para facilitar la gestión de las incidencias que tienen que estar resueltas en un plazo muy breve.

En ningún caso serán con cargo a la bolsa de materiales el coste de los materiales fungibles y los materiales consumibles a que se refiere el apartado 7.3, que será en todo caso asumido por la EA

La empresa adjudicataria deberá suministrar los bienes solicitados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes hasta agotar, en su caso, el importe de la bolsa de material adjudicada.

Antes de la entrega de los materiales, la EA entregará un informe de justificación de la necesidad y un presupuesto con los importes de cada uno de los materiales desglosados de manera clara y concreta, adjuntando el presupuesto o factura original donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo que realmente se debe ejecutar.

Este informe y presupuesto deberá ser aceptado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien revisará si los precios son acordes a los precios de mercado. La presentación de este informe y presupuesto se realizará mediante correo electrónico en el que se establecerá, previo acuerdo con las EAs, un plazo para la recepción del presupuesto o informe. En el caso de que no se reflejará este dato, se entenderá un **plazo de tres días hábiles**, plazo que excepcionalmente podrá ampliar el Ministerio si considera, a la vista de la naturaleza de la avería, que se requiere un plazo superior.

Una vez aprobada la actuación por parte del Ministerio, el plazo máximo para el suministro de los materiales necesarios **será de una semana** salvo que se trate de incidencia o avería que se estará a los plazos indicados para cada categoría, plazos que excepcionalmente podrá ampliar el Ministerio si considera, a la vista de la naturaleza de los materiales, que se requiere un plazo superior.

Finalizada la intervención será necesaria la entrega de informe justificativo de la intervención adjuntando en el mismo la factura real de los materiales utilizados donde se comprobará que todos los conceptos y cantidades coinciden con lo realmente ejecutado y por tanto se podrá proceder al pago con cargo a la bolsa de materiales.

En todo caso, el ministerio se reserva el derecho de solicitar presupuestos a terceros, y adjudicarlos cuando:

- Como consecuencia de la petición de presupuestos a otros se obtenga una oferta económica mejor, sin tener en cuenta la prima establecida de intermediación.
- Que los bienes o servicios deban ser prestados necesariamente por el fabricante del equipo a reparar.

En el caso de agotarse el importe anual previsto para la bolsa de materiales, el suministro de materiales o repuestos que pueda solicitar el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a la

-91-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	91/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



EA, igualmente, se realizará mediante previa aceptación del correspondiente informe de justificación de la necesidad y presupuesto, que deberá ser aceptado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes notificará a la EA cualquier anomalía en los suministros entregados, debiendo ser recogidos y sustituidos por la empresa adjudicataria y repuesto por otros sin anomalías en el menor plazo de tiempo posible.

Todas las entregas se realizarán conforme al procedimiento acordado, debiendo ir acompañadas de un albarán de entrega de mercancía cuya copia deberá ser entregada al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para su archivo, junto con el informe, presupuesto y validación.

El albarán de entrega deberá estar firmado por personal autorizado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para su recepción.

La instalación de estos materiales se reflejará en los partes de trabajo correspondientes y la EA lo incorporará en el GMAO (véase el [apartado 8](#) del presente Pliego).

La EA elaborará un listado de material de repuesto, entendido como el material más usual que permite atender rápidamente una situación límite mediante la sustitución de piezas o elementos, manteniendo una disponibilidad continua. A los efectos de este contrato, éstos se adquirirán por con cargo a la Bolsa de Materiales, previa aprobación del responsable del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Todos los materiales de repuesto que se empleen para reponer algún elemento en los equipos o instalaciones deberán ser idénticos en marca y modelo a los ya instalados o, en el caso de existir instalados repuestos no adecuados que deban de ser cambiados, serán sustituidos por aquellos recomendados por el fabricante.

En caso de obsolescencia de un elemento, la EA propondrá una alternativa, que deberá ser aceptada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes previamente a su adquisición.

En el caso de que la necesidad de utilizar algún repuesto se derive de un negligente mantenimiento o manipulación de las instalaciones, el coste del mismo será a cargo de la EA.

7.5. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA LOTE 3

La empresa está obligada a llevar al día un Registro de todas las incidencias, reparaciones, revisiones, inspecciones, comprobaciones, mediciones y ensayos que se realicen en todas las instalaciones.

El Registro debe incluir:

- Datos de identificación de la empresa mantenedora, cuando proceda
- La fecha (mes y año) de la incidencia, reparación, inspección, revisión, ensayo, etc.
- El resultado de la reparación, inspección, revisión, ensayo, etc.
- La fecha y la extensión del montaje de piezas de sustitución, cuando proceda.
- La necesidad de realizar otras reparaciones, inspección, ensayos, etc.
- La fecha (mes y año) de la próxima inspección, revisión o ensayo.

Al completarse cada revisión o inspección se debe entregar al Ministerio de Justicia un informe y un certificado de las pruebas realizadas y de su resultado, que debe formar parte del Libro de Registro.

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página	92/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



Se registrará cada defecto que se hubiera detectado en el Libro de Registro y se adoptará la acción correctiva sobre el elemento de que se trate en un plazo no superior a las 24 horas de la detección de la anomalía, a cargo de la EA. Si se precisa realizar alguna tarea de mantenimiento o reparación que repercuta provisionalmente en el funcionamiento de cualquier dispositivo, se colocará una etiqueta perfectamente visible que diga NO FUNCIONA, informando al responsable designado por el Ministerio de la Presidencia, justicia y Relaciones con las Cortes.

Realizada la inspección y las medidas correctoras necesarias, el personal autorizado marcará con el rótulo de COMPROBADO cada elemento verificado (grupos de presión, puestos de control de rociadores y agua nebulizada, centrales de detección y alarma, extintores, BIE, botellones de gas, columnas secas, hidrantes, etc.)

El rótulo debe incluir:

- La fecha (mes y año) de inspección y de los ensayos.
- El resultado del ensayo anotado.
- La fecha (mes y año) de la próxima inspección y de los próximos ensayos.
- Personal que la ha realizado

Asimismo, de todos los dispositivos sujetos a revisión se expedirá por la empresa mantenedora autorizada un certificado acreditativo de su plena operatividad y conformidad con las normas citadas anteriormente.

La EA, a requerimiento del Ministerio de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, emitirá un informe de cada edificio reflejando el estado de cada uno de los elementos, sin coste adicional.

Todas las actuaciones reflejadas en este apartado para todos los sistemas integrados en la protección contra incendios se incluirán por la EA en el GMAO.

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	93/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



8. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO ASISTIDO POR ORDENADOR (GMAO)

Se define en el siguiente apartado las especificaciones técnicas para el servicio de acceso, puesta en marcha y mantenimiento de una herramienta informática destinada a la Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador (en adelante GMAO) asociado a la presente licitación.

Las EAs de los Lotes 1, 2 y 3 implantarán en nombre del Ministerio, cada una de ellas, un Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) en el plazo de 2 meses desde el inicio del contrato, en el que figuren las instalaciones y trabajos a realizar en cada una de ellas y que afecten a cada uno de los Lotes correspondiente.

Esta aplicación deberá permitir la gestión integral de los servicios de mantenimiento objeto de cada uno de los lotes de la presente licitación, tanto de las instalaciones, así como de los diferentes sistemas, elementos, y componentes arquitectónicos y/o de obra a mantener, que correspondan a las sedes centrales definidas en el presente pliego o que en un futuro pueda incorporar.

8.1. ALCANCE

El alcance a que se refiere este apartado y que será objeto de cumplimiento por la empresa Adjudicataria (EA) comprende

- Derechos de uso (SaaS-“Software as a Service”) desde la nube y servicio de Hosting de una aplicación informática GMAO (incluyendo licencias y tasas, la administración de los servidores, infraestructuras necesarias y copias de seguridad).
Incluyendo en lo anterior igualmente, los derechos de uso de la Base de Datos de mantenimiento que provea a la aplicación de elementos para la formación de inventario de activos y de unidades a gestionar, así como de su operativa e información complementaria, que deberá estar permanentemente actualizada según la normativa vigente.
- Activación y control del acceso a la plataforma tecnológica suministrada.
- Puesta en marcha de la aplicación, personalización de la misma y carga de datos y formación del inventario.
- Posibilidad de activar el funcionamiento de los posibles módulos funcionales existentes en la aplicación.
- Formación de los usuarios.
- Soporte técnico al usuario.
- Actualización de versiones del software (mínima una anual durante la duración del contrato).
- Mantenimiento y asistencia técnica ilimitada del funcionamiento del software durante la duración de todo el contrato.
- Aplicación y adaptación a las gamas, periodicidades y prescripciones reglamentarias a cada elemento a mantener, así como las gamas, periodicidades y prescripciones que de manera más exigentes se establezcan en el presente pliego.
- Formación a nivel de administradores-gestores de la aplicación y la base de datos para los usuarios del personal del Ministerio que se encarguen del seguimiento del contrato.
- Incluye además la gestión por parte de las EAs, y en nombre del Ministerio, de la aplicación para hacer efectivo el mantenimiento objeto de los lotes de este pliego, con la generación de la

-94-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	94/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



programación de cada una de las tareas de mantenimiento, gestión de técnicos y usuarios, lanzamiento de ordenes de trabajos, y demás tareas necesarias para la ejecución de las prestaciones a que se refiere este pliego.

De esta forma, será por cuenta de la EA el pago de la licencia y de todos los gastos ocasionados por el uso de la aplicación informática de Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador, así como el pago de la licencia y el uso de la Base de Datos de mantenimiento asociada que permita tener actualizado el inventario de las instalaciones así como su aplicación y cumplimiento normativo, actualizaciones periódicas (mínimo una actualización anual), y cualquier otro gasto derivado de la llevanza y aplicación efectiva de la gestión informatizada al trabajo de mantenimiento, generación de ordenes de trabajo, recopilación de datos, partes y toda la información relacionada, de acuerdo con lo expresado anteriormente.

La aplicación de GMAO recogerá de forma exacta el inventario de los equipos y elementos a mantener, configurada desde una Base de Datos de mantenimiento que permita su actualización continua, tanto en el reflejo del inventario como en los cambios normativos a aplicar.

La propiedad intelectual del inventario de activos, así como de toda la información contenida en la aplicación corresponderá al Ministerio, que deberá disponer de copias de seguridad periódicas. De esta forma, el Ministerio figurará como propietario gestor de la Base de Datos y del uso de la Aplicación GMAO con cargo económico a las EAs que serán las encargadas de gestionar el servicio correspondiente a cada lote en nombre del Ministerio.

La implantación de la aplicación incluirá la configuración completa de cada GMAO, así como la parametrización, la carga y la codificación inicial de las instalaciones y equipos a mantener en cada edificio, totalmente adaptado a los edificios e inventario de equipos e instalaciones del Ministerio de Justicia y al Lote que corresponda, correspondiendo todo ello a cada una de las empresas adjudicatarias de cada uno de los lotes, sin cargo alguno al Ministerio.

8.2. SITUACIÓN ACTUAL

En el momento de la redacción del presente pliego, cada una de las empresas adjudicatarias de cada uno de los lotes gestionan una aplicación informática que provee del servicio de GMAO, asumiendo el coste de la explotación de la aplicación. El Ministerio tiene el rol de consulta sin tener acceso a la administración y gestión de la base de datos y del inventario.

En la medida en que sea posible se podrá utilizar la base de datos ya generada y el inventario disponible sobre el que se trabaja actualmente y que se encuentra en proceso de depuración, no contando con un inventario totalmente detallado y exacto.

8.3. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES Y PROCESOS

El programa integrará, como mínimo, las siguientes funcionalidades con las características que se describen a continuación, que se ejercerán por las EAs en nombre del Ministerio.

Es importante señalar que la selección de la aplicación a utilizar requerirá la aprobación y visto bueno del responsable del contrato por parte del Ministerio.

Igualmente, la configuración, esquemas, distribución de gamas, y completo funcionamiento deberá ser presentada en forma de proyecto o documento programático similar ante los responsables del Ministerio, detallando los procedimientos, esquemas, funcionalidades, prestaciones, sistema de gestión, esquema de usuarios, permisos, periodicidades, y todos los detalles necesarios para llevar a cabo las prestaciones de mantenimiento, y requerirá de la autorización y aprobación del Ministerio para su

-95-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ		Página	95/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



puesta en funcionamiento.

Las prestaciones, módulos y requisitos mínimos de los GMAOs a implantar serán las siguientes:

- Funcionar bajo un entorno HTML (Internet) a través de un navegador.
- Compatibilidad con la base de datos SQL server del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia indicará su preferencia por una arquitectura cliente/Servidor o Web.
- Permitir la definición de un número NO limitado de perfiles de usuario sin ampliación de número de licencias.
- Multiusuario, de manera que facilite el acceso simultáneo de hasta 10 usuarios internos: 1 administrador y 9 usuarios.
- Multiedificio, ofreciendo la posibilidad de gestionar diversos edificios simultáneamente, de forma individual y/o global, así mismo debe ofrecer la posibilidad de incorporar nuevos edificios.
- Multiempresa, ofreciendo la posibilidad de que las diferentes empresas con las que la EA subcontrata aspectos del mantenimiento o empresas que prestan servicios de naturaleza técnica para el Ministerio de Justicia accedan a la aplicación con posibilidad de exclusión de las partes accesibles a las demás empresas.
- Posibilidad de retirar o revocar el acceso a usuarios y/o empresas cuando finalizan sus servicios o trabajos contratados de manera remota.
- Facilitar la mensajería interna a través de un módulo que permita la comunicación entre usuarios del sistema y agentes externos vía correo electrónico "email" y/o mensaje corto de texto "sms", multimedia "mms" o similares, de modo que se incorporen los avisos recibidos desde la aplicación interna del Ministerio de Justicia (AMIGO) al GMAO, y la finalización de los trabajos o indicaciones de respuesta desde el GMAO a la aplicación interna del Ministerio de Justicia (AMIGO).
- Incorporar al menos los siguientes módulos: preventivo, correctivo, conductivo (rutas e inspecciones), técnico-legal, modificativo, inventario de instalaciones, gestión de personal (horarios, turnos, permisos, vacaciones, calendarios, vestuario, EPI's, herramientas personales, etc.), almacenes, ordenes de trabajo, gestión de compras, costes y presupuestos, solicitudes, informes/consultas, consumos de energía eléctrica, gas y agua.
- Navegación por medio de estructura tipo árbol de directorios y gráfica con visualización de planos en formato DWG de AutoCAD®, PDF de adobe®, etc.
- Visualización de documentos en los formatos usuales de Microsoft Office®
- Reconocer códigos de barras, etiquetas QR asociadas a los equipos e instalaciones, cuartos técnicos y vinculables a las órdenes de trabajo.

Cada EA garantizará la confidencialidad de los datos incluidos en su GMAO, que en todo momento serán propiedad del Ministerio de Justicia.

Las EAs facilitarán copia de las características, módulos, prestaciones y del contrato con el proveedor del GMAO comercial correspondiente. En el mismo deberá constar la cesión en favor del Ministerio de Justicia de la licencia correspondiente. Las EAs dispondrán de soporte para la atención de problemas de funcionamiento de sus GMAOs. Igualmente, tendrán contratadas las actualizaciones y nuevas versiones

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	96/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



que se distribuyan durante la vigencia del contrato.

A la finalización del contrato y sus eventuales prórrogas los GMAOs y sus bases de datos quedarán bajo la propiedad del Ministerio de Justicia. Tres semanas antes de la finalización del contrato se entregarán las bases de datos en un formato compatible con otros sistemas GMAO.

Las EAs elaborarán y llevarán al día, en sus correspondientes programas informáticos GMAO, un diario donde anotarán:

- Las visitas de mantenimiento preventivo sistemático.
- Las intervenciones preventivas condicionales y correctivas.
- Las modificaciones y trabajos realizados a su iniciativa o propuestos por el Ministerio.
- El resultado de las mediciones y ensayos realizados.

Para cada operación se reflejarán:

- La fecha, hora de inicio y fin
- El tipo de operación.
- Personas intervinientes.
- Las sustituciones de piezas realizadas.
- Las observaciones pertinentes.

Cada EA gestionará, de acuerdo con el Área de Sistemas del Ministerio:

- la instalación en los servidores indicados por el Ministerio o, en caso de que la unidad de Sistemas lo considere preferible, el hospedaje (hosting) en las instalaciones de la EA,
- La implantación y el apoyo a la configuración del sistema GMAO suministrado
- La formación a nivel administrador y usuario al personal del Ministerio responsable de la dirección y coordinación del mantenimiento de las instalaciones.

8.3.1. Gestión de perfiles de usuarios

La aplicación deberá contar con la flexibilidad necesaria para poder configurar la seguridad de cada usuario bien por grupo, o bien de forma individual. La Gestión de usuarios y gestión de perfiles deberá disponer de sistemas de autenticación tipo ADFS, CAS, SSO u otros sistemas estándar de mercado, para garantizar la identificación, la trazabilidad y la Seguridad IT en relación con los sistemas del Ministerio.

Así mismo, el sistema deberá disponer de un registro de Logs y acciones sobre la aplicación para hacer un seguimiento de las operaciones que tienen lugar en la base de datos y en la aplicación, y realizar registros de auditoría de todo tipo de información y actuaciones sobre; accesos de usuarios, datos, formularios, sentencias, privilegios, flujos, reporting, etc..

Por cada lote existirán los siguientes perfiles:

a) Administrador:

- Acceso completo a todas las funcionalidades del programa, incluida las configuraciones de la misma. Podrá acceder al programa tanto desde estaciones de trabajo fijas como desde

-97-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	97/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





dispositivos móviles.

- 1 o 2 usuarios para este perfil, en función de si se trata de un usuario nominal o flotante, para cada una de las EA y para los usuarios nombrados por el Ministerio

b) Gestor interno / usuario avanzado

- Acceso a las funcionalidades de la herramienta en unas sedes-edificios o funcionales determinadas. La asignación de funciones, accesos y sedes o edificios serán establecidas por el usuario administrador bien de la EA o bien por personal del Ministerio, y siempre previa aprobación del Ministerio (responsable del contrato)
- Acceso tanto desde estaciones de trabajo fijas como desde dispositivos móviles.
- Permisos para transformar solicitudes en órdenes de trabajo (o bien descartarlas), así como otros permisos especiales relacionados con la gestión de dichas órdenes.
- Deberán incluirse un mínimo de usuarios concurrentes para este perfil, si bien el número total de usuarios no concurrentes será objeto de definición, de manera que cubran las necesidades de cada EA y en caso del Ministerio se requerirá al menos.
 - Oficialía Mayor: aproximadamente 6 personas, de las cuales 3 concurrentes.

c) Solicitante / usuario básico:

- Acceso para introducir los avisos o incidencias que correspondan asignar a cada EA y realizar un seguimiento del estado de las mismas, así como consultas sobre las solicitudes propias y/o restringidas ámbito propio.
- Podrán acceder al programa tanto desde estaciones de trabajo fijas como desde dispositivos móviles.
- Se requerirán los usuarios que se estimen necesarios por parte de cada EA, reservando 2 usuarios concurrentes para el Ministerio.

Estos Usuarios deberán recoger las incidencias que se lancen por parte del Ministerio para generar ordenes de trabajo, correctivos, preventivos o cualquier otra tarea en el sistema.

d) Técnico externo:

- Acceso al programa para la recepción, tramitación y reporte de toda la información requerida respecto a los servicios de mantenimiento que se les asignen por parte de los usuarios gestores.
- Acceso desde estaciones de trabajo fijas como desde dispositivos móviles.
- Estimación de técnicos según los operarios y responsables de cada EA, mínimo el personal exigido en este pliego.

8.3.2. Gestión del mantenimiento de activos

La herramienta ha de permitir la existencia de una estructura de todos los activos sujetos a mantenimiento, que será aprobada por el responsable del contrato del Ministerio, por niveles adaptable a la organización y en cualquier momento modificable y ampliable.

La herramienta debe permitir definir vinculaciones entre activos y Multiestructuras de activos con Subestructuras de forma ILIMITADA de forma que se pueden realizar agrupaciones jerárquicas de activos

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	98/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





que se encuentran ubicados en diferentes ramas de la estructura jerárquica principal y para formar una nueva estructura relacional con vinculación funcional y vinculación de dependencia operativa.

La información de estos elementos deberá obtenerse de la integración mediante servicios web con IBM Máximo (módulos de activos) que es la aplicación donde se está realizando la gestión de los activos.

Se deberán poder definir de manera manual todas las gamas para cada una de las instalaciones y contratos establecidos, así como tener la posibilidad de importar y exportar éstas de ficheros externos.

Existirán fichas técnicas individualizadas con los campos suficientes e ilimitados para la introducción de todas las características en función de su tipología. Las fichas incluirán la posibilidad de tener imágenes, planos (Autocad. Bevit, Software for BIM -Building, Information Modeling-) y cualquier otro documento en formato digital.

- Las EAs darán de alta en el GMAO todos los equipos con un desglose que como mínimo incluirá el nivel de los repuestos de cada equipo.
- Debe permitir la gestión de periodos de garantía para cada una de las fichas y de forma individual con avisos de alarma de finalización de estos.
- Se podrá asociar cada ficha técnica a sus correspondientes seguros (tanto a lo referente a contenidos y continentes) y sus datos característicos.
- La herramienta ofrecerá la posibilidad de consulta de fichas por cualquier dato, filtrado o combinación de datos deseada.
- Se deberá poder consultar los indicadores técnicos de funcionamiento de los activos y realizar sus respectivos informes históricos.
- Se deberá poder consultar los costes de mantenimiento por ficha técnica y realizar sus respectivos informes históricos.
- La herramienta debe incorporar diversos tipos de informes que facilite el control de los elementos implicados, así como de los requerimientos detallados anteriormente.
- Se deberá poder asociar la ficha técnica con ellos proveedores responsables de su mantenimiento y con sus correspondientes contratos.
- Para cada tipo de activo / tipo de equipo ha de existir una actualización periódica de la normativa en cuanto a mantenimientos preventivos, de forma que se conozca al momento la relación de actividades que comporta generar en el calendario este tipo de mantenimiento para el tipo de activo / tipo de equipo seleccionado.

Todos los elementos de inventario podrán estar relacionados con el resto de los elementos del Sistema (Fotos. órdenes de trabajo, documentos asociados a los activos, pedidos, costes de mantenimiento por activo, etc...). existiendo fichas específicas para tipologías de activos en concreto, en la que podemos encontrar por ejemplo campos como fecha de compra o fechas de inicio del servicio, así como periodos de garantía y vida útil.

La aplicación permitirá realizar altas, bajas y modificaciones de activos y obtener información asociada a los mismos, a través de formularios específicos habilitados para ello. Asimismo, la aplicación permitirá también disponer de toda la información de la jerarquía de activos cruzada con la jerarquía de ubicación, de modo que será posible realizar consultas de elementos de inventario y situar la respuesta a la consulta en el plano cargado de la aplicación, siendo el sistema de consultas bidireccional, del plano al dato alfanumérico y viceversa.

-99-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	99/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



8.3.3. Gestión de los servicios / suministros contratados

- La aplicación debe contemplar la creación de una ficha individualizada para cada servicio y/o suministro contratado, con los campos suficientes e ilimitados para la introducción de toda la información implicada, incluyendo los datos de contacto del proveedor.
- La aplicación debe incluir la opción de asociar los proveedores, subcontratas y otros, con aquellos activos que les correspondan y con cada uno de los contratos que tengan de mantenimiento con el Ministerio.
- Permitirá la gestión del mantenimiento de los servicios / suministros contratados en base a sus vigencias, así como la configuración de alarmas, con avisos de finalización anticipados. También debe disponer de contadores económicos de importes consumidos de cada uno de los contratos.
- El proveedor deberá poder reportar sobre el mismo programa y de manera digital desde estaciones de trabajo y dispositivos móviles, la documentación requerida del mantenimiento preventivo (listas de verificación, informes, etc.) y del mantenimiento correctivo (albaranes / hojas de trabajo con: horas mano de obra, materiales, descripción de los trabajos realizados), todo con posibilidad de incluir textos / imágenes, videos, dejando trazabilidad de que usuario del proveedor remite la información.
- Los usuarios proveedores deberán poder acceder a la herramienta de manera remota desde estaciones de trabajo y dispositivos móviles con un perfil de acceso individualizado.

8.3.4. Gestión del mantenimiento Preventivo / Normativo y de inspecciones

- Desde la aplicación se deberá poder definir e introducir la planificación del mantenimiento preventivo / normativo, según condiciones de cada instalación, así como avisos y seguimiento on-line a los distintos agentes, de las tareas preventivas programadas, junto con el control del cumplimiento de fechas previstas y de los retrasos máximos aceptables, con avisos de alarmas configurables.
- Control del cumplimiento de fechas previstas y de los retrasos máximos aceptables, con avisos de alarmas configurables.
- Se deberá poder generar informes de cumplimiento, costes, análisis de tendencias SLAs-ANS (Service Level Agreement, Acuerdo nivel de servicio) y KPIs (Key Performance Indicator, Indicador clave de rendimiento).
- Trazabilidad completa del mantenimiento preventivo de cada uno de los activos, conociendo en todo momento qué trabajos se han realizado o no, se realizarán, por quien y cuando.
- Toda la documentación generada se podrá editar y gestionar mediante estaciones de trabajo y dispositivos móviles.
- Se deberá poder definir e introducir la planificación de las inspecciones reglamentarias según cada instalación y normativa vigente.
- Definición de alarmas de aviso con antelación definida y envío a los agentes implicados.
- Trazabilidad completa de las inspecciones reglamentarias de cada uno de los activos, conociendo en todo momento cuales se han realizado o no, se realizarán, por quien y cuando.

-100-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	100/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



8.3.5. Gestión del mantenimiento Correctivo y programado

La gestión del mantenimiento Correctivo y programado incluye:

- Generación manual desde estaciones de trabajo de **solicitudes / avisos de incidencia** por parte de los usuarios de los centros, donde como mínimo incluirá:
 - Indicación del activo afectado
 - Descripción de la incidencia que presenta el activo
 - Asociación de imágenes o cualquier documentación en formato digital
 - Asignación de propuesta de prioridad del aviso
 - Asignación de restricción horaria para su reparación
 - Se valorará la posibilidad de realizarlo vía aplicación móvil
- Generación manual desde estaciones de trabajo de **órdenes de trabajo** por parte de los usuarios gestores internos, donde como mínimo incluirá:
 - Asignación de prioridad final de la orden de trabajo
 - Definición de la actuación a llevar a cabo por el mantenedor
 - Asociación de imágenes o cualquier documentación en formato digital
 - Asignación restricción horaria final
 - Se valorará la posibilidad de realizarlo vía aplicación móvil
- Posibilidad de recepción de avisos generados de forma automática desde sistemas abiertos BMS (Building Manager System), correspondientes a recepción de alarmas establecidas, mediciones fuera de rango, etc., donde como mínimo detallará:
 - Indicación del activo afectado
 - Posible generación automática de una orden de trabajo así
 - como su asignación al proveedor establecido.
- Seguimiento on-line de los avisos / solicitudes generadas desde su inicio hasta su finalización, enviando correos automáticos de los cambios de estado de las órdenes de trabajo, a los usuarios de los centros y a los usuarios gestores (configurable según los distintos perfiles).
- Seguimiento de avisos / solicitudes pendientes o en curso: Búsquedas según zona / activo / proveedor / clase de trabajo / estado / gestor. Filtrado de los datos por fechas (días, semanas, meses...).
- Cálculo e informes de ratios/indicadores MTTR, MTBF, etc... de las reparaciones por activos, proveedores, técnicos.
- **Trazabilidad completa** del mantenimiento correctivo de cada uno de los activos, conociendo en todo momento que ordenes de trabajo se han realizado o no, se realizarán, por quien y cuando.
- Control de **duplicidad** de órdenes de trabajo.

-101-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	101/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



- Posibilidad de apertura de **multi-órdenes de trabajo** para varios elementos o activos al mismo tiempo.
- Los albaranes / hojas de la orden de trabajo generado serán totalmente digitales, con el fin de evitar la utilización de papel, con las respectivas firmas del usuario del proveedor.
- Posibilidad de confirmación ("**visto bueno**") de ejecución de los trabajos por parte del perfil de usuario solicitante, con introducción de observaciones (requisito valorable).
- Posibilidad de "**conforme ejecución**" por parte del perfil "usuario gestor".
- Posibilidad de generar modelos de incidencias / avisos de averías más habituales, permitiendo la introducción manual de **mantenimientos programados periódicos** que no formen parte del mantenimiento preventivo.

8.3.6. Gestión de la prevención de riesgos laborales

La aplicación dispondrá de un módulo específico para realizar la gestión de riesgos laborales, asociados a los trabajos a realizar, que será responsabilidad absoluta de cada una de las EA.

8.3.7. Informes, listado y cuadros de mando

La aplicación dispondrá de una herramienta gráfica de diseño y generación de informes y listados, rápida y sencilla, sin que se necesiten conocimientos de lenguajes de programación o de gestión de consultas en base de datos y que permita obtener toda la información relacionada con la gestión de los activos y en general, de todos los módulos detallados anteriormente, así como la posibilidad de combinar los datos obtenidos con otras fuentes de datos externas a la aplicación solicitada.

Como mínimo, se podrá realizar:

- Crear, almacenar, Visualizar e imprimir informes y gráficos predefinidos o elaborados por el usuario.
- Visualizar informes y gráficos desde dispositivos móviles
- Elaboración de informes y gráficos personalizados por cada uno de los usuarios y asociados a su perfil y rol.
- Exportación de informes y gráficos a formatos estándar (MS Office, Open Office, fotos, videos,PDF...)
- La aplicación permitirá la expedición de informes de servicio según se establecen en este pliego, y especialmente:
 - Informe de incidencias graves
 - Informes de incidencias en periodo de guardia 24h (recepción de aviso, llegada al lugar de la incidencia y salida o resolución de la incidencia)
 - Informes estadísticos de tiempo máximo de respuesta, diagnóstico y resolución de incidencias

Por otro lado, también ha de tener disponibles herramientas gráficas de Diseño y generación de paneles gráficos de datos (cuadros de mando) totalmente personalizables y con opción de seleccionar diversos tipos de gráficos (barras, líneas, sectores, termómetro, semáforos, araña, etc.) de cara a extraer todo el conocimiento posible de la actividad vigente y de los últimos años más recientes. Los paneles de datos

-102-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	102/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



deben ser interactivos permitiendo navegar desde el gráfico por todos los datos relacionados de mayor a menor detalle.

8.3.8. Dispositivos móviles

La herramienta debe disponer de su versión para dispositivo móvil en plataformas Google (Android) y Apple (iOS), que permitirá a todos los usuarios trabajar con dispositivos móviles inteligentes, pudiendo los usuarios gestionar las tareas de mantenimiento detalladas en las características funcionales de la herramienta; la cual permitirá trabajar en modo on-line y en modo off-line para su uso en zonas sin cobertura.

La aplicación móvil ofertada se podrá instalar desde un portal oficial sin ningún coste para el Ministerio.

La aplicación podrá funcionar sin acceso a internet, de forma que los técnicos y usuarios con dispositivos móviles puedan ejercer el mantenimiento sobre la aplicación o plataforma móvil que descargará y actualizará los datos de forma automática una vez conseguida la cobertura de datos o internet.

8.3.9. Sistemas complementarios para codificación y representación virtual

La herramienta ha de contemplar la posibilidad de identificación de activos a través de la aplicación para dispositivo móvil para código QR, de forma que el usuario pueda acceder a la información completa del activo mediante una simple consulta visual. Por otro lado, se valorará que la solución planteada incorpore la comunicación por código de barras y/o RFID y/o NFC para la identificación de activos.

8.4. REQUISITOS TÉCNICOS

La aplicación deberá funcionar en un entorno gráfico intuitivo y fácil de manejar. Como mínimo, dispondrá de las siguientes posibilidades:

- Acceso a menús y pantallas dinámicas personalizables y configurables.
- Escritorio de usuario personalizable con posibilidad de configurar alertas visuales, cuadros de mando, informes mediante operaciones gráficas sencillas de arrastrar-soltar.
- Formularios de datos dinámicos, editables y personalizables hasta nivel usuario mediante herramienta de Edición. Posibilidad de cambios dinámicos en formularios en base a los procesos de gestión.
- Sistema de Selectores y búsquedas de datos configurables con buscador general de términos.
- Permitirá la administración de usuarios individuales con distintos perfiles de seguridad y el control de acceso según perfiles asignados por Asepeyo.
- Permitirá el seguimiento on-line de los avisos/incidencias de trabajo, desde su inicio y hasta su finalización definitiva.
- Permitirá trabajar desde dispositivos móviles (teléfonos y tabletas).
- Se podrán activar o desactivar iconos para aquellas funciones más usuales o de baja utilidad.
- Tendrá ayudas de funciones en pantalla.

El programa deberá tener un diseño y arquitectura abierta y flexible, de forma que se pueda personalizar con relativa facilidad al objeto de adecuarlo a las necesidades específicas del Ministerio.

El programa ha de funcionar en modalidad de derechos de uso "Software as a Service" / Hosting y ha de permitir la gestión digital completa y avanzada del mantenimiento de la totalidad de instalaciones de las

-103-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	103/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





sedes centrales definidas en el presente pliego de prescripciones técnicas.

Especificaciones técnicas adicionales:

- El proveedor informará de la ubicación física de su Data Center, la replicación de la información alojada en el mismo en otras ubicaciones, así como la posible transferencia internacional de datos.
- La solución propuesta estará basada en una solución en la nube externa, 100% web y no debe instalarse ningún componente en el equipo local del usuario ni de ningún otro equipo interno o externo a la red corporativa del Ministerio, sino que se alojará en el Data Center del proveedor. Dicha infraestructura deberá contar con una capacidad de crecimiento dinámico virtualmente ilimitada, que garantice la continuidad del servicio en el futuro.
- El sistema ofertado deberá permitir una migración de toda la información disponible en la nube sin pérdida de datos en caso de ser necesario, por ejemplo, en una hipotética devolución del servicio al finalizar el contrato.
- Pese a optarse por una solución en la nube y la información quedar alojada en la infraestructura del proveedor, el Ministerio será el propietario de toda la información y ésta deberá ser entregada en formato digital al Ministerio, sin posibilidad de copia, en caso de rescisión del servicio.
- Toda la información contenida en la aplicación, el inventario de activos y de más documentos tendrá carácter de confidencial. En todo caso se formalizará un contrato de encargado de tratamiento con el proveedor, con mención expresa a las empresas subcontratadas por éste, que garantice el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, GDPR en sus siglas en inglés).
- Se requiere que la aplicación sea compatible con cualquier navegador estándar del mercado y que se adapte con rapidez a las nuevas versiones a las cuales evolucionen dichos navegadores.
- Se requiere que la seguridad y privilegios de acceso al programa estén controlados por la integración con el Directorio Activo (LDAP de Windows o Lotus Notes), evitando el mantener una administración en paralelo con la aplicación suministrada, siendo deseable que se pueda garantizar la autenticación mediante Single Sign On (SSO), de forma que no se requieran credenciales al usuario que se conecte desde su sesión iniciada en equipos cliente dentro de la red del Ministerio.
- Los distintos perfiles de usuario se deberán poder generar a partir de la consulta y asignación de usuarios y grupos disponibles en dicho directorio activo y deberán poder configurarse y modificarse de forma sencilla desde un módulo de administración proporcionado por la solución.
- Para la implantación de la solución y su mantenimiento, el adjudicatario deberá seguir los procesos y las herramientas del Ministerio, basadas en el estándar ITIL: gestión de incidencias / problemas / cambios, base de datos de gestión de la configuración (CMDB, donde se registran los distintos elementos de configuración presentes para facilitar el registro adecuado de los distintos elementos de configuración), etc.
- La aplicación se nutrirá del sistema de codificaciones propio de la organización.
- El programa deberá reflejar exactamente la estructura real de la organización del Ministerio (con todos los centros de trabajo existentes) y tendrá la flexibilidad suficiente para configurar en cualquier momento los cambios que puedan existir en la organización a lo largo del contrato.

-104-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	104/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



- Se deberá disponer como mínimo de una plataforma de pruebas o entorno de preproducción para realizar formación o validaciones de nuevas versiones o cambios en las reglas de negocio.
- El licitante deberá presentar detalle del versionado y/o service pack que periódicamente se liberan, de forma que el Ministerio pueda conocer el histórico del versionado de los últimos dos años del producto.

Con el fin de habilitar la comunicación automática, la futura herramienta deberá poder integrarse con el correo corporativo del Ministerio. En su defecto, el licitador deberá describir qué sistema de correo utiliza y qué integración sería necesaria para alimentarse del listín público del Ministerio

8.5. MIGRACIONES Y CARGA DE DATOS (SI PROCEDE)

El adjudicatario de cada uno de los lotes realizará la carga de datos al nuevo aplicativo para poder llevar a cabo los procesos de mantenimiento habituales vinculados a la actividad GMAO.

De acuerdo con las fuentes de datos actuales, se requerirán cargas de datos de los siguientes orígenes:

- GMAO actual: exportación previa a ficheros de aquella información relevante para la gestión en la futura herramienta (actualmente lote 1 y lote 2 utilizan GIM TCMAN)
- Hojas de cálculo en diversos formatos (Google, Microsoft).
- Toma de datos manual, y levantado de inventario mediante auditoría de los centros

El plazo para completar la carga inicial de datos y tener operativa la base de datos y la aplicación de gestión del mantenimiento es el mismo que para la realización del inventario inicial. Esta carga inicial de datos debe comprender la totalidad de los equipos, elementos, instalaciones y sistemas a mantener. Se levantará acta de la finalización de este hito que deberá ser aprobada por el personal técnico responsable del contrato del Ministerio.

En defecto de este trámite transcurrido el plazo inicial, se aplicarán las penalidades previstas para el inventario inicial del contrato.

8.6. GLOSARIO

El glosario de términos y nomenclatura a utilizar se acordará con los responsables técnicos del Ministerio quienes deberán aprobar dicho glosario que se recogerá en un documento inicial a firmar dentro de los primeros quince días iniciales del contrato. En defecto de este trámite transcurrido el mes inicial, se aplicarán las penalidades previstas para la entrega del inventario inicial del contrato.

8.7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

8.7.1. Metodología y estándares

La aplicación deberá disponer de una política o metodología formal y documentada en materia de desarrollo seguro de software. Dicha documentación será puesta a disposición del Ministerio si éste lo solicita únicamente a efectos de revisión y verificación, debiendo reflejar particularidades concretas de las distintas tecnologías, lenguajes de programación, entornos y desarrollos utilizados.

- La metodología o estándar de desarrollo seguro del proyecto describirá como mínimo qué controles, criterios, etc., se contemplan en los siguientes ámbitos: validación de datos de entrada/salida, formato de datos, asignación de memoria, gestión de errores y excepciones, mecanismos de trazabilidad y documentación del código. En general contendrá buenas prácticas

-105-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	105/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





de desarrollo de código alineadas con estándares y/o metodologías reconocidas.

- La metodología o estándar de desarrollo seguro del proyecto incluirá, como fases intrínsecas al ciclo de vida de desarrollo, el siguiente conjunto de verificaciones previas a la puesta en producción:
 - análisis de vulnerabilidades
 - test de intrusión
 - test de integración con otros componentes/sistemas
 - test de capacidad/rendimiento
 - auditoría de código fuente

8.7.2. Seguridad y confidencialidad

- La solución propuesta debe estar completamente integrada en los sistemas de autenticación y autorización del Ministerio.
- Debe existir un sistema de protección de datos mediante cifrado de conexiones, datos de usuario y cualquier otro dato sensible.
- La información contenida en la aplicación tendrá carácter confidencial y solo podrá utilizarse para proporcionar el servicio objeto del contrato de que se trate.
- Control de acceso y auditoría. Todo acceso al servicio debe ser autenticado (usuarios individuales), trazable (logs o equivalente) almacenado y accesible.
- Toda la funcionalidad de la interfaz solución debe ser modular. Debe haber varios perfiles de los usuarios para asignar los permisos correctos a cada usuario, dependiendo de su función.
- La solución implantada debe garantizar en todo momento el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, GDPR en sus siglas en inglés).
- Todos los cambios en el servicio deben ser documentados con antelación y comunicados
- apropiadamente para evitar cualquier interrupción del servicio. Deberá establecerse una reversión fácil dentro de los mecanismos automáticos.

8.7.3. Reuniones de seguimiento

Los responsables de la aplicación y su implantación deberán desplazarse a las dependencias del Ministerio para las reuniones que se consideren oportunas por el responsable del Ministerio, corriendo por cuenta del adjudicatario los gastos asociados a estos desplazamientos.

Puede ser también necesario realizar actuaciones puntuales en las dependencias de la empresa adjudicataria por razón de consulta o utilización de material o documentación obrante en esta, sin que ello suponga ningún tipo de incremento en la facturación de los servicios prestados

8.7.4. Garantía de la solución

Dentro de la propuesta se deberá indicar cuál será el plazo de garantía de la herramienta, desde el momento de su puesta en (producción) marcha definitiva. Como mínimo, **el plazo no podrá ser inferior a los 9 meses.**

Este periodo de garantía hace referencia a cualquier error, avería o incidencia (entre otros) imputables

-106-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	106/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





al adjudicatario y que implique actuaciones por el mismo, ya sean in situ o a distancia para solventar los problemas detectados y que no impliquen ningún tipo de coste para el Ministerio, con el objetivo de dejar el producto completamente operativo y funcionando correctamente.

Dentro de esta garantía también quedará incluida la revisión de la documentación entregada y en caso de ser necesario, su corrección y actualización.

8.7.5. Condiciones de actualización del producto.

Se incluye en el objeto del presente pliego la actualización de la aplicación y de la base de datos al menos una vez al año, así como cualquier otra actualización que sea necesaria para mantener al día el cumplimiento normativo de las instalaciones y sistemas objeto de mantenimiento. Estas actualizaciones se realizarán siempre previa autorización del personal técnico responsable del contrato del Ministerio, una vez estudiada su viabilidad.

Igualmente, será objeto de actualización el inventario y base de datos de los equipos, elementos, sistemas e instalaciones que son objeto del mantenimiento de cada uno de los lotes. Estas actualizaciones deberán revisarse de manera mensual o en bien cuando se comunique la baja, modificación o alta de equipos, sistemas, instalaciones o elementos a mantener por parte del ministerio como resultado de obras u otras actuaciones.

Para todas las actualizaciones de la solución indicadas en los puntos anteriores se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Previa a la aplicación de la actualización del producto, el adjudicatario se compromete a realizar una copia de seguridad de todos los datos pertenecientes al Ministerio, evitando la pérdida de información.
- Antes de ejecutar la actualización del producto será necesario disponer de la conformidad del personal técnico responsable del contrato del Ministerio, mediante correo electrónico (que será facilitado en el momento de formalizar el contrato). En dicho correo se confirmará la realización de la copia de seguridad, así como la fecha y hora de cuándo será realizada la instalación de la actualización.
- Las actualizaciones del producto deberán ser realizadas preferiblemente entre las 0:00 y 6:00 horas, salvo que el Ministerio solicite que el cambio de versión o actualización sea realizado en un horario diferente durante las 24 horas del día.
- Si se produjera una bajada en el rendimiento de la solución como consecuencia de la puesta en marcha de algún cambio, el adjudicatario deberá tratarlo como un error del producto.

La empresa adjudicataria deberá mantener actualizada la aplicación propuesta, conforme a las mejoras o nuevas versiones de la propia aplicación.

Para la incorporación de estas actualizaciones / mejoras no deberán afectar al funcionamiento normal del aplicativo, por lo que antes de su instalación la empresa adjudicataria garantizará que se realizan las pruebas oportunas de manera previa a la incorporación de estas actualizaciones en el aplicativo.

Dentro del precio de adjudicación del contrato y durante toda la vigencia del contrato se incluirá el mantenimiento correctivo, el mantenimiento evolutivo, así como la asistencia técnica remota o presencial, sin límite de horas, en caso de mal funcionamiento del software.

En defecto de estas prescripciones de actualización, se aplicarán las penalidades previstas para la entrega del inventario inicial del contrato.

-107-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	107/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



8.8. PLAN DE TRABAJO / PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8.8.1. Cronograma y fases

El despliegue de la aplicación de GMAO y su Base de Datos asociada debe hacerse en un plazo no superior a 2 meses desde el inicio del contrato.

Se levantará acta de la finalización de este hito que deberá ser aprobada por el personal técnico responsable del contrato del Ministerio. En defecto de este trámite transcurrido el plazo previsto, se aplicarán las penalidades previstas para el inventario inicial del contrato.

Será obligatorio la presentación de un cronograma con la descripción de las fases previstas para el proyecto de esta licitación y que como mínimo deberá incluir: estudio previo, desarrollo, implantación, integración, formación, funcionamiento pre-producción y funcionamiento en producción.

En el momento de la adjudicación del contrato, el adjudicatario nombrará un responsable de la puesta en marcha del proyecto. A partir de aquí se establecerá una planificación según el plazo de ejecución indicado, con objetivos parciales y plan de trabajo detallado.

El adjudicatario deberá entregar, a la finalización de la fase de puesta en marcha del proyecto, unos manuales de usuario personalizados para las diferentes tipologías de usuario descritas. Éstos se entregarán formato digital (pendrive).

En el manual de usuario administrador se incluirá un capítulo específico de personalización y configuración de la herramienta.

8.8.2. Entregables

Se requiere un Plan de Implantación detallado que contemple las tareas de instalación, configuración, parametrización, formación y despliegue, así como un cronograma de todo el proceso por fases e interacciones.

Durante la fase de implantación, la empresa adjudicataria deberá informar, como mínimo semanalmente, del progreso de la misma con el grado de cumplimiento de las tareas, riesgos, acciones, etc. La frecuencia de los informes irá en función de las necesidades del proyecto según la fase en que se encuentre.

8.8.3. Finalización / Devolución del servicio

Se requiere un Plan de Implantación detallado que contemple las tareas de instalación, configuración, parametrización, formación y despliegue, así como un cronograma de todo el proceso por fases e interacciones.

Antes de finalizar el servicio y en el momento que el Ministerio determine (con un mínimo de 90 días laborables de antelación), el adjudicatario deberá transferir, con el plan de devolución del servicio, el conocimiento y toda la documentación actualizada del proyecto al Ministerio o a la empresa que el Ministerio establezca, así como facilitar la transición al nuevo sistema de correo electrónico y ofimática que se defina.

Para ello el adjudicatario definirá un Plan de retorno del servicio, el coste del cual estará incluido en la propuesta presentada en el momento de realizar la oferta de esta licitación, en el que se recojan, como mínimo, los aspectos siguientes:

- Planificación

-108-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	108/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



- Procedimientos y documentación para la transferencia del servicio
- Informe de situación, configuración y funcionamiento del producto.
- Cualquier otro aspecto que se considere relevante para un proceso de traspaso del servicio de calidad
- Metodología de transferencia de conocimiento de los aspectos fundamentales de operación del servicio y, como mínimo, describirá:
 - La asistencia, la formación y la documentación sobre los procedimientos de negocio o sistemas del Ministerio al nuevo adjudicatario.
 - El acceso al software, la información, la documentación y otro material utilizado por el adjudicatario o el Ministerio en la provisión del servicio.
 - La formación práctica tutelada, en la que el personal designado por el Ministerio o el nuevo adjudicatario realice los trabajos propios de cada proceso o funcionalidad tutelados por el personal del adjudicatario.
- Detallar con las obligaciones y tareas que deberán desarrollarse por cada una de las partes en relación con la devolución y que incluya los términos y condiciones en los que se realizará esta reversión.

El adjudicatario del contrato deberá mantener durante la fase de devolución el mismo equipo de trabajo que durante el resto de la prestación, asegurando el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio establecidos. Se deberá comprometer a facilitar toda la ayuda necesaria durante este proceso al Ministerio, o a terceras partes nombradas por éste, para garantizar un correcto traspaso de servicios subcontratados, garantías o contratos de mantenimiento existentes hasta el momento de la terminación del contrato.

8.9. FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

8.9.1. Formación

Las empresas adjudicatarias de cada uno de los lotes deberán presentar un plan de formación bien definido para gestionar el cambio, capacitar a los usuarios del nuevo sistema y dinamizar su uso, en el cual se identifiquen las necesidades de formación, quiénes son los destinatarios de las mismas, qué han de saber, aprender o aprender a usar y cómo debe ser el proceso que conseguirá que adapten su conducta. Los usuarios destinatarios de esta formación serán:

- Usuario administrador
- Usuario avanzado
- Usuario solicitante
- Usuario técnico externo

Dentro de los usuarios se incluirán el personal técnico y administrativo del Ministerio. En este caso se impartirá, como mínimo, un curso de usuario administrador en modo presencial u “online”, con el nº de asistentes que se precise, de una duración mínima de 24 horas laborables, así como otro orientado a los usuarios internos gestores. El horario de los cursos será de entre las 9:00h y las 15:00h en día laborales.

El plan incluirá un calendario para la formación de cada perfil identificado, a cuya finalización se entregará un certificado de asistencia y aprovechamiento de los cursos.

-109-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	109/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



La empresa adjudicataria deberá proporcionar el material didáctico que sea necesario para impartir los cursos, entendiéndose que al menos para los cursos de usuarios será necesario un manual de referencia a modo de tutorial, al margen del propio manual de usuario y de administrador de la aplicación. Esta documentación se aportará en formato electrónico (Microsoft Office y PDF) y además se aportarán las copias impresas y encuadernadas que se requieran.

El plan de formación deberá quedar completado y ejecutado en un plazo no superior a 3 meses desde el inicio del contrato, en paralelo a la puesta en marcha de la aplicación.

Se levantará acta de la finalización de este hito que deberá ser aprobada por el personal técnico responsable del contrato del Ministerio. En defecto de este trámite transcurrido el plazo previsto, se aplicarán las penalidades previstas para el inventario inicial del contrato.

8.9.2. Gestión del cambio

La oferta de los licitadores deberá incluir un apartado donde se defina la gestión del cambio en la solución, en políticas y en procesos que pueden afectar a los usuarios o a la organización.

Para la elaboración de la propuesta a presentar, a título informativo se detallan aquellos objetivos mínimos perseguidos por Asepeyo, como:

- Generar un ambiente positivo para la transición a la nueva herramienta y, por tanto, una mejor disposición al cambio.
- Incrementar la adopción del cambio y mejorar el uso de las nuevas herramientas por parte de los usuarios y la organización en general.
- Reducir el riesgo de bajada de la productividad que puede acompañar la puesta en marcha de cualquier aprendizaje de cualquier sistema nuevo.
- Reducir los costes asociados con las interrupciones en el trabajo diario de la organización durante la transición.
- Reducir el número de incidencias y problemas en la implantación, muchos de los cuales podrían ser provocados por desconocimiento del manejo de las nuevas herramientas, no por causas técnicas.
- Dar una visión de futuro a la organización.

Cualquier coste derivado de logística de material, traslado o transporte de personal del licitador relacionado con el proyecto deberá estar incluido en el coste de la propuesta del licitador.

8.10. GOBIERNO DEL CONTRATO

El Ministerio estará registrado como propietario o usuario-propietario de la aplicación correspondiéndole todos los derechos de la información almacenada en dicha aplicación.

El Ministerio podrá delegar en las empresas adjudicatarias la gestión de la aplicación para su explotación y servicio la gestión del mantenimiento asistido por Ordenador. Las empresas adjudicatarias deberán aceptar esta delegación para proporcionar el servicio objeto del presente pliego de prescripciones.

Dentro de la fase inicial del contrato, durante los 2 primeros meses desde la firma del contrato en el programa inicial a presentar, el adjudicatario de cada uno de los lotes en consenso con el Ministerio acordará y definirá el modelo de relación, gestión y gobernanza de la AOplicación y la Base de Datos

-110-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	110/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



asociada que mejor se adecue a las necesidades del Ministerio.

La Gestión de la aplicación, si no expresa lo contrario el Ministerio, será asumida por las empresas adjudicatarias de cada uno de los lotes que serán así responsables de su explotación, gestión y manejo.

El adjudicatario asignará un responsable de la gestión y seguimiento operativo de las actividades diarias, así como de la resolución de conflictos, el aseguramiento del servicio y del correcto dimensionado de los equipos técnicos y humanos vinculados a la prestación de los mismos.

9. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

9.1. CONDICIONES GENERALES DEL PERSONAL ADSCRITO

El personal que las EAs adscriba a la ejecución del contrato de cada Lote deberá contar con suficiente formación y experiencia en los ámbitos de actuación correspondientes, descritos en los apartados que componen este Pliego.

Con anterioridad a la fecha de inicio de prestación del servicio, cada EA adjudicataria deberá presentar una relación del personal que vaya a asignar al servicio, con indicación de nombre y apellidos, cualificación profesional y tareas concretas a desempeñar dentro de las recogidas en los distintos Lotes y apartados del presente Pliego. Asimismo, presentará el currículum, copia de títulos y demás documentación que avale la formación del personal.

Con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato, cada EA adjudicataria deberá informar de forma pormenorizada a todos los componentes del equipo de trabajo sobre el alcance y contenido de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato, riesgos laborales, así como de cuáles son sus funciones y obligaciones.

En el supuesto de que alguno de los trabajadores deje de prestar servicios para la empresa o se encuentre en situación de baja por enfermedad, vacaciones, permisos, etc., deberá ser sustituido por la EA:

- Al siguiente día hábil, cuando la contingencia sea previsible
- En el plazo de **2 días hábiles**, cuando sea contingencia fortuita e imprevisible
- En todo caso, por otro trabajador que reúna análogas características de formación, experiencia y capacitación profesional.

En todo caso, el Ministerio de Justicia deberá validar los cambios de personal propuestos por la EA con carácter previo a su sustitución, reservándose el derecho de rechazar a los nuevos candidatos propuestos, si no queda acreditado el cumplimiento de los requisitos de formación, experiencia y/o capacitación exigidos, debiendo la EA en tal supuesto, proponer a un nuevo candidato, que asimismo deberá ser validado por el Ministerio de Justicia en los mismos términos señalados.

Si a lo largo de la vigencia del contrato, el Ministerio de Justicia constata que el personal adscrito al contrato por la EA no desempeña sus cometidos a plena satisfacción del Ministerio de Justicia, por inexperiencia, falta de profesionalidad o cualquier otro motivo justificado o cuando no procediera con la debida corrección o fuera de forma evidente poco cuidadoso en el desempeño de su cometido, lo pondrá en conocimiento de la EA mediante una comunicación escrita, con el fin de que sea sustituido en el plazo de **3 días hábiles** por otro trabajador que cumpla los requisitos exigidos.

Estas circunstancias deberán constar en los informes mensuales de cada EA y el incumplimiento

-111-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ		Página	111/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





de alguno de los plazos anteriormente referidos podrá suponer la aplicación de penalidades tal y como se establece en [la cláusula 23 del PCAP](#).

En el caso de que la EA estime necesario encargar o subcontratar trabajos de su responsabilidad, de cualquier naturaleza, a empresas especializadas ajenas, deberá dar cuenta de ello a el Ministerio de Justicia, que en todo caso deberá prestar su autorización expresa y previa a tal efecto.

La EA presentará la documentación correspondiente, tanto la propia como la de cada empresa subcontratada, en aplicación del protocolo de coordinación de actividades empresariales que

determine el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de Justicia antes del inicio de su actividad, de cada empresa subcontratada y por cada trabajador.

Todo el personal dependerá exclusivamente de la EA, por cuanto ésta tendrá todos los derechos y deberes inherentes en su calidad de patrono y deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.

Al tratarse de un servicio prestado de manera continuada en las sedes de los Servicios Centrales del Ministerio de Justicia, se acreditará documentalmente la afiliación y alta en la SS de los trabajadores con carácter previo al inicio de la prestación. Se aportará además documentación justificativa de los grupos de cotización en la Seguridad Social en que tienen dado de alta el personal que vaya a dedicar a este servicio.

Las EAs presentarán un plan o programa de formación técnica continuada del personal. La persona designada del Ministerio de Justicia será informada inmediatamente de las actividades formativas y de reciclaje que reciban, aportando copias de los documentos que las prueben.

Todo el personal y la actividad de la EA se someterán a las normas de régimen interior, de seguridad y de control de acceso del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Este control de acceso no supondrá un control horario.

El personal prestará sus servicios adecuadamente uniformados y se someterá a cuantas normas de control y seguridad sean establecidas.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, podrá exigir a la EA que aquellas operaciones que pudieran afectar a áreas críticas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se realicen en horas o días determinados (incluido horario nocturno, sábados y festivos), con el fin de minimizar su efecto en el funcionamiento normal del Ministerio y sin coste adicional.

Las empresas adjudicatarias de cada uno de los lotes deberán poner a disposición del contrato como mínimo el siguiente personal con la cualificación descrita a continuación en los [apartados 9.2, 9.3 y 9.4](#).

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	112/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





9.2. LOTE 1. MEDIOS HUMANOS Y PERFILES A ADSCRIBIR AL CONTRATO

9.2.1. Responsable del contrato (4 horas diarias de dedicación presencial)

La EA deberá designar un responsable del contrato, con titulación de ingeniero industrial, técnico o superior, o grado en ingeniería, con experiencia acreditada de **cinco años como mínimo** en mantenimiento y gestión técnica de edificios, que deberá realizar el seguimiento del servicio y que tendrá, entre otras, las siguientes misiones:

- Interlocución con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Asistir a las reuniones de seguimiento y otras que se convoque
- Dirigir el proceso de implantación del servicio.
- Dirigir la implantación y seguimiento del sistema informático de gestión del mantenimiento asistido por Ordenador (GMAO) para el servicio
- Supervisión de la gestión y operaciones que se lleven a cabo
- Responsable de la presentación de la información periódica
- Responsable de la Planificación del Servicio
- Responsable de la formación del personal para lograr el mejor conocimiento de los equipos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Responsable de transmitir las decisiones estratégicas y de cambio que se adopten a la persona responsable designada del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en relación con el servicio. Evaluar permanentemente al personal a su cargo, modificando si es preciso su cometido y procediendo a sustituir a los operarios que no alcancen el rendimiento necesario o no mantengan una actitud o comportamiento adecuados. Se informará previamente a el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de estos cambios
- Controles rigurosos de los programas de conservación, mantenimiento e inspecciones técnicos legales
- Elaborar y firmar los informes mensuales correspondientes a la gestión del mantenimiento
- Coordinar horarios y contingencias con la persona responsable del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes responsable del servicio

Con la periodicidad que se establezca en el período de implantación del servicio, se mantendrán reuniones de seguimiento con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La periodicidad mínima será cada tres semanas, pudiendo ser modificada a criterio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Estas reuniones se planificarán a principio de cada año para todo el año y tendrán lugar en la sede que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes estime oportuno por razón de los asuntos a tratar.

El objetivo de estas reuniones periódicas de seguimiento será el siguiente:

- Repasar los niveles de prestación del servicio y el grado de satisfacción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de los usuarios

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	113/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





- Analizar temas puntuales que por su gravedad o incidencia convengan ser tratados de una forma específica
- Plantear mejoras y modificaciones que contribuyan a la consecución de unos mejores niveles de prestación de los servicios, una optimización de los costes o la corrección de defectos o ineficiencias advertidas
- Tratar aquellos temas estratégicos que deban ser debatidos o comunicados tanto por parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como por parte de los responsables del servicio de mantenimiento contratado

El responsable del contrato elaborará el acta de cada reunión que someterá a la revisión y aprobación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de 3 días hábiles desde la celebración de la misma.

El responsable deberá estar localizable, o bien él o una persona que puntualmente le sustituya, de similar experiencia, las 24 horas del día, incluso festivos, para que, por los medios de contacto que se estipulen de conformidad por ambas partes, quede garantizada en todo momento la correcta atención de las sedes en caso de incidencias urgentes.

9.2.2. Personal de mantenimiento

El personal que la EA destinará para la realización del servicio presencial en todo caso, en el horario que indique el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, será el siguiente:

- **Encargado técnico (8 horas diarias de Lunes a Viernes)**
 - Técnico oficial de 1ª o con F.P. de 2º grado o superior que deberá acreditar experiencia suficiente como Jefe de Equipo en mantenimiento de edificios, con un **mínimo de 3 años de experiencia**
 - Será especialista en mantenimiento preventivo, correctivo y técnico-legal de edificios singulares. Poseerá conocimientos tanto de equipos frigoríficos, como de calderas y sistemas de gestión de mantenimiento por ordenador, sistemas de control y automatismos, y con experiencia demostrable en mantenimiento de instalaciones de edificios singulares
 - Recibirá los avisos de avería e incidencias, las evaluará y organizará los trabajos que correspondan asignando las tareas a los miembros de su equipo y siendo responsable del control y seguimiento de las mismas.
 - Supervisará el cumplimiento de los horarios fijados para el equipo de mantenimiento
 - Será responsable y organizará el registro diario de las actividades, incidencias y aviso y anotación de partes y ordenes de trabajo. Notificará al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el estado de las incidencias, así como el cierre de las mismas.
 - Deberá mantener contacto permanente con los responsables designados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
 - Informará a su empresa y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de cualquier incidencia que con respecto de su personal se pueda producir
 - Supervisará las tareas desarrolladas por el personal auxiliar relacionadas con el GMAO

-114-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	114/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





Esta persona deberá realizar sus funciones de encargado técnico y además deberá colaborar de modo activo en los trabajos que se desarrollen en los mantenimientos de todo tipo de todos los edificios incluidos en el presente Pliego.

El Encargado técnico estará asignado al contrato, no a un edificio, instalación o grupo de edificios en concreto sino a todos. El mismo deberá de prestar su jornada presencialmente en las instalaciones del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y estará ubicado en alguno de los edificios del eje de la calle San Bernardo. Igualmente, organizará y supervisará el trabajo de todo personal del presente Lote.

• **Encargado técnico delineante (8 horas diarias de lunes a viernes)**

- Técnico oficial de 1ª o con F.P. de 2º grado o superior que deberá acreditar experiencia suficiente como técnico delineante, con un mínimo de 3 años de experiencia
- Deberá realizar la carga de datos del GMAO y su mantenimiento,
- Realizar los informes correspondientes.
- Mantendrá actualizado el libro de mantenimiento de cada edificio
- Realizará y mantendrá actualizados los planos de cada instalación y edificio
- Realizará los esquemas de detalle solicitados por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El Encargado técnico estará asignado al contrato, no a un edificio, instalación o grupo de edificios en concreto sino a todos. El mismo deberá de prestar su jornada presencialmente en las instalaciones del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y estará ubicado en el edificio de la calle San Bernardo 45 o donde establezca el Ministerio.

• **Oficiales de 1ª o con FP de 2º grado o superior (8 horas diarias de lunes a viernes)**

- **Experiencia mínima** demostrable en mantenimiento de instalaciones de edificios de 2 años
- Toda la jornada debe estar cubierta, en cada uno de los bloques de edificios, por un especialista en climatización y calefacción, grupos frigoríficos, calderas, sistemas de control y automatismos, fontanería
- Toda la jornada debe estar cubierta, en cada uno de los bloques de edificios, por un especialista en trabajos eléctricos de baja tensión. Al menos uno de los especialistas en baja tensión, también lo será en media tensión.
- Toda la jornada debe estar cubierta, en cada uno de los bloques de edificios, por un especialista en albañilería, pintura, carpintería y cerrajería.

Cualesquiera de estos trabajos u otros que no pudieran ser desarrollados por ellos, la EA proporcionará personal especialista para llevarlos a cabo, sin coste adicional y no superando las 160 horas mensuales en ningún caso.

En total, el número de Oficiales de 1ª será:

- 4 Oficiales de 1ª de climatización, térmicas y fluidos, fontanería
- 4 Oficiales de 1ª de electricidad/electrónica
- 2 Oficial de 1ª polivalente

-115-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	115/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



Asimismo, la distribución mínima en todo momento del personal técnico operador para la ejecución del mantenimiento, propio de la EA, para la prestación del servicio será la siguiente:

EDIFICIO/INSTALACIÓN	EQUIPO MÍNIMO ASIGNADO (dedicación presencial)
San Bernardo, 21 San Bernardo, 45 San Bernardo, 62	1. Oficial 1ª instalaciones de climatización, térmicas y fluidos, fontanería 2. Oficial 1ª electricista/electrónica 3. Oficial 1ª polivalente
Marqués del Duero, 4 Marqués de la Ensenada, 14 Ayala, 5	5. Oficial 1ª instalaciones de climatización, térmicas y fluidos, fontanería 6. Oficial 1ª electricista y varios
Ocaña, 157 Luis Cabrera, 9 Paseo de la Varguilla, 7	7. Oficial 1ª instalaciones de climatización, térmicas y fluidos, fontanería 8. Oficial 1ª electricista y varios
Jacinto Benavente, 3 Bolsa, 8	9. Oficial 1ª instalaciones de climatización, térmicas y fluidos y fontanería 10. Oficial 1ª electricista

No obstante, esta propuesta inicial de distribución mínima podrá ser modificada a instancia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o a petición de la EA de justificarse la conveniencia de la modificación para lograr un mejor ajuste a las necesidades del mantenimiento. Asimismo, cuando se produzcan posteriores cambios en la actividad desarrollada en los centros del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y se alteren las necesidades reales de mantenimiento de las instalaciones en cada edificio, se podrá proponer una nueva distribución más eficaz de las horas de mantenimiento inicialmente validadas para cada centro para adaptarse a las nuevas necesidades surgidas. Dichos cambios propuestos por la contratista requerirán la valoración y aceptación previa por parte de los responsables del Ministerio de Justicia antes de su implantación.

Así mismo, todo el personal, con independencia de que se encuentre adscrito a un centro o a otro, servirá de apoyo al resto de edificios cuando sea requerida su presencia como ayuda para la realización de determinados trabajos o para la ejecución de trabajos concretos propios de su especialidad.

El servicio ha de realizarse desde las 8:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes, horario durante el cual se desarrollarán las horas de servicios a prestar. Si fuera necesario, previa comunicación a la EA, se modificará la jornada de trabajo por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para acometer actuaciones que necesariamente deban realizarse fuera del horario habitual fijado.

El servicio ha de realizarse en dos turnos, el primer turno de 7:30 a 15:30 horas y el segundo turno de 13:30 a 21:30, de lunes a viernes, el personal asignado a los centros de San Bernardo 21, San Bernardo 45 y San Bernardo 62. El resto de personal su horario será de mañana de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes horario durante el cual se desarrollarán las horas de servicios a prestar. Si fuera necesario, previa comunicación a la EA, se modificará la jornada de trabajo por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para acometer actuaciones que

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	116/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



necesariamente deban realizarse fuera del horario habitual fijado. Además de ello se dispondrá del servicio 24 horas establecido en el [punto 4.3.5.](#)

9.3. LOTE 2. MEDIOS HUMANOS Y PERFILES A ADSCRIBIR AL CONTRATO

9.3.1. Responsable del contrato (4 horas diarias)

La EA deberá designar un responsable del contrato, con titulación de ingeniero industrial, técnico o superior, o grado en ingeniería, con **experiencia acreditada de cinco años como mínimo** en mantenimiento y gestión técnica de CPDs, que deberá realizar el seguimiento del servicio y que tendrá, entre otras, las siguientes misiones:

- Interlocución con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Asistir a las reuniones que se convoquen
- Dirigir el proceso de implantación del servicio
- Dirigir la implantación y seguimiento del sistema informático de gestión del mantenimiento asistido por Ordenador (GMAO) para el servicio
- Supervisión de la gestión y operaciones que se lleven a cabo
- Responsable de la presentación de la información periódica
- Responsable de la planificación del servicio
- Responsable de la formación del personal para lograr el mejor conocimiento de los equipos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Responsable de transmitir las decisiones estratégicas y de cambio que adopten los responsables de servicios generales y de mantenimiento de la Persona responsable designada del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en relación con el servicio
- Evaluar permanentemente al personal a su cargo, modificando si es preciso su cometido y procediendo a sustituir a los operarios que no alcancen el rendimiento necesario o no mantengan una actitud o comportamiento adecuados. Se informará previamente a el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de estos cambios
- Controles rigurosos de los programas de conservación, mantenimiento e inspecciones técnicos legales
- Elaborar y firmar los informes mensuales correspondientes a la gestión del mantenimiento.
- Coordinar horarios y contingencias con la Unidad del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes responsable del servicio.

Con la periodicidad que se establezca en el período de implantación del servicio, se mantendrán reuniones de seguimiento con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La periodicidad mínima será quincenal, pudiendo modificarse a petición del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Estas reuniones se planificarán a principio de cada año para todo el año y tendrán lugar en la sede que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes estime oportuno por razón de los asuntos a tratar.

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	117/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



El responsable del contrato elaborará el acta de cada reunión que someterá a la revisión y aprobación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de 3 días hábiles desde la celebración.

El objetivo de estas reuniones periódicas de seguimiento será el siguiente:

- Repasar los niveles de prestación del servicio y el grado de satisfacción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de los usuarios
- Analizar temas puntuales que por su gravedad o incidencia convengan ser tratados de una forma específica
- Plantear mejoras y modificaciones que contribuyan a la consecución de unos mejores niveles de prestación de los servicios, una optimización de los costes o la corrección de defectos o ineficiencias advertidas
- Tratar aquellos temas estratégicos que deban ser debatidos o comunicados tanto por parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como por parte de los responsables del servicio de mantenimiento contratado

El responsable deberá estar localizable, o bien él o una persona que le sustituya, de similar experiencia, las 24 horas del día, incluso festivos, para que, por los medios de contacto que se estipulen de conformidad por ambas partes, quede garantizada en todo momento la correcta atención de las sedes en caso de incidencias.

9.3.2. Personal de mantenimiento de los CPDs

El personal que la EA destinará para la realización del servicio, en el horario que indique el responsable del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, será:

- **Oficiales de 1ª o con FP de 2º grado o superior (8 horas diarias de Lunes a Viernes) (dedicación presencial)**
 - Dos técnicos de Operaciones de CPD. Tendrán una titulación mínima de Formación Profesional y un **mínimo de dos años de experiencia** en instalaciones (climatización, electricidad, control accesos...) y mantenimientos de similar naturaleza.
 - Estos operarios deberán disponer de una formación que abarque las características técnicas y el equipamiento existente en ambos CPDs, y salas de comunicaciones. Dicha formación deberá llevarse a cabo con anterioridad al desarrollo de sus funciones. La EA deberá acreditar esto, mediante aportación de títulos y certificados de cursos o experiencia acreditada por la EA.

El servicio ha de realizarse diariamente entre las 8:00 y las 16:00 horas, de lunes a viernes en cada uno de los CDPs. Diariamente se visitarán los dos CPDs y salas de comunicaciones y se comprobarán el funcionamiento de los equipos. Se organizará el trabajo para realizar las correspondientes revisiones y reparaciones según se indica en el [apartado 6, "Descripción de los servicios a realizar en el Lote 2"](#). Si fuera necesario previa comunicación a la EA, se modificará la jornada de trabajo.

Cualesquiera de los trabajos indicados en este Pliego que no pudieran ser desarrollados por ellos, la EA proporcionará personal especialista para llevar a cabo dichos trabajos, sin coste adicional y no superando las 80 horas mensuales en ningún caso.

9.4. LOTE 3 MEDIOS HUMANOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

-118-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	118/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



La EA estará legalmente habilitada y autorizada por la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid como empresa mantenedora de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017). La acreditación oficial deberá justificarse ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes según se establece en la [cláusula 9 del PCAP](#).

La EA deberá designar un responsable del contrato y disponer del personal con la formación necesaria para la realización de los trabajos descritos.

9.4.1. Responsable del contrato (mínimo 8 horas semanales de dedicación)

La EA deberá designar un responsable del contrato, con titulación de ingeniero industrial, técnico o superior, o grado en ingeniería, con experiencia acreditada de **cinco años como mínimo** en sistemas de protección contra incendios, que deberá realizar el seguimiento del servicio y que tendrá, entre otras, las siguientes misiones:

- Interlocución con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Asistir a las reuniones de seguimiento y otras que se convoque
- Dirigir el proceso de implantación del servicio.
- Dirigir la implantación y seguimiento del sistema informático de gestión del mantenimiento asistido por Ordenador (GMAO) para el servicio
- Supervisión de la gestión y operaciones que se lleven a cabo
- Responsable de la presentación de la información periódica
- Responsable de la Planificación del Servicio
- Responsable de la formación del personal para lograr el mejor conocimiento de los equipos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
- Responsable de transmitir las decisiones estratégicas y de cambio que se adopten a la persona responsable designada del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en relación con el servicio. Evaluar permanentemente al personal a su cargo, modificando si es preciso su cometido y procediendo a sustituir a los operarios que no alcancen el rendimiento necesario o no mantengan una actitud o comportamiento adecuados. Se informará previamente a el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de estos cambios
- Controles rigurosos de los programas de conservación, mantenimiento e inspecciones técnicos legales
- Elaborar y firmar los informes mensuales correspondientes a la gestión del mantenimiento
- Coordinar horarios y contingencias con la persona responsable del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes responsable del servicio

Con la periodicidad que se establezca en el período de implantación del servicio, se mantendrán reuniones de seguimiento con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La periodicidad mínima será mensual, pudiendo ser modificada a criterio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Estas reuniones se planificarán a principio de cada año para todo el año y tendrán lugar en la sede que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes estime oportuno por razón de los asuntos a tratar.

El objetivo de estas reuniones periódicas de seguimiento será el siguiente:

-119-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	119/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



- Repasar los niveles de prestación del servicio y el grado de satisfacción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de los usuarios
- Analizar temas puntuales que por su gravedad o incidencia convengan ser tratados de una forma específica
- Plantear mejoras y modificaciones que contribuyan a la consecución de unos mejores niveles de prestación de los servicios, una optimización de los costes o la corrección de defectos o ineficiencias advertidas
- Tratar aquellos temas estratégicos que deban ser debatidos o comunicados tanto por parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como por parte de los responsables del servicio de mantenimiento contratado

El responsable del contrato elaborará el acta de cada reunión que someterá a la revisión y aprobación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el plazo de 3 días hábiles desde la celebración de la misma.

El responsable deberá estar localizable, o bien él o una persona que puntualmente le sustituya, de similar experiencia, las 24 horas del día, incluso festivos, para que, por los medios de contacto que se estipulen de conformidad por ambas partes, quede garantizada en todo momento la correcta atención de las sedes en caso de incidencias urgentes.

9.4.2. Personal de mantenimiento

El personal que la EA destinará para la realización del servicio presencial en todo caso, en el horario que indique el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, será el siguiente:

- **Como mínimo 2 oficiales de 1ª o con FP de 2º grado o superior (como mínimo 12 horas semanales de lunes a viernes)**
- **Experiencia mínima** demostrable en mantenimiento de instalaciones de Protección contra incendios con de **2 años de experiencia demostrable.**

Cualesquiera de estos trabajos u otros que no pudieran ser desarrollados por ellos, la EA proporcionará personal especialista para llevarlos a cabo, sin coste adicional y no superando las 160 horas mensuales en ningún caso.

En total, el número de Oficiales de 1ª será:

- 1 Oficial de 1ª de fontanería, mecánica y soldadura especialista en sistemas de protección contra incendios
- 1 Oficiales de 1ª de electricidad/electrónica/mecánica especialista en sistemas de protección contra incendios

No obstante, esta propuesta inicial de distribución mínima podrá ser modificada a instancia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes o a petición de la EA de justificarse la conveniencia de la modificación para lograr un mejor ajuste a las necesidades del mantenimiento. Asimismo, cuando se produzcan posteriores cambios en la actividad desarrollada en los centros del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y se alteren las necesidades reales de mantenimiento de las instalaciones en cada edificio, se podrá proponer una nueva distribución más eficaz de las horas de mantenimiento inicialmente validadas para cada centro para adaptarse a las nuevas necesidades surgidas. Dichos cambios propuestos por la

-120-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	120/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





contratista requerirán la valoración y aceptación previa por parte de los responsables del Ministerio de Justicia antes de su implantación.

9.5. RECURSOS MATERIALES

9.5.1. Vestuario de trabajo

Será obligación de las EAs uniformar a todo el personal durante las horas en que se realice el servicio, con dos equipamientos de invierno y dos de verano, con distintivo de la empresa, para cada uno de ellos. La provisión y sustitución de dichos uniformes correrá a cargo de las EAs en su integridad. La EA comunicará a el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con antelación al inicio de cada temporada la entrega de la uniformidad.

La uniformidad será adecuada para cada tipo de tarea específica a desarrollar por cada técnico.

9.5.2. Herramientas y útiles

El personal adscrito al contrato deberá estar provisto de las herramientas de su especialidad y todos los útiles que resulten necesarios para ejecutar la prestación contractual de que se trate en cada Lote, íntegramente a su cargo.

La EA dispondrá de las herramientas, personales y de equipo, propias de cada especialidad derivada de los servicios a prestar incluyendo los útiles y medios auxiliares necesarios para llevar a cabo el mantenimiento según el presente PPT.

Todo el material y herramientas en uso contarán con el certificado CE.

Para el correcto desarrollo de los trabajos de los Lotes 1 y 2 será imprescindible que todo el personal técnico de la EA, de forma individual, cuente con un conjunto de herramientas de mano, dotado al menos de:

- 1 Caja de herramientas estándar según especialidad (electricidad, climatización, fontanería, obra civil, etc.)
- 1 Multímetro con sonda de temperatura y HR
- 1 llave universal para armarios de 4 tomas
- 1 Conjunto de llaves 1/4"
- Taladro y brocas

Asimismo, la EA del Lote 1 deberá disponer de los medios técnicos, según la siguiente descripción:

Equipo o herramienta	PERMANENTE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL 365 días al año	A DISPOSICIÓN 365 días al año
Megger	X	
Telurómetro		X
Caudalímetro de ultrasonidos	X	
Equipo de regulación de válvulas micrométricas	X	
Cámara Termográfica	X	

-121-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	121/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





Registrador de gases fluorados	X	
Analizador de combustión	X	
Analizador de redes	X	
Sondas para medida de calidad de aire y contaje de partículas	X	
Sonómetro	X	
Termómetros de contacto y ambiente	X	
Pinzas amperimétricas	X	
Carros de transporte de material	X	
Limpiadora de Alta presión	X	
Radiales de corte	X	
Grupos de soldadura oxiacetilénica y eléctrica	X	
Herramienta eléctrica de mano	X	
Medidores de aislamiento y de protecciones eléctricas	X	
Escaleras y andamios estándar hasta tres cuerpos y tres alturas, garruchas, poleas y polipastos	X	
Elevador hidráulico hasta 6 metros		X (25 horas al mes)

Las herramientas y equipos necesarios para los trabajos de periodicidad diaria o mensual estarán en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y las que correspondan a periodicidades trimestrales o superiores podrán estar a disposición en taller externo. Cuando sean necesarias se dispondrá de ellas en el plazo máximo de 24 horas.

La EA aportará inventario inicial de todas las herramientas, útiles y medios que aplique al contrato diferenciando las que se depositen en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de las que estén a disposición en sus oficinas, talleres y almacenes externos. A la finalización del contrato y sus eventuales prórrogas únicamente podrán retirarse las herramientas incluidas en el inventario y sus modificaciones comunicadas al responsable designado del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

La EA detallará, con especial precisión, la maquinaria de elevación o equipos a utilizar para garantizar el acceso a las luminarias, árboles y cualquier otro medio, técnico o mecánico, auxiliar para el acceso a las labores habituales de sustitución o reparación de piezas o elementos de las instalaciones.

El personal de la EA deberá conocer el manejo y conservar cuantos medios técnicos ponga a su disposición bien la EA o el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y poseerá la formación requerida en cada caso para la utilización de dichos medios. Igualmente, la EA asumirá los costes de mantenimiento, reparación y revisión periódica de los equipos que el Ministerio de la

-122-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	122/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ponga a su disposición.

Todos los gastos de utillaje y herramientas, medios de elevación, movimiento, transporte, etc., salvo las que son propiedad del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, serán por cuenta de la EA. Las herramientas, útiles, maquinaria, etc. en mal estado serán retiradas y sustituidas de inmediato, actualizando el inventario.

En el caso del Lote 3, la EA deberá disponer de todos los medios técnicos adaptados a la naturaleza de los trabajos descritos en el [apartado 7](#) del presente Pliego, tales como andamiajes, plataformas elevadoras, equipos especiales, equipos de limpieza, sistemas de comunicación, furgonetas y herramientas.

9.5.3. Sistema de comunicación

El personal de mantenimiento de todos los Lotes estará provisto de un teléfono móvil, tipo "Smartphone" o PDA, por cada efectivo asignado al servicio y además en el caso de verificar que haya espacios sin cobertura les dotará de equipos de radiotransmisión (walkie-talkie). El coste de los aparatos, líneas y consumo e instalaciones precisas para su operación correrá a cargo de las EAs.

9.5.4. Vehículos

Cada EA destinará a este contrato los vehículos necesarios para la movilidad de los técnicos y operarios de mantenimiento, para atender averías, apoyo a otros compañeros, aprovisionamiento de piezas de recambio, etc.

9.5.5. Equipamiento informático y mobiliario (Lotes 1 y2)

La EA de los Lotes 1 y 2 destinarán a su contrato los equipamientos informáticos y el mobiliario necesarios para desarrollar las tareas especificadas en el presente Pliego, así como las licencias de los programas correspondientes (Word®, ADOBE READER®, Excel®, AUTOCAD®)

10. SUBCONTRATACIÓN

Las EAs podrán subcontratar trabajos para el mantenimiento de equipos o instalaciones cuya estructura y complejidad así lo aconsejen, comunicándolo convenientemente al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, identificando claramente tanto las empresas como las tareas a realizar. Estos trabajos serán con cargo a las EAs.

Previamente a que cualquier técnico de esas empresas desarrolle cualquier actividad dentro del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la EA les requerirá la documentación correspondiente de coordinación de actividades empresariales y la remitirá al Ministerio de Justicia; sólo después de que dicha documentación cuente con la conformidad expresa del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se podrá iniciar la actividad.

11. FORMACIÓN

Cada EA, una vez al año organizará la impartición de un curso oficial homologado al personal de la Oficialía del Ministerio que esté directamente relacionado con la ejecución del servicio (máximo cuatro personas), con una duración mínima de 25 horas. Esta formación estará dirigida a mantener y mejorar la cualificación del personal de la Oficialía del Ministerio que esté relacionado con la supervisión de las tareas objeto de este contrato y que se contienen en el pliego de prescripciones técnicas.

El programa del curso deberá ser aprobado por los responsables de la Oficialía Mayor. Este curso se

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	123/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





podrá realizar en las propias instalaciones de la Oficialía del Ministerio o en una ubicación externa a consensuar con los representantes de la Oficialía Mayor del Ministerio.

Además, los licitadores podrán aceptar el compromiso de la realización cursos de formación adicionales, cuya valoración, en puntos, se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares o en el [punto 15.7 de este pliego](#)

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En el marco de la Coordinación de Actividades Empresariales en materia preventiva, las EAs deberán presentar al Servicio de Prevención del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dentro del primer mes de servicio y cada vez que se modifique la información que se le requiera por este servicio.

La empresa adjudicataria queda obligada a ejecutar las medidas derivadas de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y su desarrollo normativo correspondiente en todo aquello que le sea de aplicación.

El contratista asumirá que todos sus técnicos tengan la adecuada formación en seguridad y prevención de riesgos laborales, acreditando la misma en caso necesario mediante el certificado correspondiente.

El contratista será el único responsable de los accidentes que se produzca su propio personal y de todos aquellos que, aun afectando a otras personas, tengan como origen defectos imputables al contratista, originados por la forma y circunstancia en que se lleven a cabo los trabajos, calidad de los materiales o deficiencia en el funcionamiento de su maquinaria.

La EA informará de inmediato de toda situación de emergencia o riesgo detectado y solicitará con la suficiente antelación autorización para realizar tareas susceptibles de provocar incendio o explosión, efectos molestos, irritantes o tóxicos, riesgo eléctrico, trabajos en alturas o en espacios confinados y demás trabajos de especial riesgo.

El personal propio o subcontratado asignado al presente contrato deberá estar formado e informado en materia de seguridad y salud laboral. También dispondrá de los equipos de protección individual que necesite.

La EA se obliga a cumplir con lo requerido en materia de prevención de riesgos laborales, tanto legislación aplicable como normas internas.

13. CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE

Las EAs vendrán obligadas al cumplimiento de los requisitos que a continuación se relacionan, con el objeto de cumplir las previsiones de la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero (BOE de 31/01/2008), por la que se publica el Acuerdo del Consejo de ministros que aprueba el Plan de Contratación Pública Verde:

- Los productos utilizados en la prestación del servicio deberán ser altamente biodegradables y exentos de sustancias peligrosas.
- Si durante la vigencia del contrato se implanta un sistema de recogida selectiva de residuos, se transportarán y depositarán sin cargo para el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en los puntos limpios correspondientes.
- Será preferente la utilización de materiales fácilmente recuperables o reutilizables al final de su vida útil.

-124-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ		Página	124/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



14. GESTIÓN DE RESIDUOS

Las EAs están obligadas a mantener el orden y la limpieza en los espacios que le asigne el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y durante la realización de los trabajos generados por su actividad, con especial atención al finalizar los mismos, procediendo a eliminar de las dependencias del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cualquier tipo de residuos propios derivados de su actividad.

Asimismo, las EAs acreditarán estar dadas de alta como productores de residuos peligrosos y no peligrosos y disponer de Gestor de Residuos legalmente autorizado y, de acuerdo con él, establecerá, de ser necesario, los contenedores para su almacenamiento y retirada periódica conforme a la legislación aplicable guardando copia documental de las retiradas a disposición del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Podrá prescindirse de dicha copia remitiendo en formato electrónico la misma información.

Las EAs deberán minimizar, segregar y gestionar correctamente, según sus características, los residuos generados por su actividad, y atendiendo a lo establecido en la legislación vigente y las normas internas definidas a tal fin por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En este sentido, los residuos asimilables a urbanos para los que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tenga contenedor de recogida selectiva, deberán ser separados, trasladados y depositados en el interior del contenedor correspondiente. Las EAs aportarán los contenedores necesarios en cada uno de los edificios para la recogida selectiva de:

- Luminarias (Lotes 1 y 2)
- Equipos electrónicos fuera de uso (Lotes 1 y 2)
- Aceites usados (Lotes 1, 2 y 3)
- Paños y material absorbente impregnado de aceites o grasas (Lotes 1, 2 y 3)
- Envases de productos químicos (Lotes 1, 2 y 3)

15. PRESTACIÓN DE MEJORA VOLUNTARIA

Los licitadores podrán aceptar el compromiso de la realización de las siguientes actuaciones, cuya valoración, en puntos, se recoge en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

15.1. REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE MADERA EN SAN BERNARDO 45 (LOTE 1)

A realizar el primer verano de ejecución del contrato a partir del mes de mayo.

La actuación consistirá en:

- Eliminar madera que no sea firme
- En caso necesario, soltar con cuidado los paneles de vidrio de la ventana y eliminar completamente la masilla de la ventana
- Eliminación del revestimiento antiguo, mediante lijado o aplicación de productos adecuados para ello.
- Verificación del estado de las ventanas
- Aplicar pasta de relleno para madera en las zonas necesarias

-125-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	125/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





- Imprimir la ventana y aplicar masilla para volver a colocar los vidrios
- Y Aplicar las capas de revestimiento que sean necesarias.
- Colocar perfiles de sellado en las juntas para evitar la filtración de aire

15.2. TRABAJOS DE PINTURA (LOTE 1)

A realizar durante toda la vigencia del contrato

La actuación consistirá en el compromiso de la realización del limpieza y pintado o aplicación de producto anti-grafiti en las fachadas de las sedes del Ministerio, incluyendo los elementos de carpintería, cerrajería y cualquier otro elemento de las fachadas afectadas por actos vandálicos.

Cuando se produzca alguno de estos actos vandálicos o ante otros hechos, tales como pintadas, grafitis, desperfectos en los acabados, ensuciamiento o cualquier otro que menoscabe la imagen institucional de las sedes del Ministerio, la empresa adjudicataria que haya adquirido el compromiso, previa solicitud y autorización del Ministerio, procederá a la limpieza de las fachadas y sus elementos mediante agua a presión, incluso con productos especiales anti-incrustación y de limpieza, cepillo de púas metálico y los elementos que se precisen.

En los casos necesarios se procederá a la pintura de la zona afectada con el mismo acabado existente, con o sin limpieza previa según proceda. Incluso con aplicación de producto anti-grafiti en los casos que resulte necesario.

La mejora se entenderá limitada a un máximo de 12 actuaciones totales al año.

15.3. ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS BMS DE LAS SEDES DEL MINISTERIO (LOTE 1)

Los sistemas BMS "Building Management System" son aplicaciones informáticas de gestión de los edificios para controlar y automatizar las distintas instalaciones y mecanismos del edificio como son la climatización, la iluminación, la megafonía etc

Actualmente no todas la sedes centrales del Ministerio tienen un sistema BMS para el control de las instalaciones, y aquellas sedes que sí cuentan con un sistema BMS se encuentra instalado sobre software antiguo o descatalogado. Además, los sistemas BMS están instalados en local y solo se pueden gestionar desde estaciones en el propio edificio a controlar, es decir no existe un sistema centralizado que permita el control y la interacción con las instalaciones de cada una de las sedes desde un único acceso.

También es relevante que le número de instalaciones, puntos de control, sensores y señales gestionadas desde los actuales sistemas es muy limitada, comprendiendo casi únicamente los sistemas de calefacción y climatización de las sedes donde estos sistemas están habilitados.

Actualmente las sedes que cuentan con un sistema BMS son:

- Jacinto Benavente 3: sistema JOHNSON instalado en Windows 10 pro
- Bolsa 8: sistema JOHNSON instalado en Windows 7 profesional
- San Bernardo 62: sistema JOHNSON instalado en Windows XP
- Ayala 5: sistema SAUTER instalado en Windows 11 Pro
- Ocaña 157: sistema MITSUBISHI AG 150 instalado en Windows 7
- Luis Cabrera 9. sistema SAUTER instalado en Windows XP

-126-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ		Página	126/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





Al respecto, destaca que este listado trata de una enumeración no exhaustiva de las instalaciones, sistemas y puntos y elementos a mantener como objeto de este contrato. Este listado no tiene carácter cerrado ni definitivo. La variación respecto a la realidad, al alza o a la baja, las definiciones no precisas o exactas con la realidad de elementos o de instalaciones descritas no se considera como modificación de contrato, ni afectará al objeto de la actuación a desarrollar en el presente apartado. La EA debe confirmar durante el primer mes de ejecución del contrato el inventario de estos equipos, sus funcionalidades características, capacidades y funcionamiento para su gestión.

Se trata de la actualización de las aplicaciones de BMS que controlan los equipos actualmente instalados, mediante la instalación de las unidades de control, los concentradores, las plataformas, tarjetas, NAEs o equivalentes y todos los equipos necesarios, incluyendo el pago de la licencia de estos equipos durante la vigencia del contrato.

La actualización se puede plantear en local en cada sede, o bien de manera centralizada para controlar todo el sistema desde la sede calle San Bernardo 45, pero pudiendo actuar también en local en cada sede.

La propuesta de actualización se presentará en forma de programa a los responsables técnicos del Ministerio en el plazo de los cuatro primeros meses desde la firma del contrato, y requerirá de su aprobación para la instalación.

Los equipos informáticos (PC y servidores) que albergarán la aplicación BMS serán por cuenta del Ministerio, así como la formación de la red necesaria para la comunicación entre las distintas sedes del Ministerio.

15.4. RECARGA DE GAS REFRIGERANTE EN MÁQUINAS DE PRECISIÓN DE LA SALAS DEL CPD (LOTE 2)

Se trata del compromiso de la empresa de realizar a su costa la recarga de gas refrigerante en máquinas de precisión de las salas CPD del Ministerio en caso de averías que impliquen el vaciado y comprobación de la fuga con nitrógeno o similar, reparación y suministro de gas refrigerante nuevo, cada año de vigencia del contrato.

En concreto se trata de gas R-407 C y R 410 A o cualquier otro gas refrigerante utilizado en las máquinas de frío instaladas, en las proporciones indicadas en el PCAP, incluyendo igualmente el nitrógeno o sistema similar para garantizar la estanqueidad del circuito.

Incluyendo todos los gastos derivados de la reparación y aporte de materiales y gases, incluso impuestos y tasas.

El compromiso se refiere a los años de cumplimiento del contrato. Si durante uno de los años no se consume el gas por no haber incidencias que lo exijan, este gas y los gastos complementarios se acumularan para poder ser usados en año siguiente. Será el responsable del contrato por parte de la Administración el que indique la intervención, sin perjuicio de que la EA actúe de oficio ante una avería o fuga constatada.

15.5. A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO MÁQUINAS DE CLIMATIZACIÓN PORTÁTILES EN CASO DE NECESIDAD (LOTE 2)

Se trata del compromiso por parte de la EA de poner a disposición del Ministerio máquinas de climatización portátiles adicionales a las existentes para en caso de necesidad poder aportar frío a las salas del CPD, tanto en la sede de calle Ocaña 157 como la sede de calle Luis Cabrera 9.

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ		Página	127/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



El compromiso incluye poner a disposición de cada CPD dos máquinas de climatización portátiles (tipo pingüino o equivalente) de 15KW cada una en cada uno de los CPD. (total 4 máquinas), con presencia permanente en las sedes. Estas máquinas podrán cambiar de ubicación de una sede a otra según necesidad.

15.6. REALIZAR ESTUDIO DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA (LOTE 3)

A realizar durante toda la vigencia del contrato

La actuación consistirá en el compromiso de la realización de los estudios necesarios para adecuar las instalaciones a normativa.

15.7. FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE OFICIALÍA (LOTES 1, 2 Y 3)

Lote 1:

La empresa adjudicataria se comprometerá a la realización de cursos de formación en el área de mantenimiento de las instalaciones al personal técnico y administrativo de la Oficialía Mayor del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (4 personas), a parte del ya contemplado en el apartado 11 del PPT. Se podrán ofertar hasta un máximo de 3 cursos adicionales al ya contemplado en el PPT, en el periodo de vigencia del contrato (2 años). Cada curso ofertado tendrá una duración de entre 15 y 30 horas y podrá realizarse en modalidad online.

La propuesta de cursos se realizará en función de las necesidades expresadas por el personal técnico de la Oficialía Mayor, que deberá aprobar el programa formativo, su contenido y formación técnica, y el periodo de formación.

Lote 2:

La empresa adjudicataria se comprometerá a la realización de cursos de formación en el área de mantenimiento de las instalaciones al personal técnico de la Oficialía Mayor del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (2 personas), a parte del ya contemplado en el apartado 11 del PPT. Se podrán ofertar hasta un máximo de 2 cursos adicionales al ya contemplado en el PPT, en el periodo de vigencia del contrato (2 años). Cada curso ofertado tendrá una duración de entre 15 y 30 horas y podrá realizarse en modalidad online.

La propuesta de cursos se realizará en función de las necesidades expresadas por el personal técnico de la Oficialía Mayor, que deberá aprobar el programa formativo, su contenido y formación técnica, y el periodo de formación

Los cursos trataran sobre el mantenimiento y diseño de CPDs, con temáticas como "Diseños de sistema de climatización en Data Center", "Como proyectar instalaciones de electricidad en los sistemas de climatización para CPDs" o cursos equivalentes. La oferta formativa deberá ser aprobada por el personal de la Oficialía Mayor del Ministerio.

Lote 3:

La empresa adjudicataria se comprometerá a la realización de cursos de formación en el área de mantenimiento de las instalaciones al personal técnico de la Oficialía Mayor del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (4 personas), a parte del ya contemplado en el apartado 11 del PPT. Se podrán ofertar hasta un máximo de 1 curso adicional al ya contemplado en el PPT, en el periodo de vigencia del contrato (2 años). Cada curso ofertado tendrá una duración de entre 15 y 30 horas y podrá realizarse en modalidad online.

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	128/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



La propuesta de cursos se realizará en función de las necesidades expresadas por el personal técnico de la Oficialía Mayor, que deberá aprobar el programa formativo, su contenido y formación técnica, y el periodo de formación.

16. CONTROL DE CALIDAD

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para verificar la correcta prestación del servicio, mensualmente o con la periodicidad que se determine por el personal técnico responsable del contrato del Ministerio, tendrá lugar una reunión de seguimiento entre el coordinador de la empresa y las personas del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para revisar los resultados del mes inmediatamente anterior, analizándose los siguientes Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y cualquier otra información recabada al efecto.

- ENTREGA DOCUMENTAL (ANS 1):

Elaboración y entrega de los informes, presupuesto y cualquier otro documento preceptivo.

- NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO (ANS 2):

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes podrán realizar inspecciones (aleatorias o programadas) y reuniones de seguimiento que se consideren oportunas para verificar la calidad del servicio.

A dichas inspecciones y reuniones de seguimiento deberán asistir el coordinador o un técnico de EA y al menos un representante del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para revisar los resultados de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

En virtud del cumplimiento de los Acuerdo de Nivel de Servicio, se podrán aplicar las siguientes penalidades definidas en el apartado 23 del PCAP.

17. LEGISLACIÓN APLICABLE Y NORMATIVA

Cualquier norma o disposición aplicable, bien sea Municipal, Autonómica, Estatal o Comunitaria sobre la materia objeto de este pliego. No siendo esta exhaustiva, a título informativo serán las siguientes:

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales. LEY 31/95 de 8 de noviembre, BOE 10 de noviembre de 1995 y sus modificaciones y Reglamentos.
- Reglamento electrotécnico de baja tensión. REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto (BOE 18/09/02) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE). Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y su modificación por Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, y modificaciones posteriores.
- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos.
- Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que

-129-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	129/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Las empresas adjudicatarias deberán estar en posesión de todos los certificados, acreditaciones, autorizaciones etc... requeridas según la normativa vigente. Las empresas deberán estar al corriente de cumplimiento de todas las prescripciones legales vigentes relacionadas con cada una de las funciones y trabajos indicados en cada uno de los lotes.

En Madrid, a fecha de la firma electrónica.

-130-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	130/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





**ANEXO I: INSTALACIONES Y EQUIPOS A MANTENER EN LOS EDIFICIOS DE LSO SERVICIOS CENTRALES
DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. LOTE 1**

SAN BERNARDO 62	
PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA DE PARKING	
INSTALACION DE FONTANERIA, SANITARIOS Y ACCESORIOS	
ACOMETIDA, FILTROS, LLAVES DE CORTE Y CONTADORES	
RAMALES DE DISTRIBUCIÓN, LLAVES Y RESTO DE ACCESORIOS	
ASEOS Y VESTUARIOS:	ASEOS PL.SÓTANO (5UD) + 2 VESTUARIOS
	ASEOS PL.B (4UD)
	ASEOS PL.1 (4UD)
	ASEOS PL.2 (4UD)
	BAÑOS PL.3 (5UD)
	COCINA PL3 (2UD)
	COCINA/OFFICE PL1 (1UD)
	OTROS PUNTOS DE CONSUMO
	ACUMULADORES/TERMOS ELECTRICOS (12UD)
SANEAMIENTO:	RED SANEAMIENTO FECALES O MIXTA
	RED SANEAMIENTO PLUVIALES
	POZOS Y ARQUETAS
	BAJANTES, CANALONES, CAZOLETAS, REJILLAS Y SUMIDEROS
GAS:	CONTADOR Y REGULADOR
	CANALIZACIONES Y VÁLVULAS
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS EN SALA DE CALDERAS
	VÁLVULA DE CORTE AUTOMÁTICA
INSTALACION DE CLIMATIZACION:	ENFRIADORA CARRIER Nº1 MOD. 30RA-240-B1046-PEE-
	ENFRIADORA CARRIER Nº2 MOD. 30RA-240-B1046-PEE-
	CUADRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CLIMATIZACIÓN (EN BAJO CUBIERTA)
	SISTEMA DE CONTROL DE LA CLIMATIZACIÓN (EN ORDENADOR PUESTO VIGILANCIA)
	CALDERA DE GAS ROCA G-400/425 550KW (4 QUEMADORES)
	CUADRO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALDERA (EN SÓTANO)
	SISTEMA DE CONTROL DE LA CALEFACCIÓN (EN SALA DE CALDERA)
	BOMBAS PRIMARIO CALEFACCION WILO TOP S65/7 (2UD)
	BOMBA ANTI CONDENSACIÓN ROCA MC50II
	RADIADORES (15UD)
	BOMBAS PRIMARIO ENFRIADORAS WILO (3UD)
	BOMBAS DE SECUNDARIO FRIO WILO (8UD)
	VASOS DE EXPANSIÓN (3 EN BAJO CUBIERTA + 1 EN CALDERAS)
	DEPÓSITOS DE INERCIA
	FAN-COIL PLANTA BAJA TERMOVEN (21 UDS)
	FAN-COIL PLANTA 1 TERMOVEN (23 UDS)
	FAN-COIL PLANTA 2 TERMOVEN (39 UDS)
	CLIMATIZADOR TECNIVEL SALON ROCOCO (SITUADO EN SÓTANO CL-1)
	CLIMATIZADOR TECNIVEL SALON VERDE (SITUADO EN SÓTANO CL-2)
	CLIMATIZADOR TECNIVEL AIRE PRIMARIO CL-3 (SITUADO EN BAJO CUBIERTA)

-131-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	131/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





SAN BERNARDO 62	
	CLIMATIZADOR TECNIVEL AIRE PRIMARIO CL-4 (SITUADO EN BAJO CUBIERTA)
	CLIMATIZADOR TECNIVEL AIRE PRIMARIO CL-5 (SITUADO EN BAJO CUBIERTA D307)
	CONDUCTOS DE VENTILACIÓN REJILLAS Y DIFUSORES
	U.E. CONDENSADORA VRV MITSUBISHI PLANTA 3 (SITUADAS EN BAJO CUBIERTA)
	U.I. VRV PLANTA 3 (11 UDS)
	E.A. SPLIT DESPACHO 120
	E.A. MULTISPLIT HITACHI INVERNADERO (2 UDS EXT EN PARKING Y 4UD INT)
	E.A. SPLIT DAIKIN CASETA VIGILANCIA PARKING
	E.A. SPLIT CUARTO DE MANTENIMIENTO
	E.A. SPLIT MITSUBISHI SALA DE COMUNICACIONES (3 UDS)
	CONDUCCIONES , TUBERÍAS, VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS, TERMÓMETROS, SONDAS, MANÓMETROS Y RESTO DE ELEMENTOS
INSTALACION DE VENTILACION:	EXTRACTOR GRUPO ELECTROGENO
	EXTRACTOR SALA CALDERAS (2 UDS)
	EXTRACTOR PLANTA BAJA
	EXTRACTOR ASEOS GENERALES P1 (SITUADO EN BAJO CUBIERTA D309)
	EXTRACTOR ASEOS GENERALES P2-1 (SITUADO EN BAJO CUBIERTA D309)
	EXTRACTOR ASEOS GENERALES P2-2 (SITUADO EN BAJO CUBIERTA D306)
	EXTRACTOR VESTUARIOS SÓTANO
	EXTRACTOR ASEOS PB (2UD)
	EXTRACTOR ARCHIVO PB
	EXTRACTOR ÁTICO 1 (EN CASETÓN ASCENSOR D308)
	EXTRACTOR ÁTICO 2 (EN CASETÓN ASCENSOR D308)
	IMPULSOR CLIMATIZADOR SÓTANO
	CONDUCTOS, COMPUERTAS, REJILLAS, DIFUSORES Y RESTO DE ELEMENTOS
INSTALACIÓN ELECTRICIDAD:	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BT Y CONTADOR
	CGBT
	BATERIA DE CONDENSADORES
	GRUPO ELECTRÓGENO AGALSA (125 KVA) MOTOR VOLVO PENTA
	CUADROS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS (27UD)
	INSTALACIÓN DE FUERZA
	ALUMBRADO INTERIOR (APROX. 392 PUNTOS DE LUZ)
	EQUIPO DE ELEVACIÓN DE LÁMPARA DE HALL CENTRAL (EN BAJO CUBIERTA D307)
	ALUMBRADO EXTERIOR
	ALUMBRADO JARDÍN
	ALUMBRADO DEL PARKING
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA (APROX. 130 PUNTOS DE LUZ)
	DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	SAI 5KVA(2UD)
	SAI 1KVA(1UD)
	RED DE TIERRAS
	PARARRAYOS
	SALA DE COMUNICACIONES

-132-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	132/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





SAN BERNARDO 45	
PUERTAS AUTOMÁTICAS VIDRIO INTERIORES (2UDS)	
INSTALACION DE FONTANERIA, SANITARIOS Y ACCESORIOS	
ACOMETIDA, FILTROS, LLAVES DE CORTE Y CONTADORES	
RAMALES DE DISTRIBUCIÓN, LLAVES Y RESTO DE ACCESORIOS	
RAMALES DE DISTRIBUCIÓN Y LLAVES	
ASEOS Y VESTUARIOS:	ASEOS P. SÓTANO (2UD)
	ASEOS PL.B (2UD) +3 VESTUARIOS
	ASEOS PL.1 (5UD)
	ASEOS PL.2 (7UD)
	ASEOS PL.3 (3UD)
	ASEOS PL.4 (2UD)
	LAVABO CUERPO MÉDICO
	COCINA/OFFICE PS (1UD) ZONA GUARDIA CIVIL
	COCINA/OFFICE P1 (2UD)
	OTROS PUNTOS DE CONSUMO
	ACUMULADORES/TERMOS ELECTRICOS (16UD)
	RED HORIZONTAL SANEAMIENTO FECALES O MIXTA
SANEAMIENTO:	RED SANEAMIENTO PLUVIALES
	POZOS Y ARQUETAS
	BAJANTES, CANALONES, CAZOLETAS, REJILLAS Y SUMIDEROS
INSTALACION ELECTRICIDAD:	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
	TRAFO 630 kVA (2 uds)
	CELDAS DE SECCIONAMIENTO (2 UD)
	CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL
	RED DE TIERRAS
	BATERIA CONDENSADORES
	CONTADOR
	C.G.B.T.
	INSTALACIÓN DE FUERZA
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA (APROX. 179UD)
	ALUMBRADO EXTERIOR
	ALUMBRADO INTERIOR (APROX. 1200 PUNTOS DE LUZ)
	DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	SAI 10KVA
	SAI 5KVA(2UD)
	SAI 3KVA(3UD)
	PARARRAYOS
	GRUPO ELECTRÓGENO 600KVA EN SÓTANO M. GUASCOR E 318 TAO-L (REFRIGERACIÓN MEDIANTE TORRE DE REFRIGERACIÓN Y BOMBA EN CUBIERTA)
	CUADRO DE CONMUTACIÓN GRUPO
	TORRE DE REFRIGERACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO (EN CUBIERTA) APAREL H- 11PFV.
	BOMBA RECIRCULACIÓN REFRIGERACIÓN G.E. (EN CUBIERTA)

-133-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	133/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





SAN BERNARDO 45	
	CUADROS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS EN PLANTA (APROX. 47UD)
	CUADROS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS EN DESPACHOS
	C.E. ESPECÍFICOS INSTALACIONES
INSTALACIÓN DE GAS:	CONTADOR Y REGULADOR
	CANALIZACIONES Y VÁLVULAS
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS EN SALA DE CALDERAS
	VÁLVULA DE CORTE AUTOMÁTICA
INSTALACIÓN DE GASÓLEO:	DEPÓSITO DE GASÓLEO G.E. 3.000L
	DEPÓSITO DE GASÓLEO G.E. 500L
	BOMBAS DE TRASIEGO GASOLEO
INSTALACION DE CLIMATIZACION:	ENFRIADORA CARRIER 30RA-090 PARA BIBLIOTECA (EN CUBIERTA)
	ENFRIADORA CARRIER PARA EDIFICIO 30RBS-070-0134-PEE- (EN CUBIERTA) (2UD, Nº1 Y Nº2)
	SUELO RADIANTE ZONA PATIO PLANTA SOTANO
	CALDERA VIESSMAN RNDOMAT RL578 780KW (2 uds)
	DISTRIBUCION COLECTORES
	CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
	VASO DE EXPANSIÓN CALDERA (2UD 700L)
	VASO DE EXPANSIÓN ENFRIADORA EDIFICIO (1UD 700L)
	DEPÓSITO DE INERCIA ENFRIADORA BIBLIOTECA (500L)
	VASO DE EXPANSIÓN CIRCUITO BIBLIOTECA (1UD 50L)
	BOMBAS DE CIRCULACION PRIMARIO Y SECUNDARIO CLIMATIZACDORES Y FANCOILS. LP65-125/117 (2UD) EN S06
	BOMBAS DE CIRCULACION SECUNDARIO A RADIADORES. LM40-200/205 (2UD) EN S06
	BOMBAS CIRCULACION RETORNO CALEFACCION WILO TOP 6100/10 (2UD) EN D024A
	BOMBAS CIRCULACION IMPULSIÓN CALEFACCION (8UD) EN D024B: 2UD WILO TOP 665/10
	2UD WILO TOP 665/7
	2UD WILO TOP 865/10
	2UD WILO TOP 680/10
	BOMBAS CIRCULACION ENFRIADORAS
	BOMBAS CIRCULACIÓN AGUA A EQUIPOS BIBLIOTECA EBARRA EL 30-250 (2UD)
	EQUIPOS AUTÓNOMOS TIPO SPLIT:
	EQUIPOS AUTÓNOMOS PLANTA 5 (5UDS)
	EQUIPOS AUTÓNOMOS PLANTA 4 (29UDS)
	EQUIPOS AUTÓNOMOS PLANTA 3 (49UDS)
	EQUIPOS AUTÓNOMOS PLANTA 2 (37UDS)
	EQUIPOS AUTÓNOMOS. PLANTA 1 (14UDS)
	EQUIPOS AUTÓNOMOS. PLANTA BAJA (11UD)
	EQUIPOS AUTÓNOMOS. PLANTA SOTANO (1UDS)
	U.I. VRV PLANTA 3 (15uds)
	U.I. VRV PLANTA 2 (20 uds)
	U.I. VRV PLANTA 1 (17 uds)
	CONDENSADORAS VRV MITSUBISHI (6 uds) EN CUBIERTA
	CONSOLA DE CONTROL EQUIPOS VRV EN S06

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	134/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



SAN BERNARDO 45	
	CLIMATIZADOR BIBLIOTECA (SALA TÉCNICA BIBLIOTECA) TROX 5000M3/H
	CLIMATIZADOR TECNIVEL ZONA MEDICO (EN PATIO TRASERO)
	CLIMATIZADOR SALA DE PRENSA AIROTEC (EN PATIO TRASERO)
	SISTEMAS Y BARRERAS ANTIRRUIDO EN SALA DE CLIMATIZADORES DE PATIO
	CLIMATIZADOR TECNIVEL RECURSOS HUMANOS (EN S06)
	HUMECTADOR ELECTROVAP CLIMATIZADOR RRHH (EN S06)
	FAN-COIL P1: FAN-COILS BIBLIOTECA (17 UDS)
	FAN-COIL P BAJA:
	FAN-COIL CTO MANTENIMIENTO (2UDS)
	FAN-COIL VESTUARIOS (4UDS)
	FAN COIL RECURSOS HUMANOS
	FAN-COIL CORREOS
	FAN-COIL HALL SEGURIDAD
	FAN-COIL DESP. 010
	FAN-COIL DESP. 009
	FAN-COIL P SÓTANO:
	FAN-COIL REPROGRAFIA
	FAN-COIL ALMACÉN
	RADIADORES
	SUELO RADIANTE-REFRESCANTE SÓTANO ZONA VENDING
	EQUIPO CLIVET BOMBA DE CALOR SUELO RADIANTE (EN PATIO)
	SISTEMA DE CONTROL CLIMATIZACIÓN EDIFICIO
	SISTEMA DE CONTROL DE LA CALEFACCIÓN
	SISTEMA DE CONTROL CLIMATIZACIÓN BIBLIOTECA
	SISTEMA DE CONTROL VRV MITSUBISHI
	CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, REJILLAS Y DIFUSORES
	CONDUCCIONES, TUBERÍAS, VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS, TERMÓMETROS, SONDAS, MANÓMETROS Y RESTO DE ELEMENTOS
INSTALACION DE VENTILACION:	EXTRACTOR ARCHIVO 9 SÓTANO (2 UDS)
	EXTRACTOR ARCHIVO 7 SÓTANO (2UDS)
	EXTRACTOR ARCHIVO 4 SÓTANO (2 UDS)
	EXTRACTOR ARCHIVO 2 SÓTANO
	EXTRACTOR ARCHIVO 1 SÓTANO
	EXTRACTOR E-1 (VESTUARIOS DE PB) EN PATIO
	EXTRACTOR E-3 (CORREOS) EN PATIO
	EXTRACTOR E-4 (RRHH) EN PATIO
	EXTRACTOR E-5 (SALA DE PRENSA) EN PATIO TRASERO
	EXTRACTOR E-6 (ASEOS SÓTANO) A CALLE
	EXTRACTOR E-7 (SALAS 19-20) EN PATIO
	EXTRACTOR CGBT
	EXTRACTOR C. CALDERAS
	IMPULSOR C. CALDERAS (2UD)
	EXTRACTORES DE PARED CUARTO CUADRO CONTROL CALEFACCIÓN (2UD)

-135-

 	Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	135/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





SAN BERNARDO 45	
	VENT. IMPULSION REPROGRAFIA
	EXTRACTOR RECUPERADOR REPROGRAFIA
	EXTRACTOR CENTRO TRANSFORMACION
	EXTRACTOR GRUPO ELECTROGENO
	INSTALACIONES EN SALAS DE COMUNICACIONES

SAN BERNARDO, 21	
PUERTA AUTOMÁTICA DE CARRUAJES	
SANEAMIENTO:	RED HORIZONTAL SANEAMIENTO FECALES Y MIXTA
	RED SANEAMIENTO PLUVIALES
	POZOS Y ARQUETAS
	BAJANTES, CANALONES, CAZOLETAS, REJILLAS Y SUMIDEROS
	INSTALACION DE FONTANERIA, SANITARIOS Y ACCESORIOS
	ACOMETIDA Y CONTADORES
	RAMALES DE DISTRIBUCIÓN Y LLAVES
	ASEOS Y VESTUARIOS PL.SOTANO (2UD)
	ASEOS PL.B (4UD)
	ASEOS PL.1 (4UD)
	ASEO DESPACHO 101
	ASEOS PL.2 (2UD)
	OTROS PUNTOS DE CONSUMO
	ACUMULADORES/TERMOS ELECTRICOS (12UD)
INSTALACION DE CLIMATIZACION:	CONDENSADORAS VRV EN CUBIERTA (10 UDS)
	U.I. VRV PLANTA 1 (52UDS) TECHO, SUELO O PARED
	U.I. VRV PLANTA 2 (46UDS) TECHO, SUELO O PARED
	U.I. VRV PLANTA BAJA (37UDS)
	CONSOLAS DE CONTROL EQUIPOS VRV
	CORTINAS AIRE ENTRADA (2UDS)
	EQUIPOS AUTOMONOS Y SPLITS (APROX. 5 UDS)
	CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, REJILLAS Y DIFUSORES
INSTALACION DE VENTILACION:	CONDUCCIONES , TUBERÍAS, VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS, TERMÓMETROS, SONDAS, MANÓMETROS Y RESTO DE ELEMENTOS
	EXTRACTORES ASEOS
	EXTRACTOR C.T.
INSTALACION ELECTRICIDAD:	RECUPERADORES AIRE PRIMARIO (6 UDS)
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN EN CASETA
	TRAFO SECO 630 kVA
	CELDA DE PROTECCIÓN
	CELDA DE CORTE
	RED DE TIERRAS
	GRUPO ELECTRÓGENO VERSETEC (275KVA) M. DEUTZ TCD 2013 L06
	CUADRO DE CONMUTACIÓN
	BATERIA DE CONDENSADORES

-136-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	136/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





SAN BERNARDO, 21	
	CGBT
	CUADROS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS EN PLANTA:
	C.E. PLANTA CUBIERTA (3UD)
	C.E. PLANTA 2 (5UD)
	C.E. PLANTA 1 (7UD)
	C.E. PLANTA BAJA (11UD)
	C.E. PLANTA SOTANO (1UD)
	INSTALACIÓN DE FUERZA
	ALUMBRADO (APROX 738 PUNTOS DE LUZ)
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA (APROX 220 LUMINARIAS)
	ALUMBRADO EXTERIOR
	ALUMBRADO LED DE FACHADA
	SAI 15KVA
	DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	INSTALACIONES EN SALAS DE COMUNICACIONES

OCAÑA, 157	
PUERTAS AUTOMATICAS VIDRIO (2 UDS)	
PUERTA AUTOMÁTICA GARAJE	
BARRERAS PARKING EXTERIOR (2UDS)	
BARRERAS ANTIRRUÍDO CUBIERTA	
INSTALACION DE FONTANERIA, SANITARIOS Y ACCESORIOS:	ACOMETIDA Y CONTADOR
	RAMALES DE DISTRIBUCIÓN Y LLAVES
	GRUPO DE PRESION AFCH
	ALJIBE AFCH 1500 litros
	DEPOSITO HIDRONEUMATICO 150 LITROS
	VESTUARIOS PL. SÓTANO (2UD)
	ASEOS PL. SEMISÓTANO (5UD)
	ASEOS PL. B (3UD)
	ASEOS PL.1 (3UD)
	ASEOS PL.2 (3UD)
	ASEOS PL.3 (2UD)
	OFFICE DESCANSO (2UD)
	CUARTOS LIMPIEZA (6UD)
INSTALACION SOLAR ACS:	OTROS PUNTOS DE CONSUMO
	VASO EXPANSION 50 LITROS
	BOMBAS AEROTERMO (2 UDS)
	BOMBAS DE PLACAS SOLARES (2 UDS)
	BOMBAS DE DISTRIBUCIÓN ACS (2 UDS)
	AEROTERMO (DISIPADOR)
	ACUMULADOR RESISTENCIA (500 LITROS)
	ACUMULADOR SOLAR (2000 LITROS)
	PLACAS SOLARES TERMICAS (9 uds)

-137-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	137/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





OCAÑA, 157	
	DEPÓSITO DE FLUIDO GLICOLADO
	CIRCUITOS, LLAVES Y RESTO DE ELEMENTOS
SANEAMIENTO:	RED SANEAMIENTO PLUVIALES
	RED HORIZONTAL SANEAMIENTO FECAL O MIXTAS
	POZOS Y ARQUETAS
	BAJANTES, CANALONES, CAZOLETAS, REJILLAS Y SUMIDEROS
	VÁLVULAS DE AIREACIÓN
	INSTALACION DE VENTILACION:
	EXTRACTOR E-1 ASEOS
	EXTRACTOR E-2 PLANTA SEMISÓTANO
	EXTRACCIÓN E-3 Y E-4 FORZADA GARAJE (2UD)
	EXTRACTOR E-5 SÓTANO
	EXTRACTOR E-6 C.T.
	IMPULSOR ADMISIÓN FORZADA GARAJE V-1 Y V-2 (2UD)
	IMPULSOR PRESURIZACIÓN ESCALERA 1 V-3 Y V-4 (2 UDS)
	IMPULSOR PRESURIZACIÓN ESCALERA 2 V-5 Y V-6 (2 UDS)
INSTALACION DE CLIMATIZACION GENERAL EDIFICIO:	CLIMATIZADOR CL-01 AIRLAN AIRE PRIMARIO EDIFICIO
	CLIMATIZADOR CL-02 AIRLANAIRE PRIMARIO EDIFICIO
	SISTEMAS VRV MITSUBISHI:
	UNID. INTERIORES VRV 132 UDS
	UNID. EXTERIORES VRV (12UDS)
	SISTEMA DE CONTROL EQUIPOS MITSUBISHI
	EQUIPO AUTOMONO SPLIT SAI EDIFICIO
	EQUIPOS AUTOMONO SPLIT CUARTO CASETÓN
	CORTINA AIRE CALIENTE PUERTA PPAL
	CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, REJILLAS Y DIFUSORES
INSTALACION ELECTRICIDAD:	CONDUCCIONES, TUBERÍAS, VÁLVULAS, ELECTROVÁLVULAS, TERMÓMETROS, SONDAS, MANÓMETROS Y RESTO DE ELEMENTOS
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
	TRAFO SECO 1000KVA (2 uds)
	CABINA DE ENTRADA DE LÍNEA
	CELDA DE MEDIDA
	CELDA DE PROTECCIÓN (2UD)
	CELDA DE SECCIONAMIENTO (2UD)
	RED DE TIERRAS
	GRUPO ELECTRÓGENO ELECTRAMOLINS EMN-730 (730KVA) M. MAN
	GRUPO ELECTRÓGENO GENESAL GDVM330 TAMI (330KVA) M. VOLVO
	TRANSFORMADOR 12/220 PARA GRUPO GENESAL
	BATERIA CONDENSADORES
	CONTADOR
	PARARRAYOS
	CGBT
	C.S.E. PLANTA CUBIERTA (10UD)

-138-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	138/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





OCAÑA, 157	
	C.S.E. PLANTA 2(6UD)
	C.S.E. PLANTA 1(7UD)
	C.S.E. PLANTA BAJA(6UD)
	C.S.E. PLANTA SEMI SOTANO(3UD)
	C.S.E. PLANTA SOTANO(6UD)
	SAI RIELLO MÁSTER MPS 200KVA Y BATERÍAS INDEPENDIENTES ASOCIADAS (
	INSTALACIÓN DE FUERZA
	ALUMBRADO INTERIOR (APROX 1545 LUMINARIAS)
	ALUMBRADO EXTERIOR
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA (APROX. 442 LUMINAIRAS)
	DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	INVERSOR INGECON TRANSFORMADOR
INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA: MÓDULO SOLAR	PANELES FOTOVOLTAICOS ET SOLAR ET-6602WB-240W (54 UDS)
	CUADRO ELÉCTRICO DE PROTECCIÓN
INSTALACIÓN DE GASÓLEO:	DEPÓSITOS DE GASÓLEO PARA G.E. (2UDS DE 1.500L)
	SISTEMA DE TRASIEGO DE GASÓLEO A CUBIERTA
	INSTALACIONES EN SALAS DE COMUNICACIONES

LUIS CABRERA, 9	
PUERTA AUTOMATICA DE VIDRIO (2 UDS)	
PUERTA MOTORIZADA VEHÍCULOS ACCESO A PATIO	
INSTALACION DE FONTANERIA, SANITARIOS Y ACCESORIOS:	ACOMETIDA Y CONTADOR
	RAMALES DE DISTRIBUCIÓN Y LLAVES
	GRUPO PRESIÓN AFCH
	DEPOSITOS AFCH 2000 L (2 UDS)
	VASO DE EXPANSION AS IBAIONDO 100 AMR-P
	DEPOSITOS ACS 2000 L (2 UDS)
	ASEOS PB (5UD)
	ASEOS P1 (4UD)
	ASEOS P2 (4UD)
	ASEOS P3 (4UD)
	ASEOS ATICOS (4UD)
	VESTUARIOS BAJO CUBIERTA (3UD)
	OTROS PUNTOS DE CONSUMO
	BOMBAS BRACKS 2UDS (SIST.RECIRCULACIÓN) WILO IPL
	BOMBA CIRCULAC. B9.1-B9.2 ACS (SIST.RECUP.CALOR) WILO TOP S (2UD)
	DEPOSITOS 500L SIST.RECUP.CALOR (2UD)
	CALDERA GAS MURAL SAUNIER DUVAL PARA ACS
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO:	RED SANEAMIENTO PLUVIALES
	RED SANEAMIENTO FECALES
	POZOS Y ARQUETAS
	BAJANTES, CANALONES, CAZOLETAS, REJILLAS Y SUMIDEROS
ENFRIADORA TORNILLO AGUA/AGUA CLIMAVENETA 450 KW TVE200	

-139-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	139/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



LUIS CABRERA, 9	
INSTALACION DE CLIMATIZACION GENERAL EDIFICIO:	TORRE REFRIGERACION PARA LA ENFRIADORA BALTIMORE VTL-094-M
	VASO EXPANSION 25 CMF (2 uds)
	CALDERA ADY-CD200 (2 uds)
	B 4.1-B 4.2 BOMBAS PRIMARIO FRIO EDIFIC
	B 3.1-B 3.2 BOMBAS CIRCULACION TORRE EDF
	B14.1-B14.2 BOMBAS SEC.CALEFAC WILO IL-E
	B13.1-B13.2 BOMBAS SEC.CALEFAC WILO IP-E
	B12.1-B12.2 BOMBAS PRIMARIO CALEFAC WILO
	B11.1-B11.2 BOMBAS PRIMARIO CALEFAC WILO
	DEPOSITO DE INERCIA SUICALSA 200 L
	VASO EXPANSION 500 CMF CALOR
	VASO EXPANSION 200 CMF CALOR
	FANCOIL PL- BAJA (15uds)
	FANCOIL PL-1ª (39 uds)
	FANCOIL PL-2ª (39 uds)
	FANCOIL PL-3ª (31 uds)
	FANCOIL PL-4ª ATICO (21 UDS)
	FANCOIL PL-5ª BAJO CUBIERTA (6 UDS)
	HUMECTADOR (5 uds)
	SPLIT UPS EDIFICIO D 004 (PATIO)
	SPLIT S.C EDIFICIO (5 UDS TERRAZA ÁTICO)
	SISTEMA DE CONTROL SAUTER EDIFICIO
	CONDUCCIONES, VÁLVULAS, TERMÓMETROS, MANÓMETROS Y RESTO DE ELEMENTOS
INSTALACION DE VENTILACION:	CLIMATIZADORES (5UDS)
	EXTRACTOR CENTRO TRANSFORMACION
	EXTRACTOR ASEOS (6UDS)
INSTALACION ELECTRICIDAD:	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
	TRAFQ 1.000 Kva (2ud)
	CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL
	CELDAS DE CORTE (2ud)
	RED DE TIERRAS
	BATERIA DE CONDENSADORES
	C.G.B.T
	CUADROS SECUNDARIOS PLANTA 5 (6 uds)
	CUADROS SECUNDARIOS PLANTA 4 (3 uds)
	CUADROS SECUNDARIOS PLANTA 3 (4 uds)
	CUADROS SECUNDARIOS PLANTA 2 (6 uds)
	CUADROS SECUNDARIOS PLANTA 1 (3 uds)
	CUADROS SECUNDARIOS PLANTA BAJA (10 uds)
	GRUPO ELECTRÓGENO CATERPILLAR 900S. (900KVA) MOT. CATERPILLAR 3412STA
	SAI GENERAL EDIFICIO 200KVA
	SAI 1,1KVA
	BATERIAS SAI GENERAL EDIFICIO

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	140/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





LUIS CABRERA, 9	
	INSTALACIÓN DE FUERZA
	ALUMBRADO INTERIOR
	ALUMBRADO EXTERIOR
	ALUMBRADO EMERGENCIA
	DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	INSTALACIÓN DE GAS:
	CONTADOR Y REGULADOR
	CANALIZACIONES Y VÁLVULAS
	SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN DE FUGAS EN SALA CALDERAS
	DEPÓSITOS DE GASÓLEO PARA G.E. (4UDS DE 700L)
INSTALACIÓN DE GASÓLEO:	INSTALACIÓN DE BOMBEO DE GASÓLEO
	INSTALACIONES EN SALAS DE COMUNICACIONES

TORRELAGUNA	
INSTALACION DE FONTANERIA, SANITARIOS Y ACCESORIOS:	ACOMETIDA Y CONTADOR
	RAMALES DE DISTRIBUCIÓN Y LLAVES
	ASEOS PLANTA BAJA
	BAÑOS PLANTA PRIMERA(2UD)
	COCINA
	ACUMULADORES ELECTRICOS(2UD)
	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
	RED SANEAMIENTO PLUVIALES
	RED SANEAMIENTO FECALES
	POZOS Y ARQUETAS
	BAJANTES, CANALONES, CAZOLETAS, REJILLAS Y SUMIDEROS
	INSTALACION DE CLIMATIZACION
INSTALACION ELECTRICIDAD:	EQUIPOS AUTOMONOS Y SPLITS (3UDS)
	ACOMETIDA ELÉCTRICA EN BT Y CONTADOR
	CGBT
	CUADROS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS (2 UDS)
	INSTALACIÓN DE FUERZA
	ALUMBRADO INTERIOR
	ALUMBRADO EXTERIOR
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
	DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

AYALA, 5	
INSTALACION DE FONTANERIA, SANITARIOS Y ACCESORIOS:	ACOMETIDA Y CONTADOR
	RAMALES DE DISTRIBUCIÓN Y LLAVES
	GRUPO DE PRESIÓN AFCH
	DEPÓSITO AFCH (1 UD.)
	ASEOS PL.4 (2UD)

-141-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	141/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





AYALA, 5	
	ASEOS PL.3 (4UD)
	ASEOS PL.2 (4UD)
	ASEOS PL.1 (5UD)
	ASEOS PL.B (4UD)
	ASEOS PL.SEMISOTANO (5UD)
	ACUMULADORES ELECTRICOS (14UD)
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO:	RED SANEAMIENTO PLUVIALES
	RED SANEAMIENTO FECALES Y MIXTAS
	POZOS Y ARQUETAS
	BAJANTES, CANALONES, CAZOLETAS, REJILLAS Y SUMIDEROS
INSTALACION DE CLIMATIZACION:	CUADROS DE CLIMATIZACIÓN
	ENFRIADORA BOMBA DE CALOR (2 UDS)
	SALA, BARRERAS Y FILTROS ANTIRRUIDO
	BOMBAS DE CIRCULACION CLIMATIZADORES (2UD)
	BOMBAS DE CIRCULACION FANCOIL 4-5(2UD)
	BOMBAS DE CIRCULACION FANCOIL 1-2-3(2UD)
	BOMBAS DE CIRCULACION RADIADORES (2UD)
	BOMBAS CIRCULACION PRIMARIAS (2UD)
	VASO DE EXPANSIÓN (2UDS)
	DEPÓSITO DE INERCIA 1000L
	CONDUCCIONES , VÁLVULAS, TERMÓMETROS, MANÓMETROS Y RESTO DE ELEMENTOS
	RADIADORES
	FANCOILS
	EQUIPOS AUTÓNOMOS Y SPLIT (5 UDS)
	SISTEMA DE CONTROL CLIMATIZACIÓN
INSTALACION DE VENTILACION:	CLIMATIZADORES (5UDS)
	HUMECTADORES (5UDS)
	EXTRACTOR (9UDS)
	RECUPERADOR
INSTALACION ELECTRICIDAD	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
	TRAFO 630 kVA
	CELDA DE CORTE Y PROTECCIÓN
	BATERIA DE CONDENSADORES
	CONTADOR
	C.G.B.T
	CUADROS SECUNDARIOS POR PLANTA
	CUADROS ESPECÍFICOS DE INTALACIONES
	GRUPO ELECTRÓGENO (200 Kva) ITISA MOT. PERKINS 1306 TAG2
	INSTALACIÓN DE FUERZA
	ALUMBRADO INTERIOR
	ALUMBRADO EXTERIOR
	ALUMBRADO EMERGENCIA
	DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

-142-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	142/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





AYALA, 5	
	SAI 10KVA
	SAI 2,2KVA
	INSTALACIONES EN SALAS DE COMUNICACIONES

MARQUES DE LA ENSENADA, 14	
INSTALACION DE FONTANERIA, SANITARIOS Y ACCESORIOS	ASEOS
	RAMALES DE DISTRIBUCIÓN Y LLAVES
	OFFICE
	ACUMULADORES ELECTRICOS (4UD)
INSTALACION DE CLIMATIZACION	ENFRIADORA TRANE DE APOYO EN PATIO TRASERO
	EQUIPOS TERMINALES FAN-COILS
	EQUIPO AUTÓNOMO MITSUBISHI SC
	CONDUCCIONES, VÁLVULAS, TERMÓMETROS, MANÓMETROS Y RESTO DE ELEMENTOS
INSTALACION DE VENTILACION	CLIMATIZADOR GENERAL DE PLANTA (EN ENTREPLANTA ZONAS COMUNES DE EDIFICIO)
	EXTRACTOR (3UDS)
	CONDUCTOS, COMPUERTAS, REJILLAS Y DIFUSORES.
INSTALACION ELECTRICIDAD	RED DE BAJA TENSION
	CUADROS SECUNDARIOS (3uds)
	SAI 1KVA- SALA DE COMUNICACIONES
	INSTALACIÓN DE FUERZA
	ALUMBRADO INTERIOR
	ALUMBRADO EMERGENCIA
	DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

BOLSA, 8	
PERSIANAS DE CIERRE AUTOMÁTICO ACCESO PPAL	
PUERTA AUTOMÁTICA DE GARAJE	
INSTALACION DE FONTANERIA, SANITARIOS Y ACCESORIOS:	ACOMETIDA Y CONTADOR
	RAMALES DE DISTRIBUCIÓN Y LLAVES
	GRUPO DE PRESION AFCH (3 BOMBAS)
	ALJIBES AFCH 1500 litros (2uds)
	DEPOSITO PRESIÓN 700 LITROS
	ASEOS (26UDS) Y VESTUARIOS (2UDS)
	CUARTO LIMPIEZA (4UDS)
	OTROS PUNTOS DE CONSUMO
INSTALACION SOLAR ACS:	VASO EXPANSIÓN
	BOMBAS DE PLACAS SOLARES (2 UDS)
	BOMBAS DE DISTRIBUCIÓN ACS (2 UDS)
	AEROTERMO (DISIPADOR)
	INTERACUMULADOR SOLAR 2UDS (800L) Y (500L)
	PLACAS SOLARES TERMICAS (8 uds)
	CIRCUITOS, LLAVES Y RESTO DE ELEMENTOS

-143-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	143/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



BOLSA, 8	
SANEAMIENTO:	RED SANEAMIENTO PLUVIALES
	RED HORIZONTAL SANEAMIENTO FECAL Y MIXTAS
	RED DE SANEAMIENTO AGUAS GRASAS EN SÓTANO
	POZOS Y ARQUETAS
	BAJANTES, CANALONES, CAZOLETAS, REJILLAS Y SUMIDERO
CONDUCTOS DE AIREACIÓN	
INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN:	CONTROL Bms JOHNSON CONTROLS
	ENFRIADORA CLIVET WSAT-XSC2140D (sólo frío) 340kw
	BARRERAS Y FILTROS ANTIRRUIDO ENFRIADORA
	CALDERA FERROLI DE ALTA EFICACIA (2 CUERPOS)
	CLIMATIZADORES UTAS (2 uds) 1-PB Y UTA2-P1-P2-P3
	CONDUCTOS DE AIRE Y COMPUERTAS
	FANCOILS:
	- PLANTA BAJA (5 uds)
	- PLANTA PRIMERA (9 uds)
	- PLANTA SEGUNDA (10 uds)
	- PLANTA TERCERA (10 uds)
	- PLANTA ÁTICO (2 uds)
	CONJUNTO DE BOMBAS DE CIRCULACIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS (7 uds)
	VASOS DE EXPANSIÓN (3UDS)
	SISTEMA DE SUELO RADIANTE EN PLANTA BAJA
INSTALACION DE VENTILACION:	CORTINAS DE AIRE A LA ENTRADA DEL EDIFICIO (2 uds)
	EQUIPOS AUTÓNOMOS Y SPLIT (9 UDS)
	CONDUCCIONES , VÁLVULAS, TERMÓMETROS, MANÓMETROS Y RESTO DE ELEMENTOS
	EXTRACTOR HUMOS GARAJE (4UDS)
	IMPULSOR AIRE GARAJE (2UDS) EN PATIO
	EXTRACTOR ASEOS SÓTANO -1 (2UDS)
INSTALACION ELECTRICIDAD:	EXTRACTOR ASEOS SÓTANO -2 (2UDS)
	EXTRACTOR C.T.
	VENTILACIÓN ASEOS
	CONDUCTOS, COMPUERTAS, REJILLAS Y DIFUSORES
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
	TRAFO 630 kVA
	CELDA DE PROTECCIÓN Y CORTE
	BATERÍA DE CONDENSADORES
	GRUPO ELECTRÓGENO (275 Kva) HIMOINSA HDW-285 T5 MOT. DOOSAN P126TI
	CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN
	C.E.S. PLANTA S-2(4UD)
	C.E.S. PLANTA S-1(6UD)
	C.E.S. PLANTA B (9UD)
	C.E.S. PLANTA 1(3UD)
	C.E.S. PLANTA 2(3UD)
	C.E.S. PLANTA 3(3UD)

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	144/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





BOLSA, 8	
	C.E.S. PLANTA ÁTICO(11UD)
	INSTALACIÓN DE FUERZA
	ALUMBRADO INTERIOR
	ALUMBRADO EXTERIOR
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
	DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS	SISTEMA DETECCIÓN Y EXTRACCIÓN MONOXIDO GARAJE (1 CENTRAL Duran EUROSONDECO)

JACINTO BENAVENTE, 3	
PUERTA AUTOMATICA VIDRIO (2 UDS)	
INSTALACION DE FONTANERIA, SANITARIOS Y ACCESORIOS:	ACOMETIDA Y CONTADOR
	RAMALES DE DISTRIBUCIÓN Y LLAVES
	GRUPO PRESIÓN AFCH
	DEPÓSITO AFCH (2UDS)
	ASEOS Y VESTUARIOS PLANTA SÓTANO(2UD)
	ASEOS PLANTA BAJA (6UD)
	ASEOS PLANTA PRIMERA (3UD)
	ASEOS PLANTA SEGUNDA (3UD)
	ASEOS PLANTA TERCERA (3UD)
	ASEOS PLANTA TORREÓN (2UD)
	ACUMULADORES ELECTRICOS (11UD)
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO:	RED SANEAMIENTO PLUVIALES
	RED SANEAMIENTO FECALES Y MIXTAS
	POZOS Y ARQUETAS
	BAJANTES, CANALONES, CAZOLETAS, REJILLAS Y SUMIDEROS
INSTALACION DE CLIMATIZACION:	ENFRIADORA CARRIER (2 UDS)
	CALDERA ADISA (2 UDS) ROOF TOP
	D.I.- VASOS DE EXPANSIÓN
	DEPÓSITO DE INERCIA FRÍO 1.500L
	BOMBAS CIRCULATORIAS CALOR (10 BOMBAS)
	BOMBAS CIRCULATORIAS CLIMA FRIO (9 UDS)
	TUBERÍAS , VÁLVULAS, TERMÓMETROS, MANÓMETROS Y RESTO DE ELEMENTOS
	CONDUCTOS DE AIRE, REJILLAS Y DIFUSORES
	SUELO RADIANTE P.B.
	FANCOIL PLANTA 3 (30 UDS)
	FANCOIL PLANTA 2 (31 UDS)
	FANCOIL PLANTA 1 (30 UDS)
	FANCOIL PLANTA BAJA (20 UDS)
	EQUIPOS AUTOMONOS Y SPLITS
	CORTINAS AIRE (6 UDS) Y CONDENSADORA EN CUBIERTA
	EQUIPOS AUTOMONOS Y SPLITS (3UDS)

-145-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	145/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



JACINTO BENAVENTE, 3	
	SISTEMA DE CONTROL EDIFICIO J&C
INSTALACION DE VENTILACION:	CLIMATIZADORES (3UDS) (1 FANCOIL)
	EXTRACTOR CENTRO TRANSFORMACION
	EXTRACTOR CGBT
	EXTRACTOR ASEOS VESTUARIOS SÓTANO (1UDS)
	IMPULSOR COMUNES SÓTANO (2UDS)
	EXTRACTOR COMUNES SÓTANO(2UDS)
	EXTRACTOR ASEOS PLANTAS (2 UDS)
INSTALACION ELECTRICIDAD:	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
	TRAFO (2UD 400KVA)
	CELDAS DE CORTE (2UD)
	RED DE TIERRRAS
	PARARRAYOS
	GRUPO ELECTRÓGENO (300KVA) SDMO GS 300 M. VOLVO
	BATERIA DE CONDENSADORES
	CGBT
	CUADROS ELÉCTRICOS SECUNDARIOS (13 UDS)
	CUADROS ELÉCTRICOS INSTAL (9UDS)
	INSTALACIÓN DE FUERZA
	ALUMBRADO INTERIOR (APROX 910 LUMINARIAS)
	ALUMBRADO EXTERIOR
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
	DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACIÓN DE GAS:	SAI 15KVA(2UD)
	CONTADOR Y REGULADOR
	CANALIZACIONES Y VÁLVULAS
INSTALACIÓN DE GASÓLEO:	DETECTORES Y CENTRAL DE FUGAS DE GAS
	DEPÓSITOS DE GASÓLEO PARA G.E. (1UDS DE 500L)
INSTALACIONES EN SALAS DE COMUNICACIONES	

ALBERTO BOSH, 4
EDIFICIO PENDIENTE DE REMODELACIÓN.

ORTEGA Y GASSET	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE EMERGENCIA
	GRUPO ELECTRÓGENO
	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (PLANTAS)
	ELECTRICIDAD ALTA/MEDIA TENSION
	INTERRUPTORES AUTOMATICOS
	INTERRUPTORES DE CORTE

-146-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	146/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





ORTEGA Y GASSET	
	CENTROS DE TRANSFORMACION (TRANSFORMADORES)
	ELECTRICIDAD BAJA TENSION
	CUADRO ELECTRICO GENERAL
	CUADROS ELECTRICOS DISTRIBUCION
	CUADROS ELECTRICOS DISTRIBUCION CLIMATIZACION SALA DE BOMBAS
	CUADROS ELECTRICOS
	ALUMBRADO FLUORESCENTE
	ALUMBRADO INCANDESCENTE
	ALUMBRADO DE DESCARGA
	BATERIA DE CONDENSADORES
	PARARRAYOS
	SECAMANOS ELECTRICOS
	MECANISMOS ELECTRICOS
CARPINTERIA Y CRISTALERIA	CARPINTERIA Y CRISTALERIA
	PERSIANAS EXTERIORES Y LAMAS DE VENTANAS
	PUERTAS MECANICAS DEL EDIFICIO
CLIMATIZACION	EXTRACTOR ASEOS SOTANO
	EXTRACTOR ARCHIVO
	EXTRACTOR CENTRO DE TRANSFORMACION
	VASO DE EXPANSION CALOR
CUBIERTAS	CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES
	CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES ESPECIALES
FONTANERIA Y SANEAMIENTO	RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA-CONTADOR GENERAL Y GRUPO DE PRESION AFCH
	RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO ARQUETAS SOTANO
	DESAGÜES Y SUMIDeros RED SANITARIA
	RECOGIDA Y EVACUACION AGUAS PLUVIALES TERRAZAS
	CANALONES RECOGIDA Y EVACUACION AGUAS PLUVIALES
	SERVICIOS
	OFICES
	DISTRIBUCION DE FLUIDOS AGUA FRIA TUBERIAS SOTANO -1
	GRUPO DE PRESION DE AGUA
	ALJIBES FONTANERIA AFCH
GAS GASOLEO	ACOMETIDA GAS
INSTALACIÓN TÉRMICA	TERMOS ELÉCTRICOS PRODUCCION ACS
	DISTRIBUCION DE FLUIDOS ACS
	TERMOSTATOS ACS
	CALDERAS ROCA
	DEPOSITO DE PRESION CERO
	ENFRIADORA
	DEPOSITO DE INERCIA DE FRIO
	BOMBAS DE CIRCULACION
	CUADRO DE REGULACION Y CONTROL
	SPLIT

-147-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	147/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





ORTEGA Y GASSET	
	FAN-COILS
	TERMOSTATOS CLIMA EN TODO EL EDIFICIO
	CLIMATIZADORES
	CONDUCTOS Y TUBERIAS EN LA SALA DE MAQUINAS CLIMATIZADORES
	INSTALACIÓN TÉRMICA
	INSTALACIÓN TÉRMICA DE POTENCIA TOTAL > 70 Kw
	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN POT. TOTAL > 70 kW
	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN POT. TOTAL > 70 kW

ANEXO II: INSTALACIONES Y EQUIPOS A MANTENER EN LOS CPD DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. LOTE 2

CPD I			
1. SISTEMA ELÉCTRICO			
1.1. CUADROS ELÉCTRICOS	1.1.1. CUADRO BAJA Tensión FUERZA	Protección cuadro conmutación Unifilar: Schneider – COMPAC NSX 630N	
	1.1.2. CUADRO DE CONMUTACIÓN UNIFLAI	Autómata conmutación EATON Easy-E4-AC-12RC1	
		Relé alimentación: Moeller SCH 230 / 25 – 22	
		Detector de tensión de red: OPF3	
		Detección red: Moeller EL R230	
		Detección Grupo: Moeller EL R230	
		Fusibles protección red: 4 x 32A	
		Fusibles protección Grupo: 2 x 32A	
	1.1.3. CUADRO DE BAJA Tensión. GRUPO ELECTRÓGENO	Protección Alimentación Grupo: Schneider Masterpact NT16 H2 Uimp 12Kv con analizador Micrologic 5.0 P In1600A	
		Protección Alimentación RED: Schneider Masterpact NT16 H2 Uimp 12Kv con analizador Micrologic 5.0 P In1600A	
		Conmutador Merlin Gerin Compact Masterpact VA automatism 220/240 50/60	
		Protección SAI Galaxy 7000 (cuadro aparte): Schneider Compact NS 1250 N	
		Protección cuadro AACC por gas CPD (marcado Fuerza Centro Calculo): Schneider Compact NSX 630 N	
		Protección cuadro AACC cuarto SAI's: C120N 40 A	
		Protección Alumbrado CPD: Schneider NG125N 63 A	
		Protección Grupo Gasoil C60N 40A	
	1.1.4. CUADROS ELÉCTRICOS SALA SAI 1 (2 X GALAXY 6000)	Protecciones Magneto térmicas: H23	- Alumbrado C60N 25 - Caldeo Grupo C60N 16
		Protecciones máquinas A/A	1 x Interruptor general ABB S 263-NA C40
			1 x Diferencial 25 A 0.03 Toshiba techo Hager CDC728M
			1 x protección MUN 516 A C16 Toshiba techo
			1 x Diferencial 25 A 0.03 Mitsubishi techo F354P ABB

-148-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página	148/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





CPD I			
1. SISTEMA ELÉCTRICO			
			1 x protección ABB S 263-NA C16 Mitsubishi
			1 x protección S252 C10 Mitsubishi pared Hager MCA416 C16
			1 x Diferencial 25 A 0.03 Hitachi pared Hager CDC425M
			1 x protección AA DAIKIN IC60N C25A VIGI IC60 Schneider
			2x tomacorriente VIGI iDPN C16A NVIGI Schneider
			1 x Diferencial CDC 425M 25 A 0.03 A Mitsubishi pared Hager
			1 x protección MCA 416 C16 Mitsubishi pared Hager
		Salidas cuadros CPD	1 x General Schneider Interpact INS1250
			2 x Schneider Compact NSX 400N a cuadro SGNTJ-3 y 4
			2 x Schneider Compact NSX 250F a cuadro Dtic-1 y 2
			2 x Schneider Compact NSX 160F a cuadros COMS 5 y 7
			1 x Schneider Compact NSX 400N a cuadro COMS 6
		Cuadros eléctricos Sala SAI 2 (Galaxy 7000)	Protección diferencial con toroidal tipo A de Schneider 2 x vigirex RH99M
			Protecciones bombas de presión: 1 x Diferencial IID 40 A 2 x Contactor EATON Z-SCH230/25/40 2 x guarda motor EATON PKZMO XTPR004BC1 1 x IC 60N 16 A (puesta manual bombas)
			Protecciones A/A AMICO 3 x Diferencial IID 40 A 3 x Magnetotérmico IC 60N C40 A
			Protecciones SAI y STS: 1 x Schneider INS 1600 4 x Schneider INS 800 4 x Schneider Compaq NS 800 N
		1.1.5. Cuadros alimentación equipamiento sala, alimentados de SAI: Cada uno de los cuadros que se describen en este	Cuadro DITI 1
Cuadro DITI 2	protección general INS250 1 reserva INS250 (60 circuitos)		
Cuadro SGNTJ 3	protección general INS250 1 reserva INS160 1 reserva ISX250 (87 circuitos)		

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	149/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





CPD I			
1. SISTEMA ELÉCTRICO			
	apartado, están individualizados en cuadro en cuarto SAI, permitiendo el corte individual de cada uno de ellos.	Cuadro SGNTJ 4	protección INS250 1 reserva INS160 1 reserva ISX250(87 circuitos) Por cuadro: • Derivador sobre tensión C604-C63A + PRD c40-340 (x4) • Protección Analizador de red CVM96 (x4) • Analizador de red: Marca Circutor CVM96 (x4) • Protecciones parciales x grupos de circuitos NG125N (Diti 1 y 2 x 8 / SGNTJ 3 y 4 x 7) • Los circuitos en su mayoría están protegidos por magneto térmicos C60N de 32 ó 16 A y diferenciales ID40 • Las ampliaciones en cuadros DITI 1 y 2 se han realizado con DPN VIGI 32 y 16 A • Las ampliaciones en SGNTJ 1 y 2 se han realizado con IC60N 32 A + ID40 • En cada uno de los 4 cuadros hay 3 circuitos trifásicos de 32 A en reserva.
	1.1.6. Cuadro Sala Comunicaciones	Cuadro 5 protección general 4 x 250 A (45 cir)	Analizador de red Revalco
			Protecciones parciales por grupos de circuitos 4x40A
		Cuadro 6 protección general Schneider Electric NSX 400N	Circuitos protegidos por magnetotérmico C60N 32 ó 16 A y diferenciales ID40
			Protección Analizador de redes Schneider IC60N C 6A
			Analizador de redes Schneider PowerLogic PM5100
			Descargador Sobretensiones Schneider iQuick PRD40r Isccr = 20kA
			31 x iCV40N C32 A9DF3632 VIGI Schneider
		Cuadro 7 protección general Moeller 4x630A	· 56 x Protección magnetotérmica 2x20A, 2x16A, 2x32A
			· 56 x Protección diferencial 2x25A 30mA
			· 30 x VIGI Merlin Gerin 2x32A / 2x25A 30Ma
			· Protección Schneider IC60N C 63A 4x63
			· Protección Diferencial Schneider iID80A 300mA 4x80A
	1.1.7. Cuadro alimentación Climatización CPD Uniflair. CBT Fuerza. Situado en vestíbulo sala	Cuadro AA CPD (Sistema Uniflair) Protección General Schneider Electric NSX400N	
		Protección Unidades Interiores (x5) Diferencial ID40 y Magnetotérmico C60N 32 A	
		Enfriadoras (x2) Protección diferencial Merlin Guerin Vigirex RH10M	
		Protección Magneto térmica Schneider Electric NSX250F	
	1.1.8. Cuadros alimentación Climatización CPD x gas refrigerante. CBT Grupo Electrógeno Vestíbulo sala Cuadro 8 AA CPD (Sistemas Stulz y Clivet)	Protección Vigi 300 mA C120N 4 x 100A	
		Protección General Schneider Electric NSX630N	
		Analizador de red Circutor CVM - mini	
		Protección (x4) C120N C80	
		Protección (x1) C120N C100	
		Protección (x2) C120N C63	
		Protección (x2) Vigi 300 mA C120N 4x 100A	

-150-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	150/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





CPD I		
1. SISTEMA ELÉCTRICO		
	Fecha Instalación 23 de marzo de 2013	
	1.1.9.Cuadro alumbrado CPD	Protección General C60N C25
		Protección diferencial 2x40A 0.030 A
		5x protección magnetotérmica K60N C10
		Protección diferencial 2x40A 0.030 A
		5x protección magnetotérmica K60N C10
		Protección diferencial 2x40A 0.030 A
		3x protección magnetotérmica C60N C10
		Protección diferencial 2x40A 0.030 A
		5x protección magnetotérmica C60N C10
		Conmutador automático – Manual I 20 A
		1x protección magnetotérmica C60N C10
1.2.SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.	1 SAI MGE Galaxy 7000 160 con by-pass externo	
	1 SAI SALICRU SLC ADAPT SN 0000555136	
	Fecha de Instalación SAI galaxy 7000: 2013	
	Fecha de Instalación SAI SALICRU: 2025	
	SAI Galaxy 7000	
	Módulo de gestión ethernet	
	Revisión firmware SAI's V1.GAU305S300IC303	
	Sonda temperatura SAI 1	
1.4.Baterías	Baterías SAI Galaxy 7000 dispone de 141 baterías de plomo-ácido Sprinter XP12V3000 Fecha de instalación: Dic-2013	
	Baterías SAI SALICRU dispone de 200 baterías de plomo-ácido S12V3400PP Fecha de instalación: Dic-2025	
1.5.By-pass Estático	2 MGE UPSILON STS 600	SN: RJ-93PP30002
	Fecha de Instalación: Dic-2013	SN: RJ-93PN43004
1.6.Grupos electrógenos	Grupo Electra Molins.- Motor Diesel MAN D2842LE203 633 Kva 1500 rpm. Año fabricación 2005 (en cubierta)	
	Grupo GENESAL GDVM 330 TAM Nº 2909 300/330 KVA 1500 rpm. Año fabricación 2.007 (en cubierta)	
	Bombas se trasiego de gasoil hacia la cubierta (en sótano)	
	2 depósitos roth 1500L de gasoil (en sótano)	
1.7.Iluminación	Luminarias de techo	
	Luminarias de emergencia	
1.8.PDUS	70 PDU Austin Hughes InfraPower V20C13/4C19/32A/MD_EN	

CPD I		
2.SISTEMAS CLIMATIZACIÓN		
2.1.CPD	2 unidad exterior UNIFLAIR ARAF1084 A 245000 W	
	5 unidad interior UNIFLAIR TDCR 1700 A 55100 W	
	1 unidad exterior CLIVET CE 141 51500 W	

-151-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	151/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





CPD I	
2.SISTEMAS CLIMATIZACIÓN	
	1 unidad interior CLIVET ISOVEL PC02 FLSTM CZ0A
	2 unidad exterior STULZ M23206 55000 W
	2 unidad exterior STULZ M23204 36000 W
	1 unidad exterior STULZ KSV057A31P 45000 W
	1 unidad exterior STULZ KSV021A21P 12100 W
	6 unidad exterior STULZ KSV075A41P 76000 W
	1 unidad interior STULZ CSD 431A 45000 W
	2 unidad interior STULZ CCD 351A 38800 W
	2 unidad interior STULZ CCD 201A 20700 W
	1 unidad interior STULZ CCD 131A 12100 W
	3 unidad interior STULZ ASD 1072A 90 KW
	2 MITSUBISHI PUHZRP100YKA / PKZ-100KAL 11400 W
2.2.Sala sai's Galaxy 6000	1 TOSHIBA RAVSM803AT-E 6700 W
	1 HITACHI RAS-6AG7E 14000 W
	1 DAIKIN FQXS-A
2.3.Sala sai's Galaxy 7000	3 unidad interior UNIFLAIER AMICO SDCV0600A 60000 W
	2 bombas de apoyo WILO Yonos MAXO-D

CPD I	
3.SISTEMA DETECCIÓN INUNDACIONES.	
Fecha Instalación: 30/12/2010	Marca: TRACETEK
· 1 ud TTSIM-2 Módulo detector y localizador con relé y envolvente.	
· 1 ud TT-MLC-PC Cable conexión central.	
· 1 ud TT-MBC-PC Módulo derivación.	
· 10 mts TT-MJC Cable de enlace.	
· 157 mts TT-1000 –PC Cable sensor de agua.	
· 2 uds TT-MET-PC Conector final de línea.	
· 1 ud TT-HDC Fijaciones.	
· 1 uds TT-TAG Etiquetas de señalización.	

CPD I	
4.SISTEMA DE GESTIÓN	
Fabricante: Johnson Controls	Software: Metasys versión 5.0.0.8300
Se recoge señales de los distintos sistemas afectos a la sala, a través de módulos instalados en las propias máquinas (también	Grupos electrógenos
	Refrigeradoras de agua
	SAI's
	PCI's (CPD y SAI's)
	Control de accesos
	Máquinas de aire: Uniflair, Stulz y Clivet

-152-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	152/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



CPD I	
4.SISTEMA DE GESTIÓN	
Fabricante: Johnson Controls	Software: Metasys versión 5.0.0.8300
Sujetos a mantenimiento):	Detección de inundaciones
	Sondas de temperatura y humedad (x9)
	Analizadores de red marca: Circutor Modelo: CVM96 (x4)
	cuadros de control y CMP, alimentación eléctrica, protecciones, transformadores, baterías...etc
Controladores Microprocesador Programables LP-FX15D11- 000C, XP-9100, FEC2611 distribuidos en Cuadros de Control, de la siguiente forma:	Cuadro de Control CE-B3:Localización: Cubierta Control: enfriadoras Uniflair
	Cuadro de Control CE-F0: Localización: Despacho Mantenimiento. Control: SIPASS
	Cuadro de Control CE-E5: Localización: Cubierta.Control: Grupos Electrógenos
	Cuadro de Control CE-SOT1: Localización: Sótano. Control: Sais 1 y 2
	Cuadro de Control CC-S1: Localización: Sótano. Control: Sai 3 y control bombas
	Cuadro de Control CE-TEMP: Localización: Rack P.Baja Control: Sondas temperatura
	Cuadro de Control CE-B0: Localización: Rack P.Baja. Control: PCI Sai y CPD. Paro incendios Airdata y Clivet
	Cuadro de Control NIE2910: Localización: Despacho Jefe Sala. Control: Integración detección inundaciones Traceteck
	Cuadro de Control MIG3500: Localización: Rack P.Baja. Control: Integración Uniflair y Stulz
	Cuadro de Control NAE55: Localización: Despacho Jefe Sala. Control: Supervisión y gestión de la instalación completa.
	Cuadro de Control NIE2960-OE: Localización: Despacho Jefe Sala. Control: Integración Stulz 6, 7 y 8 y Uniflair 6, 7 y 8 (En garantía hasta 15 noviembre 2017)
	Para el control de los analizadores de red CVM96 se hace una integración directa, de manera que se trabaja con cada uno de ellos como un participante más de la red.

CPD I
5.SISTEMA DE VIGILANCIA
Grabador / Matriz.- Marca GEUTEBRUCK modelo Reporter-8 s/n 1211873
Disco duro base.- 1000 Gbytes
Sistema Operativo: Windows Xp embedded.
Monitor: Monitor LCD BenQ modelo GL2040
Cámaras: Cámara IP miniDomo IDP4000VD (x 8) una de ellas instalada en cuarto SAI's
Switch: Cisco SLM248P

CPD I	
6.SISTEMA DE ACCESO	
Fecha Instalación: diciembre 2011	Marca: Siemens
Modelo: SiPass compuesto por	1 Controlador central 64 lectores mod. AC5100.
	1 Interface 8 lectores mod. ADE5300.
	2 Fuente de alimentación mod. PWR-030 para ACC's y DRI's.
	2 Batería de plomo estanca HEYCAR 12V-7A/H AGM 12V - 7.2 amperios.
	6 Lectores de tarjeta de proximidad Siemens modelo: AR6181RX 6FL7170-8AD
	6 cerraduras eléctrica. Desbloqueadas con falta de corriente
	6 pulsadores de apertura.

-153-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	153/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



CPD I
7.SISTEMA SUMINISTRO AGUA A SALA
Red de tubería y llaves de corte

CPD I
8.SISTEMA DESAGÜES
Red desagüe CPD

CPD II			
1. SISTEMA ELÉCTRICO			
1.1. CUADROS ELÉCTRICOS	1.1.1.CUA DRO BAJA TENSIÓN	4x Protección diferencial Vigi Schneider RH99M	Clima CPD
			SAI 1 CPD
			SAI 2 CPD R
			By pass SAI CPD
		1x Interruptor Schneider Compact NSX 630N Salida C.S. Clima CPD	
		1x Interruptor Schneider Compact NSX 630N Salida SAI 1 CPD	
		1x Interruptor Schneider Compact NSX 630N Salida SAI 2 CPD R	
		1x Interruptor Schneider Compact NSX 630N Salida By pass SAI CPD	
		1x Interruptor Schneider Compact NS 1600 NA Conmutación Red Grupo	
		1x Interruptor Schneider Compact NS 1600 NA Conmutación Red Grupo con unidad de control Micrologic 2.0	
		1x diferencial 4x 25 A 30 mA	
		1x Magnetotérmico 4x C60N C10 Presencia de tensión	
		1x Magnetotérmico 2x C60N C10 Red	
		1x Magnetotérmico 2x C60N C10 Grupo	
		1x Magnetotérmico 2x K60N C10 Presencia Grupo	
	1.1.2.CUA DRO SAI	CUADRO SAI 1	1x Magnetotérmico 2x C60N C10 Mando Vigi
			4x VIGIREX RH99M (S-1 a S-4)
			1x Conmutador Schneider Interpact INS 800 SAI 1
			1x Interruptor Compact NSX 400N C.S. S.Servidores CPD SGNTJ 1 nº40
			1x Interruptor Compact NSX 400N C.S. S.Servidores CPD SGNTJ 1 Reserv.nº41
		CUADRO SAI 2	4x VIGIREX RH99M (S-5 a S-8)
			1x Conmutador Schneider Interpact INS 800 SAI 2
			1x Interruptor Compact NSX 250F C.S. S.Servidores CPD DTIC 1 nº38
			1x Interruptor Compact NSX 250F C.S. S.Servidores CPD SGNTJ 1 Reserv.nº39
			1x Interruptor Compact NSX 100F C.S. S.Comunicaciones CPD nº42
			1x Interruptor Compact NSX 100F C.S. S.Comunicaciones CPD Resv. nº43
			1x Interruptor Compact NSX 100F C.S. S.Comunicaciones Edificio nº44
			1x Interruptor Compact NSX 100F C.S. S.Comunicaciones Edificio Resv. nº45
		1x Automático general SCHNEIDER NSX 400 N	

-154-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	154/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



CPD II		
1. SISTEMA ELÉCTRICO		
	1.1.3.Cuadro DTIC 1	57x circuitos con automático C32 2X32 A y diferencial de 2x40 30 mA
		30x circuitos con automático C16 2x16 A y diferencial de 2x40 30 mA
		3x circuitos con automático C32 2x32 A y diferencial de 2x40 30 mA
		1x circuito con VIGI VGI C120SL 30 Ma
	1.1.4.Cuadro DTIC 2	1x Automático general SCHNEIDER NSX 400 N
		57x circuitos con automático C32 2X32 A y diferencial de 2x40 30 mA
		• 30x circuitos con automático C16 2x16 A y diferencial de 2x40 30 mA
		• 3x circuitos con automático C32 2x32 A y diferencial de 2x40 30 mA
		• 1x circuito con VIGI VGI C120SL 30 Ma
		30x circuitos con automático C16 2x16 A y diferencial de 2x40 30 mA
		3x circuitos con automático C32 2x32 A y diferencial de 2x40 30 mA
		1x circuito con VIGI VGI C120SL 30 mA
	1.1.5.Cuadro SGNT 1	1 x Automático general SCHNEIDER Interpact INS 630
		2x Automático general parcial NSX160 F Cuadros 2 y 3 embarrado 1
		1x Automático general parcial NSX160 F
		1x Analizador CIRCUTOR ENERGY CVM96
		21x circuitos monofásicos con automáticos de 2x32 A y diferencial 2x40 30 mA
		1x circuito trifásico con automático de 4x32 A y diferencial de 4x40 30 mA
		29x circuitos monofásico con automático de 2x16 A y diferencial de 4x40 30mA
	1.1.6.Cuadro SGNT 1.1	1 x Automático general SCHNEIDER Interpact INS 630
		2x Automático general parcial NSX160 F Cuadros 2 y 3 embarrado 2
		1x Automático general parcial NSX160 F
		1x Analizador CIRCUTOR ENERGY CVM96
		21x circuitos monofásicos con automáticos de 2x32 A y diferencial 2x40 30 mA
		1x circuito trifásico con automático de 4x32 A y diferencial de 4x40 30 mA
		29x circuitos monofásico con automático de 2x16 A y diferencial de 4x40 30mA
	1.1.7.Cuadro SGNT 2	1x Automático general parcial NSX160 F
		1x Analizador CIRCUTOR ENERGY CVM96
		18x circuitos monofásicos con automáticos de 2x32 A y diferencial 2x40 30 mA
		1x circuito trifásico con automático de 4x32 A y diferencial de 4x40 30 mA
		18x circuitos monofásico con automático de 2x16 A y diferencial de 4x40 30mA
	1.1.8.Cuadro SGNT 2.1	1x Automático general parcial NSX160 F
		1x Analizador CIRCUTOR ENERGY CVM96
		18x circuitos monofásicos con automáticos de 2x32 A y diferencial 2x40 30 mA
		1x circuito trifásico con automático de 4x32 A y diferencial de 4x40 30 mA
		18x circuitos monofásico con automático de 2x16 A y diferencial de 4x40 30mA
	1.1.9.Cuadro SGNT 3	1x Automático general SCHNEIDER NSX 160
		1x Analizador CIRCUTOR ENERGY CVM96
		11x circuitos monofásico con automático 4x32 A y diferencial de 4x40 30mA
		1x circuitos trifásicos con automático de 2x32 A y diferencial de 2x40 30 mA
		13x circuitos monofásicos con automático de 2x32 A y diferencial de 2x40 30 mA

-155-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	155/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





CPD II		
1. SISTEMA ELÉCTRICO		
	1.1.10. Cuadro SGNT 3.1	1x Automático general SCHNEIDER NSX 160
		1x Analizador CIRCUTOR ENERGY CVM96
		11x circuitos monofásico con automático 4x32 A y diferencial de 4x40 30mA
		2x circuitos trifásicos con automático de 2x32 A y diferencial de 2x40 30 mA
		13x circuitos monofásicos con automático de 2x32 A y diferencial de 2x40 30 mA
	1.1.11. Cuadro Sala Comunicaciones DTIC 1	1 x Merlin Gerin Polybloc 160
		1 x Interruptor general Merlin Gerin INS 100 N
		3 circuitos monofásicos con automático C32 2X32 A y diferencial de 2x40 30 mA
		12 circuitos monofásicos con automático C16 2x16 A y diferencial de 2x25 30 mA
		3 circuitos trifásicos con automático C32 4x32 A y diferencial de 4x40 30 mA
	1.1.12. Cuadro Sala Comunicaciones DTIC 2	1 x Merlin Gerin Polybloc 160
		1 x Interruptor general Merlin Gerin INS 100 N
		circuitos monofásicos con automático C32 2X32 A y diferencial de 2x40 30 mA
		12 circuitos monofásicos con automático C16 2x16 A y diferencial de 2x25 30 mA
		3 circuitos trifásicos con automático C32 4x32 A y diferencial de 4x40 30 mA
	1.1.13. Cuadro Sala Comunicaciones SGNT 1	1 x Merlin Gerin Polybloc 160
		1 x Interruptor general Merlin Gerin INS 100 N
		6 circuitos monofásicos con automático C32 2X32 A y diferencial SI de 2x40 30 mA
	1.1.14. Cuadro Sala Comunicaciones SGNT 2	12 circuitos monofásicos con automático C16 2x16 A y diferencial SI de 2x25 30 mA
		1 x Merlin Gerin Polybloc 160
		1 x Interruptor general Merlin Gerin INS 100 N
	1.1.15. Cuadro Alumbrado CPD	6 circuitos monofásicos con automático C32 2X32 A y diferencial SI de 2x40 30 mA
		12 circuitos monofásicos con automático C16 2x16 A y diferencial SI de 2x25 30 mA
		1 automático general Merlin Gerin C60N c16 trifásico
	1.1.16. Cuadro Clima CPD (en cubierta)	3 automático general Schneider Electric C60N C16 trifásico
		6 magnetotermicos Schneider Electric K60N 10A monofásicos
		5 diferenciales Schneider Electric 25A 30mA
		1x Interruptor general Schneider INS 630
		1x Protección diferencial 4x 40 A 300 mA Guarda motores Torres 0-1 y 2
		3x Protección P25M 9-14 A Motores Torres 0-1 y 2
		3x Conmutador Schneider CM 20 A Motores Torres 0-1 y 2
		1x Protección diferencial 4x 40 A 300 mA Resistencias Torres 0-1 y 2
		3x Protección P25M 6-10 A resistencias Torres 0-1 y 2
		3x Contactor Schneider CT 1e 25 A Resistencias Torres 0-1 y 2
		1x Protección diferencial 4x 40 A 300 mA Bombas Torres 0-1 y 2
		3x Protección P25M 6-10 A Bombas Torres 0-1 y 2
		3x Contactor Schneider CT 1e 25 A Bombas Torres 0-1 y 2
		1x Protección diferencial Puesta manual bombas
		1x Protección Magnetotérmica Puesta manual Bombas
		8x Protección Diferencial Vigi C120 0.3 A Climavenetas CPD 1 a 8

-156-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	156/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblf8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





CPD II		
1. SISTEMA ELÉCTRICO		
		8x Protección Magnetotérmica C120N C80 Climavenetas CPD 1 a 8
		4x Protección Diferencial Vigi C60 300 mA Climavenetas CPD y SC 9 a 12 Climavenetas CPD y SC 9 a 12 1x Protección Diferencial Vigi C60 300 mA Climaveneta SAI 13
		4x Protección Magnetotérmica C60N C32
		1x Protección Magnetotérmica C60N C25 Climaveneta SAI 13
		2x Protección Diferencial IID 63 A Uniflair SAI 1 y 2
		2x Protección Magnetotérmica IC60N C 50 A Uniflair SAI 1 y 2 circulación agua
		4x Guardamotores Schneider Trip Bombas
1.2.SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.	1.2.1.SAIS	2 SAI SALICRU SLC ADAPT SN 0000555133 / SN 0000555134
	1.2.1. CUA DRO BYPASS	1 General Schneider ComPact NSX 630N
		3 Derivaciones Schneider ComPact NSX 630N
	1.2.2. Baterías	Baterías SAI SALICRU dispone de 2X160 baterías de plomo-ácido S12V3400PP Fecha de instalación: Marzo-2026
	1.2.3. Centro de transformación	2x Transformadores de 1000 KVA
		2x Celdas de corte
		Celda de protección general
		Red de tierras
	1.2.4. Grupos Electrógenos	CARTERPILLAR 900F (900KVA). (en planta baja)
		BOMBA TRASIEGO GASOIL- IMPRO FP 23NT
		4x DEPOSITOS GASOIL SCHUTZ TANK IM TANK 700 L
1.3. Iluminación		Luminarias de techo
		Luminarias de emergencia

CPD II	
2.SISTEMAS CLIMATIZACIÓN	
2.1.CPD	4 x ENFRIADORA CLIMAVENETA MODELO AFU-70
	2 x EQUIPOS DE PRECISIÓN VERTIV MOD. PX074
	2 x EQUIPOS DE PRECISIÓN VERTIV MOD. PX082
	2x ENFRIADORA CLIMAVENETA MODELO AFU-20
2.2. Sala de Comunicaciones	2 x EQUIPOS DE PRECISIÓN VERTIV MOD. PX025
2.1 Sala SAI	1x ENFRIADORA CLIMAVENETA MODELO AFU-20
	2 x ENFRIADORA UNIFLAIR TDWV0921A
2.4. Cubierta	3x TORRE DE REFRIGERACION BALTIMORE VFL-241-H
	2x B 1.1- B 1.2 BOMBA CIRCULACION TORRE CPD WILO IL 125/300/18,5/4
	2x B 2.3- B 2.4 BOMBA CIRCULACION TORRE CPD WILO IL125/300/18,5/4
	2x B 6.1 - B 6.2 BOMBA SEC. FRIO WILO IP-E 40/130 2.2/2
	2x B 7.1 - B 7.2 BOMBA SEC. FRIO WILO IL-E 80/80 SI BF

CPD II	
3.SISTEMA DETECCIÓN INUNDACIONES.	
3 módulos interior Aguilera detección inundación	

-157-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	157/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



Cableado detección de líquidos
Sistema de aspiración WAGER TP-4

CPD II	
4.SISTEMA DE GESTIÓN	
Fabricante: Johnson Controls	Software: Metasys versión 7
Se recoge señales de los distintos sistemas afectos a la sala, a través de módulos instalados en las propias máquinas (también sujetos a mantenimiento):	· Grupos electrógenos
	· Torres de Refrigeración
	· SAI's
	· PCI's (CPD y SAI's)
	· Control de accesos
	· Máquinas de aire: Uniflair y Climavetas
	· Detección de inundaciones
	· Sondas de temperatura y humedad (x9)
	· Analizadores de red marca: Circutor Modelo: CVM96
Controladores FAC – Field Advances Controller FAC3611-0, FAC-2611 y FAC-2610 y módulos de ampliación , distribuidos en Cuadros de Control, de la siguiente forma:	· Cuadros de control y CMP
	· Cuadro de Control CE-KE: Localización: Cubierta Control: Producción de frio, calor y torres de refrigeración
	· Cuadro de Control CE-B5: Localización: Sala grupo electrógeno. Control: Grupos Electrógenos
	· Cuadro de Control CE-F5: Localización: Sala comunicacines. Control: Integración climavetas y uniflair, Extinción aguileira, SAls y sondas de temperatura y ambiente
	· Cuadro de Control NI9E310 y CE-F5: Localización: Sala de comunicaciones. Control: Integración Climavetas, sondas de temperatura y ambiente
	· Cuadro de Control CE-DO: Localización: Asociado a sal TI. Control: Integración Climavetas, Extinción de incendios Aguileira, sondas temperatura y ambiente y bombas de vaciado
Convertidor Convert-24845372 : Localización: Zona Control de entrada y seguridad . Control: Supervisión y gestión de la instalación completa.	
Para el control de los analizadores de red CVM96 se hace una integración directa, de manera que se trabaja con cada uno de ellos como un participante más de la red.	

CPD II	
5.SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE ACCESOS (LC09+OC157)	
Servidor dell intel core duo	Software Schneider Electric Struxureware Versión: 6.3.0.138
14 APC Ethernet Switch	
126 cerraduras electromagnéticas APC	
63 sensores de humedad AP9335TH	
126 sensores de temperatura AP9335T	
63 APC NB Rackaccess PX-HID	
9 APC NB 550	
1 APC NB 450	

-158-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	158/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



CPD II	
5.SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE ACCESOS (LC09+OC157)	
Servidor dell intel core duo	Software Schneider Electric Struxureware Versión: 6.3.0.138
30 APC NB 150	
146 PDU APC AP8853	
15 PDU Equinsa Intelvip	
10 Switches de transferencia eléctrica APC AP7724	
15 Cámaras APC NB CP160	
7 PDU Modulares (Infrastruxure modular PDU)	
45 módulos PDM2332IEC-3P30R-1	
6 fuentes de alimentación y modulo Ethernet para gestión	

CPD II	
6.SISTEMA DE BLINDAJE	
Blindaje de CPD de tipo LAMPERTZ TDR BM LSR 18.6. Cumple con los requerimientos de la Norma EN 1047-2, y con la certificación R60D otorgado por European Security Systems Association ECB.S con número de placa 620 y nº de serie 7999013 de 2011.	
2 Puertas de acceso a CPD Marca SOCORED	
Llaves	
2 Compuertas con cierre automático al detectar incendio	
SISTEMA DE CUARTO SEGURO CENTRAL MFA-CP9	
2 baterías 12v	
13 magneto térmicos 10A	
Varios elementos de electricidad	
4x pulsadores de cierre	
5.1. Cableado que atraviesa el Blindaje	54 UTP
	Manguera multipar 50 pares
	4 Mangueras de FO
	30 mangueras de tensión
	2 cables detección incendios
	1 cable posible detección inundación sin conexión
	10 mangueras tensión A/A
	1 conducto entrada de agua humectación A/A
	1 desagüe humectación A/A
	2 desagües de las bombas de achique
	5 mangueras cuadro alumbrado
	2 manguera de alimentación de las bombas de achique
	7 mangueras cuadro blindaje y puertas
	3 mangueras bus A/A (gestión)

CPD II	
7.SISTEMA SUMINISTRO AGUA A SALA	
Red de tubería y llaves de corte	

-159-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	159/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



CPD II
8.SISTEMA DESAGÜES
Red desagüe CPD

-160-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	160/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



**ANEXO III: INSTALACIONES GENERALES DE P.C.I A MANTENER EN LOS EDIFICIOS DE LAS SEDES
CENTRALES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. LOTE 3**

SAN BERNARDO 62
INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CENTRAL ADVANTRONIC/ AD3020C (GENERAL)
CENTRAL DURAN PRISMA (SALA DE CALDERAS)
DETECTORES DE INCENDIO
PULSADORES
SIRENAS
MÓDULOS
SEÑALIZACIÓN
GRUPO PRESION INCENDIOS ITUR
ALJIBES (12 UDS 1000L)
BIES (15 UDS)
EXTINTORES (94 UDS)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS ARCHIVO 1 (CILINDRO 67L)
PUERTAS RF

SAN BERNARDO 45
INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
COLUMNA SECA (6UDS)
EXTINTORES (181 UDS)
BIES (36 UDS)
ACOMETIDA Y CONTADOR DE AGUA PARA PCI
ALJIBE IN SITU ENTERRADO 18M3
GRUPO PRESION INCENDIOS
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS C.T (1 CILINDRO 68L)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS CGBT (1 CILINDRO 68L)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS S.INFORMATICA (1 CILINDRO 42L)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS G.E (1 CILINDRO 67L)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS ARCHIVO 1 (3 CLINDROS 67L)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS ARCHIVO 2 (2 CLINDROS 67L)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS ARCHIVO 4 (2 CLINDROS 67L)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS ARCHIVO 7 (3 CLINDROS 67L)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICA POR GAS ARCHIVO 9 (2 CLINDROS 67L)
EQUIPOS DE AUTÓNOMOS DE RESPIRACIÓN (2UDS) EN ARCHIVOS
CENTRAL DETECCION DE INCENDIOS SIEMENS/CEBERUS CT11(GENERAL)
CENTRAL DETECCIÓN DE INCENDIOS ALARCOM (PLANTA 1 - BIBLIOTECA)
CENTRAL DURAN PRISMA (SALA DE CALDERAS)
DETECTORES
PULSADORES
SIRENAS
SAI PLANTA SÓTANO P.C.I.

-161-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	161/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



SAN BERNARDO 45

MÓDULOS
COMPUERTAS
RETENEDORES
SEÑALIZACIÓN
PUERTAS RF

SAN BERNARDO, 21

INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
ACOMETIDA Y CONTADOR DE AGUA PARA PCI
BIES (18 UDS)
EXTINTORES (48UDS)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ARCHIVO 1 (3 CILINDROS 67L) EN SÓTANO ANEXO. CENTRAL SIEMENS
CENTRAL DETECCIÓN DE INCENDIOS SIEMENS/CEBERUS CT11(GENERAL)
DETECTORES
PULSADORES
SIRENAS
MÓDULOS
COMPUERTAS
SEÑALIZACIÓN
PUERTAS RF

OCAÑA 157

INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SISTEMA DE DETECCIÓN DE CO EN GARAJE CON CENTRALITA
CENTRAL AGUILERA / AE-SAC-8 FA (GRAL EDIFICIO Y EXTINCIÓN AUTOMÁTICA ALMACENES Y SAI-BATERÍAS)
CENTRAL SIEMENS CERBERUS / CS-115
DETECTORES
PULSADORES
SIRENAS
RETENEDORES
MÓDULOS
COMPUERTAS
SEÑALIZACIÓN
EXTINTORES (72 UDS)
ACOMETIDA Y CONTADOR DE AGUA PARA PCI
BIES (20UDS)
GRUPO PRESION INCENDIOS
ALJIBE IN SITU (12.000 LITROS)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS SALA DE PRODUCCIÓN 1 (2 CILINDRO 67L). CENTRAL SIEMENS / XC1001-A
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS SALA ANEXA A EQUIPO DE COMUNICACIÓN (1 CILINDRO 67L). CENTRAL SIEMENS / XC1001-A

-162-



Código Seguro de
verificación:

PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ

Página

162/226

FIRMADO POR

MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)

Fecha

22/07/2026

<https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ>



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



OCAÑA 157

SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS SALA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
(3 CILINDRO 67,5L). CENTRAL SIEMENS / XC1001-A
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS SALA DE PRODUCCIÓN CRÍTICA
GRANDE (12 CILINDROS 67,5L). Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN (3 CILINDROS 67,5L). CENTRAL SIEMENS / XC1001-A
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS SAI (1 CILINDRO 61L). CENTRAL
MORLEY VISION
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS BATERÍAS SAI (1 CILINDRO 61L).
CENTRAL MORLEY VISION
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ALMACÉN 1 (BAT. 3 CILINDRO 69L). CENTRAL AGUILERA / AE/SA-PX2
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ALMACÉN 2 (BAT. 3 CILINDRO 69L).
CENTRAL AGUILERA / AE/SA-PX2
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ALMACÉN 3 (BAT. 4 CILINDRO 69L). CENTRAL AGUILERA / AE/SA-PX2
PUERTAS RF

MARQUÉS DEL DUERO, 4

INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SISTEMA DETECCIÓN Y EXTRACCIÓN MONOXIDO GARAJE 1 CENTRAL Y DOS
EXTRACTORES
SISTEMA DETECCION GAS SALA CALDERAS
CENTRAL DETECCION DE INCENDIOS SIEMENS CERBERUS / CL 1145
EXTINTORES (39 UDS)
BIES (11UDS) 45MM
DETECTORES
PULSADORES
SIRENAS
MÓDULOS
COMPUERTAS
SEÑALIZACIÓN
PUERTAS RF

JACINTO BENAVENTE 3

INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CENTRAL AGUILERA / AE-SAC-83H FA (GRAL EDIFICIO)
DETECTORES
PULSADORES
SIRENAS
RETENEDORES
MÓDULOS
COMPUERTAS
SEÑALIZACIÓN
EXTINTORES (39 UDS)

-163-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	163/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





JACINTO BENAVENTE 3

ACOMETIDA Y CONTADOR DE AGUA PARA PCI
BIES (25UDS) 25MM
GRUPO PRESION INCENDIOS
ALJIBE IN SITU (12.000 LITROS)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ARCHIVOS 1 (BATERÍA DE 7 CILINDROSS
68L). CENTRAL AGUILERA
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ARCHIVOS 2 (BATERÍA DE 9 CILINDROS 68L). CENTRAL AGUILERA
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ARCHIVOS 2 (BATERÍA DE 8 CILINDROS 68L). CENTRAL AGUILERA
PUERTAS RF

LUIS CABRERA 9

INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CENTRAL DETECCION AGUILERA AE/SA-C8
DETECTORES
PULSADORES
SIRENAS
RETENEDORES
MÓDULOS
COMPUERTAS
SEÑALIZACIÓN
EXTINTORES (46 UDS)
ACOMETIDA Y CONTADOR DE AGUA PARA PCI
BIES (18 UDS)
GRUPO PRESION INCENDIOS
ALJIBE PREFABRICADO (12.000 LITROS)
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS SALA CPD (8 CILINDROS 65L). CENTRAL AGUILERA AE / PX2
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS SALA BATERÍAS (1 CILINDRO 42L). CENTRAL AGUILERA AE / PX2
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ALMACÉN DE SUMINISTROS (2
CILINDROS 60L). CENTRAL AGUILERA AE / PX2
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ALMACÉN DITI (1 CILINDRO 42L). CENTRAL AGUILERA AE / PX2
SISTEMA ASPIRACION WAGER TP-4 (2 UDS)
PUERTAS RF

AYALA 5

INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CENTRAL DETECCION COFEM TC25/A
DETECTORES
PULSADORES
SIRENAS
RETENEDORES
MÓDULOS
COMPUERTAS

-164-



Código Seguro de
verificación:

PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ

Página

164/226

FIRMADO POR

MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)

Fecha

22/07/2026

<https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ>



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



AYALA 5
SEÑALIZACIÓN
EXTINTORES (61 UDS)
BIES (20 UDS)
ACOMETIDA DE PCI
GRUPO PRESION PCI
ALJIBE "IN SITU" PCI
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ARCHIVO A (2 CILINDROS 100L).
CENTRAL MORLEY VISION
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ARCHIVO B (1 CILINDRO 67L). CENTRAL MORLEY VISION
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS ARCHIVO C (2 CILINDROS 67 Y 175L).
CENTRAL MORLEY VISION
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS CUARTO ORDENADORES (1 CILINDROS 75L). CENTRAL MORLEY VISION
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS SALA COMUNICACIONES SÓTANO (1
CILINDROS 27L). CENTRAL MORLEY VISION
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS CUARTO DE TELEFONÍA SÓTANO (1 CILINDROS 27L). CENTRAL MORLEY VISION
SIST. DE EXTINCIÓN AUTOM. POR GAS C.T. (1 CILINDROS 67L). CENTRAL MORLEY VISION
PUERTAS RF

MARQUES DE LA ENSENADA, 14
INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CENTRAL DETECCION AGULERA AE/F8
DETECTORES
PULSADORES
SIRENAS
MÓDULOS
COMPUERTAS
SEÑALIZACIÓN
EXTINTORES (18 UDS)
BIES (6 UDS)
SISTEMA MEVO DE EVACUACIÓN POR FACHADA (3 UDS)
PUERTAS RF

BOLSA 8
INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SISTEMA DETECCIÓN Y EXTRACCIÓN MONOXIDO GARAJE (1 CENTRAL Duran EUROSONDECO)
CENTRAL DETECCIÓN NOTIFIER ID3000
DETECTORES
PULSADORES
SIRENAS
RETENEDORES
MÓDULOS

-165-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	165/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





BOLSA 8

COMPUERTAS

SEÑALIZACIÓN

EXTINTORES (62 UDS)

BIES (20 UDS)

ACOMETIDA DE PCI

GRUPO PRESION PCI EBARRA CEP EJ 40-250

ALJIBE PREFABRICADO (4UDS 3000L)

SISTEMA DE CLORADO AGUA DE ALJIBES

PUERTAS RF

TORRELAGUNA

INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTORES (24 UDS)

SEÑALIZACIÓN

ALBERTO BOSH, 4

EDIFICIO PENDIENTE DE REMODELACIÓN.

ORTEGA Y GASSET

CENTRAL DE DETECCION

DETECTORES IONICOS

BIES EN TODO EL EDIFICIO

GRUPOS DE PRESION SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

ALJIBES PCI

EXTINTORES PORTATILES EN TODO EL EDIFICIO

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

COMPUERTAS CORTAFUEGOS

PULSADORES PCI

SIRENAS

EXTINCION POR AGENTES GASEOSOS

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	166/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





ANEXO IV: GAMAS DE MANTENIMIENTO MÍNIMO A REALIZAR

Clave	Equipo	Clave	Equipo
OC-CI	Cubiertas, Impermeabilizaciones, recubrimientos	EL-CT	Centro de Transformación
CA-CC	Cerrajería y Cristalería	EL-CED	Cuadros eléctricos de distribución
CA-C1	Carpintería	EL-CON	Contador eléctrico
CA-MO	Mobiliario	EL-GE	Grupos electrógenos
CL-IT	Instalación térmica	EL-SAI	Sistema de alimentación ininterrumpida
CL-AAC	Acondicionadores de aire, consolas y similares	EL-MT1	Instalaciones de media tensión
CL-CLA	Climatizadores autónomos	EL-TF	Transformadores
CL-PF	Plantas frigoríficas producción agua fría	FO-AS	Aparatos sanitarios, grifería
CL-UTA	U.T.A. (Climatizadora)	FO-DF1	Distribución de fluidos
CL-TR	Torres de refrigeración	FO-DE	Depósitos, Aljibes y Acumuladores
CL-TVC	Tuberías, Válvulas, Conductos	FO-RS	Red de saneamiento
CL-BC	Bomba de Calor	FO-TE	Termos eléctricos
CL-CAL	Calderas	FO-RR	Red Riego
CL-Q	Quemadores	PCI-BIE	Bocas de incendio equipadas
CL-CL	Trasiego de Combustibles líquidos	PCI-CS	Columnas secas
CL-DC	Depósitos combustibles	PCI-EP	Extintores de Incendio portátiles
CL-GPG	Grupos de presión de gasóleo	PCI-GPSI	Grupos de Presión
CL-IV	Intercambiador. Vaso de expansión	PCI-HI	Hidrantes
CL-FIC	Fan-coils, Inductores, Cajas expansión	PCI-SFE	Sistemas fijos de extinción
CL-VE	Ventiladores y extractores	PCI-SAD	Sistemas automáticos de detección
CL-BR	Bombas de Recirculación y alimentación	PCI-SMAI	Sistema manual de alarma de incendios
CL-EC	Emisores de calor. Radiadores y suelo radiante	IG-AG	Acometida de gas
CL-RC	Regulación y control	IS-FOT	Instalación solar fotovoltaica
EL-AL	Alumbrado	IS-TER	Instalación solar térmica
EL-CA	Cuadro de Alumbrado	EL-BC	Batería de condensadores
EL-AES	Alumbrado de emergencia y señalización	EL-PS	Protección sobretensiones
EL-BT1	Instalaciones de baja tensión	EL-CBT	Cuadro de baja tensión

-167-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	167/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA: Instalación: OBRA CIVIL
OC-CI Equipo: CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES, RECUBRIMIENTOS.

CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES, RECUBRIMIENTOS	PERIODICIDAD				
	A	SM	M	Q	SN
Limpieza de cubiertas, canalones, limahoyas, cazoletas, encuentros con petos y paramentos verticales y en todos los lugares donde se puedan almacenar residuos			X		
Comprobación dispersión de gravillas en cubiertas de este material. Reponer en caso necesario		X			
Revisión y reposición (en su caso) de sellados en albardillas, vidrios, lucernarios, claraboyas u otros elementos		X			
Revisión y reparación (si fuera necesario) de láminas impermeabilizantes y sus encuentros con tuberías, bajantes, cazoleras, sumideros, petos		X			
Revisión y reposición de bajantes, canalones, sumideros o cazoletas si estuvieran en mal estado		X			
En función de tipo de cubierta, comprobación del estado y reparaciones menores si fuera necesario		X			
Reparación de goteras y del elemento que la origine, reponiendo la zona afectada a su estado original		X			X
Reposición o fijación de solados, alicatados, linóleos u otros recubrimientos cuando estén sueltos, desprendidos o deteriorados		X			X
Verificación de que no existen elementos sueltos o susceptibles de desprenderse o caerse en fachas, balcones, cornisas, aleros, petos, etc.		X			
Verificación de que no existen elementos sueltos o susceptibles de desprenderse o caerse interiores y techos, etc.		X			
Comprobar el estado de fachadas exteriores e interiores, terrazas, patios y todos los demás elementos constructivos de los locales		X			
Revisar las juntas de dilatación, observando que no han perdido movilidad y propiedades de impermeabilización		X			
Revisión del pavimento de las azoteas y patios		X			
Verificar el correcto estado de los pavimentos, inspeccionando el desgaste y colocación de losetas, parquet, roturas y grietas en pavimentos de terrazo, gres, cemento, etc., procediendo a su reparación		X			
Verificar el correcto estado de las escaleras, en las que se inspeccionará la fijación de cantoneras y mampelanes en los peldaños de las mismas, realizando un tratamiento de conservación de los escalones, componentes antideslizantes, pasamanos y barandillas, procediendo a la reparación de los desperfectos constatados		X			
Revisión general del correcto estado de las placas de falso techo, inspeccionando la posible aparición de humedades, desplome de placas, revirado y deformaciones, placas defectuosamente encajadas, defectos en los sistemas de sujeción y suspensión, procediendo a la reparación de desperfectos o a la sustitución de las que no puedan repararse		X			

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según necesidad	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

-168-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ		Página	168/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA: Instalación: CARPINTERÍA
CA-CC Equipo: CERRAJERÍA Y CRISTALERÍA.

CERRAJERÍA Y CRISTALERÍA	PERIODICIDAD				
	T	SM	M	A	SN
Puertas, ventanas y similares					
Lubricación de herrajes, pernios, cerraduras y elementos de roce en carpintería interior y exterior		X			
Reapriete de tornillos fijadores de herrajes de puertas y ventanas		X			
Reapriete de tornillos fijadores de cerraduras		X			
Verificar el funcionamiento adecuado de mecanismos de puertas de salida de emergencia	X				
Verificación de giro libre del bombín sin saltos		X			
Sustitución de cerraduras o bombines por deterioro o pérdida de llaves					X
Verificación del mecanismo-resbalón-cierre		X			
Ajuste y engrase de retenedores y sistemas de cierre automático			X		
Cristalería					
Revisión, reparación o reposición de los selladores de masilla o silicona y emplomados		X			
Reposición de espejos, lunas y cristales					X
Puertas o cierres motorizados					
Verificación del correcto funcionamiento de los automatismos de apertura y cierre de las puertas y persianas			X		
Revisión de sistema eléctrico y electrónico activador	X				
Revisión de sistema hidráulico	X				
Revisión de correas	X				
Revisión del sistema mecánico. Motor	X				
Revisión y engrase según indicaciones del fabricante de rodamientos, cremalleras, cadenas y guías	X				
Revisiones de finales de carrera	X				
Revisión y ajuste de temporizadores	X				
Revisión y ajuste de protecciones y seguridades	X				
Revisión y ajuste de pulsadores de emergencia	X				
Revisar el estado de limpieza, anclaje y linealidad de la guía	X				
Comprobar el anclaje de los topes de la guía	X				
Comprobar el funcionamiento de las fotocélulas	X				
Comprobar la fijación de los resguardos en el puente o castillete	X				
Comprobar que el motor invierte el movimiento de la puerta ante la detección de un obstáculo	X				
Verificar las conexiones y dispositivos de seguridad eléctrica integrados en el cuadro eléctrico	X				

-169-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	169/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





CERRAJERÍA Y CRISTALERÍA	PERIODICIDAD				
	T	SM	M	A	SN
Verificar la solidez de la chapa o material que forma la hoja de la puerta,	X				
de manera que se impida el acceso a través de posibles orificios					
En caso de tener portón peatonal instalado, comprobar el sistema de seguridad que impide maniobrar la puerta si el portón no está debidamente cerrado	X				
Verificar el sistema de desbloqueo del motor y su funcionamiento manual,	X				
comprobando que la fuerza a aplicar es suficiente para mover la puerta					
Verificar el funcionamiento de la/s banda/s sensibles	X				
Verificar que no se sobrepasan las velocidades y fuerzas máximas en las	X				
maniobras de apertura y cierre de la puerta					
Inspección visual de las posibles holguras de la estructura y acoplamiento del motor, así como conexiones	X				
Verificar el cumplimiento de las actividades de Mantenimiento recomendadas por el fabricante del motor	X				
Revisar el estado de limpieza, anclaje y linealidad de la guía	X				
Limpiar el emisor/receptor de las fotocélulas	X				
Lubricar las partes sujetas a movimiento, en particular, las ruedas, el piñón y la cremallera	X				
Sustitución de baterías o pilas en sensores de apertura, barreras de seguridad, micros vía radiofrecuencia, etc.				X	

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según necesidad	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CARPINTERÍA.
CA-C1	Equipo: CARPINTERÍA.

CARPINTERÍA	PERIODICIDAD				
	Q	M	SM	A	SN
Revisión y mantenimiento de junquillos de puertas y ventanas			X		
Revisión de acoplamiento de puertas y ventanas eliminando roces y holguras, cepillado y añadido de piezas si es necesario			X		
Verificar que el abatimiento, apertura y cierre de puertas y ventanas se realiza sin dificultad. Corregir en caso necesario			X		
Verificación de que no existen elementos sueltos o desprendidos como molduras, jambas, etc.			X		
Reposición de bisagras, pomos, cerraduras, barras antipánico, muelles, retenedores, cuando sea necesario					X
Revisión y reparación de paramentos y suelos de madera			X		

-170-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	170/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



CARPINTERÍA	PERIODICIDAD				
	Q	M	SM	A	SN
Revisión, reparación o sustitución en caso necesario de todos los elementos de las persianas. Limpieza y engrase de guías			X		
Revisión y reparación de rodapiés, en su caso			X		
Sellado de grietas e instalación o sustitución de burletes para evitar la entrada de aire y ruido					X
Revisión, reparación o sustitución en caso necesario de paneles o barreras acústicas. Limpieza y engrase de guías				X	

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según necesidad	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CARPINTERÍA.
CA-MO	Equipo: MOBILIARIO.

MOBILIARIO	PERIODICIDAD				
	Q	M	SM	A	SN
Apertura de cajones, puertas, etc. por pérdida de llaves					X
Sustitución de cerraduras					X
Arriostrado o fijado a la pared					X
Nivelado o calzado					X
Encolado de piezas, patas, etc.					X
Engrase de herrajes como bisagras, cerraduras, correderas, etc.					X
Desmontaje y montaje de mobiliario para su transporte					X
Colgado de cuadros, rieles de cortina, accesorios, etc.					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según necesidad	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	171/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-IT	Equipo: INSTALACIÓN TÉRMICA.

INSTALACIÓN TÉRMICA	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Mantenimiento y Certificado anual de mantenimiento					X
Certificado anual de rendimiento y consumo de caldera					X
Inspección por generador de calor cada 4 años					S/N
Inspección por generador de frío cada 5 años					S/N
Inspección por instalación cada 15 años					S/N

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-AAC	Equipo: ACONDICIONADORES AIRE, CONSOLAS Y SIMILARES.

ACONDICIONADORES DE AIRE, CONSOLAS Y SIMILARES	PERIODICIDAD				
	D	S	M	SM	A
Limpieza de bandeja de condensación y desagües y verificar que no estén obstruidos			X		
Limpieza o sustitución de filtros			X		
Verificación del correcto funcionamiento de las bombas de condensados				X	
Verificación de la inexistencia de ruidos extraños			X		
Comprobar que las turbinas giran libremente			X		
Medida y anotación de la temperatura de retorno y de impulsión			X		
Repaso de pintura				X	
Comprobación y anotación de presiones y temperaturas de evaporador y condensador				X	
Comprobación carga refrigerante estableciendo estanqueidad. Recarga si fuese necesario				X	
Contraste y ajuste de los presostatos y termostatos de mando				X	
Contraste y ajuste de los presostatos y termostatos de seguridad				X	
Limpieza de condensadores				X	
Limpieza de evaporadores				X	
Comprobación del desgaste de cojinetes				X	
Lubricación de rodamientos, si fuese necesario				X	
Anotación de intensidad de cada fase y comprobación con nominal				X	
Comprobación de la inexistencia de vibraciones y estado y reapretado de soportes y anclajes				X	
Revisión general y verificación estanqueidad de baterías				X	

-172-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	172/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



ACONDICIONADORES DE AIRE, CONSOLAS Y SIMILARES	PERIODICIDAD				
	D	S	M	SM	A
Revisión general y verificación estanqueidad de bandejas				X	
Comprobación de resistencias, en su caso				X	
Reapretado de conexiones eléctricas				X	
Verificar funcionamiento de los elementos de mando, regulación y control				X	
Verificación y reposición si es necesario de aislamientos					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-CLA	Equipo: CLIMATIZADORES AUTÓNOMOS.

CLIMATIZADORES AUTÓNOMOS	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Limpieza de bandeja de condensación y desagües y verificar que no estén obstruidos				X	
Comprobación de juntas de registros y puertas				X	
Repaso de pintura					X
Antes de la puesta en marcha, temperatura del cárter del compresor				X	
Antes de la puesta en marcha, ausencia de humedad en circuito refrigerante				X	
Comprobación y anotación de presiones y temperaturas en evaporador y condensador				X	
Comprobación del nivel de aceite				X	
Comprobación del estado del aceite y cambio, si es necesario					X
Inspección carga refrigerante restableciendo estanqueidad, si procede. Recarga en caso de ser necesario				X	
Verificación y ajuste de los interruptores de flujo				X	
Contraste y ajuste de los presostatos y termostatos de mando				X	
Contraste y ajuste de los presostatos y termostatos de seguridad				X	
Análisis de control de funcionamiento y verificación de deficiencias sistemáticas					X
Contraste y ajuste termostatos escalonados				X	
Contraste y ajuste programadores				X	
Contraste y ajuste de termómetros y manómetros				X	
Limpieza de condensadores					X
Limpieza de evaporadores					X
Verificación de la inexistencia de ruidos extraños				X	
Comprobación de que las turbinas giran libre y suavemente				X	

-173-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	173/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



CLIMATIZADORES AUTÓNOMOS	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Verificación funcionamiento correcto válvulas automáticas de acuerdo señal de mando					X
Verificación y ajuste de órganos de accionamiento de las válvulas motorizadas					X
Comprobación de circulación de agua en baterías, purgando si es necesario				X	
Limpieza o sustitución de filtros				X	
Revisión general y verificación estanqueidad baterías					X
Revisión general y verificación estanqueidad de bandejas					X
Verificación general estanqueidad juntas de unión					X
Inspección del aislamiento térmico					X
Inspección de soportes antivibratorios					X
Reapretado de contactos eléctricos, soportes, anclajes y fijaciones de ventiladores y compresores					X
Verificar el estado de soportes					X
Engrase y limpieza de contactos en contactores					X
Limpieza general de la planta					X
Comprobación del desgaste de los cojinetes					X
Reapretado de conexiones eléctricas					X
Lubricación de rodamientos					X
Verificación y ajuste de la conexión de puesta a tierra					X
Verificación y ajuste del estado del ventilador, acoplamientos y su alimentación					X
Verificar que las protecciones funcionan correctamente					X
Comprobación de holguras anormales en los ejes					X
Anotación de los datos de funcionamiento (condiciones ambientales)				X	
Comprobación de la tensión y estado de las correas de transmisión				X	
Anotaciones de intensidad de cada fase y comprobación con nominal				X	
Anotación de datos de funcionamiento. Regulación de la producción frigorífica				X	
Comprobación de la no existencia de ruidos y vibraciones y del estado de los anclajes					X
Anotación de las condiciones de trabajo de los fluidos caloportadores y contrastar con las condiciones de diseño				X	
Verificación funcionamiento correcto de aparatos de alarma y seguridad					X
Verificación y ajuste de humidostatos y elementos de humectación				X	

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ		Página	174/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA: Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-PF Equipo: PLANTAS FRIGORIFICAS, PRODUCCION AGUA FRIA.

PLANTAS FRIGORIFICAS, PRODUCCION AGUA FRIA	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Verificación de los siguientes datos, antes de la puesta en marcha:					
· Temperatura de aceite del cárter del compresor				X	
· Drenaje del agua acumulada en la purga, si fuera necesario				X	
· Ausencia de humedad en circuito refrigerante				X	
· Verificar que los ventiladores giran libremente				X	
Repaso de pintura, si procede					X
Comprobación del nivel de aceite				X	
Comprobación del estado del aceite y cambio, si es necesario.					X
Inspección carga refrigerante restableciendo estanqueidad, recarga si procede				X	
Verificación y ajuste de los interruptores de flujo				X	
Engrase de los mecanismos neumáticos o eléctricos de regulación					X
Contraste y ajuste de los presostatos y termostatos de mando					X
Contraste y ajuste de los presostatos y termostatos de seguridad				X	
Verificación del control de capacidad de los compresores				X	
Verificación del equipo de purga				X	
Verificación del nivel de ensuciamiento de condensadores, evaporadores y baterías. Limpiar en caso de ser necesario				X	
Contraste y ajuste termostatos escalonados				X	
Contrate y ajuste programadores				X	
Limpieza de los depósitos de purga					X
Contraste y ajuste de termómetros y manómetros					X
Contraste y ajuste de válvula automáticas grupos frigoríficos					X
Limpieza de condensadores					X
Limpieza de baterías					X
Inspección del aislamiento térmico					X
Inspección del estado de los filtros deshidratadores y su recambio					X
Limpieza de evaporadores					X
Verificación (caso de existir) del llenado automático del vaso de expansión				X	
Control del gasto de agua reposición y, en caso necesario, detectar fugas				X	
Verificación de alarma de nivel vaso expansión, caso de existir				X	
Anotación de la presión del circuito de expansión			X		
Comprobación del funcionamiento de las resistencias del cárter			X		
Comprobar el nivel de aceite de los compresores			X		
Comprobar el servicio de la bomba de aceite			X		
Limpieza o sustitución del filtro de aceite si procede				X	
Limpieza o sustitución de filtros de aspiración				X	

-175-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	175/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





PLANTAS FRIGORÍFICAS, PRODUCCIÓN AGUA FRÍA	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Comprobación de recalentamiento y subenfriamientos efectuando las regulaciones que sean necesarias (ajuste de rendimiento en la producción frigorífica)			X		
Revisión del estado de acoplamiento compresor-motor				X	
Corrección de la alineación compresor-motor				X	
Anotación de constantes de funcionamiento en la hoja de control del propio frigorífico			X		
Bombeo del refrigerante al condensador preparando la máquina para la parada de invierno					X
Vaciado del agua del condensador (parada invierno)					X
Reapretado de conexiones eléctricas				X	
Medir aislamiento eléctrico				X	
Medir consumos, compresor y ventiladores comparando datos de la placa			X		
Verificar el estado de puesta a tierra			X		
Reapretado de anclajes, soportes y fijaciones de compresores y ventiladores				X	
Verificar el estado de aislamiento térmico				X	
Comprobación de la no existencia de ruidos y vibraciones y del estado de los anclajes y soportes				X	
Verificar que las protecciones funcionan correctamente				X	
Engrase y limpieza en contactores				X	
Limpieza general de la planta				X	

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-UTA	Equipo: UNIDADES TRATAMIENTO DE AIRE.

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE	PERIODICIDAD			
	Q	M	SM	A
Anotación de intensidad de cada fase y verificar con nominal		X		
Verificar estado de anclajes y ausencia de vibraciones				X
Verificar la circulación de baterías, purgando las mismas	X			
Limpieza y sustitución de filtros		X		
Limpieza general de la UTA, de las turbinas, bandejas de condensadores y baterías				X
Revisión general de bandejas y comprobación de los desagües		X		
Verificación y limpieza de sistemas de humectación y limpieza de		X		

-176-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	176/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE	PERIODICIDAD			
	Q	M	SM	A
pulverizadores				
Verificación general juntas de estanqueidad, juntas de registro y puertas		X		
Efectuar las anotaciones de los datos de funcionamiento en el control de cámaras de tratamiento de aires		X		
Inspección del aislamiento térmico				X
Repaso de pintura				X
Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de regulación, centrales, termostatos, compuertas, válvulas, etc.			X	
Verificación del estado y funcionamiento de compuertas corta fuegos			X	
Verificación de la inexistencia de ruidos extraños.		X		
Verificar que las turbinas giran libre y suavemente		X		
Verificar el desgaste de los cojinetes		X		
Reapretado de conexiones eléctricas				X
Verificación y anotación de la resistencia a tierra		X		
Verificación de interruptores térmicos y diferenciales		X		
Verificación y anotación del aislamiento eléctrico de motores				X
Lubricación y engrase de cojinetes y rodamientos				X
Verificación y ajuste de la alineación y acoplamiento motor-ventilador				X
Verificar la tensión y estado de las correas de transmisión		X	X	

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-TR	Equipo: TORRES DE REFRIGERACIÓN.

TORRES DE REFRIGERACIÓN	PERIODICIDAD				
	D	S	M	A	SN
Comprobación antes de la puesta en marcha de lo siguiente:					
· Que la bandeja está llena de agua y no hay cuerpos extraños	X				
· Que llega agua a la bandeja y funciona la válvula de flotador	X				
· Comprobación de que las turbinas giran libre y suavemente			X		

-177-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	177/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



TORRES DE REFRIGERACIÓN	PERIODICIDAD				
	D	S	M	A	SN
Una vez puesta en marcha comprobar lo siguiente:					
· Que el agua de las bombas llega a las torres y funciona la purga desalinizadora	X				
· Que los ventiladores funcionan y no existen ruidos extraños	X				
Verificar que no hay pérdidas de agua por el rebosadero	X				
Retirada de cuerpos extraños de filtros y bandeja			X		
Drenaje y limpieza del filtro y bandeja			X		
Comprobación de corrosión en aquellos elementos que lo precisen			X		
Verificación del estado de amortiguadores y nivelación				X	
Revisión de pintura				X	
Comprobación del desgaste de los cojinetes				X	
Reapretado de conexiones eléctricas				X	
Lubricación y engrase de rodamientos y/o cojinetes de motores y ventiladores cuando fuera necesario				X	
Comprobación de holguras anormales en el eje				X	
Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes				X	
Comprobación del aislamiento eléctrico				X	
Anotaciones de intensidad de cada fase y comprobación con nominal			X		
Verificación alineación motor-ventilador. Estado y tensado de correas			X		
Contraste y ajuste de termostatos de control de torres			X		
Verificación de estanqueidad zonas de aire y agua			X		
Verificación y ajuste de la purga desalinizadora de torres			X		
Revisión del condensador, separador de gotas y el relleno		X			
Comprobación del estado de los pulverizadores y separador de gotas				X	
Limpieza de pulverizadores de torres				X	
Limpieza de la bandeja y relleno				X	
Sustitución de separador de gotas y relleno					X
Limpieza general de la torre				X	
Medición y anotación del nivel de desincrustante y biocida. Reposición	X				
Análisis de calidad físico-química y de aerobios totales			X		
Limpieza y desinfección del sistema completo		X			
Limpieza y desinfección del sistema completo en caso de brote, parada, etc.					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual	Semestral	Trimestral	Mensual	Quincenal	Semanal	Diaria

-178-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	178/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





		1 al año	2 al año	4 al año	12 al año	26 al año	52 al año	365 al año
--	--	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-TVC	Equipo: TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONDUCTOS DE AIRE.

TUBERÍAS, VÁLVULAS Y CONDUCTOS DE AIRE	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Inspeccionar estado corrosión exterior y sustituir elementos en mal estado					X
Estado y posición de los soportes					X
Posibilidades de dilataciones					X
Revisión de pintura					X
Accionar órganos de cierre. Verificar que el mismo es estanco				X	
Revisión general en tramos visitables de fugas en redes de agua					X
Revisión general tramos visitables de fugas de aire acondicionado					X
Revisión general de aislamiento de tuberías y conductos					X
Revisión general de compuertas cortafuegos					X
Revisión del estado de los dilatadores de compensación de tuberías					X
Inspección del estado de antivibradores de tubería					X
Inspección de las uniones flexibles en los conductos de chapa					X
Comprobación de limpieza, e incrustaciones en redes de conductos y tuberías					X
Comprobar pérdidas de prensa-estopas y apretar en caso necesario					X
Engrasar ejes de accionamientos					X
Limpieza de rejillas de impulsión y retorno de aire					X
Limpieza, higienizado y sellado de conductos de aire					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-BC	Equipo: BOMBA DE CALOR.

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	179/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





BOMBA DE CALOR	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Comprobación visual de que no existe funcionamiento anómalo, ruidos extraños, vibraciones, etc. y que el aire sale caliente o frío según la estación del año				X	
Comprobación del nivel de aceite				X	
Comprobación del estado del aceite y cambio, si es necesario					X
Inspección del estado de los filtros de aire y limpieza. Sustitución si procede				X	
Verificar y anotar la tensión de línea					
Verificar y anotar consumo de las resistencias del cárter o medir continuidad					
Anotar el consumo eléctrico del compresor. Comparar con placa de características				X	
Comprobación y anotación de presiones y temperaturas en evaporador y condensador				X	
Verificación de presostatos y termostatos				X	
Verificación de interruptor de flujo				X	
Limpieza de la bandeja de condensación y desagüe				X	
Verificación del estado de poleas y correas de ventiladores				X	
Lubricación y engrase de cojinetes				X	
Verificación y anotación de consumos eléctricos de motor de los ventiladores de evaporador y condensador				X	
Revisión y corrección de fugas en circuito frigorífico				X	
Comprobación de juntas de registro y puertas				X	
Comprobación de que los ventiladores giran suavemente				X	
Reapretado de conexiones eléctricas				X	
Comprobación de que no existen calentamientos anormales				X	
Comprobación y lubricación de rodamientos y/o cojinetes					X
Anotar temperatura impulsión y retorno evaporador				X	
Anotar temperatura entrada y salida condensador				X	
Anotar temperatura local climatizado y temperatura exterior				X	
Limpieza exterior del condensador y evaporador					X
Inspección de soportes antivibratorios					X
Repasos de pintura					X
Verificación de la conexión de puesta a tierra					X
Verificación de la no existencia de vibraciones y revisión y apriete de los puntos de anclaje					X
Verificación del acoplamiento y alineación motor-compresor					X
Reapretado de conexiones eléctricas					X
Comprobación de holguras anormales en el eje					X

-180-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	180/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



BOMBA DE CALOR	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Comprobación del aislamiento eléctrico					X
Anotar recalentamiento y subenfriamiento. Ajuste de rendimiento de la producción frigorífica				X	
Comprobar la no existencia de humedad en circuito frigorífico				X	
Sustitución de filtros deshidratadores (según necesidad)					X
Verificar nivel de aceite				X	
Verificar el estado de aceite de los compresores					X
Comprobación de la temperatura del aceite (resistencias del cárter)					X
Comprobación de presión de aceite, filtro de aceite					X
Verificar que las protecciones funcionan correctamente					X
Verificar el estado del aislamiento térmico					X
Reapretado de anclajes, soportes y fijaciones de compresores y ventiladores					X
Verificar el estado de soportes					X
Engrase y limpieza de contactores					X
Limpieza general de la planta					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-CAL	Equipo: CALDERAS.

CALDERAS (Con Combustibles Gaseosos)	PERIODICIDAD				
	D	S	M	SM	A
Comprobar presión y temperatura circuito primario	X				
Comprobar presión y temperatura utilización	X				
Verificación presión llegada de gas al quemador y si es correcta	X				
Comprobar nivel de agua caldera	X				
Comprobar presión vaso de expansión				X	
Comprobar compuertas salida gases	X				
Verificación presostatos y termostatos en valor de consigna	X				
Verificar puesta en servicio inicial del quemador es correcta	X				
Anotar contador de combustible	X				

-181-

		Código Seguro de verificación:	PF :CKBt -6TZA -WUAF -BNHJ	Página	181/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



CALDERAS (Con Combustibles Gaseosos)	PERIODICIDAD				
	D	S	M	SM	A
Medición del consumo instantáneo y cálculo de la potencia			X		
Medir consumo energía eléctrica			X		
Medir consumo de agua/carga			X		
Medir temperatura o presión de fluido portador en entrada y salida			X		
Comprobación de estanqueidad en cierre de caldera y unión al quemador			X		
Análisis de combustión:			X		
· Medir CO ₂ en los gases de combustión					
· Medir CO en los gases de combustión					
· Medir temperatura de los gases de combustión					
· Medir la temperatura ambiente de la sala					
· Medir índice opacimétrico de la fase de combustión.					
Realizar el cálculo de rendimiento					
Medir tiro en la caja de humos					
Verificación de válvulas de tipo manual				X	
Limpieza del interior y exterior de la caldera					X
Limpieza de lodos en caldera					X
Revisión anual caldera por SAT					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

CALDERAS (Con Combustibles líquidos)	PERIODICIDAD				
	D	S	M	SM	A
Verificación del nivel de agua de calderas	X				
Verificación del nivel de agua del vaso de expansión	X				
Medición de las temperaturas de impulsión y retorno del circuito principal y secundario y medida de la temperatura exterior		X			
Verificar la ausencia de combustible sin quemar en el hogar	X				
Verificar el estado de las compuertas de salida de gases abiertas o en la posición adecuada	X				
Verificar que los termostatos o presostatos de regulación en temperatura o presión de caldera estén en su valor de consigna	X				
Anotar contador de combustible y/o nivel en depósito de combustible	X				
Comprobación de estanqueidad en cierre de caldera y unión al quemador			X		

-182-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	182/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





CALDERAS (Con Combustibles líquidos)	PERIODICIDAD				
	D	S	M	SM	A
Comprobación de fugas de gas en calderas y tuberías de acometida			X		
Análisis de combustión:					
· Medir CO ₂ en los gases de combustión					
· Medir CO en los gases de combustión					
· Medir temperatura de los gases de combustión			X		
· Medir la temperatura ambiente de la sala					
· Medir índice opacimétrico de la fase de combustión					
· Realizar el cálculo de rendimiento					
Ajustar sistema para conseguir máximo rendimiento			X		
Medición del consumo instantáneo y cálculo de la potencia			X		
Lectura de los termómetros y tarar con la lectura real			X		
Verificar el correcto funcionamiento del sistema de regulación y control			X		
Verificación de desagües y bandejas de condensados			X		
Verificación de desagües			X		
Comprobar presión del circuito primario	X				
Comprobar presión de utilización	X				
Comprobar aireación sala de calderas		X			
Revisar el funcionamiento del equipo			X		
Limpieza del interior de la caldera					X
Limpieza de lodos en caldera					X
Revisión anual caldera por SAT					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
CL-GPG	Equipo: GRUPO DE PRESIÓN DE GASÓLEO.

GRUPO DE PRESIÓN DE GASÓLEO	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Comprobación de la estanqueidad del circuito y que no existen fugas				X	
Verificación de la presión de aire del vaso de expansión				X	
Verificación funcional de válvulas de retención y pie				X	
Limpieza de filtro de aspiración				X	
Regular y anotar la presión de descarga				X	

-183-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	183/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



GRUPO DE PRESIÓN DE GASÓLEO	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Revisión general y repaso de pintura					X
Realizar Inspección por OCA gasóleo (cada 10 años)					S/N

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-IV	Equipo: INTERCAMBIADOR - VASO DE EXPANSIÓN.

INTERCAMBIADOR - VASO DE EXPANSIÓN	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Controlar gasto de agua reposición y en caso necesario detectar fugas			X		
Comprobación y tarado de los elementos de seguridad				X	
Verificar (caso de existir) el llenado automático del vaso expansión				X	
Verificar alarma de nivel vaso expansión caso de existir				X	
Anotación de la presión del circuito de expansión				X	
Revisión de aislamiento térmico					X
Repaso de pintura					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-FIC	Equipo: FAN-COILS, INDUCTORES Y CAJAS DE EXPANSIÓN.

FAN-COILS, INDUCTORES Y CAJAS DE EXPANSIÓN	PERIODICIDAD				
	S	Q	M	SM	A
Purga de las baterías de agua, si fuera necesario			X		
Limpieza de bandeja de condensación y desagües y verificar que no estén obstruidos			X		
Verificación del funcionamiento del grupo moto-ventilador de fan-coils			X		

-184-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	184/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



FAN-COILS, INDUCTORES Y CAJAS DE EXPANSIÓN	PERIODICIDAD				
	S	Q	M	SM	A
Comprobación de que no hay ruidos anormales			X		
Limpieza exterior de las baterías, si es necesario, en todo caso semestral			X		
Limpieza de filtros o reposición			X		
Verificación de toberas			X		
Verificación de sistemas de regulación			X		
Verificación de compuertas y regulación			X		
Verificación de inversores invierno-verano			X		
Comprobación de estado y funcionamiento de baterías eléctricas (caso de existir)			X		
Comprobación de interruptores de flujo de aire y termostatos de seguridad (si existen)			X		
Verificación del funcionamiento de las válvulas de tres o cuatro vías			X		
Verificación de estado de limpieza de los componentes de los equipos y limpieza general					X
Repaso de pintura					X
Reapretado de conexiones eléctricas					X
Verificar estado de soportes					X
Reapretar soportes de ventiladores					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-VE	Equipo: VENTILADORES Y EXTRACTORES.

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	185/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



VENTILADORES Y EXTRACTORES	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Comprobación de funcionamiento		X			
Verificación de alarmas de centrales de control y regulación				X	
Verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de regulación, Ventiladores, compuertas, etc.				X	
Verificar que los álabes giran libre y suavemente				X	
Comprobación de que no existen calentamientos anormales en los cojinetes				X	
Comprobación de la tensión y estado de las correas de transmisión				X	
Anotación de la intensidad de cada fase y comprobación con la nominal				X	
Limpieza o sustitución de filtros y rejas exteriores				X	
Verificar la conexión de puesta a tierra					X
Verificar el estado del ventilador, acoplamiento y alineación					X
Verificar que las protecciones funcionan correctamente					X
Reapretado de conexiones eléctricas					X
Comprobación de juntas de registros y puertas					X
Comprobación del desgaste de cojinetes					X
Comprobación de holguras anormales en los ejes					X
Lubricación de rodamientos					X
Comprobación de la ausencia de ruidos y vibraciones y del estado de los anclajes y soportes antivibratorios					X
Reapretado de anclajes y soportes					X
Limpieza general exterior e interior					X
Repaso de pintura					X
Comprobación del aislamiento eléctrico.					X
Verificación de niveles acústicos correctos.					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-BR	Equipo: BOMBAS DE RECIRCULACIÓN Y/O ALIMENTACIÓN.

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	186/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



BOMBAS DE RECIRCULACIÓN Y/O ALIMENTACIÓN	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Nivel de aceite de engrase, si existe depósito				X	
Que, si existe, funciona el sistema de refrigeración de cojinetes y prensaestopas				X	
Que el funcionamiento es correcto, sin ruidos extraños				X	
Cambiar la bomba de funcionamiento por la de reserva				X	
Repaso de pintura					X
Reapretado de conexiones eléctricas					X
Verificación y ajuste de conexión de puesta a tierra					X
Verificar que las protecciones funcionan correctamente					X
Comprobación de holguras anormales en el eje					X
Comprobación del desgaste de los cojinetes					X
Verificación de goteo de prensa y reapriete en caso necesario				X	
Verificación de que los desagües de refrigeración y goteo no están obstruidos				X	
Lubricación y engrase de cojinetes y rodamientos				X	
Comprobación de que no existen calentamientos anormales en cojinetes				X	
Comprobación y ajuste de alineación del grupo motor-bomba				X	
Verificación del estado de los acoplamientos				X	
Comprobación ausencia fugas por juntas y prensas bombas				X	
Limpieza de filtros de aspiración de bombas y su renovación					X
Anotación de intensidad de cada fase y comprobación con nominal				X	
Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes				X	
Verificar las correctas presiones de impulsión y aspiración				X	

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

-187-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ		Página	187/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-EC	Equipo: EMISORES DE CALOR. RADIADORES.

EMISORES DE CALOR. RADIADORES Y SUELO RADIANTE	PERIODICIDAD					
	D	S	Q	TR	A	SN
Purgado del aire				X		
Remisión y corrección de posibles pérdidas de agua				X		
Revisión de valvulería				X		
Revisión y ajuste del sistema de regulación si lo lleva				X		
Revisión y ajuste de anclajes				X		
Limpieza general del equipo					X	
Comprobación y ajuste de temperaturas de impulsión y retorno				X		
Control de temperaturas de servicio				X		
Control de bombas circuladoras				X		

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CLIMATIZACIÓN.
CL-RC	Equipo: REGULACIÓN Y CONTROL.

REGULACIÓN Y CONTROL	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Seguimiento y registro diario de la lectura de los diversos contadores	X				
Purga de compresores neumáticos y enfriadores (neumática)		X			
Verificación de la presión del circuito de aire de regulación (neumática)				X	
Anotación de la presión (intensidad) del fluido de control				X	
Verificación del funcionamiento correcto de aparatos de alarma y seguridad		X			
Verificación de estanqueidad en circuito neumático					X
Verificación y ajuste de termostatos				X	
Verificación y ajuste de presostatos					X
Verificación y ajuste de humidostatos					X
Verificación funcionamiento correcto de válvulas y compuertas de acuerdo señal de mando					X

-188-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	188/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





Verificación y ajuste de los órganos de accionamiento de las válvulas motorizadas				X	
Verificación y ajuste termómetros				X	
Verificación y ajuste manómetros					X
Lubricación y limpieza de los elementos actuadores					X
Verificación y ajuste de órganos de accionamiento de compuertas de aire					X
Ajuste del sistema de regulación de temperatura de fluidos en función de condiciones ambientales exteriores e interiores					X
Comprobación de funcionamiento y ajuste de los órganos de accionamiento de filtros rotativos				X	
Balance y ajuste del sistema de regulación general en el conjunto de la instalación (equilibrado)					X
Verificación de que los sistemas actúan correctamente de acuerdo a la programación, consignas y lecturas realizadas por el sistema					X
Verificación de la regulación y funcionamiento de rejillas y difusores de impulsión				X	
Verificación de la regulación y funcionamiento de rejillas de retorno				X	
Verificación de la regulación y funcionamiento de rejillas y compuertas de aire exterior				X	
Contraste y ajuste equipo regulación agua sanitaria				X	
Verificación de órganos y válvulas de seguridad					X
Realización de copia de seguridad del software de gestión con toda su parametrización y configuración BMS					X
Anotación de las consignas del sistema					X
Estudio y resolución de desviaciones, incidencias y anomalías. BMS	X				
Comprobación del correcto funcionamiento del sistema de gestión. BMS. Comprobación de estados y parámetros	X				
Almacenamiento de datos históricos BMS	X				
Análisis de evolución térmica y eficiencia energética. BMS				X	
Estudios de rentabilidad y Análisis de relación consumo-prestaciones. BMS				X	
BMS: - Chequeo de disco. - Verificar ausencia de virus. - Reorganización de ficheros y comprobación de los niveles de ocupación de discos, para optimizar el tratamiento de señales y la transferencia de datos. - Revisión y actualización de usuario. - Comprobación de los históricos de los chequeos internos de Software, para la búsqueda de problemas ocultos y prevenir futuros fallos.			X		

-189-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	189/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



- Realización de back-up de históricos y arquitectura del sistema. - Actualización permanente de las versiones existentes del Software del control de las instalaciones del edificio, incluyendo programas de mercado - La sustitución y mantenimiento de todos los componentes (Software y Hardware) que formen parte del sistema de control del edificio. - Ejecución de un listado de datos reales. - Comprobación del funcionamiento.					
---	--	--	--	--	--

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	190/226
FIRMADO POR		MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)			Fecha
					22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ					

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA:	Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-AL	Equipo: ALUMBRADO.

ALUMBRADO	PERIODICIDAD					
	Q	M	T	SM	A	SN
Alumbrado fluorescente:						
Revisión funcionamiento general y cambio si procede. (Sustitución por tipo led)		X				
Sustitución de reactancias defectuosas y cebadores		X				
Sustitución balastos electrónicos defectuosos. (Si es compatible se sustituirá por tipo led)		X				
Limpieza de pantallas con productos adecuados					X	
Limpieza difusores y fijación rejillas					X	
Verificación y ajuste de conexión de puesta a tierra					X	
Alumbrado incandescente:						
Sustitución de lámparas incandescentes defectuosas. (Si es compatible se sustituirá por tipo led)		X				
Revisión de instalaciones de los equipos de iluminación					X	
Verificación y ajuste de conexión de puesta a tierra					X	
Alumbrado de descarga:						
Revisión funcionamiento general y cambio si procede. (Sustitución por tipo led)		X				
Limpieza de focos					X	
Verificación y ajuste de conexión de puesta a tierra					X	
Alumbrado de led:						
Revisión funcionamiento general y cambio si procede		X				
Limpieza de pantallas o focos					X	
Verificación y ajuste de conexión de puesta a tierra					X	

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	191/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA:	Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-CA	Equipo: CUADRO DE ALUMBRADO

CUADRO DE ALUMBRADO	PERIODICIDAD					
	Q	M	T	SM	A	SN
Verificación de terminales, tornillería y conexiones				X		
Verificar usualmente el estado general				X		
Verificar que no existen signos de calentamiento en terminales				X		
Reparar o reponer cualquier elemento defectuoso						X
Verificación y anotación de la resistencia de conexión a tierra					X	
Verificación y anotación de la resistencia de bucle					X	
Verificación y anotación del consumo de cada circuito						
Reapretado de conexiones eléctricas					X	
Verificar si las secciones de conductores corresponden con las protecciones					X	
Verificar que las secciones de los puentes corresponden a su intensidad nominal. Sustituir en caso necesario					X	
Verificar funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos					X	
Verificar que todos los circuitos están rotulados y correctamente identificados. Identificar y rotular si no lo están				X		
Verificar que existe el esquema unifilar. Realizar esquema en caso necesario				X		
Verificar que todas las masas metálicas del cuadro están conectadas a tierra. Conectar en caso necesario					X	
Limpieza del cuadro					X	
Inspección por O.C.A. cada 5 años (Sólo en Edificios de Pública Concurrencia)						X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

-192-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	192/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA: Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-AES Equipo: ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN	PERIODICIDAD					
	Q	M	T	SM	A	SN
Comprobación del funcionamiento de la iluminación de emergencia, que incluirá como parámetros a verificar la autonomía de funcionamiento del alumbrado de emergencia, la entrada en funcionamiento y el grado de iluminación según normativa			X			
Revisión y estado lámparas piloto			X			
Estado baterías, sustitución en caso necesario			X			
Limpieza de pantalla y luminaria					X	
Verificación y ajuste de conexión de puesta a tierra			X			
Sustitución del equipo de alumbrado de emergencia en caso necesario						X
Comprobar el nivel de iluminación en recintos ocupados por personas, recintos de instalaciones y vías de evacuación					X	
Verificar la entrada en funcionamiento automática en fallo de generales o con la tensión baje por debajo del 70% nominal					X	
Verificación de su funcionamiento al menos durante una hora					X	

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	193/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA: Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-BT1 Equipo: INSTALACIONES BAJA TENSION.

INSTALACIONES BAJA TENSION	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Unidades de señalización y mando				
Verificar que los temporizadores funcionan correctamente	X			
Revisar el resto de mecanismos en unidades temporizadas	X			
Revisar contactos y apretar conexiones	X			
Revisar el estado de las lámparas y sustituir si es necesario	X			
Limpieza en general	X			
Embarrados				
Inspección visual	X			
Revisar calentamiento en desviaciones y puentes de unión	X			
Redes subterráneas				
Medición de aislamientos entre fases y fases y tierra			X	
Estado de los conductores y cajas de terminales en lo que respecta a su funcionamiento eléctrico y a su instalación			X	
Verificación de fugas de aceite y partes aislantes			X	
Verificar el estado de conexiones y soportes			X	
Relés de protección				
Verificar que funcionan correctamente				X
Verificación y limpieza de las bobinas				X
Revisar el estado de los aislantes				X
Revisar y engrasar los mecanismos observando que se muevan libremente	X			
Revisar accionamiento, tiempo de disparo, etc.				X
Revisar limpiando contactores auxiliares	X			
Revisar y engrasar los mecanismos de relojería en los tipos de temporización	X			
Revisar la escala de tiempos				X
Reapriete de las conexiones			X	
Proceder a su limpieza exterior			X	
Engrasar contactos con vaselina neutra (según necesidades)				X
Contactores				
Revisar que no existen vibraciones y zumbidos	X			
Revisar accionamientos mecánicos		X		
Revisar la tensión de desconexión o caída	X			
Revisión de contactos y sustitución si es necesario	X			
Revisar que no existe chispa excesiva en los contactos	X			
Reapriete de los tornillos de conexión			X	
Revisión de bobinas y sustituir si es necesario			X	

-194-

		Código Seguro de verificación:	PF : CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	194/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





INSTALACIONES BAJA TENSION	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Limpieza exterior			X	
Interruptores manuales				
Verificación de la presión de los contactos móviles y eliminación de holguras	X			
Verificación del buen funcionamiento de los contactos manuales	X			
Engrase de accionamientos mecánicos	X			
Revisión de enclavamiento	X			
Revisión de apagachispas, prensas, etc.	X			
Comprobación de ajustes de partes mecánicas	X			
Revisión del estado de las baquelitas y aislantes	X			
Comprobación de que las conexiones están apretadas correctamente	X			
Seccionadores de baja tensión				
Revisión y limpieza exterior	X			
Revisión de reaccionadores y comprobación de holguras y contactos		X		
Revisión de todos los elementos tales como, circuito de mando, aisladores, baquelitas, etc.		X		
Comprobar que las conexiones están apretadas correctamente		X		
Revisar y limpiar las palancas		X		
Engrasar los contactos con vaselina neutra (según necesidades)				
Fusibles				
Revisar la temperatura en zonas de contacto	X			
Revisar la presión de cuchillos en fusibles de este tipo	X			
Revisar calibrado	X			
Revisar y apretar conexiones de puentes	X			
Revisar midiendo la intensidad entre cada fase	X			
Limpiar la caja de fusibles	X			
Pulsadores				
Revisar funcionamiento	X			
Revisar maniobra correcta	X			
Revisar contactos y proceder a su limpieza si es necesario			X	
Limpieza de la caja y superficie aislante			X	
Limpieza en general			X	
Inspección por O.C.A. cada 5 años (Sólo en Edificios de Pública Concurrencia)				S/ N

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

-195-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ		Página	195/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA: Instalación: ELECTRICIDAD.

EL-CBT Equipo: CUADRO DE BAJA TENSIÓN.

CUADRO DE BAJA TENSIÓN	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Comprobar la ausencia de calentamientos anormales		X		
Verificar funcionamiento de interruptores diferenciales y magnetotérmicos		X		
Verificación de los mecanismos de disparo de disyuntores, seccionadores, accionamientos. relés, etc.		X		
Verificación de fusibles, lámparas u otro elemento del cuadro y reposición de los mismos	X			
Verificación de acometidas de instrumentos de medida y automáticos de protección		X		
Verificar que no existen signos de calentamiento anormales		X		
Reapretado de conexiones eléctricas		X		
Limpieza en general de cuadros		X		
Verificación y anotación de la resistencia de conexión a tierra		X		
Verificación y anotación del nivel intensidad por fase, indicando hora de medición	X			
Verificación y anotación del nivel de aislamiento		X		
Verificación y anotación de la resistencia de bucle		X		
Verificación y anotación del consumo de cada circuito		X		
Verificación del cableado interior		X		
Verificar si las secciones de conductores corresponden con las protecciones e intensidad. Sustituir en caso necesario		X		
Verificar que las secciones de los puentes corresponden a su intensidad nominal. Sustituir en caso necesario		X		
Verificar que todos los circuitos están rotulados y correctamente identificados. Rotular en caso necesario		X		
Verificar que existe el esquema unifilar. Realizar esquema en caso necesario		X		
Verificar que todas las masas metálicas del cuadro están conectadas a tierra. Conectar en caso necesario		X		
Revisión de la tensión en bobina de accionamiento		X		
Revisión de contactos		X		
Comprobar la operatividad de pilotos y leds, reponiendo los fundidos		X		
Realización de termografía				X
Inspección por O.C.A. cada 5 años (Sólo en Edificios de Pública Concurrencia)				S/N

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

-196-



Código Seguro de
verificación:

PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ

Página 196/226

FIRMADO POR

MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)

Fecha 22/07/2026

<https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ>

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA:	Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-BC	Equipo: BATERÍA DE CONDENSADORES.

BATERÍA DE CONDENSADORES	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Verificar el funcionamiento del regulador			X	
Verificar el estado de contactores		X		
Verificar las resistencias de descarga rápida y lenta			X	
Verificar fusibles			X	
Reapretado de conexiones			X	
Comprobación de los sistemas de sujeción, interconexión y dispositivos de corte y protección			X	
Comprobar la operatividad de pilotos y leds, reponiendo los fundidos		X		
Comprobar la ausencia de calentamientos anormales		X		
Verificar y anotar la resistencia de la red de tierras			X	
Realización de termografía				X
Lectura del factor de potencia		X		
Sustitución de condensadores en mal estado (según necesidad)				
Ajuste en caso necesario del factor de potencia y el factor K		X		
Inspección por O.C.A. cada 5 años (Sólo en Edificios de Pública Concurrencia)				S/N

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-PS	Equipo: PROTECCIÓN SOBRETENSIONES.

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Medición de resistencias de las tomas de tierra y anotación de éstos			X	
Reapriete de conexiones			X	
Regado de pozos y conservación			X	
Verificación del estado de torretas, mástiles y tensores			X	
Verificación del estado de la línea			X	
Verificación de soportes, apoyos y anclajes de cables			X	

-197-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	197/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



PROTECCIÓN SOBRETENSIONES	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Verificación del estado de protecciones contra sobretensiones en cuadros			X	
Revisión completa sistema pararrayos. Lectura y anotación del contador de impactos de rayo				X
Inspección por O.C.A. cada 5 años (Sólo en Edificios de Pública Concurrencia)				S/N

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-CT	Equipo: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	PERIODICIDAD			
	D	SM	M	A
REVISIÓN OBRA CIVIL				
Comprobación de la inexistencia de grietas en techos y paredes, goteras o caída de revestimiento				X
Revisión de canales aloja-cables, fosos y canales de evacuación de aceite				X
Comprobación de la inexistencia de orificios por donde puedan entrar pájaros o roedores				X
Medición de la temperatura del local, comprobando la adecuada evacuación del calor				X
Comprobación de la existencia y estado de señalizaciones, carteles indicadores, guantes, pértiga y banqueta aisladora				X
Revisión del estado de puertas, rejillas de ventilación y vallas de cerramiento de celdas				X
Comprobación de la existencia de alumbrado de servicio y emergencia				X
Comprobación de la existencia de material contra incendios				X
Comprobación de limpieza e inexistencia de objetos ajenos al servicio eléctrico				X
PUESTAS A TIERRA				
Comprobación de la existencia y estado general de las puestas a tierra				X
Medida de los valores de puesta a tierra: pararrayos, herrajes, neutro y baja tensión				X
Medida de las tensiones de paso y contacto				X
REVISIONES LADO DE ALTA TENSIÓN				

-198-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	198/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	PERIODICIDAD			
	D	SM	M	A
SECCIONADORES				
Funcionamiento de mandos mecánicos. Engrase				X
Limpieza y revisión de contactos				X
Comprobación de enclavamientos				X
Medida de aislamiento				X
FUSIBLES				
Comprobación de estado de mordazas				X
Medida de la resistencia y de contacto				X
Comprobación de las características adecuadas				X
RELÉS DE PROTECCIÓN				
Comprobación de la relación de los transformadores auxiliares				X
Comprobación y tarado de todos los elementos de protección				X
Verificación del correcto disparo (según curva de protección) de cada uno de los relés sobre el interruptor correspondiente				X
Limpieza y engrase de relés				X
Ajuste de la timonería (relés directos)				X
TRANSFORMADORES DE POTENCIA				
Medida de la rigidez eléctrica del aceite				X
Revisión de las protecciones propias: Bucholz, termómetros, etc.				X
Medida de aislamiento de los devanados entre sí y a la masa				X
Comprobación del estado general del transformador: nivel, fugas, cuba, radiadores, aisladores, desecador, etc.				X
CABLES DE POTENCIA				
Revisión de botellas terminales, conexiones, fugas y puesta a tierra				X
Medida de aislamiento entre fases y a tierra				X
Estado de la canalización				X
EMBARRADOS				
Medida de aislamientos				X
Revisión estado de conexiones, aisladores-soportes y pasamuros				X
LIMPIEZA				
Limpieza de transformadores, apartamento, embarrados y aisladores				X
REVISIONES LADO DE BAJA TENSIÓN				
Comprobación de los elementos de protección, medida y maniobra				X
Medida de tensiones				X
Medida de intensidades				X
Medida factor de potencia				X

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	199/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	PERIODICIDAD			
	D	SM	M	A
Verificar que existe o aportar en caso necesario, las instrucciones de operación y el libro de instrucciones de control y mantenimiento				X
Inspección por O.C.A. cada 3 años				S/N

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-CED	Equipo: CUADROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN.

CUADROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Verificación de fusibles y pilotos de señalización y alarma				X	
Verificación y anotación de tensión en barras				X	
Verificación de contactores y su funcionamiento, verificando maniobra y estado de los contactos				X	
Verificación y reapretado de conexiones eléctricas en regletas, contactores, fusibles, etc.					X
Revisión general del cableado interior					X
Limpieza general del cuadro					X
Revisión de pintura					X
Comprobación interruptores y disyuntores verificando funcionamiento y maniobra					X
Comprobar la operatividad de pilotos y leds, reponiendo los fundidos				X	
Contraste y ajuste de los aparatos de medida					X
Comprobación del correcto funcionamiento de los automatismos de protección					X
Verificar la relación sección/intensidad y protecciones. Corregir en caso de ser necesario					X
Verificación de puestas a tierra y anotar medición					X
Verificación del aislamiento eléctrico y actuación del diferencial					X
Lectura de amperímetros, y voltímetros, comparando los valores con los teóricamente correctos				X	
Comprobar si hay calentamiento anormal de los conductores eléctricos				X	
Existencia de unifilar disponible y actualizado, elaboración o corrección si procede					X

-200-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	200/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



CUADROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Inspección por O.C.A. cada 5 años (Sólo en Edificios de Pública Concurrencia)					S/N

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-CON	Equipo: CONTADOR ELÉCTRICO

CONTADOR ELÉCTRICO	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Lectura de los diversos contadores e información al responsable designado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.	X				
Verificar que los accesos están libres de obstáculos					X
Verificar que el cerrojo de la puesta está correcto					X
Verificar la señalización correcta					X
Inspeccionar el estado de limpieza					X
Comprobar que no hay conducciones no eléctricas					X
Comprobar los fusibles calibrados y verificar las conexiones y los terminales					X
Inspeccionar el estado de las tapas de los módulos					X
Verificar que la lectura de los equipos de medida se puede leer fácilmente					X
Comprobar que no hay humedades				X	
Verificar la ventilación correcta y desagües del local					X
Realización de termografía					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-GE	Equipo: GRUPOS ELECTRÓGENOS.

-201-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página	201/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



GRUPOS ELECTRÓGENOS	PERIODICIDAD				
	Q	M	T	SM	A
REFRIGERACIÓN					
Verificar el nivel del agua de refrigeración	X				
Verificar fugas de agua	X				
Verificación de manguitos	X				
Comprobar tensado de correas de transmisión y del ventilador				X	
Engrase eje ventilador				X	
Verificación del sistema de refrigeración del motor				X	
Cambiar correas					X
Limpieza del circuito y sustitución anticongelante anticorrosivo					X
Limpieza exterior radiador					X
LUBRICACIÓN					
Verificar nivel de aceite	X				
Verificar fugas de aceite si existen	X				
Sustituir aceite motor					X
Sustituir filtro de aceite					X
ALIMENTACIÓN					
Verificar nivel de gasóleo. Control de consumo. Llenado en caso necesario	X				
Revisar depósito de combustible si hay agua o fugas. Purgado si es necesario				X	
Revisar depósito nodriza si hay agua o fugas. Purgado si es necesario				X	
Comprobar posibles fugas circuito de combustible				X	
Comprobar sistema de llenado de combustible y bombas de combustible				X	
Sustituir filtro de combustible					X
Cambio filtro de aire					X
BATERÍAS					
Verificación y anotación de la tensión de baterías	X				
Verificación y anotación del nivel del electrolito y densidad	X				
Verificación y anotación de la tensión e intensidad de la carga de las baterías	X				
Comprobar terminales de la batería; engrasar con vaselina				X	
Comprobar cargador de batería y ajustar				X	
Sustitución de baterías si procede					X
GENERAL					
Comprobar caldeo diesel				X	
Verificación de partes mecánicas externas y correas				X	
Limpieza externa de grupos y cuartos de máquinas				X	

-202-

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ		Página	202/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





GRUPOS ELECTRÓGENOS	PERIODICIDAD				
	Q	M	T	SM	A
Repaso de pintura					X
Revisar y limpiar respiradero de cárter					X
Comprobar aprietes de tornillos bancada y fijación					X
Revisión y limpieza de inyectores					X
ELÉCTRICO					
Verificación del estado de líneas y apretado de conexiones					X
Verificación del estado del cuadro de conmutación					X
Verificación y anotación de la puesta a tierra del grupo					X
Verificación y anotación de la puesta a tierra del neutro					X
Control visual del acoplamiento diesel alternador					X
Verificación visual de escobillas en el alternador, así como la presión					X
Verificación del grupo de regulación estática en el alternador de muelles porta escobillas en anillos rozantes					X
CONTROL					
Puesta en marcha en vacío durante 10 min	X				
Comprobar arranque y parada manual	X				
Verificación de señalizaciones y alarmas	X				
Revisión y reposición de fusibles, lámparas, etc.	X				
Arranque grupo en automático y conexión de carga progresiva durante 15 min. Anotar horas tras la prueba				X	
Comprobar arranque y parada automático				X	
Comprobar parada de emergencia				X	
Comprobar alarma baja presión de aceite				X	
Comprobar alarma alta temperatura de agua				X	
Comprobar alarma sobrecarga cortocircuito				X	
Comprobar alarma bajo nivel de agua				X	
Comprobar alarma baja tensión de baterías				X	
Comprobar funcionamiento equipo control y cuadro de maniobra				X	
Reglaje del acelerador				X	
Verificación electroimán de parada o electroválvulas				X	
ESCAPE					
Comprobar fugas de salidas de gases y corregir si procede				X	
Verificar sistema de escape				X	
Verificar sistema y conductos de extracción				X	
FUNCIONAMIENTO					
Anotación de horas de funcionamiento	X				
Verificación y anotación de presión aceite (bar) en vacío	X				

 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ		Página	203/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
	https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



GRUPOS ELECTRÓGENOS	PERIODICIDAD				
	Q	M	T	SM	A
Verificación y anotación de la temperatura agua (Cº) en vacío	X				
Verificación y anotación de R.P.M. diesel en vacío	X				
Verificación y anotación de la frecuencia (Hz) en vacío	X				
Verificación y anotación de la tensión en vacío RS/RT/ST	X				
Verificación y anotación de la presión aceite (bar) en carga				X	
Verificación y anotación de la temperatura agua(Cº) en carga				X	
Verificación y anotación de R.P.M. diesel en carga				X	
Verificación y anotación de la frecuencia (Hz) en carga				X	
Verificación y anotación de la tensión en carga RS/RT/ST				X	
Verificación y anotación de la corriente (Amp.) R/S/T				X	

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-SAI	Equipo: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.

S.A.I.S.	PERIODICIDAD				
	Q	M	T	SM	A
<i>Control de elementos mecánicos de los equipos:</i>					
Verificar el estado de cables, embarrados, aisladores, transformadores, bobinas, etc.					X
Verificar la correcta conexión a tierra de todos los elementos					X
Verificar funcionamiento de interruptores y magnetotérmicos de SAI y cuadros de SAI					X
Reapretado de conexiones eléctricas					X
Verificar que todas las fijaciones de los equipos estén bien apretadas					X
Limpieza de la electrónica y potencia mediante soplado delicado con aire comprimido					X
Limpieza de rejillas de ventilación					X
Limpieza exterior de los equipos y del local		X			X
Verificación de que no existen calentamientos anormales en todos los elementos. Realización de termografía					X

-204-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	204/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



S.A.I.S.	PERIODICIDAD				
	Q	M	T	SM	A
Verificar el funcionamiento correcto de los ventiladores y que las condiciones de ventilación del SAI son correctas		X			X
Medición de las condiciones ambientales de la sala de SAI		X			X
<i>Rectificador/cargador:</i>					
Reglaje de la tensión total y de flotación de las baterías					X
Limitación de la corriente de batería					X
Control de los condensadores de continua					X
Verificación de desconexión y conexión automática del rectificador					X
<i>Convertidor:</i>					
Reglaje de la tensión de salida del convertidor					X
Control de la frecuencia de salida					X
Control de la sincronización con la red					X
Control de la intensidad de salida					X
Control de los condensadores de filtraje de salida					X
<i>Baterías:</i>					
Verificación de que los ciclos de carga y descarga son correctos					X
Revisión del estado general de las baterías	X				X
Verificar el estado y limpieza de bornas de la batería		X			X
Limpieza general de equipos y de la sala de baterías		X			X
Verificar el estado de las bancadas, estado de pintura, oxidaciones. Reapriete de fijaciones.					X
Verificar la correcta conexión a tierra de todos los elementos.					X
Medición de las condiciones ambientales de la sala de baterías	X				X
<i>By-pass:</i>					
Sincronismo					X
Realización de varias conmutaciones con red					X
Comprobar el buen funcionamiento del By-pass manual					X
Control de todos los parámetros fundamentales del sistema, enclavamientos y alarmas					X
<i>Comprobación de:</i>					
Prueba del SAI en carga. Verificando que entra en servicio correctamente y asume correctamente la carga. Verificar los tiempos de autonomía en función de la carga					X
Verificación y anotación de la tensión de entrada al S.A.I.					X
Verificación y anotación de la tensión de salida del rectificador					X

-205-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	205/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



S.A.I.S.	PERIODICIDAD				
	Q	M	T	SM	A
Verificación y anotación de la tensión de salida del sistema					X
Verificación y anotación de la intensidad de salida en cada fase					X
Verificación y anotación de la frecuencia y la distorsión armónica					X
Ensayo de los sistemas de monitorización					X
Verificación de elementos de control ópticos y acústicos como displays, lámparas, alarmas, elementos de medida, etc.	X				X
Verificación del software de gestión, actualización si es necesario. Realizar copia de seguridad					X
Verificar el correcto etiquetado de elementos, esquemas, instrucciones de operación, etc.					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-MT1	Equipo: INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN.

INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Interruptores automáticos				
Comprobación y puesta a punto de los mandos			X	
Inspección cámaras de ruptura			X	
Inspección y verificación de contactos			X	
Tiempos de conexión y desconexión			X	
Detección de fugas			X	
Seccionadores disyuntores e Interruptores				
Revisión de contactos (presión y alineación)			X	
Revisión de soporte (fijación y puesta a tierra del mismo)			X	
Comprobación de mandos con ajuste y engrase			X	
Pruebas de bloqueo y enclavamiento			X	
Estado general de cuchillas y apagachispas			X	
Regulación de las transmisiones de conexión y desconexión			X	
Limpieza de piezas aislantes y comprobación			X	
Comprobación de puesta a tierra y toma de medidas			X	
Comprobación circuitos eléctricos de disparo			X	

-206-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	206/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



INSTALACIÓN MEDIA TENSIÓN	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Realización de termografía			X	

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: ELECTRICIDAD.
EL-TF	Equipo: TRANSFORMADORES.

TRANSFORMADORES	PERIODICIDAD				
	D	S	M	SM	A
Transformadores en baño de aceite					
Verificar y comprobar temperatura y nivel de aceite			X		
Verificar controles y alarmas			X		
Comprobar tensión de llegada en alta si existe voltímetro fijo instalado			X		
Comprobar tensión de salida en baja y anotar			X		
Verificar y contrastar aparatos de control y regulación			X		
Revisión exterior de celdas, y comprobar continuidad de tierras				X	
Revisión interior de celdas, limpiado de elementos					X
Limpieza general de terminales AT/MT y el transformador					X
Revisión de la rigidez dieléctrica y grado de humedad del aceite o de los transformadores					X
Revisión completa realizada por empresa autorizada					X
Realizar Inspección por OCA cada tres años					S/N
Transformadores secos					
Verificar controles y alarmas			X		
Comprobación de llegada de tensión en alta si existe voltímetro fijo instalado			X		
Comprobar y anotar tensión de salida			X		
Verificar y contrastar aparatos de control y regulación			X		
Revisión exterior de celdas, y comprobar continuidad de tierras				X	
Revisión interior de celdas, limpiado de elementos					X
Limpieza general de terminales AT/MT y el transformador					X
Revisión completa y pruebas de todos los componentes del CT a realizar por empresa especializada autorizada (anual)					X

-207-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	207/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



TRANSFORMADORES	PERIODICIDAD				
	D	S	M	SM	A
Realizar Inspección por OCA (cada tres años)					S/N

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: FONTANERÍA.
FO-AS	Equipo: APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA.

APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA	PERIODICIDAD				
	D	S	M	T	A
Verificar el estado general de funcionamiento de inodoros, lavabos, urinarios, piletas, etc.				X	
Revisión del estado de válvulas de retención, procediendo a su apertura y cierre verificando que el cierre es estanco (llaves de paso y llaves de escuadra)				X	
Anotación y ajuste de la temperatura de distribución de agua caliente sanitaria mayor a 50 ºC			X		
Anotación y ajuste de la temperatura de producción de agua caliente sanitaria mayor a 60 ºC	X				
Limpieza e inmersión en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 minutos y aclarado de elementos desmontables como grifos y duchas					X
Verificar griferías y fluxómetros				X	
Verificación y ajuste de tiempos y caudales en sistemas de descarga automática				X	
Verificar mecanismos de carga y descarga en tanques de inodoro				X	
Verificar latiguillos flexibles, randillas de conexión, manguitos electrolíticos, etc.				X	
Desatascar obstrucciones, según necesidad					
Limpieza de atomizadores y sustitución en caso necesario				X	
Comprobación de duchas				X	
Comprobación de grifos				X	
Verificación y limpieza de sifones y botes sifónicos				X	
Revisión del estado de conservación y limpieza de los puntos terminales de la red interior.				X	

-208-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	208/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: FONTANERÍA.
FO-DF1	Equipo: DISTRIBUCIÓN DE FLUÍDOS.

DISTRIBUCIÓN DE FLUÍDOS	PERIODICIDAD					
	D	S	Q	M	A	SN
Anotación y ajuste de la temperatura de distribución de agua caliente sanitaria mayor a 50 °C				X		
Anotación y ajuste de la temperatura de producción de agua caliente sanitaria mayor a 60 °C	X					
Limpieza y desinfección de instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria					X	
Verificación de la no existencia de fugas por prensas, juntas y racores				X		
Control de gasto de agua caliente sanitaria			X			
Seguimiento y registro diario de la lectura de los diversos contadores e información al responsable designado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.	X					
Limpieza general de filtros agua				X		
Contrastar, abriendo grifo lectura de contador					X	
Desmontaje limpieza elementos calefactores y depósitos acumuladores cuando sean deficientes las condiciones de transmisión					X	
Revisión general de tramos visitables de fugas en redes de agua					X	
Revisión general de aislamiento (depósitos, tuberías y conductos)					X	
Control de análisis de agua de los diferentes circuitos					X	
Reposición de todos los elementos deteriorados, tales como juntas, prensa-estopas, etc.					X	
Revisión general de estado de corrosión en tramos visibles					X	
Repaso de pintura					X	
Verificación de estado de soportes					X	
Verificación de la no existencia de fugas en red de desagües de tramos visitables				X		

-209-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	209/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





DISTRIBUCIÓN DE FLUÍDOS	PERIODICIDAD					
	D	S	Q	M	A	SN
Revisión de redes de distribución, comprobando estanqueidad, ausencia de goteos y humedades en juntas y soldaduras. Restablecer estanqueidad				X		
Revisión de llave de toma				X		
Revisión de llave de registro				X		
Revisión de llaves de paso				X		
Revisión de llaves de cierre de red				X		
Revisión de válvula de retención				X		
Revisiones de tramos de tuberías por si se observan humedades en su recorrido				X		
Apriete de prensa de las válvulas						X
Limpieza y engrase de válvulas generales, al tiempo que se procede a su apertura y cierre. Verificar que el cierre es estanco						X
Reapriete de prensas o sustitución de empaquetaduras de dichas válvulas						X
Revisión de pintura y corrosiones						X
Purga de válvulas de drenaje de las tuberías				X		
Apertura los grifos y duchas habitualmente no utilizados dejando correr el agua unos minutos		X				

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: FONTANERÍA.
FO-DE	Equipo: DEPÓSITOS, ALJIBES Y ACUMULADORES.

DEPÓSITOS, ALJIBES Y ACUMULADORES	PERIODICIDAD				
	S	M	T	SM	A
Comprobar y ajustar de válvulas de llenado o sondas de nivel		X			
Verificar que no existen perdidas por el rebosadero o atranques		X			
Comprobar que la llave de vaciado del depósito no está obstruida		X			
Comprobar consumo y temperatura. Anotar		X			
Comprobar respiraderos o rebosaderos				X	
Comprobación general de todos los elementos del depósito				X	

-210-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	210/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



DEPÓSITOS, ALIBES Y ACUMULADORES	PERIODICIDAD				
	S	M	T	SM	A
Inspección del estado de aislamiento					X
Comprobación y tarado de válvulas					X
Control de estanqueidad y limpieza depósitos					X
Revisión de pintura y corrosiones					X
Purga del fondo de los acumuladores	X				
Revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación, depósitos y acumuladores			X		

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: FONTANERÍA.
FO-RS	Equipo: RED DE SANEAMIENTO.

RED DE SANEAMIENTO	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Revisión del estado de pozos, arquetas, sifones, cámaras de descarga y aliviaderos		X		
Revisión del estado de los colectores con los entronques en arquetas		X		
Limpieza por medios mecánicos de todos los circuitos de la red de saneamiento			X	
Reposición de rejillas, sumideros o tapas de arquetas en mal estado				X
Reparaciones de albañilería en pozos y arquetas				X
Desatascar mediante bomba y otros medios efectivos, cualquier obstrucción que se presente				X
Revisión y limpieza de sumidero para locales húmedos	X			
Revisión y limpieza de sumidero y canalón para azoteas transitables	X			
Revisión y limpieza de sumidero y canalón para azoteas de difícil acceso		X		
Revisión bote sifónico colocado, comprobando la existencia permanente de agua en el cierre hidráulico	X			
Revisión de bajantes y limpieza			X	
Limpieza sumideros y sifones y se repondrá junta o rejilla en caso de rotura	X			
Pozos de registro. Se reconocerán todos los elementos reponiéndolos en caso de rotura			X	

-211-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	211/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





RED DE SANEAMIENTO	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Arquetas de registro. Comprobar su estado y reparación en su caso			X	
Revisión de bombas en bombeo de aguas fecales o pluviales con medida de potencia absorbida y comprobación la actuación de las sondas de nivel	X			

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: FONTANERÍA.
FO-TE	Equipo: TERMOS ELÉCTRICOS.

TERMOS ELÉCTRICOS	PERIODICIDAD				
	D	S	Q	M	A
Comprobación de termostato de marcha y seguridad				X	
Verificar funcionamiento de interruptores de flujo				X	
Comprobar y anotar salto térmico				X	
Anotación y ajuste de la temperatura de producción de agua caliente sanitaria mayor a 60 ºC.	X				
Comprobación de tensión de alimentación				X	
Comprobación de consumos eléctrico de etapa					X
Comprobación de funcionamiento de contactores					X
Reapretado de conexiones eléctricas					X
Purga del fondo de los acumuladores o termos		X			
Medición de aislamientos eléctricos					X
Comprobación de aislamiento exterior y sustitución, en su caso.					X
Verificación de puesta a tierra					X
Revisión y repaso de pintura					X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

-212-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	212/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



FICHA: Instalación: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PCI-BIE Equipo: BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE).

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE)	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Comprobación de la adecuada señalización	X			
Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.	X			
Comprobación, por inspección de todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión, accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones	X			
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio	X			
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario	X			
Revisión grupos de presión de la instalación	X			
Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado			X	
Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre			X	
Comprobación de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas			X	
Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera			X	
Comprobación cada 5 años y pruebas de presión de mangueras a 15 Kg/cm ² . Retimbrado				X
Limpieza del circuito de agua de incendios			X	
Comprobación de funcionamiento de contador de agua para PCI, limpieza de filtro de entrada Contrastar la operatividad de válvula antirretorno y válvula de corte			X	
Revisión anual s/normativa con certificado de revisión			X	
Inspección periódica cada 10 años por OCA				X

* En cualquier caso, todas las labores de mantenimiento de estas instalaciones de protección contra incendios se realizarán dando cumplimiento completo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017), siguiendo las labores a realizar y el programa de mantenimiento que este fije.

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

-213-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	213/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA: Instalación: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PCI-CS Equipo: COLUMNAS SECAS.

COLUMNAS SECAS	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Comprobación de la adecuada señalización	X			
Comprobación de la accesibilidad de la entrada de calle y tomas de piso.		X		
Comprobación de la señalización		X		
Comprobación de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario)		X		
Comprobar que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas		X		
Comprobar que las llaves de seccionamiento están abiertas		X		
Comprobar que todas las tapas de racores están bien colocadas y ajustadas		X		
Comprobación cada 5 años y pruebas de presión según reglamento				X
Revisión anual s/normativa con certificado de revisión			X	
Inspección periódica cada 10 años por OCA				X

* En cualquier caso, todas las labores de mantenimiento de estas instalaciones de protección contra incendios se realizarán dando cumplimiento completo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017), siguiendo las labores a realizar y el programa de mantenimiento que este fije.

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA: Instalación: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PCI-EP Equipo: EXTINTORES DE INCENDIO. PORTÁTILES.

EXTINTORES DE INCENDIO. PORTÁTILES	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Comprobación de la adecuada señalización	X			
Comprobación del estado de carga, peso y presión del botellín de gas impulsador (si existe), estado de las partes mecánicas (boquillas, válvulas, manguera, etc.)	X			
Comprobación de accesibilidad, buen estado de conservación, seguros, precintos, inscripciones, manguera, etc.	X			
Verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de extintores de polvo con botellín de impulsión, estado del agente extintor			X	

-214-

		Código Seguro de verificación:	PF : CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	214/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





EXTINTORES DE INCENDIO. PORTÁTILES	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor			X	
Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas			X	
Revisión general			X	
Retimbrado cada 5 años o sustitución de los equipos que lo precisen según ITC- MIE-AP 5 y el reglamento de RPCI				X
Revisión anual s/normativa con certificado de revisión			X	
Inspección periódica cada 10 años por OCA				X

* En cualquier caso, todas las labores de mantenimiento de estas instalaciones de protección contra incendios se realizarán dando cumplimiento completo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017), siguiendo las labores a realizar y el programa de mantenimiento que este fije.

** En cualquier caso, todas las labores de mantenimiento de estas instalaciones de protección contra incendios se realizarán dando cumplimiento completo al Reglamento de equipos a presión y sus ITC

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PCI-GPSI	Equipo: GRUPO PRESIÓN SISTEMA INCENDIOS Y AS

GRUPOS PRESIÓN SISTEMA INCENDIOS Y AGUA SANITARIA	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Comprobación del correcto funcionamiento de los cuadros eléctricos		X		
Comprobación del correcto funcionamiento de las bombas principales		X		
Comprobación del correcto funcionamiento de las bombas auxiliares		X		
Verificación y ajuste de los presostatos		X		
Verificación y ajuste de manómetros		X		
Comprobación del correcto funcionamiento de células, membranas, colectores, etc.		X		
Comprobación que la presión de impulsión y el caudal son adecuados		X		
Comprobación del estado de rodamientos y partes giratorias		X		
Comprobación de que no existen calentamientos anormales en los cojinetes		X		
Comprobación y ajuste de alineaciones		X		
Verificar estado de anclajes y la ausencia de ruidos y vibraciones		X		

-215-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	215/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



GRUPOS PRESIÓN SISTEMA INCENDIOS Y AGUA SANITARIA	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Verificación velocidad de giro de las bombas		X		
Limpieza de filtros de aspiración		X		
Comprobación niveles de agua y aceite en motores DIESEL		X		
Comprobación niveles electrolíticos en baterías		X		
Limpieza exterior baterías		X		
Comprobación del funcionamiento de puesta en marcha del grupo en automático	X			
Comprobación puesta en marcha manual	X			
Comprobación alarmas de temperatura y presión de aceite		X		
Reapretado de conexiones eléctricas				X
Anotación de la intensidad de cada fase y comprobación con la nominal		X		
Limpieza general de todos los equipos				X
Repaso de pintura				X
Revisión anual s/normativa con certificado de revisión				X
Inspección periódica cada 10 años por OCA				S/N

* En cualquier caso, todas las labores de mantenimiento de estas instalaciones de protección contra incendios se realizarán dando cumplimiento completo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017), siguiendo las labores a realizar y el programa de mantenimiento que este fije.

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PCI-HI	Equipo: HIDRANTES

HIDRANTES	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Comprobación de la adecuada señalización	X			
Comprobar la accesibilidad y la señalización en los hidrantes enterrados	X			
Inspección visual comprobando estanqueidad del conjunto	X			
Quitar tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores	X			
Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo		X		
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje		X		

-216-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	216/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



HIDRANTES	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Revisión anual s/normativa con certificado de revisión			X	
Inspección periódica cada 10 años por OCA				X

* En cualquier caso, todas las labores de mantenimiento de estas instalaciones de protección contra incendios se realizarán dando cumplimiento completo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017), siguiendo las labores a realizar y el programa de mantenimiento que este fije.

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PCI-SFE	Equipo: SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION.

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCION	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Comprobación de la adecuada señalización	X			
Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento correcto	X			
Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales o automáticos de la instalación de los sistemas de polvo o agentes extintores gaseosos	X			
Comprobación del estado de carga de la instalación de los sistemas de polvo, gas extintor, anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de los cilindros/botellas de gas extintor e impulsor impulsor cuando existan	X			
Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, etc., en los sistemas con indicaciones de control	X			
Limpieza general de todos los componentes	X			
Revisión completa del sistema de aspiración y análisis del aire	X			

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	217/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso: · Verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. · Comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma (medida alternativa del peso o presión). · Comprobación del estado del agente extintor. · Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. · Verificación y posible caducidad de válvula de disparo.			X	
Comprobación situación despejada de cabezas y activación válvulas de prueba		X		
Prueba de funcionamiento del sistema, comprobando que se apagan los sistema de extracción	X			
Revisiones de estanqueidad de los locales a cubrir			X	
Comprobación de estanqueidad de circuitos de distribución de gas			X	
Retimbrado cada 10 años o sustitución de los equipos que lo precisen según ITC-MIE- AP 6 y el reglamento de RPCI				X
Revisión anual s/normativa con certificado de revisión			X	
Inspección periódica cada 10 años por OCA				S/N

* En cualquier caso, todas las labores de mantenimiento de estas instalaciones de protección contra incendios se realizarán dando cumplimiento completo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017), siguiendo las labores a realizar y el programa de mantenimiento que este fije.

** En cualquier caso, todas las labores de mantenimiento de estas instalaciones de protección contra incendios se realizarán dando cumplimiento completo al Reglamento de equipos a presión y sus ITC

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PCI-SAD	Equipo: SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, baterías, etc., defectuosos. Comprobación de alarma de detección de incendios	X			

-218-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	218/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Comprobación de la adecuada señalización	X			
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.)	X			
Verificación integral de la instalación procediendo a la activación de los detectores			X	
Verificación integral de la instalación de pulsadores			X	
Revisión y verificación del funcionamiento de compuertas cortafuegos			X	
Limpieza del equipo de centrales y accesorios			X	
Realizar copia de seguridad de la configuración de la instalación de la central y entregar copia al propietario			X	
Actualización del firmware y/o software de la central de incendios			X	
Actualización de centrales de detección y sus componentes				X
Verificación de uniones roscadas o soldadas			X	
Limpieza y reglaje de relés			X	
Regulación de tensiones e intensidades			X	
Verificación de los equipos de transmisión de alarma			X	
Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico			X	
Limpieza de detectores (humos, monóxido de carbono, térmico, gas, velocimétricos, fotoeléctricos, ópticos, óptico-térmicos, fotoeléctricos, infrarrojos, iónicos, etc.) y sustitución en caso necesario			X	
Verificación del sistema de lanzadestellos		X		
Revisión y ajuste de centrales de detección de monóxido de carbono y opacidad de humos		X		
Revisión anual s/normativa con certificado de revisión			X	
Inspección periódica cada 10 años por OCA				S/N

* En cualquier caso, todas las labores de mantenimiento de estas instalaciones de protección contra incendios se realizarán dando cumplimiento completo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017), siguiendo las labores a realizar y el programa de mantenimiento que este fije.

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	219/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA:	Instalación: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PCI-SMAI	Equipo: SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIO.

SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIO	PERIODICIDAD			
	T	SM	A	SN
Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro).	X			
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.)	X			
Verificación integral de la instalación, procediendo a la activación de detectores.			X	
Comprobación de la adecuada señalización	X			
Limpieza de sus componentes			X	
Verificación de uniones roscadas o soldadas			X	
Prueba final de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico			X	
Revisión anual s/normativa con certificado de revisión.			X	
Inspección periódica cada 10 años por OCA				X

* En cualquier caso, todas las labores de mantenimiento de estas instalaciones de protección contra incendios se realizarán dando cumplimiento completo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017), siguiendo las labores a realizar y el programa de mantenimiento que este fije.

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

-220-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	220/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



FICHA:	Instalación: INSTALACIÓN DE GAS
IG-AG	Equipo: ACOMETIDA DE GAS.

ACOMETIDA DE GAS	PERIODICIDAD			
	M	SM	A	SN
Verificar estanqueidad mediante espuma jabonosa en arqueta acometida		X		
Comprobar presión de servicio		X		
Comprobar estanqueidad en canalización vista			X	
Comprobar estanqueidad mediante espuma jabonosa en llave de paso			X	
Limpiar purgador colocado en llave de paso			X	
Comprobación del sistema de detección de fugas de gas	X			
Certificado de revisión e inspección periódica de instalaciones de gas canalizado por la distribuidora o autorizado (cada 5 años)				X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: CENTRO DE PROCESO DE DATOS.
CPD-DF	Equipo: DETECCIÓN DE FUGAS.

SISTEMA DETECCIÓN DE FUGAS EN CPD	PERIODICIDAD			
	D	S	M	SM
Verificar parámetros de funcionamiento en gestión	X			
Comprobación visual del estado del cable y del etiquetado en todo su recorrido		X		
Aspirado de la superficie del falso suelo recorrido por el cable, 30 cm a cada lado de éste		X		
Control de acumulación de contaminación conductiva motivada por la suciedad en el cable sensor y que afecta a la capacidad de detección del sistema y posterior localización de la fuga. Para que esta inspección sea positiva se utilizará el comprobador portátil				X
Comprobaciones de fuga intencionada en distintos puntos del cable		X		

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

-221-

		Código Seguro de verificación:	PF: CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	221/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





FICHA:	Instalación: INSTALACIÓN SOLAR.
IS-TER	Equipo: INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA.

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Realizar una limpieza de la superficie del captador. El cristal puede ensuciarse con lo que el rendimiento del sistema disminuye				X
Controlar que la mezcla sea en el porcentaje correcto para la hermeticidad del anticongelante				X
Comprobar que el valor de la presión sea de 3 Bar				X
Controlar que no exista presencia de aire en el sistema				X
Controlar el ánodo al magnesio				X
Verificar eventuales depósitos de piedra calcárea sobre los intercambiadores				X
SISTEMA DE CAPTACIÓN				
Inspección visual de cristales para detectar condensaciones, suciedad y picaduras				X
Inspección visual de carcasa y drenaje para detectar deformación, oscilaciones y ventanas de respiración				X
Inspección visual de conexiones para detección de aparición de fugas				X
Inspección visual de la estructura para comprobar degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos				X
Revisión del sistema disipador/aerotermino de calor				X
SISTEMA ACUMULACIÓN				
Inspección visual de depósito para detectar presencia de lodos en el fondo				X
Inspección visual de ánodos sacrificio para comprobación de su desgaste				X
Inspección visual del aislamiento para comprobar que no hay humedad ni picaduras				X
Inspección visual de las conexiones para detectar la aparición de oxidaciones				X
SISTEMA DE INTERCAMBIO				
Control de funcionamiento del intercambiador de serpentín para comprobar su eficiencia y prestaciones				X
Comprobación de que el caudal que ofrece la bomba es el requerido por la instalación. Revisión de bombas				X
Realización de una prueba de presión para controlar el funcionamiento de la estanqueidad. Inspección vaso de expansión				X
Inspección visual del aislamiento exterior para detectar la degradación de la protección, uniones y ausencia de humedad				X

-222-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA-WUAF-BNHJ	Página	222/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
Inspección visual del aislamiento interior para comprobar las uniones y la ausencia de humedad				X
Control del funcionamiento de los purgues automáticos, verificando la eliminación de aire y su limpieza				X
Control del funcionamiento de los purgues manuales, verificando la eliminación de aire y su limpieza				X
Comprobación de la estanqueidad y funcionamiento de la bomba				X
Comprobación de la presión en la válvula de expansión cerrada				X
Comprobación de la presión en la válvula de expansión abierta				X
Actuación sobre el sistema de llenado para controlar su correcto funcionamiento				X
Actuaciones (abrir y cerrar) sobre las válvulas de corte para evitar su agarrotamiento.				X
Actuación sobre las válvulas de seguridad para controlar su correcto funcionamiento				X
SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL				
Inspección visual del armario eléctrico: Comprobar que está siempre bien cerrado para que no entre polvo, agua, etc.				X
Actuación sobre el diferencial para controlar su correcto funcionamiento				X
Actuación sobre el termostato para controlar su correcto funcionamiento				X

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

FICHA:	Instalación: INSTALACIÓN SOLAR.
IS-FOT	Equipo: INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA	PERIODICIDAD			
	M	T	SM	A
ESTRUCTURA				
Comprobación/apriete de la tornillería de la estructura				X
Verificación del nivel de corrosión				X
Verificación del estado de los cables de toma a tierra				X
Verificación del anclaje de la estructura			X	
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS				
Limpieza de la superficie de los módulos			X	

-223-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	223/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA				
	M	T	SM	A
Comprobación del estado de los paneles			X	
Verificación de sus conexiones eléctricas			X	
Comprobar el estado y la estanqueidad de las cajas de conexión de los paneles.			X	
Controlar la tensión a circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito (Isc)			X	
INVERSORES				
Lectura de los datos archivados y de la memoria de fallos. Evolución de la planta.	X			
Verificación de los inversores, así como sus cables y conexiones: - limpieza del disipador de calor del componente de potencia. - comprobar cubiertas y funcionamiento de bloqueos. - inspección de polvo, suciedad, humedad y filtraciones de agua en el interior del armario de distribución y del resistor evr. - si es necesario, limpiar el inversor y tomar las medidas pertinentes. - revisar la firmeza de todas las conexiones del cableado eléctrico y, dado el caso, apretarlas. - comprobar si el aislamiento o los bornes presentan decoloración o alteraciones de otro tipo. en caso necesario cambiar las conexiones deterioradas o los elementos de conexión oxidados. - comprobar la temperatura de conexiones mediante termografía infrarroja. en caso de que alguna conexión aparentemente correcta alcance una temperatura por encima de 60 ºc, se medirá la tensión e intensidad de la misma, controlando que está dentro de los valores normales. si es necesario, sustituir dicha conexión. - inspeccionar y, dado el caso, reponer las etiquetas de indicación de advertencia. - comprobar el funcionamiento de los ventiladores y atender a ruidos. los ventiladores pueden ser encendidos si se ajustan los termostatos o durante el funcionamiento. - intervalos de sustitución preventiva de componentes (ventiladores, calefacción). - verificar el envejecimiento de los descargadores de sobretensión y, dado el caso, cambiarlos. - revisión de funcionamiento de la monitorización de aislamiento / gfdi comprobar el funcionamiento y la señalización			X	
Comprobación del correcto funcionamiento de los ventiladores			X	

-224-

		Código Seguro de verificación:	PF : CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ		Página	224/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)		Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF



INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA				
	M	T	SM	A
Verificación del estado de las protecciones: · inspección visual de los fusibles y seccionadores existentes y, dado el caso, engrase de los contactos. · revisión de funcionamiento de los dispositivos de protección: – interruptores de protección de la corriente de defecto. – interruptores automáticos. – interruptores de potencia. – interruptores de protección de motores por accionamiento manual o mediante la tecla de control (si existe). · revisión de las tensiones de mando y auxiliares de 230 v y 24 v · comprobación de funcionamiento de la parada de emergencia Control de la función de sobre temperatura y revisar el funcionamiento del circuito de seguridad de esta función			X	
Limpieza de ventiladores, filtros, rejillas e interior de los inversores			X	
RED ELÉCTRICA CC/AC				
Limpieza y verificación de cajas, cables, conectores y tornillería			X	
Verificación local del sistema de protección de descargadores de sobretensión y fusibles			X	
Caídas de tensión en los distintos circuitos: - circuito paneles-controlador de carga, o paneles-inversor. los puntos de prueba serán los terminales de la caja principal de conexiones del campo fv y los terminales del regulador (si lo hubiera) o inversor. - circuito baterías-inversor. los puntos de prueba serán los terminales de entrada del inversor y los terminales positivos y negativos de las baterías solares más alejadas eléctricamente del inversor. - circuitos de consumo. no suele realizarse esta comprobación.			X	
Mantenimiento del cuadro general de distribución: se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos indirectos y directos, puesta a tierra, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protege			X	
Revisión de baterías			X	

SN	E	A	SM	T	M	Q	S	D
Según	Estacional	Anual 1 al año	Semestral 2 al año	Trimestral 4 al año	Mensual 12 al año	Quincenal 26 al año	Semanal 52 al año	Diaria 365 al año

-225-

		Código Seguro de verificación:	PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ	Página	225/226
		FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
		https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ			

CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF





 	Código Seguro de verificación:	PF:CKBt - 6TZA - WUAF - BNHJ	Página	226/226
	FIRMADO POR	MIGUEL JIMENEZ MARTIN (TÉCNICO SUPERIOR DE INSPECCIÓN)	Fecha	22/07/2026
https://sede.mjusticia.gob.es/sedecsvbroker/FormularioVerificacion.action?CSV=PF:CKBt-6TZA-WUAF-BNHJ				



CSV : GEN-e775-f05d-e57f-8ec7-f2bd-47ff-be19-d1fd

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://run.gob.es/hsblF8yLcR>

FIRMANTE(1) : SELLO SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA | FECHA : 22/07/2026 10:50 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JAVIER ANTONIO CABRERA POZUELOS | FECHA : 10/09/2026 15:06 | NOTAS : CF