

Aufzüge Rhein-Main GmbH

Hanauer Landstraße 5 · 60314 Frankfurt

Wartungsprotokoll Aufzugsanlage

Objekt: Bürohaus Mainzer Landstraße

Anlage: Personenaufzug Haupttreppenhaus (Fabrik-Nr. 4711-0815)

Bezug: LV-Pos. 1.1

Grundlage: DIN EN 13015

Wartungsdatum: 27.08.2026

Durchgeführte Arbeiten: Tragmittel und Bremse geprüft, Türantriebe justiert, Notruf getestet, Schmierung.

Mängel: keine

Ergebnis: Anlage betriebssicher.

Techniker: M. Weber