

ST

Fixar Soluções LTDA

CNPJ / CPF
06.125.978/0001-94Telefone
(83) 9 9815-7585E-mail
systechtecnologia@gmail.comEndereço
Rua Antônio Guedes de Andrade, 337 - RebouçasRELATÓRIO DE
MANUTENÇÃO

OS-FICTICIA-001

Data do atendimento
22/08/2026Horário
10:15

CLIENTE

Nome / Razão social
Petrônio Colégio e CursosDocumento
00.000.000/0000-00Telefone
(00) 00000-0000Endereço
0000000000000000

EQUIPAMENTO

Referência / Tag
OS-FICTICIA-001Ambiente
Infantil 5 Manhã E Tarde EmiTipo
Ar-condicionado splitMarca
GreeModelo
Gree 18 K ConvencionalNº de série
FICT-2026-001Capacidade
18.000 BTU/hTensão
220 VFase
MonofásicoRefrigerante
R-410AData de instalação
10/03/2025

SERVIÇOS EXECUTADOS

✓ Isolação Térmica
Envolver os tubos de sucção e descarga com isotubos, fita PVC e fita elastomérica.

VERIFICAÇÕES E CONDIÇÕES

Filtros	Atenção	Dreno e vazamentos	OK	Conexões elétricas	Não conforme
Necessária limpeza completa.				Terminal com aquecimento; reaperto realizado.	
Performance geral	OK	Tensão	220 V	Corrente	7,2 A
Temperatura de retorno	27 °C	Temperatura de insuflamento	15 °C	ΔT	12 °C
✓ OK △ Atenção × Não conforme — Não verificado					

DIAGNÓSTICO

Problema relatado
Baixo rendimento durante a tarde.Condição encontrada
Filtro saturado e isolamento com desgaste.Diagnóstico técnico
Fluxo de ar reduzido e perda térmica na linha de sucção.

RESULTADO E RECOMENDAÇÕES

Status do equipamento
Operacional com ressalvasProblema resolvido
ParcialmenteRetorno necessário
SimMotivo do retorno
Reavaliar desempenho após sete dias.Recomendação ao cliente
Manter filtros limpos e programar revisão preventiva.Prioridade
Normal

PEÇAS E MATERIAIS UTILIZADOS

Descrição	Qtde.	Valor unit.	Total
Fita elastomérica	2	R\$ 18,50	R\$ 37,00
Terminal elétrico	4	R\$ 6,25	R\$ 25,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 162,00

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Equipamento liberado para operação com acompanhamento recomendado.

Ivanildo Cândido Bezerra
Responsável técnicoResponsável fictício
Cliente / responsável