ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02464/26

Серия RU № 0599471

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 344016, Россия, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, пер 1-й Машиностроительный, зд. 21.
Основной государственный регистрационный номер: 1026104141260.
Телефон: +78632786808. Адрес электронной почты: empils@empils.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭМПИЛС".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344016, Россия, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, пер 1-й Машиностроительный, зд. 21.

ПРОДУКЦИЯ Средства огнезащиты древесины и материалов на её основе: раствор водный защитного средства для древесины ББ-11 (концентрированный), плотностью 1,073 г/см³; раствор водный защитного средства для древесины ББ-11 (средней концентрации), плотностью 1,060 г/см³.
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 28815-2018 «Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-222/03-2026 от 26.03.2026 года выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 03-ОС/26-01/26 от 03.02.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Федорова Наталия Александровна, Медведева Екатерина Александровна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (пункты 5.1 и 5.2). Группы огнезащитной эффективности согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 1099683). Условия хранения: должен храниться в герметично закрытой таре при температуре не ниже плюс 5°С. Срок годности продукции – 3 года с даты изготовления. Срок службы огнезащитной обработки – 1 год при эксплуатации в интервале температур от минус 40°С до плюс 40°С в условиях, исключающих прямое воздействие атмосферных осадков и относительной влажности окружающей среды не более 80%. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции – 25.09.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.03.2026 **ПО** 29.03.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Гресский Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 152

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02464/26

Серия RU № 1099683

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Группы огнезащитной эффективности средств огнезащиты древесины и материалов на её основе:

Раствор водный защитного средства для древесины ББ-11 (концентрированный), обеспечивает I группу огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 580 г/м^2 (при поверхностной обработке без учета потерь).

Раствор водный защитного средства для древесины ББ-11 (средней концентрации), обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе состава не менее 310 г/м^2 (при поверхностной обработке без учета потерь).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 152