

4. 위험업무에 따른 관리대책

표 50 외벽 청소 작업 시 안전점검 체크리스트

외벽 청소 작업 시 안전점검 체크리스트					
연번	점검항목	평가결과			비고
		개선 필요	보통	우수	
1	리프트에 작업자가 보기 쉬운 곳에 정격하중, 운전속도, 경고표시 등을 표시하였는가?				
2	과부하방지장치, 권과방지장치의 기능이 정상적으로 작동되는가?				
3	비상정지 스위치는 돌출형(적색) 구조로 적합한 위치에 설치, 정상적으로 작동되는가?				
4	조작스위치는 외부의 안전한 위치에 설치되어 있는가?				
5	운반구 외부에 부착된 리미트 스위치는 변형, 훼손 없이 견고하게 설치되어 있는가?				
6	고정볼트 등이 확실히 고정되고 풀림, 변형이 없는가?				
7	와이어로프에 소선 끊어짐이 없으며, 심하게 변형되거나 부식된 경우, 즉시 교체 가능한가?				
8	체인에 심한 균열 또는 변형이 없고, 훼손된 체인은 즉시 교체 가능한가?				
9	바닥에 걸려 넘어질 자재, 공구 등을 방치를 하고 있는가?				
10	작업근로자가 작업특성에 적합한 개인보호구를 착용하도록 관리하는가?				
11	고장, 수리, 점검 작업 시 주 전원을 차단하고 잠금장치 및 표지판을 부착하고 작업하고 있는가?				