

23/03/2026 - 29/03/2026

| Date/Time               | Text                                                                          | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 2026/03/26/<br>12:21:12 | A bomba 1<br>neste mês<br>fez mais<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>12:21:11 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Passive | 2026/04/26/<br>12:24:05 |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:55:36 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico        | High High | 3     | Passive | 2026/03/26/<br>11:57:53 |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:43:31 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico        | High High | 3     | Passive | 2026/03/26/<br>11:55:17 |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:43:20 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                                | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:43:20 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:43:20 | A bomba 1<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Passive | 2026/04/26/<br>11:58:17 |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:43:20 | A bomba 2<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:43:10 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                                | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:43:10 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:43:10 | A bomba 1<br>neste mês<br>fez menos                                           | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                          | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | arranques<br>do que no<br>mês anterior                                        |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:43:10 | A bomba 2<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:42:40 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:42:40 | A bomba 1<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:42:40 | A bomba 2<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:42:40 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                                | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:40:58 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico        | High High | 3     | Passive | 2026/03/26/<br>11:41:05 |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:39:57 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:39:57 | A bomba 1<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:39:57 | A bomba 2<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:39:57 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                                | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                           | Priority  | Group | Status | OFF Date/<br>Time | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|-------------------|-----|
| 2026/03/26/<br>11:39:27 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior               | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:39:27 | A bomba 1 neste mês fez menos arranques do que no mês anterior | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:39:27 | A bomba 2 neste mês fez menos arranques do que no mês anterior | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:39:27 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                          | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:37:00 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior               | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:37:00 | A bomba 1 neste mês fez menos arranques do que no mês anterior | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:37:00 | A bomba 2 neste mês fez menos arranques do que no mês anterior | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:36:59 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                          | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:25:13 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior               | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:25:13 | A bomba 1 neste mês fez menos arranques do que no mês anterior | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:25:13 | A bomba 2 neste mês fez menos arranques                        | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                          | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | do que no<br>mês anterior                                                     |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>11:25:13 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                                | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>10:58:49 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>10:58:49 | A bomba 1<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>10:58:49 | A bomba 2<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>10:58:49 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                                | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>10:52:33 | A bomba 1<br>neste mês<br>fez mais<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>10:52:32 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>10:52:32 | A bomba 2<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/26/<br>10:52:32 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                                | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>17:35:25 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>17:35:25 | A bomba 1<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques                              | Message   | 4     | Passive | 2026/05/25/<br>17:36:57 |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                          | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | do que no<br>mês anterior                                                     |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>17:35:25 | A bomba 2<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>17:35:25 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                                | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>17:33:36 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>17:33:36 | A bomba 1<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>17:33:36 | A bomba 2<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>17:33:36 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                                | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>17:10:33 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico        | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>17:11:15 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>17:07:13 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico        | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>17:10:18 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:59:29 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico        | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>17:06:47 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:58:52 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico        | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>16:59:16 |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                          | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 2026/03/25/<br>16:57:01 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico        | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>16:58:32 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:53:43 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico        | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>16:56:39 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:53:32 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                                | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:52:38 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:52:38 | A bomba 1<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Passive | 2026/04/25/<br>17:11:18 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:52:38 | A bomba 2<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:50:48 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:50:48 | A bomba 1<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:50:48 | A bomba 2<br>neste mês<br>fez menos<br>arranques<br>do que no<br>mês anterior | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:50:27 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior                  | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>16:50:27 | A bomba 1<br>neste mês                                                        | Message   | 4     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time           | Text                                             | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time   | ACK Date/<br>Time | ACK |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|---------|---------------------|-------------------|-----|
|                     | fez menos arranques do que no mês anterior       |           |       |         |                     |                   |     |
| 2026/03/25/16:50:05 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior | Message   | 4     | Active  |                     |                   |     |
| 2026/03/25/16:49:15 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior | Message   | 4     | Active  |                     |                   |     |
| 2026/03/25/16:49:01 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior | Message   | 4     | Active  |                     |                   |     |
| 2026/03/25/16:46:13 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior | Message   | 4     | Active  |                     |                   |     |
| 2026/03/25/16:28:15 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior | Message   | 4     | Active  |                     |                   |     |
| 2026/03/25/16:27:59 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior | Message   | 4     | Active  |                     |                   |     |
| 2026/03/25/16:27:34 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior | Message   | 4     | Active  |                     |                   |     |
| 2026/03/25/16:21:15 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior | Message   | 4     | Active  |                     |                   |     |
| 2026/03/25/16:16:17 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior | Message   | 4     | Active  |                     |                   |     |
| 2026/03/25/16:16:04 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior | Message   | 4     | Active  |                     |                   |     |
| 2026/03/25/15:14:04 | A bomba 1 tem um problema de                     | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/15:59:56 |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                   | Priority  | Group | Status     | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time       | ACK  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------|-------------------------|------|
|                         | arranque,<br>Chamar o<br>técnico                                       |           |       |            |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>15:13:52 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior           | Message   | 4     | Active     |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>15:13:52 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Passive    | 2026/03/25/<br>15:59:55 |                         |      |
| 2026/03/25/<br>15:13:45 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior           | Message   | 4     | Active     |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>15:13:45 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active     |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>15:13:39 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior           | Message   | 4     | Active     |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>15:13:39 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active     |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>14:53:11 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active-ACK |                         | 2026/04/25/<br>15:08:59 | gues |
| 2026/03/25/<br>14:46:59 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/25/<br>14:47:13 |                         |      |
| 2026/03/25/<br>14:46:47 | O consumo<br>deste mês<br>foi inferior<br>ao mês<br>anterior           | Message   | 4     | Passive    | 2026/04/25/<br>15:07:26 |                         |      |
| 2026/03/25/<br>14:46:46 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active-ACK |                         | 2026/04/25/<br>15:08:59 | gues |
| 2026/03/25/<br>14:45:08 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active     |                         |                         |      |

| Date/Time               | Text                                                    | Priority  | Group | Status | OFF Date/<br>Time | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|-------------------|-----|
| 2026/03/25/<br>14:44:54 | O consumo deste mês foi inferior ao mês anterior        | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/25/<br>14:44:53 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/25/<br>14:43:08 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/25/<br>14:43:08 | O consumo deste mês foi superior ao mês anterior        | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/25/<br>14:43:07 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/25/<br>14:42:42 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/25/<br>14:42:42 | O consumo deste mês foi superior ao mês anterior        | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/25/<br>14:42:42 | O consumo deste mês foi superior ao mês anterior        | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/25/<br>14:42:41 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/25/<br>14:42:37 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/25/<br>14:42:37 | O consumo deste mês foi superior ao mês anterior        | Message   | 4     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/25/<br>14:42:36 | O PLC deixou de                                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                   | Priority  | Group | Status     | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time       | ACK  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------|-------------------------|------|
|                         | comunicar<br>com o VFD 2                                               |           |       |            |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>14:21:47 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/25/<br>14:21:51 | 2026/04/25/<br>14:23:37 | gues |
| 2026/03/25/<br>14:21:34 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active-ACK |                         | 2026/04/25/<br>14:23:37 | gues |
| 2026/03/25/<br>14:21:25 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active     |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>14:21:07 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active     |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>14:17:17 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/25/<br>14:17:29 |                         |      |
| 2026/03/25/<br>14:17:03 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active     |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>14:07:38 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active     |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>14:07:23 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active     |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>14:06:06 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active     |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>13:58:12 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/25/<br>14:04:31 |                         |      |
| 2026/03/25/<br>13:57:58 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar                                        | High High | 2     | Active     |                         |                         |      |

| Date/Time               | Text                                                                   | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | com o VFD 2                                                            |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>13:57:32 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>13:57:21 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>13:47:52 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>13:47:37 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>13:40:26 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>13:40:11 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>13:38:44 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>13:38:32 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>13:34:19 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>13:34:07 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>12:14:44 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>12:29:58 |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                    | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 2026/03/25/<br>12:14:30 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Passive | 2026/03/25/<br>12:29:57 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>12:08:46 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>12:08:33 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>12:08:11 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>12:08:05 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:56:37 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:55:35 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:35:40 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>11:45:52 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:35:26 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:31:50 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:30:52 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>11:31:03 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:30:41 | O PLC deixou de comunicar                               | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                    | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | com o VFD 2                                             |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:30:32 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:30:28 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:30:26 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:29:20 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:27:34 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:20:46 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:19:30 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:10:01 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:09:13 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>11:09:18 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:08:21 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:02:30 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/             | O PLC                                                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                    | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 11:02:18                | deixou de comunicar com o VFD 2                         |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:01:55 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>11:01:43 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>10:58:51 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>10:44:46 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>10:58:38 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>10:39:02 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>10:43:23 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>10:38:51 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>10:38:45 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>10:38:33 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>10:27:58 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:25:03 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>10:24:05 |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                    | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 2026/03/25/<br>09:23:36 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:12:35 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Passive | 2026/03/25/<br>09:22:52 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:12:18 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:11:27 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:11:08 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:11:01 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:10:51 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:10:27 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:09:52 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:09:36 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:09:15 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>09:07:44 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/25/<br>08:57:31 | A bomba 2 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>09:07:46 |                   |     |
| 2026/03/25/<br>08:54:52 | A bomba 2 tem um                                        | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>08:57:09 |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                    | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time       | ACK  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------------|------|
|                         | problema de arranque, Chamar o técnico                  |           |       |         |                         |                         |      |
| 2026/03/25/<br>08:48:36 | A bomba 2 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>08:54:38 |                         |      |
| 2026/03/25/<br>08:46:54 | A bomba 2 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>08:48:25 |                         |      |
| 2026/03/24/<br>17:44:27 | A bomba 2 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/25/<br>08:46:43 |                         |      |
| 2026/03/24/<br>17:43:10 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 1                   | High High | 2     | Passive | 2026/03/25/<br>09:07:45 |                         |      |
| 2026/03/24/<br>17:42:49 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>17:43:12 | 2026/03/24/<br>17:44:56 | admi |
| 2026/03/24/<br>17:41:04 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>17:41:13 |                         |      |
| 2026/03/24/<br>17:40:51 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>17:43:11 | 2026/03/24/<br>17:44:54 | admi |
| 2026/03/24/<br>17:40:43 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                         |      |
| 2026/03/24/<br>17:40:37 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                         |      |
| 2026/03/24/<br>17:40:33 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                         |      |
| 2026/03/24/<br>17:39:15 | A bomba 1 tem um problema de                            | High High | 3     | Active  |                         |                         |      |

| Date/Time               | Text                                                                   | Priority  | Group | Status | OFF Date/<br>Time | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|-------------------|-----|
|                         | arranque,<br>Chamar o<br>técnico                                       |           |       |        |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>17:39:01 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>17:34:19 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>17:34:03 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>17:33:50 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>17:33:42 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>17:33:30 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>17:33:27 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>17:33:14 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>17:33:09 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>17:32:56 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>17:25:10 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                   | Priority  | Group | Status     | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time       | ACK   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| 2026/03/24/<br>17:18:32 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/24/<br>17:20:35 |                         |       |
| 2026/03/24/<br>17:08:16 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/24/<br>17:12:20 |                         |       |
| 2026/03/24/<br>17:07:47 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/24/<br>17:07:57 | 2026/03/24/<br>17:08:04 | opera |
| 2026/03/24/<br>17:07:36 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active-ACK |                         | 2026/03/24/<br>17:08:04 | opera |
| 2026/03/24/<br>17:04:56 | A bomba 2<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/24/<br>17:07:37 | 2026/03/24/<br>17:05:32 | admi  |
| 2026/03/24/<br>17:04:41 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 1                         | High High | 2     | Passive    | 2026/03/24/<br>17:07:35 | 2026/03/24/<br>17:05:32 | admi  |
| 2026/03/24/<br>17:02:03 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/24/<br>17:04:12 | 2026/03/24/<br>17:05:32 | admi  |
| 2026/03/24/<br>17:01:24 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/24/<br>17:01:33 |                         |       |
| 2026/03/24/<br>17:01:09 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Passive    | 2026/03/24/<br>17:04:42 | 2026/03/24/<br>17:05:32 | admi  |
| 2026/03/24/<br>16:57:43 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/24/<br>17:00:56 |                         |       |
| 2026/03/24/<br>16:57:32 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar                                        | High High | 2     | Passive    | 2026/03/24/<br>17:00:55 |                         |       |

| Date/Time               | Text                                                                   | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | com o VFD 2                                                            |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>16:18:50 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>16:16:16 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>16:15:17 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>16:12:44 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>16:12:27 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>16:11:31 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>16:11:09 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>16:08:18 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>16:09:14 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>16:08:07 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>16:01:41 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>16:01:30 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:43:58 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o            | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                   | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | técnico                                                                |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:42:15 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>15:43:29 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:38:59 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>15:40:50 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:38:47 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:38:41 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:33:10 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:32:58 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:18:21 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>15:19:14 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:18:07 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>15:19:13 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:18:02 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:17:52 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:17:44 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:17:38 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar                                        | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                    | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | com o VFD 2                                             |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:17:28 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:17:25 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:17:13 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:17:08 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:16:54 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>15:16:49 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:55:27 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:30:38 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>14:55:14 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:24:52 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>14:30:27 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:24:39 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:17:34 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/             | O PLC                                                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                    | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 14:17:21                | deixou de comunicar com o VFD 2                         |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:14:22 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:14:09 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:14:05 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:13:52 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:13:46 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:13:31 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:06:31 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>14:06:18 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>13:04:43 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>13:07:06 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>13:04:30 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>13:07:05 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>13:04:18 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                   | Priority  | Group | Status | OFF Date/<br>Time | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|-------------------|-----|
| 2026/03/24/<br>12:48:11 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:47:59 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:47:35 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:47:24 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:47:17 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:47:00 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:46:49 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:46:45 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:46:38 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:46:33 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:46:18 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:46:07 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                   | Priority  | Group | Status | OFF Date/<br>Time | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|-------------------|-------------------|-----|
| 2026/03/24/<br>12:46:03 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:45:49 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:45:36 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:45:24 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:45:03 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:44:51 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:44:02 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:43:50 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:43:45 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:43:40 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:43:37 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active |                   |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:20:32 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o            | High High | 3     | Active |                   |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                    | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | técnico                                                 |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:20:20 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:20:09 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:19:56 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:19:49 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:19:41 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:17:05 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:15:25 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:14:46 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:13:09 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>12:14:13 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:12:55 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:12:32 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>12:12:33 |                   |     |
| 2026/03/24/             | A bomba 1                                               | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/             |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                    | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 12:12:18                | tem um problema de arranque, Chamar o técnico           |           |       |         | 12:12:19                |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:12:05 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>12:12:06 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:11:51 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>12:11:52 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:11:35 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>12:11:36 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:11:22 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>12:11:23 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:11:08 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>12:11:09 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:10:54 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>12:10:55 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:10:42 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>12:10:43 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:10:29 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>12:12:44 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:06:16 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>12:10:20 |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                    | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 2026/03/24/<br>12:06:03 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>12:10:19 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:04:50 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:04:50 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:04:33 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:04:18 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:03:10 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:02:58 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:01:53 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>12:02:46 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>12:01:38 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>12:02:44 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:59:17 | A bomba 1 tem um problema de arranque, Chamar o técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:59:04 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2                   | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:48:53 | A bomba 1 tem um problema de                            | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                   | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | arranque,<br>Chamar o<br>técnico                                       |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:48:16 | Ha uma<br>falha<br>existente no<br>VFD 1                               | High      | 1     | Passive | 2026/03/24/<br>11:48:40 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:48:04 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>11:48:11 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:47:27 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>11:47:39 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:47:16 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:46:29 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:46:09 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:42:20 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Passive | 2026/03/24/<br>11:45:55 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:37:24 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:37:14 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:37:03 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:36:53 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:36:25 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar                                        | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                                                   | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | com o VFD 2                                                            |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:36:25 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:35:37 | A bomba 1<br>tem um<br>problema de<br>arranque,<br>Chamar o<br>técnico | High High | 3     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:31:29 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:16:40 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>11:30:40 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:15:08 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>11:15:30 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:14:41 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>11:14:57 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>11:12:26 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>11:13:23 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:21:07 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:20:59 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:20:51 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:20:33 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:18:28 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2                         | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:18:21 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar                                        | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                              | Priority  | Group | Status     | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------|-------------------|-----|
|                         | com o VFD 2                                       |           |       |            |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:18:14 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2             | High High | 2     | Active     |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:16:32 | A bomba 1 tem um problema grave, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/24/<br>10:17:25 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:16:19 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2             | High High | 2     | Active     |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:11:26 | A bomba 1 tem um problema grave, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/24/<br>10:15:36 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:11:15 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2             | High High | 2     | Passive    | 2026/03/24/<br>10:15:35 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:07:41 | A bomba 1 tem um problema grave, Chamar o técnico | High High | 3     | Passive    | 2026/03/24/<br>10:08:21 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:07:29 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2             | High High | 2     | Passive    | 2026/03/24/<br>10:08:20 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:06:38 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2             | High High | 2     | Active     |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:06:30 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2             | High High | 2     | Active     |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:00:47 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2             | High High | 2     | Active     |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>10:00:38 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2             | High High | 2     | Active     |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:59:25 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2             | High High | 2     | Active     |                         |                   |     |
| 2026/03/24/             | O PLC                                             | High High | 2     | Active-ACK |                         | 2026/03/24/       |     |

| Date/Time               | Text                                  | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 09:57:52                | deixou de comunicar com o VFD 2       |           |       |         |                         | 09:58:31          |     |
| 2026/03/24/<br>09:57:28 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:57:14 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:56:55 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:56:47 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:54:43 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:54:32 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:53:01 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:40:08 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>09:52:57 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:40:04 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:39:58 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:39:45 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:31:19 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:30:45 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/             | O PLC                                 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |

| Date/Time               | Text                                  | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 09:30:32                | deixou de comunicar com o VFD 2       |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:30:23 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:29:36 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:29:19 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:24:39 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:22:39 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:17:09 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Passive | 2026/03/24/<br>09:19:39 |                   |     |
| 2026/03/24/<br>09:16:56 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>08:58:12 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>08:57:46 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>08:56:48 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>08:55:53 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>08:55:34 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/24/<br>08:35:09 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/             | O PLC                                 | High High | 2     | Passive | 2026/03/23/             |                   |     |

| Date/Time               | Text                                  | Priority  | Group | Status     | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time       | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 17:45:53                | deixou de comunicar com o VFD 2       |           |       |            | 17:50:17                |                         |     |
| 2026/03/23/<br>17:33:30 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:56:18 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Passive    | 2026/03/23/<br>17:29:56 |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:53:47 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:45:06 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active-ACK |                         | 2026/03/23/<br>16:47:20 |     |
| 2026/03/23/<br>16:44:30 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 1 | High High | 2     | Passive    | 2026/03/23/<br>16:45:05 | 2026/03/23/<br>16:47:20 |     |
| 2026/03/23/<br>16:43:49 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Passive    | 2026/03/23/<br>16:44:30 |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:38:52 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:35:10 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:30:16 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:24:45 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:18:00 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:15:11 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:11:21 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/             | O PLC                                 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |

| Date/Time               | Text                                  | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time       | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 16:07:13                | deixou de comunicar com o VFD 2       |           |       |         |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:06:45 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 1 | High High | 2     | Passive | 2026/03/23/<br>16:07:12 |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:05:56 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Passive | 2026/03/23/<br>16:06:45 |                         |     |
| 2026/03/23/<br>16:01:24 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>15:59:06 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 1 | High High | 2     | Passive | 2026/03/23/<br>16:01:24 |                         |     |
| 2026/03/23/<br>15:53:18 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 1 | High High | 2     | Active  |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>15:53:01 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Passive | 2026/03/23/<br>15:53:18 |                         |     |
| 2026/03/23/<br>15:49:11 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>15:38:14 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>15:36:56 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>15:36:41 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>15:11:45 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>15:08:07 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>14:44:28 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 1 | High High | 2     | Passive | 2026/03/23/<br>14:44:29 | 2026/03/23/<br>14:58:20 |     |
| 2026/03/23/             | O PLC                                 | High High | 2     | Passive | 2026/03/23/             |                         |     |

| Date/Time               | Text                                  | Priority  | Group | Status     | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time       | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| 14:39:45                | deixou de comunicar com o VFD 1       |           |       |            | 14:44:27                |                         |     |
| 2026/03/23/<br>14:32:04 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active-ACK |                         | 2026/03/23/<br>14:58:20 |     |
| 2026/03/23/<br>13:58:50 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>13:51:34 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Passive    | 2026/03/23/<br>13:58:49 |                         |     |
| 2026/03/23/<br>13:51:28 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>13:50:52 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>13:50:16 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>13:49:14 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>12:59:37 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>12:39:42 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |
| 2026/03/23/<br>12:30:42 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 1 | High High | 2     | Passive    | 2026/03/23/<br>12:30:43 | 2026/03/23/<br>12:33:38 |     |
| 2026/03/23/<br>12:19:15 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 1 | High High | 2     | Passive    | 2026/03/23/<br>12:26:45 |                         |     |
| 2026/03/23/<br>12:19:12 | Ha uma falha existente no VFD 1       | High      | 1     | Passive    | 2026/03/23/<br>12:26:45 | 2026/03/23/<br>12:33:38 |     |
| 2026/03/23/<br>11:41:32 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active-ACK |                         | 2026/03/23/<br>12:33:38 |     |
| 2026/03/23/             | O PLC                                 | High High | 2     | Active     |                         |                         |     |

| Date/Time               | Text                                  | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 11:20:39                | deixou de comunicar com o VFD 2       |           |       |         |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>11:20:04 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>11:15:04 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>11:10:44 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>11:10:23 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>11:10:14 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>11:10:10 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>11:09:04 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>11:07:31 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>11:07:17 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>11:04:06 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>11:03:47 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>10:05:55 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Active  |                         |                   |     |
| 2026/03/23/<br>09:55:22 | O PLC deixou de comunicar com o VFD 2 | High High | 2     | Passive | 2026/03/23/<br>10:05:44 |                   |     |
| 2026/03/23/             | O PLC                                 | High High | 2     | Passive | 2026/03/23/             |                   |     |

| Date/Time               | Text                                           | Priority  | Group | Status  | OFF Date/<br>Time       | ACK Date/<br>Time | ACK |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------------------------|-------------------|-----|
| 09:48:51                | deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2          |           |       |         | 09:55:13                |                   |     |
| 2026/03/23/<br>09:34:30 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 1 | High High | 2     | Passive | 2026/03/23/<br>09:36:23 |                   |     |
| 2026/03/23/<br>09:33:40 | O PLC<br>deixou de<br>comunicar<br>com o VFD 2 | High High | 2     | Passive | 2026/03/23/<br>09:48:37 |                   |     |