CASA BONITA OREGÓN S.A.C.

RUC 20614484153

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Jesús Donato Villar Bendezú DNI 72906209 GERENTE GENERAL	Nombre: _____ RESPONSABLE DE OBRA / SST	**Jesús Donato Villar Bendezú** DNI 72906209 GERENTE GENERAL

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

1. INTRODUCCIÓN

El presente plan se basa en la normativa legal vigente y en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de CASA BONITA OREGÓN S.A.C., empresa dedicada a las instalaciones eléctricas interiores y exteriores en baja tensión, tableros, puesta a tierra y corrientes débiles. Está orientado al reforzamiento de la conducta segura de todos los colaboradores, con el liderazgo de la Gerencia General y del responsable de cada obra, para lograr un compromiso permanente con el trabajo seguro y minimizar los accidentes y enfermedades ocupacionales.

El plan se ha desarrollado a partir de los procesos y tareas propios de la especialidad de electricidad, lo que permite identificar con precisión los peligros y evaluar los riesgos mediante la matriz IPERC. Según las normas vigentes, todo empleador está obligado a proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, con prácticas y procesos seguros para proteger la vida y la salud de sus trabajadores.

2. OBJETIVOS DEL PLAN

Establecer los lineamientos necesarios para un sistema de control sólido que prevenga accidentes y enfermedades ocupacionales en los trabajos de electricidad, basado en el liderazgo, el compromiso y la gestión efectiva de la seguridad, con la meta de CERO ACCIDENTES.

3. ALCANCE

Este plan se aplica a todos los trabajadores y colaboradores de CASA BONITA OREGÓN S.A.C. que participen en actividades de electricidad, en todas las obras donde la empresa intervenga como contratista o subcontratista, cumpliendo además los estándares de seguridad del contratista principal de cada obra.

4. LIDERAZGO, POLÍTICA Y RESPONSABILIDADES

4.1. Liderazgo y compromiso

La Gerencia General lidera la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, brindando un ambiente de trabajo seguro y saludable e incentivando los actos seguros. Su compromiso se demuestra:

- Cumpliendo la normativa legal aplicable en seguridad y salud en el trabajo.
- Priorizando la seguridad sobre la productividad y los plazos.
- Proveyendo los recursos necesarios: EPP, herramientas en buen estado, capacitación, SCTR y exámenes médicos.
- Asumiendo la responsabilidad por la seguridad y salud de todos los colaboradores.

El presente documento se emite conforme al artículo 18 del D.S. 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

4.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

CASA BONITA OREGÓN S.A.C., dedicada a las instalaciones eléctricas interiores y exteriores en baja tensión, tableros, puesta a tierra y corrientes débiles, se compromete a:

- Proteger la seguridad y salud de todos sus trabajadores, previniendo lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo.
- Cumplir la normativa legal vigente en seguridad y salud en el trabajo y los requisitos de sus clientes.
- Identificar los peligros, evaluar los riesgos y aplicar medidas de control en todas sus actividades.
- Garantizar que los trabajadores sean consultados y participen activamente en la gestión de la seguridad.
- Capacitar y entrenar a su personal y mejorar continuamente su desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

- Prohibir el trabajo bajo los efectos del alcohol o drogas.



Jesús Donato Villar Bendezú
DNI 72906209 – Gerente General

4.3. Responsabilidades

➢ **Gerente General**

- Proveer los recursos económicos y el tiempo para implementar y mantener el presente plan.
- Aprobar los documentos de SST y supervisar su cumplimiento.
- Asegurar que todo trabajador cuente con SCTR (salud y pensión, contratado con La Positiva Seguros), examen médico ocupacional y EPP antes de ingresar a obra.

➢ **Responsable de obra / capataz**

- Planificar los trabajos e implementar las medidas preventivas antes de iniciar las actividades.
- Dirigir la charla de 5 minutos y el ATS diario; gestionar los PETAR.
- Verificar el uso correcto del EPP y el estado de herramientas y equipos.
- Reportar de inmediato todo incidente o accidente al Gerente General y al área SSOMA del contratista principal.

➢ **Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo**

Al contar con menos de 20 trabajadores, la empresa elige un Supervisor de SST en lugar de un Comité (Ley 29783, art. 30). Sus funciones son:

- Vigilar el cumplimiento del presente plan, el PETS y el uso del EPP.
- Realizar inspecciones de herramientas (cinta del color del mes) y de las condiciones de trabajo.
- Participar en la investigación de incidentes y accidentes y proponer mejoras.

➢ **Trabajadores**

- Cumplir los procedimientos, estándares e instrucciones de seguridad de la empresa y de la obra.
- Usar correctamente el EPP, las herramientas y los equipos, y conservarlos en buen estado.
- Participar en capacitaciones, simulacros, charlas y en el llenado del ATS.
- Reportar de inmediato todo incidente, accidente o condición insegura.
- No manipular ni reparar tableros, circuitos energizados ni redes de la concesionaria sin capacitación y autorización.
- No ingresar a la obra bajo los efectos del alcohol o drogas.

➢ **Contratista principal / cliente**

CASA BONITA OREGÓN S.A.C. se compromete con el contratista principal a ejecutar los trabajos sin accidentes, en el plazo y la calidad acordados, respetando sus normas internas, sus lineamientos de seguridad y las indicaciones de su área SSOMA.

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

5. ELEMENTOS DEL PLAN DE SST

5.1. Objetivos, metas y programas

OBJETIVO	ACTIVIDAD	META	INDICADOR	RESPONSABLE
Mantener ambientes de trabajo seguros	Inspecciones de herramientas, EPP y área de trabajo	100 %	Inspecciones ejecutadas / programadas	Supervisor de SST
Capacitar al personal	Ejecución del programa de capacitación (5.9)	100 %	Capacitaciones ejecutadas / programadas	Gerente General
Gestionar incidentes y accidentes	Reporte e investigación de todos los eventos	100 %	Eventos investigados / ocurridos	Responsable de obra
Prepararse ante emergencias	Participación en simulacros del contratista principal	100 %	Simulacros asistidos / convocados	Responsable de obra
Cero accidentes	Cumplimiento del ATS, PETS y PETAR	0	N.° de accidentes con tiempo perdido	Todos

5.2. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

De acuerdo con la Ley 29783 y su reglamento, las empresas con menos de 20 trabajadores eligen un Supervisor de SST. La elección se registra en un acta y el supervisor ejerce sus funciones por un periodo de dos años.

SUPERVISOR DE SST	DNI	FECHA DE ELECCIÓN

5.3. Requisitos legales aplicables

- Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias (Ley 30222 y Ley 31246).
- D.S. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de SST, y sus modificatorias (D.S. 006-2014-TR, D.S. 001-2021-TR).
- R.M. 050-2013-TR, Formatos referenciales de los registros obligatorios del sistema de gestión de SST.
- D.S. 011-2019-TR, Reglamento de SST para el Sector Construcción.
- Norma Técnica de Edificación G.050 – Seguridad durante la Construcción.
- R.M. 375-2008-TR, Norma Básica de Ergonomía.
- Ley N.° 26790 y D.S. 003-98-SA, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
- Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente, y Ley N.° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
- R.M. N.° 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE).
- Código Nacional de Electricidad – Utilización (R.M. N.° 037-2006-MEM/DM).

5.4. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC)

La empresa identifica de forma continua los peligros, evalúa los riesgos y determina los controles de sus actividades usando la metodología de la R.M. 050-2013-TR.

- **IPERC línea base:** evaluación de todas las tareas de la especialidad; se actualiza una vez al año o cuando cambien los procesos, equipos o materiales, ocurra un accidente o cambie la legislación.

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

- **IPERC continuo (ATS):** se realiza en campo antes de cada tarea, en equipo, con la firma de todos los participantes.

➢ Valoración de la probabilidad (IPE + IP + IC + IF)

VALOR	PERSONAS EXPUESTAS	PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES	CAPACITACIÓN	FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN
1	De 1 a 3	Existen, son suficientes y eficaces	Personal entrenado, advierte y controla el peligro	Alguna vez en su jornada / al menos una vez al año
2	De 4 a 12	Existen parcialmente o falta mejorar su eficacia	Personal parcialmente capacitado	Varias veces en su jornada / al menos una vez al mes
3	Más de 12	No existen	Personal sin capacitación	Exposición permanente / al menos una vez al día

➢ Valoración de la severidad

VALOR	SEGURIDAD	SALUD
1	Lesión sin incapacidad	Disconfort o incomodidad
2	Lesión con incapacidad temporal	Enfermedad curable
3	Lesión con incapacidad permanente o muerte	Enfermedad irreversible o mortal

➢ Nivel de riesgo = Probabilidad × Severidad

PUNTAJE	NIVEL	INTERPRETACIÓN	SIGNIFICANCIA
4 o menos	Trivial	No se necesita adoptar ninguna acción.	Aceptable
5 – 8	Tolerable	Mantener los controles y verificarlos periódicamente.	Aceptable
9 – 16	Moderado	Implementar medidas para reducir el riesgo en un periodo determinado.	Aceptable
17 – 24	Importante	No iniciar el trabajo hasta reducir el riesgo.	No aceptable
25 – 36	Intolerable	No iniciar ni continuar el trabajo; si no se reduce el riesgo, se prohíbe.	No aceptable

➢ Resumen de peligros y controles de la especialidad

TAREA	PELIGRO	RIESGO	CONTROL
Intervención de circuitos	Energía eléctrica	Electrocución, arco eléctrico	Bloqueo y etiquetado, verificación de ausencia de tensión, herramientas aisladas
Armado de tableros	Partes energizadas, conexiones	Contacto eléctrico, quemaduras	Tablero desenergizado, guantes dieléctricos, careta
Cableado y luminarias en altura	Trabajo en altura	Caída a distinto nivel	Escalera dieléctrica, andamio, arnés, PETAR
Picado de muros y canaletas	Partículas, ruido, polvo	Lesión ocular, hipoacusia	Lentes/careta, tapones, respirador
Uso de amoladora	Disco en movimiento, chispas	Cortes, incendio	Guarda, disco adecuado, extintor cercano
Pozo a tierra	Excavación	Derrumbe, caída	Material a 0.60 m, señalización

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

TAREA	PELIGRO	RIESGO	CONTROL
Pruebas y energización	Tensión de prueba, energización	Descarga, arco eléctrico	Personal capacitado, retirar personal, comunicación previa
Instalación provisional de obra	Cables expuestos, agua	Contacto eléctrico, incendio	Diferencial, puesta a tierra, cables elevados

5.5. Mapa de riesgos

En coordinación con el contratista principal, se identificarán en el mapa de riesgos de la obra las zonas de trabajo de la especialidad, las rutas de evacuación, el punto de reunión y la ubicación del botiquín y extintores, conforme a la NTP 399.010-1 de señales de seguridad.

5.6. Vigilancia de la salud de los trabajadores

- Examen médico ocupacional pre-ocupacional, periódico y de retiro, según la normativa vigente.
- Evaluaciones de agudeza visual y auditiva, musculoesquelética y respiratoria según el puesto.
- Test de altura (aptitud física y psicológica) para el personal que trabaja a 1.80 m o más.
- Cobertura de todo el personal con SCTR salud y pensión: La Positiva Seguros – SCTR Pensión póliza N.° 30485346 / SCTR Salud contrato N.° 9361507, con renovación mensual de la constancia.
- Evaluación de la capacidad de discriminación de colores para el personal que identifica conductores.

5.7. Trabajos de alto riesgo

Los siguientes trabajos requieren ATS y PETAR autorizado antes de su inicio, así como personal capacitado y el procedimiento específico (PETS):

- **Trabajos con riesgo eléctrico:** toda intervención en tableros y circuitos (se ejecuta siempre desenergizado y bloqueado).
- **Trabajos en altura:** luminarias, canalizaciones en techo, ductos (1.80 m o más).
- **Trabajos en caliente:** uso de amoladora en zonas con materiales combustibles, cuando la obra lo requiera.
- **Excavaciones:** pozo a tierra.

5.8. Equipos de protección personal

EPP	USO OBLIGATORIO EN
Casco dieléctrico (clase E) con barbiquejo	Todas las actividades en obra
Zapatos de seguridad dieléctricos	Todas las actividades en obra
Lentes de seguridad	Corte, perforación, picado y trabajos con proyección de partículas
Guantes de badana o anticorte	Manipulación de materiales y herramientas
Tapones auditivos	Uso de taladro, rotomartillo y amoladora
Respirador contra polvo	Picado y perforación de muros
Arnés de cuerpo completo y línea de vida	Trabajos a 1.80 m o más
Chaleco reflectivo	Todas las actividades en obra
Guantes dieléctricos con guante de cuero encima	Trabajos en tableros y circuitos eléctricos
Careta facial y ropa ignífuga	Maniobras en tableros y energización

La entrega y reposición de EPP se registra en el formato CBO-SST-REG-01.

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

5.9. Programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento

Las capacitaciones se realizan al momento de la contratación, ante cambios de puesto, tarea o tecnología, y según el cronograma anual. Además, se realiza la charla de 5 minutos todos los días antes de iniciar los trabajos.

TEMA	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Inducción de seguridad y política de SST	Gerente General	X			X			X			X		
Uso, cuidado y reposición del EPP	Supervisor de SST	X						X					
Llenado del ATS y del PETAR	Responsable de obra		X						X				
Trabajos en altura y sistema anticaídas	Externo / Supervisor			X						X			
Uso seguro de escaleras y andamios	Supervisor de SST				X						X		
Primeros auxilios y respuesta ante emergencias	Externo / Supervisor					X						X	
Uso de extintores y prevención de incendios	Supervisor de SST						X						X
Ergonomía y levantamiento de cargas	Supervisor de SST					X						X	
Orden, limpieza y manejo de residuos	Responsable de obra				X						X		
Riesgo eléctrico y 5 reglas de oro	Externo / Supervisor	X						X					
Bloqueo y etiquetado (LOTO)	Responsable de obra		X						X				
Primeros auxilios en electrocución y RCP	Externo			X						X			
Código Nacional de Electricidad – buenas prácticas	Gerente General						X						X

5.10. Programa de inspecciones

Las inspecciones permiten detectar y corregir condiciones y actos subestándar antes de que causen accidentes. Sus resultados se registran y se comunican al Gerente General.

INSPECCIÓN	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Herramientas y equipos (cinta del mes)	Supervisor de SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EPP del personal	Responsable de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Botiquín y extintor	Supervisor de SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

INSPECCIÓN	RESPONSABLE	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Escaleras, andamios y sistemas anticaídas	Supervisor de SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Orden y limpieza del área de trabajo	Responsable de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Herramientas aisladas, guantes dieléctricos y candados	Supervisor de SST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tableros e instalación provisional	Responsable de obra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5.11. Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales

Todo incidente o accidente se investiga para determinar sus causas inmediatas y básicas y establecer medidas que eviten su repetición. Los accidentes mortales e incidentes peligrosos se notifican al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas. Los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad se reportan mensualmente a la Gerencia.

5.12. Auditorías

La Gerencia General revisará al menos una vez al año el cumplimiento del presente plan, identificando problemas potenciales, fallas en equipos, prácticas inadecuadas y la eficacia de las acciones correctivas.

6. MEJORA CONTINUA

La gestión de la seguridad sigue el ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA), revisando periódicamente objetivos, controles y resultados.

6.1. Plan de respuesta ante emergencias

La empresa cuenta con un Plan de Contingencia ante Emergencias para la especialidad de electricidad (código CBO-ELE-PC-01), que establece los procedimientos y acciones ante cada tipo de emergencia.

6.2. Estadísticas de SST

ÍNDICE	FÓRMULA
Índice de frecuencia (IF)	N.° de accidentes con tiempo perdido × 200 000 / total de horas-hombre trabajadas
Índice de severidad (IS)	Total de días perdidos × 200 000 / total de horas-hombre trabajadas
Índice de accidentabilidad (IA)	IF × IS / 200

6.3. Mantenimiento de registros

Los registros del sistema de gestión de SST se conservan según la normativa: los de accidentes e incidentes por 10 años, los de exámenes médicos por 20 años y los demás por 5 años.

7. REVISIÓN DEL SISTEMA POR EL EMPLEADOR

La Gerencia General revisará el presente plan una vez al año o cuando ocurran cambios en las actividades, la legislación o tras un accidente, y emitirá un informe anual de cierre.

8. ANEXOS

- Registro de charla de 5 minutos (CBO-SST-REG-02)
- Análisis de Trabajo Seguro – ATS

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.

- Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo – PETAR (CBO-SST-PETAR-01)
- Check-list de herramientas y equipos (CBO-SST-REG-03)
- Registro de entrega de EPP (CBO-SST-REG-01)
- PETS de electricidad (CBO-ELE-PETS-01)

Este documento es propiedad de CASA BONITA OREGÓN S.A.C.. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización de la Gerencia General.

Las versiones impresas son copias “No controladas”.