

ADRESSE DE TRAVAUX:

N° SIRET : 44261333700033

DATE :

FACTURE N° : ENR-2025-29-F



ATTESTATION DE DÉSEMBOUAGE

La société **ENERGIE NOVA** reconnue

certifie que l'ensemble du réseau hydraulique de chauffage du client a bien été désemboué et protégé conformément aux exigences édictées dans la fiche CEE désembouage **BAR - SE - 109.**



Bâtiment existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération
 Oui Non

Type de logement
 Maison Appartement

L'opération concerne une installation collective de chauffage
 Oui Non

Type de générateur

- Chaudière Hors condensation
- Chaudière à condensation
- Réseau de chaleur

Puissance nominale du générateur: kW

Nombre d'émetteurs désemboués

Radiateurs :
Plancher chauffant : m²

Volume d'eau total du circuit

litres

Nature du réseau

- Cuivre
- Acier
- Multicouche
- Matériaux de synthèse
- Autre

Etapes respectées de l'opération de désembouage

- Rinçage à l'eau du système de distribution par boucle d'eau (général puis réseau par réseau)
- Injection d'un réactif désembouant et circulation selon dosage et temps de contact préconisés, avec l'utilisation d'une pompe de désembouage (général puis réseau par réseau ; dans les deux sens de circulation)
- Rinçage des circuits à l'eau claire (général puis réseau par réseau)
- Vérification du filtre (ou pot à boues) existant et/ou installation d'un filtre sur le ou les circuits de retour au générateur, ainsi que l'injection d'un réactif inhibiteur au dosage préconisé

Produits utilisés pour l'opération de désembouage

Pompe à désembouer

Pompe Jet Flush



JetFlush Filter



Autre

Réactif désembouant

Sentinel X400



Sentinel X800



Autre

Réactif inhibiteur

Sentinel X100



Sentinel X700




Autre

Installation filtre

Sentinel Vortex300



Sentinel Vortex500



Autre



ENERGIE NOVA

60 rue François 1er
75008 PARIS
SIRET 933 487 795 00017
contact@energienova.com



SENTINEL