

ATTESTATION DE RÉALISATION D'OPÉRATION CEE

FICHE BAR-SE-109

DESEMBOUAGE DE SYSTEME DE CHAUFFAGE COLLECTIF

M'YHOUSE

5051 RUE DU PONT LONG
64160 BUROS
SIRET 89155600300046

Représenté par M. Amblar Jean-Christophe, en qualité de Président 05 59 60 21 51
contact@myhouse64.fr

Qualification Qualisav Spécialité Désembouage N° 32056 - ID N° S01946

BBR MAINTENANCE

78 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS

93146162800030
tech@bbrmaintenance.fr

M.Poulin Thomas
Directeur des Services Techniques

1. INFORMATIONS TECHNIQUES DE L'OPERATION

Adresse du bâtiment	Désembouage du système de distribution par boucle d'eau d'une installation collective de chauffage
Nature de l'opération	logements
Nombre de logements concernés	Chaudière hors condensation
Type d'installation de chauffage	kW
Puissance nominale de la chaudière	émetteurs
Nombre d'émetteurs désemboués	Acier
Nature du réseau	L
Volume d'eau total du circuit	Du
Zone climatique	SENTINEL X800
Période d'exécution	SENTINEL X100
Réactif désembouant utilisé	
Réactif inhibiteur utilisé	
Nombre de bâtiments	
Nombre de logements par Batiments	

2. ETAPES DE L'OPERATION REALISEE

(Conformément à la procédure standard BAR-SE-109 et au descriptif facture)

1. PREPARATION ET INJECTION

- Diagnostic technique initial (pression, étanchéité, températures)
- Injection de SENTINEL X800 (dosage : 1% du volume d'eau)
- Circulation générale (4h min. à 50-60°C) et par réseau (2h/sens)

2. RINÇAGE ET CONTROLE

- Évacuation complète du désembouant et rinçage intensif (3x volume/réseau)
- Remise en pression et purge d'air

3. PROTECTION ET FINALISATION

- Vérification/nettoyage des filtres existants
- Injection de SENTINEL X100 (dosage : 1% du volume d'eau)
- Contrôles finaux et mise en service

3. CERTIFICATION

Je soussigné, **M. Amblar Jean-Christophe** président de **M'YHOUSE**, atteste que :

- Les travaux de désembouage ont été réalisés conformément aux techniques professionnelles et aux bonnes pratiques du secteur.
- L'opération est conforme :
 - À la fiche CEE BAR-SE-109
 - Au devis référencé **M'YHOUSE-2025-** du
 - Aux normes techniques du ministère de la Transition énergétique.
- Les produits utilisés (SENTINEL X800/X100) sont agréés par le ministère de la Santé.

Fait à Paris, le

M. Amblar Jean-Christophe
Président de **M'YHOUSE**

