

MINUTA DE REUNIÓN

Minuta — Preselección técnica de proyectos GCR Baja California Sur y Baja California

Segunda Convocatoria a Particulares · Preselección técnica de proyectos

Identificación

Órgano	Gerencia de Control Regional — Baja California Sur y Baja California
Tipo de reunión	Preselección técnica de proyectos (criterios técnicos, sociales y ambientales)
Fecha	16 de junio de 2026
Modalidad	Reunión de Microsoft Teams
Convocante	Claudia Marcela Meza Vega (SENER)
Elaboró la minuta	DGMESNIE — Unidad del Sistema Nacional de Información Energética

Asistentes

NOMBRE	CARGO	ÁREA	CORREO
Claudia Marcela Meza Vega	Convocante	SENER	cmeza@energia.gob.mx
Javier Sasso Celaya	—	SENER (SPTE)	jsasso@energia.gob.mx
Raúl Adame Ortiz	—	SENER (SPTE)	radame@energia.gob.mx
Daniel Hilario Flores Vargas	—	SENER (SPTE)	dflores@energia.gob.mx
Jocelyn Gabriela Velázquez Naranjo	—	SENER	jgvelazquez@energia.gob.mx
Gabriela Velázquez	Impacto social	SENER	—
Alfonso Márquez Chávez	—	CENACE	—
Alí Gervacio Hernández	—	CENACE	—
Daniel Álvarez Hernández	—	CENACE	—
Eliel Mendoza López	—	CENACE	—

Gabriel Aguilar García	—	CENACE	—
Isidro Ernesto Olivas Félix	—	CENACE	—
Luis Eduardo Quirazco González	—	CENACE	—
Mauricio Cuéllar Ahumada	—	CENACE	mauricio.cuellar@cenace.gob.mx
Noé Cruz Ramírez	—	CENACE	—
Raúl García Kasusky	—	CENACE	—
Rubén Martínez Alonso	—	CENACE	ruben.martinez@cenace.gob.mx
Zaira Yadira Pérez Pintor	—	CENACE	—
David Salvador Velasco Olmos	—	CFE	david.velasco@cfe.mx
Gabriela Aparicio Rangel	—	CFE	gabriela.aparicio@cfe.mx
Gerónimo Ramírez Popo	—	CFE	—
Gilberto Valencia Félix	—	CFE	—
José María Rivera Fosado	—	CFE	—
Luis Enrique Ángeles Cervantes	—	CFE	—
Pedro Guillermo Padrón Alvarado	—	CFE	—
Tania Areli Salazar Terán	—	CFE	—
Víctor Nolasco Miguel	—	CFE	—
Edder Tuxpan Salazar	—	—	—
Marian Olvera Lucas	—	—	—

Orden del día

- Evaluación de la fortaleza de la red de los sistemas aislados de la península (SIBCS y SIBC) y criterios de robustez.
- Revisión de los proyectos preseleccionados de Baja California Sur y Baja California.

Desarrollo de la reunión

1. Fortaleza de la red (SIBCS / SIBC)

Se evaluó la fortaleza de los sistemas aislados de la península con alta penetración de inversores (IBR), mediante los índices SCR, WSCR y SCRIF (estándar IEEE 2800-2022). Para el escenario 2030 Invierno 14 horas se requieren cuatro condensadores síncronos (+25/-12.5 MVar) en subestaciones de 115 kV (Villa Constitución, Olas Altas, Eréndira y Monte Real). La capacidad total de proyectos asíncronos asciende a 877 MW (529 MW gridfollowing y 50 MW gridforming). La recomendación de CENACE es evaluar los proyectos de forma integral, considerando los fotovoltaicos gridfollowing y el gridforming en los SAEE.

2. Revisión de proyectos

Se revisaron los proyectos de Baja California Sur y Baja California. Solo continúa Loreto Energy Center (20 MW), conforme a la observación de José María Rivera Fosado y Víctor Nolasco ("considerar solo Loreto de 20 MW"). El resto no continúa: se requiere robustecer los estudios por la incorporación asíncrona, el nivel de tensión y el gridforming en los SAEE (observaciones de Isidro Ernesto Olivas Félix y Noé Cruz Ramírez, quienes sugieren hacer una pausa en la integración de nuevos proyectos de la zona).

3. Notas técnicas

Santiago BC (40 MW contratados / 144 MW netos): la incorporación asíncrona en los meses de demanda máxima obliga a cargar la demanda hacia San José del Cabo; se analizará en conjunto con CENACE. Álvaro Obregón, El Palmar y La Pasión se conectan a la red de 230 kV; conforme a ENBCS (José María Rivera Fosado), del estudio solo quedan adjudicados El Palmar, el proyecto híbrido y un SAEE no asociado. Laguna Salada y Chapultepec Solar (Sistema Interconectado Baja California) también requieren robustecer estudios.

Nota: Este documento agrupa los proyectos de los sistemas peninsulares: Baja California Sur (SIBCS) y Baja California (SIBC).

Resumen de la votación

- Proyectos revisados: 9
- Continúan: 1
- No continúan: 8
- Pendientes: 0
- Capacidad que continúa (contratada): 20.0 MW
- Capacidad que continúa (neta): 20.0 MW
- Capacidad que no continúa (contratada): 751.1 MW

Resultados por proyecto

PROYECTO	FOLIO	GIE	TECNOLOGÍA	PUNTO DE INTERCONEXIÓN	MW CONTR.	MW NETA	DECISIÓN	MOTIVO / COMENTARIOS
loreto energy center	VUPE-C2-0680-2026	INVENERGY	SOLAR FOTOVOLTAICA	SE Loreto	20	20	CONTINÚA	[José María Rivera Fosado] y [Víctor Nolasco] continúa
AURA SOLAR IV	VUPE-C2-0661-2026	NA	SOLAR FOTOVOLTAICA	07OLA-115	30	40.63	NO CONTINÚA	⊖ Hay que hacer nuevos estudios para robustecer las integraciones — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía
chapultepec solar	VUPE-C2-0442-2026	N/A	SOLAR FOTOVOLTAICA	Bahia adicional de media tensión en la Subestación Chapultepec	40	54	NO CONTINÚA	⊖ Hay que hacer nuevos estudios — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía
LAGUNA SALADA	VUPE-C2-0383-2026	GREENDAT	SOLAR FOTOVOLTAICA	LT LA ROSITA-LA RUMOROSA 230 kV pasa por el terreno.	200	200	NO CONTINÚA	⊖ Hay que robustecer los estudios con nuevas métricas y mediciones — [Isidro Ernesto Olivas Felix]: Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por

								control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía
los compadres	VUPE-C2-0513-2026	EURUS ENERGY AMERICA CORPORATION	EÓLICA TERRESTRE (ONSHORE)	Subestación Los Filos LFI	59	59	NO CONTINÚA	⚡ Hay que robustecer los estudios — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía
Santiago BC	VUPE-C2-0696-2026	NINGUNO	SOLAR FOTOVOLTAICA	SE SANTIAGO	40	144	NO CONTINÚA	⚡ Se considera que la incorporación asincrónica en el sistema más los incrementos de demanda para los meses de demanda máximos, se debe solo incluir Loreto , la demanda se carga hacia San José del Cabo, únicamente Loreto y analizar en conjunto con CENACe si incluir o no Santiago (cercano a la zona eléctrica donde se concentra el crucero) — [José María Rivera Fosado]: Solo considerar Loreto de 20 MW
SOLAR BAJA PACIFICO	VUPE-C2-0487-2026	EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGIA	SOLAR FOTOVOLTAICA	14 KMS AL NORTE DE CABO SAN LUCAS, Coordinadas: 22.582723, - 110013677	146.03	97.4	NO CONTINÚA	⚡ Hay que robustecer los estudios — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos

								proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía
SOLAR SAN JOSE DEL CABO	VUPE-C2-0175-2026	EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGIA	SOLAR FOTOVOLTAICA	13 KMS AL NORTE DEL AEROPUERTO DE SAN JOSE DEL CABO. COORDENADAS: 23 14 16.55 N 109 45 44.60	146.03	97.4	NO CONTINÚA	⚡ Hay que robustecer los estudios — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía
Álvaro Obregón	VUPE-C2-0521-2026	ZML PROMOTORES ENERGETICOS	SOLAR FOTOVOLTAICA	Seccionamiento con una SE de Maniobras la línea 230 kV Olas Altas - El Palmar	90	98.31	NO CONTINÚA	⚡ Hay que robustecer los estudios depende mucho del nivel de tensión donde se están interconectando, con el gridforming del SAE (posible sobredimensionamiento) — [Isidro Ernesto Olivas Felix] y [Noé Cruz Ramírez]: : Hay muchos proyectos y hay que hacer muchos estudios, por control de frecuencia etc., hay que hacer una pausa con la integración de nuevos proyectos de la zona , solo dejarían Loreto, con Santiago BC vamos en demasía

Acuerdos y compromisos

N°	ACUERDO / COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	ESTATUS
1	Entregar la propuesta técnica	Javier Sasso Celaya (SENER/SPTE)	30 de abril	EN PROCESO
2	Enviar la presentación de la sesión	CFE	Por definir	PENDIENTE
3	Revisar la base de datos de proyectos	DGMESNIE	Por definir	PENDIENTE
4	Validar las cifras finales	SENER / CFE / CENACE	Por definir	PENDIENTE

Semáforo de compromisos

Entregar la propuesta técnica	Javier Sasso Celaya (SENER/SPTE) Fecha límite: 30 de abril	En proceso
Enviar la presentación de la sesión	CFE Fecha límite: Por definir	Pendiente
Revisar la base de datos de proyectos	DGMESNIE Fecha límite: Por definir	Pendiente
Validar las cifras finales	SENER / CFE / CENACE Fecha límite: Por definir	Pendiente

Riesgos y bloqueos

- ▀ **Riesgo:** Falta información de otra área para cerrar la lista.
- ▀ **Riesgo:** Pendiente el visto bueno jurídico (sustento normativo de la participación de CFE).

Decisiones relevantes

- Se aprueba la fase 1 de la preselección técnica.
- Se pospone el módulo geoespacial.

Próxima reunión

Fecha tentativa	Por definir
Temas propuestos	Robustez de red con condensadores síncronos; reevaluación de los proyectos asíncronos del SIBCS
Responsable de convocatoria	Claudia Marcela Meza Vega

Validación

ELABORÓ	REVISÓ	VISTO BUENO
DGMESNIE	José María Rivera Fosado (CFE)	Claudia Marcela Meza Vega (SENER)