

제 KCL-18-316 호



제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : 태성정밀(주)
2. 대표자성명 : 신순태
3. 공장 소재지 : 경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-31(원시동)
4. 인증제품 :
 - 가. 표준명 : 세척 밸브
 - 나. 표준번호 : KSB2369
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
 - 대변기 세척 밸브:대변 · 소변 구별형(절수형)
 - 대변기세척밸브:절수형
 - 소변기세척밸브:절수형

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 한 결과 한국산업 표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2021년 07월 28일



한국건설생활환경시험연구원장



1. 최초인증일 : 2000년 02월 24일
2. 기관변경일 : 2018년 06월 07일
3. 최종변경일 : 2021년 07월 28일 (3년주기 정기심사)
4. 정기심사기한 : 2024년 06월 06일



Korea Testing Certification institute 문서관리번호 : KW58-RO21-SOXZ



시험 성적서

성적서 번호 : GT2024-04772

회사명 : 태성정밀(주)

대표자 : 신순태

주소 : 경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-31 (원시동)

1. 시료명 : 대변기 세척밸브(절수형) [KCF200E]

- 규격 및 형식 : /

2. 성적서의 용도 : 제출용 (한국환경산업기술원)

3. 접수일자 : 2024년 05월 14일

4. 시험일자 : 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 14일

5. 시험방법 : KS B 2369 세척 밸브(2023.06.05., 확인)

6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리 나엘리

승인자 : 강대경

- 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.



2024년 06월 18일

한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29


TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 3

이 성적서 발급으로 고객님께서 100 kg의 CO₂를 저감하였습니다




시험결과

성적서 번호 : GT2024-04772



1. 시험결과

시험항목			단위	시험결과
토수성능		0.1 MPa	L	5
		0.2 MPa	L	6
		0.3 MPa	L	6
		0.4 MPa	L	6
내압성능			-	이상없음
지수성능			-	이상없음
물충격한계성능			MPa	0.4
표면처리	도금두께	Cr	μm	0.2
		Ni	μm	8.7

2. 시료사진



3. 시험장소 : ■ 고정시험실 □ 현장시험
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)



시험결과

성적서 번호 : GT2024-04772

4. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
수도꼭지 성능 시험대	9922	-	-
토수량측정용저울	3942	2023-10-24	2024-10-24
압력변환기	9922-02	2023-07-24	2024-07-24
도금두께측정기	3401-01	-	-
온습도계	3769-11	2023-11-07	2024-11-07

끝.

