

시험 성적서

성적서 번호 : T2019-02989

회 사 명 : 태성정밀(주)

대 표 자 : 신순태

주 소 : 경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-31(원시동)

1. 시 료 명 : 소변기 세척밸브(절수형)
· 규격 및 형식 : PURPLE 1000 [KUF200/FF8900]
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2019.03.12
4. 시험일자 : 2019.04.01 - 2019.04.03
5. 시험방법 : KS B 2369 세척 밸브(2018.09.06., 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리

나엘리

승인자 : 이봉수

이봉수

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2019 년 04 월 04 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441, FAX : 031-459-9711



시험결과

성적서 번호 : T2019-02989

1. 시험결과

시험항목			단위	시험결과
토수성능	토수량	0.1 MPa	L	1
		0.2 MPa	L	2
		0.3 MPa	L	2
		0.4 MPa	L	2
내압 성능			-	이상없음
지수 성능			-	이상없음
물 충격 한계 성능			MPa	0.2

2. 시료사진



COPY 복사본

시험 결과

성적서 번호 : T2019-02989

3. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
토수량시험기	3465	-	-
다이알형 압력계	3465-04	2018-10-23	2019-10-23
토수량측정용저울	3942	2018-10-23	2019-10-23
파열압력시험기	2870	-	-
다이알형 압력계	3637-06	2018-10-23	2019-10-23
온습도계	3769-11	2018-10-29	2019-10-29

끝.

