



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-030666K
2. 의뢰자
○ 업체명 : 대림통상(주)
○ 주소 : 서울특별시 서대문구 연희로 142
3. 시험기간 : 2025년 04월 01일 ~ 2025년 04월 04일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : DL-406SS [L620]
6. 시험방법
(1) KS L 1551:2024
7. 시험결과
1) DL-406SS [L620]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
잉크 침투도	mm	(1)	0	-	A
내급랭성	-	(1)	이상 없음		
내균열성	-	(1)	이상 없음		
치수:그림 30 (Ø41 ± 2)	mm	(1)	42		
치수:그림 30 (45)	mm	(1)	45		
치수:그림 31 (Ø25 이상)	mm	(1)	35		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

확인	작성자 성명	김유승	기술책임자 성명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 04월 04일

한국건설생활환경시험연구원

