



시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT25-030675K
- 의뢰자
 - 업체명 : 대림통상(주)
 - 주소 : 서울특별시 서대문구 연희로 142
- 시험기간 : 2025년 04월 01일 ~ 2025년 04월 04일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : DL-710SS [L1050C]
- 시험방법
 - (1) KS L 1551:2024
- 시험결과
 - 1) DL-710SS [L1050C]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
잉크 침투도	mm	(1)	0	-	A
내급랭성	-	(1)	이상 없음		
내균열성	-	(1)	이상 없음		
치수:그림 30 (Ø41 ± 2)	mm	(1)	43		
치수:그림 30 (45)	mm	(1)	47		
치수:그림 31 (Ø25 이상)	mm	(1)	34		

※ 시험장소


A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

확인	작성자 성명	김유승	기술책임자 성명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 04월 04일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

