



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT25-059118K

2. 의뢰자

○ 업체명 : 대림통상(주)증평공장

○ 주소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23 (미암리, 대림통상증평공장)

3. 시험기간 : 2025년 07월 04일 ~ 2025년 07월 09일

4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

5. 시료명 : DU-1502B(FU-1500E, 전기식)

6. 시험방법

(1) EL228:2022

(2) KS L 1551:2024

7. 시험결과

1) DU-1502B(FU-1500E, 전기식)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
사용수량	L	(1)	0.6	-	A
세척 성능(적색 잉크)	-	(2)	이상 없음		

※ 사용수량 설정방법 : 초기설정상태

※ 시험 시 공급수압(동압) : 0.1 MPa

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 :	1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.			

2025년 07월 09일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

총 2페이지 중 1페이지

양식 TQP-12-01-03(1)





시험성적서

성적서번호 : CT25-059118K



— 끝 —





시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT25-019742K_M1
- 의뢰자
○ 업 체 명 : 대림통상(주)
○ 주 소 : 서울특별시 서대문구 연희로 142
- 시험기간 : 2025년 02월 27일 ~ 2025년 03월 04일
- 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
- 시 료 명 : DU-1502B
- 시험방법
(1) EL228:2022
(2) KS L 1551:2024

7. 시험결과

1) DU-1502B

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량	L	(1)	0.6	-	A
세척 성능(적색 잉크)	-	(2)	이상 없음		

※ 사용수량 설정방법 : 유량조절나사 반시계 방향으로 최대한 회전

※ 세척밸브명 : FU-1500A, 전지식

※ 시험 시 공급수압(동압) : 0.1 MPa

※ 시험장소


A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

확인	작성자명	김유승	기술책임자명	원철현
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2025년 03월 04일

한국건설생활환경시험연구원



※ 2025.04.24 수정발급 M1 담당자 : 김유승, 승인자 : 원철현 (비고에 세척밸브명 기재)

결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5121

