

시험 성적서

성적서 번호 : T-2013-06562

회사명 : 대림통상(주) 금구공장
대표자 : 이재우
주소 : 인천광역시 서구 금곡동 158-6

1. 시료명 : 수도꼭지
· 규격 및 형식 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 외
2. 성적서의 용도 : 품질확인용
3. 접수일자 : 2013.11.15
4. 시험일자 : 2013.11.15 - 2013.12.13
5. 시험방법 : KS B 2331 : 2011
6. 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 안성우

안성우

승인자 : 박완규

박완규

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2013 년 12 월 13 일



한국기계전기전자시험연구원



www.ktc.re.kr 435-862 경기도 군포시 흥안대로 27번길 22(금정동)
TEL : 031-459-9704, FAX : 031-459-9711



시험결과

성적서 번호 : T-2013-06562

시 료		항 목	토수 성능 (L/min)		시험방법
			토 수	샤 위	
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (세면용)	FL0302		5.5	-	KS B 2331: 2011
	FL0502		5.7	-	
	FL0300		5.2	-	
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (세면샤워겸용)	FB3905		5.9	5.3	
	FB0305		5.8	5.3	
	FB0307		5.3	5.5	
대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (주방용)	FS0307ST		5.0	-	
	FS0305		5.0	-	
	FS0505		5.0	-	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (주방용)	FS0300		5.3	-	
	FS0306		5.1	-	
	FS3236S		5.3	-	
	FS3906S		5.2	-	



시험결과

성적서 번호 : T-2013-06562

시 료		토수 성능 (L/min)		시험방법
		핸드샤워	헤드샤워	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워용)	FB230NR	6.2	4.5	KS B 2331: 2011
	FB0300NR	5.2	-	
	FB3230NR	5.3	-	
	FB0300N	6.8	-	
	FB3230N	6.6	-	
벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워욕조용)	FB207NRS	5.6	5.2	
	FB0300	5.1	-	
	FB0500	6.0	-	
대불이 두 개 핸들식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워욕조용)	FB5008D	5.6	-	

