



Korea Testing Certification

시험 성적서

성적서 번호 : T2016-03519

회 사 명 : (주)창승씨앤엠

대 표 자 : 이준석

주 소 : 경기도 김포시 대곶면 대곶북로68번길 139

1. 시 료 명 : 대변기세척밸브 대변소변구별형(절수형) [FC 106 CS]

· 규격 및 형식 : /

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2016.04.06

4. 시험일자 : 2016.04.06 - 2016.04.21

5. 시험방법 : 시험결과 참고

6. 시험결과 : 시험결과 참고

시험자 : 나엘리

나엘리

승인자 : 허중식

허중식

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.



2016 년 04 월 22 일

한국기계전기전자시험연구원장



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로27번길 22(금정동)

TEL : 031-428-8441, FAX : 031-459-9711



시험결과

성적서 번호 : T2016-03519

항목		시료	대변기세척밸브 대변소변구별형(절수형) FC 106 CS	시험방법
토수량(L)	대변용	0.1 MPa	6	KS B 2369 : 2013
		0.2 MPa	6	
		0.3 MPa	6	
		0.4 MPa	6	
	소변용	0.1 MPa	2	
		0.2 MPa	3	
		0.3 MPa	3	
		0.4 MPa	3	

끝.

