



Korea Testing Certification Institute 문서관리번호 : I5WT-PSWK-2UYZ



시험 성적서

성적서 번호 : GT2023-09831

회사명 : (주)삼원정밀

대표자 : 김창환

주소 : 경기도 김포시 통진읍 절골로127번길 32-40, 가,나,다동

1. 시료명 : 세척밸브(KSB2369) [FC110CS]

- 규격 및 형식 : /

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2023년 09월 27일

4. 시험일자 : 2023년 10월 23일

5. 시험방법 : KS B 2369 세척 밸브(2018.09.06., 개정)

6. 시험결과 : 을지참조

시험자 : 고지연 고지연

승인자 : 장세훈

장세훈

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2023년 11월 01일



한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29


TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 2

이 성적서 발급으로 고객님께서는 1001g의 CO₂를 저감하였습니다.




시험결과

성적서 번호 : GT2023-09831

1. 시험결과

시험항목		단위	시험결과
토수량	0.1 MPa	L	4
	0.2 MPa	L	6
	0.3 MPa	L	5
	0.4 MPa	L	6

2. 시료사진



3. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)

4. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
수도꼭지 성능 시험대	9922	-	-
압력변환기	9922-02	2023-07-24	2024-07-24
토수량측정용저울	3942	2022-10-24	2023-10-24
온습도계	3769-04	2022-11-02	2023-11-02

끝.

