



Korea Testing Certification

시험 성적서

성적서 번호 : T2019-02624(R1)

회사명 : 대림통상(주)증평공장
대표자 : 고은희, 이재만
주소 : 충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 23

1. 시료명 : 수도꼭지
· 규격 및 형식 : 시험결과 참조
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2019.03.04
4. 시험일자 : 2019.03.04 - 2019.03.18
5. 시험방법 : KS B 2331 : 2017
6. 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 권오용

최도룡

승인자 : 조준래


조준래

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2019 년 03 월 20 일



한국기계전자시험연구원



www.ktc.re.kr 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 57

TEL : 043-299-6603, FAX : 043-216-6192

서식P510-05(Rev.2)

Page : 1 of 4



시험결과

성적서 번호 : T2019-02624(R1)

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (세면용) (FL0202)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	토수구	L/min	4.79	KS B 2331:2017

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (세면용) (FL0603)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	토수구	L/min	4.37	KS B 2331:2017

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (세면용) (FL3902)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	토수구	L/min	4.83	KS B 2331:2017

시료명 : 벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워용) (FB3900)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	샤워 헤드	L/min	5.82	KS B 2331:2017

시료명 : 벽불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (샤워용) (FB0200)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	샤워 헤드	L/min	5.81	KS B 2331:2017



시험결과

성적서 번호 : T2019-02624(R1)

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (주방용) (FS0207)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	토수구	L/min	4.33	KS B 2331:2017

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (주방용) (TF50207)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	토수구	L/min	4.42	KS B 2331:2017

시료명 : 대불이 한 개 레버식 온냉수 혼합 꼭지 15 (주방용) (FS0505)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	토수구	L/min	4.64	KS B 2331:2017

시료명 : 가로 꼭지 15 (FS111-1T)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	토수구	L/min	16.32	KS B 2331:2017

시료명 : 가로 꼭지 15 (FS128-1T)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	토수구	L/min	15.20	KS B 2331:2017



시험결과

성적서 번호 : T2019-02624(R1)

시료명 : 가로 꼭지 15 (FS130-1T)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	토수구	L/min	15.77	KS B 2331:2017

시료명 : 가로 꼭지 15 (FS132-1T)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	토수구	L/min	15.65	KS B 2331:2017

시료명 : 관불이 앵글 밸브 15 (PB031-2N)

시 험 항 목		단 위	시 험 치	시험 방법
토수 성능	토수구	L/min	9.20	KS B 2331:2017

끝.