



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT23-014171K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 대림비앤코(주)
 - 주소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 52 (양곡동)
3. 시험기간 : 2023년 02월 07일 ~ 2023년 05월 04일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : CC-736(PC-9040)
6. 시험방법
 - (1) EL223:2022, EM501:2022

확인	작성자 성명	박중원	박중원	기술책임자 성명	허성일	허성일
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2023년 05월 04일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7812

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT23-014171K

7. 시험결과

1) CC-736(PC-9040)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
사용수량-대변용(1초)	L	(1)	6.77	-	A
사용수량-소변용(1초)	L	(1)	4.33		
최대설정수량	L	(1)	6.86		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(변기 내 잔류개수)	-	(1)	잔류 없음		
대변용 세척성능-볼 배출 및 이송성능(오수관 통과)	개	(1)	100.0		
대변용 세척성능-입자 배출성능(변기내 잔류)	개	(1)	0.7		
소변용 세척성능-화장지 뭉치 배출성능	-	(1)	변기에 잔류하지 않음		
소변용 세척성능-희석성능	%	(1)	98		

※ 부속명 : TFT-736LN

※ 부자공간수 : 10

※ 잔수조절통 : 15

※ 보조부구 : 9

※ 볼체인 : 18

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

----- 끝 -----

