



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2026-2847 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52 (양곡동) .
○ 의뢰일자 : 2026년 08월 25일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : ARNO-R[TFT-738LS]

4. 시험기간 : 2026년 08월 25일 ~ 2026년 08월 31일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2026. 08. 31.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

시험결과

시료명	시험분석항목	단위	시험분석결과	시험분석방법	비고
ARNO-R[TFT-738LS]	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-변기 내 잔류)	개	0.00	EL 223 : 2025, KS I 9206 : 2023	
	대변용 세척성능 (볼 배출 및 이송성능-오수관 통과)	개	100.0		
	대변용 세척성능 (입자 배출-변기 내 잔류)	개	0.67		
	사용수량 (대소변 구분형) : 대변용	L	5.85		
	사용수량 (대소변 구분형) : 소변용	L	3.82		
	최대설정수량	L	5.87		
	평균사용수량	L	4.50		
	소변용 세척성능 (화장지 뭉치 배출 성능)	-	변기에 잔류하지 않음		
	세척성능 (희석성능)	%	98.5		

(참고) - 사용수량시험 : 의뢰시 세팅된 상태에서 시험
 - 최대설정수량시험 : 사용수량과 동일
 - 도기품번 : ARNO-R, 부속품번 : TFT-738LS
 - 부자공 높이 : 5칸, 보조부구 높이 : 4칸, 불체인 높이 : 18칸, 잔수조절 높이 : 15칸
 - 공급수압 : 98 kPa (동압)