



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-2740 페이지 (1) / (총 11)	KI(ET)
---	---	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52 (양곡동) .
○ 의뢰일자 : 2025년 08월 21일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : BL-101(BL-101B)(L610) 외 9건

4. 시험기간 : 2025년 08월 21일 ~ 2025년 09월 17일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2025. 09. 17.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2025-2740

페이지 (9) / (총 11)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
CL-332I(L630)	치수(mm)	수도꼭지 구멍크기(mm)	35×35	KS L 1551 : 2024	
		벽면에서 수도꼭지 구멍 중심(mm)	69		
		배수구크기(내경)(mm)	42		
		배수구 깊이(mm)	46.5		
		제품의 폭(mm)	453		
	내급냉성		이상 없음		
	내균열성		이상 없음		
	잉크침투도(mm)		0.2		
	겉모양((도기면)기타		이상 없음		
	겉모양((도기면)세척면 및 겉보기면)		이상 없음		
	겉모양((세면기)윗면, 내면, 수직전면, 받이전면)		이상 없음		
	겉모양((세면기)측면)		이상 없음		