



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2024-0560 페이지 (1) / (총 26)	KI(ET
---	---	--------------

1. 의뢰자

○ 기관명/성명 : 대림비엔코(주)제천공장 / 강태식

○ 주 소 : 충북 제천시 봉양읍 제원로 80-50 1-3

○ 의뢰일자 : 2024년 02월 26일

2. 시험성적서의 용도 : 품질관리

3. 시험 시료명/물질 : CC-256, CC-260, CC-281G1, CC-730, CC-730P, CC-740, CC-750, CC-767, CC-768E, CC-213, CC-660N, CC-670, CC-800, CC-6000, CL-333D외10건

4. 시험기간 : 2024년 02월 26일 ~ 2024년 04월 02일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험
(경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호	최기인

2024. 03. 28.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.

이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.

이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
CL-350D	치수(mm)	① 수도꼭지 구멍크기(mm)	35	KS L 1551 : 2022	
		② 벽면수도꼭지구 중심(mm)	73		
		③ 배수구 크기(내경)(mm)	42		
		④ 배수구 깊이(mm)	43		
	잉크침투도(mm)		0.1		
	내급냉성		이상 없음		
	내균열성		이상 없음		
	겉모양((세면기)측면)		이상 없음		
	겉모양((세면기) 윗면, 내면, 수직전면, 받이전면)		이상 없음		
	겉모양((도기면) 세척면 및 겉보기면)		이상 없음		
	겉모양((도기면)기타)		이상 없음		