



시험 성적서



한국세라믹기술원 우14502 경기도 부천시 송내대로 388(약대동) 203동 504호 (Tel : 032-210-5114, Fax : 032-210-5115)	성적서번호 : 2025-4436 페이지 (1) / (총 2)	KI(ET)
---	--	---------------

1. 의뢰자

- 기관명/성명 : 대림버스 주식회사 / 강태식
○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 52 (양곡동) .
○ 의뢰일자 : 2025년 12월 22일

2. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용

3. 시험 시료명/물질 : CU-750S(TFU-901SE)(전기식)

4. 시험기간 : 2025년 12월 22일 ~ 2026년 01월 07일

5. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험 (경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321)

6. 시험방법 : 후면참조

7. 시험결과 : 후면참조

확인	시험자	기술책임자
	정충호 36호인	최기인 최기인

2026. 01. 07.

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

한 국 세 라 믹 기 술 원

우14502 경기도 부천시 원미구 송내대로388(약대동)
(Tel : 032-210-5114 , Fax : 032-210-5115)

성적서번호: 2025-4436

페이지 (2) / (총 2)



시 험 결 과

시료명	시험분석항목	시험분석결과			시험분석방법	비고
CU-750S(TFU-901SE)(전기식)	세척성능 (소변기 / 잉크 흔적 유무)	잉크 흔적 없음			KS L 1551 : 2024, EL228 : 2022	
	사용수량		평균값	시험결과	EL228 : 2022	
		예비세척	0.08	0.5		
		본세척	0.46			
		합 계	0.54			

[참고] - 전자감지식 소변기

- 부속품명 : TFU-901SE
- 사용수량 : 의뢰자 세팅(임의조작불가)
- 압 력 : 0.1 MPa (동압)

