



Korea Testing Certification

시험 성적서

성적서 번호 : T2020-05648

회 사 명 : 대림비앤코 주식회사

대 표 자 : 강태식

연락처 : 010-8034-1828

주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 149(성곡동)

1. 시 료 명 : 관불이 앵글밸브

· 규격 및 형식 : P4010

2. 성적서의 용도 : 품질관리용

3. 접수일자 : 2020.05.11

4. 시험일자 : 2020.06.01 - 2020.06.05

5. 시험방법 : KS B 2331 수도꼭지(2017.12.11., 개정)

6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리

나엘리

승인자 : 이봉수

이봉수

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 사본은 무효입니다.

2020 년 06 월 08 일



한국기계전기전자시험연구원장



www.ktc.re.kr 15809 경기도 군포시 흥안대로 29

TEL : 031-428-8441



시험결과

성적서 번호 : T2020-05648

1. 시험결과

시험항목			단 위	시험결과
조작성능			-	이상없음
내압성능			-	이상없음
물충격한계성능			MPa	0.4
도금두께	Cr		μm	0.2
	Ni		μm	11.8
구조	주요구조	오른나사	-	이상없음
	주요치수	d ₃	-	이상없음
		d ₅	-	이상없음

2. 시료사진



3. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)



시험결과

성적서 번호 : T2020-05648

4. 사용장비

기기명	기기번호	교정	
		교정일자	차기교정일자
토수량시험기	3465	2020-01-28	2021-01-28
다이알형 압력계	3465-04	2019-10-17	2020-10-17
파열압력시험기	3637	-	-
다이알형 압력계	3637-06	2019-10-17	2020-10-17
도금두께측정기	3401	-	-
나사링게이지	4446	2018-11-09	2020-11-09
나사게이지(링)	2883	2020-04-28	2022-04-28
온습도계	3769-12	2019-11-14	2020-11-14

끝.

