



시험 성적서

한국세라믹기술원

우17303 경기도 이천시 신둔면 경충대로 3321
(Tel: 031-645-1400, Fax: 031-645-1494)

성적서번호: 2022-1709-13

페이지 (1) / (총 1)



1. 의뢰자
 - 기관명/성명 : 대림비엔코(주) 제천공장 / 강태식
 - 주 소 : 충북 제천시 봉양읍 제원로 80-50 1-3
 - 의뢰일자 : 2022년 06월 09일
2. 시험성적서의 용도 : 건설사 제출용
3. 시험 시료명/물질 : 위생도기 (세면기) 품번 PL-1050
4. 시험기간 : 2022년 06월 09일 ~ 2022년 06월 23일
5. 시험장소: ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험
6. 시험방법 : KS L 1551 : 2019
7. 시험환경
 - 온도 : (22 ± 5) °C , 습도 : (50 ± 20) % R.H.
8. 시험결과

시료명	시험분석항목		시험분석결과	시험분석방법	비고
위생도기 (세면기) 품번 PL-1050	겉모양(세척면 및 겉보기면)		이상 없음	KSL 1551 : 2019	
	겉모양(측면)		이상 없음		
	겉모양 (윗면,내면,수직전면,받이전면)		이상 없음		
	겉모양(기타면)		이상 없음		
	겉모양 (뒤틀림)		이상 없음		
	치수	수도꼭지구크기	34		
		벽면-수도꼭지구 중심	76		
		배수구크기(내경)	42		
		배수구깊이	47		
	잉크침투도(mm)		0.2		
	내급냉성		이상 없음		
균열시험		이상 없음			

확 인

시험자 : 정 충 호

기술책임자 : 최 기 안

2022 . 06 . 23 .

한국세라믹기술원



비고) 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정됩니다.
이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 신청용도 이외의 사용을 금지합니다.