

위생도기 품질검사(시험) 성적서

1. 발급번호 : 제 2022 - 2 호
2. 품 번 : PL-1080
3. 품 명 : 평면 불임 세면기
4. 납 품 처 :
5. 검사(시험) 현황 :

검사(시험)항목			판 정 기 준	검사(시험)결과
겉모양	세척면		DSE-G-201 (제품검사규격) 표 4 결점허용범위 참조	이상 없음
	겉보기면			이상 없음
	있어서는 안될결점	세척면,겉보기면		이상 없음
		기 타		이상 없음
품 질	잉크침투도		잉크침투거리 2mm 이하	0.2mm
	내급냉성		소지,유면에 금이 가지 않을 것	이상 없음
	균열시험		소지,유면에 균열이 없을 것	이상 없음
치 수 (mm)	전체의 길이		450±10	449
	제품의 높이		350±10	360
	전체의 폭		490±10	491
	수도꼭지 구멍크기		Ø35±2	Ø35.5
	벽면 - 수도꼭지 중심거리		60mm 이상	63.5
	배수구 깊이		45±3	45.5
	배수구 크기		Ø41±2	Ø42
합 부 판 정				합 격

상기 규격에 대하여 당사의 제품검사규격(DSE-H-201) 및 KSL 1551: 2014 (위생도기)의 시험방법에 의하여 검사(시험)한 결과 위와 같이 합격 하였음을 증명합니다

2022. 05. 06

대 림 비 앤 코 주 식 회 사

대 표 이 사 강 태 식