

# 시험 성적서


성적서 번호 : GT2022-18138

회사명 : (주)삼원정밀


대표자 : 김창환

주소 : 경기도 김포시 통진읍 절골로127번길 32-40

1. 시료명 : 대변기 세척밸브(절수형) [ SAH-TFT301G ]  
- 규격 및 형식 : /
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2022년 10월 06일
4. 시험일자 : 2022년 10월 06일 ~ 2022년 12월 19일
5. 시험방법 : KS B 2369 세척 밸브(2018.09.06., 개정)
6. 시험결과 : 을지 참조

시험자 : 나엘리 

승인자 : 이봉수



1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지([www.ktc.re.kr](http://www.ktc.re.kr))에서 확인할 수 있습니다.

2022년 12월 19일



## 한국기계전기전자시험연구원장

[www.ktc.re.kr](http://www.ktc.re.kr) [15809] 경기도 군포시 흥안대로 29


TEL : 031-428-8441 FAX : 031-459-9711



서식P708-05(Rev.4)

Page : 1 of 3

 이 성적서 발급으로 고객님께서 100 kg의 CO<sub>2</sub>를 저감하였습니다 





# 시험결과

성적서 번호 : GT2022-18138

## 1. 시험결과

| 시험항목         |         | 단위      | 시험결과   |   |
|--------------|---------|---------|--------|---|
| 조작성능         |         | -       | 이상없음   |   |
| 토수량          | 0.1 MPa |         | 6      |   |
|              | 0.2 MPa |         | 6      |   |
|              | 0.3 MPa |         | 5      |   |
|              | 0.4 MPa |         | 5      |   |
| 내압 성능        |         | -       | 이상없음   |   |
| 지수 성능        |         | -       | 이상없음   |   |
| 물 충격 한계 성능   |         | MPa     | 0.5    |   |
| 세척밸브<br>내구성능 | 조작성능    |         | - 이상없음 |   |
|              | 내압성능    |         | - 이상없음 |   |
|              | 토수 및 지수 |         | - 이상없음 |   |
|              | 토수량     | 0.1 MPa | L      | 4 |
|              |         | 0.2 MPa | L      | 5 |
|              |         | 0.3 MPa | L      | 5 |
|              |         | 0.4 MPa | L      | 6 |





## 시험결과

성적서 번호 : GT2022-18138

## 2. 시료사진



3. 시험장소 : ☒ 고정시험실 ☐ 현장시험  
(주소 : 경기도 군포시 흥안대로 29)

## 4. 사용장비

| 기기명               | 기기번호    | 교정         |            |
|-------------------|---------|------------|------------|
|                   |         | 교정일자       | 차기교정일자     |
| 토수량시험기            | 3465    | 2022-10-24 | 2023-10-24 |
| 다이알형 압력계          | 3465-04 | 2022-10-24 | 2023-10-24 |
| 토수량측정용저울          | 3942    | 2022-10-24 | 2023-10-24 |
| 파열압력시험기           | 3637    | -          | -          |
| 다이알형 압력계          | 3637-06 | 2022-10-24 | 2023-10-24 |
| 단축 Bellows 내구성시험기 | 3804    | -          | -          |
| 전자식 압력센서          | 3804-04 | 2022-10-24 | 2023-10-24 |
| 온습도계              | 3769-04 | 2022-11-02 | 2023-11-02 |

끝.

