



시험 성적서

성적서 번호 : GT2026-01044

회 사 명 : 계림 (주)
대 표 자 : 유상정
주 소 : 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)

1. 시 료 명 : 수도꼭지
- 규격 및 형식 : KBT-2000 / 벽붙이 자동온도조절식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워 욕조용)
2. 성적서의 용도 : 품질관리용
3. 접수일자 : 2026년 01월 29일
4. 시험일자 : 2026년 01월 29일 ~ 2026년 03월 06일
5. 시험방법 : 수도꼭지 [KS B 2331:2022(2022.12.05 개정)]
6. 시험결과 : 시험결과 참조

시험자 : 송민주

승인자 : 김승진

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.




2026년 03월 06일



한국기계전자시험연구원장



www.ktc.re.kr [43008] 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로40길 2
TEL : 053-260-3212 FAX : 053-558-8129



시험결과

성적서 번호 : GT2026-01044

시험항목	구분	단위	시험기준	시험결과	시험방법
토수 성능	샤워 욕조용	L/min	7.5 이하일 것	6.8 (샤워 헤드 방향)	수도꼭지 [KS B 2331:2022]

※ 비 고. 시료 : KBT-2000 [벽붙이 자동온도조절식 온냉수 혼합꼭지 15 (샤워 욕조용)]. 끝.

