



NÚMEROS GENERADORES

NUMEROS GENERADORES			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V
OBRA:	5462 CHAPALA	IE-021	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO		SAL	1

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
IE-054	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PG DE 13MM A 21MM CON DESARROLLOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN PLANOS DE HASTA 5 M PROMEDIO POR SALIDA HASTA EL TABLERO, CON CABLES AWG CAL- 10 A 12, CON AISLAMIENTO TERMO PLÁSTICO THW-LS 90°, 600 V, Y CABLE DESNUDO CAL. 10 A 12, INCLUYE: CAJAS CUADRADAS, CAJAS CHALUPAS, COPLES, CODOS, SOPORTERIA @ 1.5 MTS A BASE DE VARILLA ROSCADA NO. 10, ABRAZADERA "U", PERNO HILTI Y TUERCAS, CONECTORES, CONTRATAPA,

[illegible]

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN

NÚMEROS GENERADORES

NUMEROS GENERADORES			EMPRESA:	A & R CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	
OBRA:	5462	CHAPALA	IE-021	UNIDAD	HOJA
UBICACIÓN:	FCO I MADERO No 212 COL. CHAPALA CENTRO CHAPALA JALISCO			PZA	2

CLAVE	PARTIDA	CONCEPTO
IE-057	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA FÍSICA DESNUDA, MARCA ARROW HART MODELO 5362-I, NEMA 5-20R, 20 AMPERES, 127 VOLTS, 60 HZ., COLOR MARFIL Y PLACA EN COLOR MARFIL, PARA SERVICIO NORMAL DE MULTIFUNCIONAL Y DE SERVICIOS, EL CONCEPTO INCLUYE, CAJA CHALUPA, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBA DE POLARIDAD, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

LOCALIZACION			ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	CORRECCION SUPERVISION BANCOMER	VoBo BANCOMER	CONFORMIDAD EMPRESA
EJE	ENTRE EJE										
B	4	6	TREN CAJAS	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00			
FIRMAS DE CONFORMIDAD							TOTAL	4.00	PZA		

FIRMAS DE CONFORMIDAD

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

GENERADOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISIÓN