۱- مطلوب است محاسبه راندمان حرارتی یک سیکل رنگین ساده. در این سیکل بخار بصورت اشباع در فشار  $\frac{N}{m^2}$  بویلر را ترک میکند و بصورت آب اشباع در فشار  $\frac{N}{m^2}$  آب اشباع در فشار  $\frac{N}{m^2}$  آب ورودی به پمپ آب اشباع است.

۲- یک نیروگاه بخار که با سیکل رنگین کار می کند دارای یک طبقه گرم کننده میانی است. بخار ورودی به توربین اول دارای شرایط  $\frac{N}{m^2}$   $^{\circ}00$  است. بعد از عبور از تبوربین اول و رسیدن به فشار  $\frac{N}{m^2}$   $^{\circ}0.5 \times 10^{\circ}$  بخار وارد Reheater شده و تا درجه حسسرارت  $^{\circ}0.5 \times 10^{\circ}$  گسرم می گردد.

و سپس وارد توربین دوم می شود و به فشار  $\frac{N}{m^2}$   $^{0.007 \times 10^6}$  رسد. بخار خروجی از کندانسور بصورت مایع اشباع می باشد مطلوب است.

۱-رسم دیاگرام T-S

 $(\eta_{\rm SP}\!=\!0.6,\,\eta_{\rm ST}\!=\!0.8)$  حـراندمان سيكل -۲

سده توربین با فشار بالا برای انجام دادن آزمایش ارائه شده اند. هر یک از توربین ها در شرایط بخار ورودی 1000Psi و 3500Psi کار می کند. توربین X دارای شرایط خروجی 1000Psi و 1000Psi و تلفات حرارت 1000Psi و تلفات حرارتی 1000Psi و تسلم میساشد. تسوربین Y دارای شرایط خروجی 1000Psi درجسه حسرارت 1000Psi و تسلم تساسل و  $12\frac{Btu}{1bm}$  و تسوربین Z دارای تسلفات حرارتی 1000Psi و شرایط خروجی و راندمان ایزنتروپیک هر یک از توربین ها چه پیشنهادی برای خریدار خواهید داشت.

۴۔ پتپ یک نیروگاه آبی فشار آب را از 3.5in,Hg (اینچ جیوه) به 350Psi میرساند.

میزان جریان آب 5100gal/min اگر راندمان ایزنتروپیک پمپ برابر 0.8 باشد، مطلوب است قدرت لازم برحسب اسب بخار (hp).

5.706, j. - ū N.Y, K.Y, Y.Y ~~ à


ft3xpsix ,/110 = BTU

(1-n) h f + mhy

(2: Pr= L'MPan > Vr= Vg= 104 Vg

hr: hg= 1/2 Vg

st= 1/2 Vg S,= S+= AY Sr = Sr = 4,11 Pr = Pr = 10 VMPa P. = Pr= TMPa St +nSfg hr=? ~> 5p= 104+ N MNP= GIANS N=VF? >hp=195 8+ 84.9 N=1975 18 T = W7-WP-9 W7=,1x(hr-hr)=VofA Ko Wp = (P, -P+) a, or kg QB=hr-h,=? > Molthat=hi=shi=144 => QB = 147V 1 = V.66, N - CL. 2 14, 8%



P, t in Hg = 1, VIA. X PS; = 57= 1.197 Ftr 1., Thm miz 81. gel x 1-18 don x 1min = 101, 1 dos W= Y, (Pr-P) & Sty Btu

For Psi

Inter Btu

Widen W = Wasy Abl, V see 1 hp

When = 4V9814 - AXEV 1847, Ohp S 1181,4 2) 200 Trzr. ° (7) / Prz 1,01/11/1 (20) 200 11/2 (20) 200 [ = 1+ Pr = 9, dr m la re= 140/0 SY = 8 N. Dr

57=57 = 0,1V-1 / mo estable ( m = 17) - 72=72 1 PZP = 100 VMM M/a Tobar essention in Sp= Sf+ NSfg = 18VPT + NV,4N88 = > N=94N Nr=19V, 8x 94N V. x 14T, 1 = 1V9. 1 A W Mne 9 - W p - 1 Wpl = 1 ST (hp-hp) - V+1 P.P.) V44,84 9,78 = V8 F,91 to => P= V8 F,91 to x 18 18 = 9 F, 14 Mw ) b) QB=h1-h1=tVFQ-1Vd,1=18VT,151 h,=h++V+(P,-P+) = [NS, Y) Pris = Wnet = 19, 1%. a) 1, 57 = 9 Pi=thpotheolsi => 8/2 /3/2 /4 /3.
Ti=1000 F => 8/2 /3/2 /4 71-1000F Pr= 1 Psi Sr= 51 = 1,0 17=,1789+1 1/1888 = 5 n = V 8% hv= 41/4+ V8% x1, x4 = NFY, V

Was = 19x (148 - 1404V) & art Bu MST hi = hr نام و نام خالوادگا P=1000 Mw = Wx m. v /001. 99 Mm 1 Btu =>m== 1V+8,4 8bm = 1V+8,4 x144,514 ftr = YV, 99 Fgr شماره تماس b) n sn zm P, 21. 13; 20 | S, 21, 19. 8 25 Ban おかればれ 5r=5,21,19.8 Prz 1 Psi 2> Sralro, n 1,1888 hr = 49, V+ 41%, x10 my 2 VVF, Y Wz, M(1197, F-VVF, P) Z FIN, Y Blan 1000 = WXW, X 101099 WM => Wo = 1144 8 69W 1 Btu = My Par Sec

Ideal sat. sie with Pertecting V k Pa Neglect wp ? as X of Cultins  $D(E) = T = rNo^{\circ} C b l C / 5 l l$  D(F) = V M P a = T / V I / C b c / 5 l l  $S_1 = \delta / \Lambda I r delight out out leads of l$ jl, chil/1/2) a) \$ 25 \$ 1= 8, A11 = 1089 + 4, VISA 3 Pr=VKPa Elilet => Sr= Sr= 18891 Wpz==>hrzhz14r,4 B| PB = VMPa => SB= 7,171 hB= 174V ideal Reg: Pr=Vkla3=> 1,13=,0891+nV,V10=>>
n=ro/.

b) wp=h,-h++h+-ha=444,1V () \$13 = h\_1-h\_B = 18.4, V d) h = WT = 44,1%. Without Reg & Wrzh,-hrs=941,9 QB = h1-h+=24.1 m = KV, 1 / 9,76: N=1- TC=1- 49,74+4Vr = 17,647

شماره دانشجویی

نام و نام خاتوادگی