



A. Hak Drillcon B.V.

Jean Pierre Janvier
Steenoven 2

4196 HG TRICHT

Datum	16-04-2025
KLIC-melding	2500060098
Meldingsdatum	16-04-2025
Opgegeven adres	Grote Sloot 250, Schagerbrug
Aanvangsdatum	
Soort werk	orientatieverzoek
Onderwerp	persingBoring – Belang Relined

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heeft u via KLIC-online een orientatieverzoek gedaan met bovenstaand KLIC-nummer.

Binnen de aangegeven werkgrenzen bevindt zich infrastructuur van Relined B.V.. Op de bijgevoegde tekening(en) is de infrastructuur weergegeven.

De infrastructuur van Relined B.V. bestaat uit HDPE buizen en deze zijn gemarkeerd met merkbanden. In de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bestaat de infrastructuur deels uit HDPE buizen van het voormalige Carrier1 en/of Enertel welke in beheer en/of eigendom zijn van Relined B.V.

De werkelijke ligging kan afwijken van de feitelijke ligging. Wij wijzen u er op dat het conform hetgeen hierover bepaald in de (wet) WIBON verplicht is om de daadwerkelijke ligging van alle ondergronds gelegen infrastructuur middels handmatig te graven proefsleuven vast te stellen.

Bij afwijking van de verstrekte gegevens met de feitelijke situatie, aanvaarden wij geen verantwoording van welke aard dan ook. Deze gegevens kunnen immers verouderd, onjuist of onvolledig zijn door allerlei omstandigheden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend inklinking van de grond, aardverschuivingen en/of kabelwerkzaamheden van derden etc. Een eventuele forse verschuiving is derhalve door ons niet nader te definiëren.

Om u nog eens extra te wijzen op de richtlijnen, en eventuele schade aan onze infrastructuur te voorkomen, verwijzen wij naar de CROW publicatie 500 "schade voorkomen aan kabels en leidingen".

In geval van beschadiging van de eigendommen van Relined B.V. behouden wij, en cliënt Relined B.V., ons alle rechten en waren voor inzake het recht op aansprakelijkheidsstelling en schadevergoeding.

Voorts dient u altijd te voldoen aan hetgeen vermeld in de bijgevoegde "voorwaarden en richtlijnen voor het werken in nabijheid van Relined infrastructuur".



De afhandeling van uw melding is een geautomatiseerd proces op basis van de verstrekte gegevens in de graafmelding. U dient zelf te controleren of de verstrekte tekeningen overeenkomen met de graaflocatie. In principe leveren wij eventuele huisaansluiting gegevens, indien beschikbaar, standaard mee.

Mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen over het door ons beantwoordde informatie verzoek dan kunt u contact opnemen met de beheerder van onze infrastructuur; **Adinf BV** via **020-6001872** en/of **relined@adinfbv.nl**

Adres:

Adinf BV
Joop Geesinkweg 310
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
relined@adinfbv.nl
020-6001872

Verder wijzen wij u erop dat bij **elke beschadiging** van de eigendommen direct contact met Relined B.V. dient te worden opgenomen via het telefoonnummer **088-1415160**. Dit is uitdrukkelijk ook in het belang van uw eigen veiligheid.

Met vriendelijke groet,
Adinf B.V. namens Relined B.V.

* *Deze brief is digitaal opgemaakt, hierdoor treft u geen fysieke handtekening aan.*

Correspondentieadres:

Relined B.V. p/a Adinf B.V.
Postbus 94574
1090 GN Amsterdam

T: +31 (0)20 600 18 72
E: relined@adinfbv.nl



Voorwaarden en richtlijnen voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van de infrastructuur van Relined BV.

Geachte geadresseerde,

Hierbij ontvangt u een globaal overzicht aan van de ligging van onze glasvezelinstructuur in het door u opgegeven werkgebied.

In deze voorwaarden en richtlijnen worden de minimale condities vastgelegd waaraan derden zich dienen te houden bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de infrastructuur van Relined BV.

- 1) Bij ontgraving ter plaatse of in de directe nabijheid van de infrastructuur van Relined bv. gelden de volgende voorwaarden en richtlijnen:
 - i. De ontgraving ter plaatse dient handmatig te geschieden;
 - ii. Te allen tijde dient de juiste ligging van de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken vastgesteld te worden aan de hand van door u, en op uw kosten, te maken proefsleuven. Dit in verband met de mogelijke horizontale en verticale marge tussen de werkelijke ligging van de glasvezelkabels en door Relined bv. aangereikte gegevens;
 - iii. Zo nodig dienen de glasvezelkabels en/of buizen op deskundige en deugdelijke wijze te worden opgevangen, volledig te worden beschermd en na de werkzaamheden weer terug te worden gelegd in de oorspronkelijke volgorde;
 - iv. Aanwijzingen met betrekking tot de veilige ligging van de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken, gegeven door medewerkers van Relined BV. of een door Relined BV. geautoriseerde partij, dienen onverwijd te worden opgevolgd;
 - v. De aanvulgrond onder en boven de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken, dient vrij te zijn van puin e.d. en dient doelmatig te worden verdicht;
 - vi. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur mogen obstakels zoals keten, bouwmaterialen, kraanbanen, etc. niet binnen een afstand van één(1) meter van de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken aanwezig zijn, opdat het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te alle tijde gewaarborgd dient te blijven;
- 2) De kosten die voortvloeien uit schade van omleggingen van de infrastructuur als gevolg van alle werkzaamheden worden verhaald c.q. zijn voor rekening van de veroorzaker.
- 3) De gegevens op de door Relined BV. verstrekte tekeningen zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van de door u aangegeven werkzaamheden, binnen het door u aangegeven werkgebied. Bij nieuwe werkzaamheden of aanvullende werkzaamheden buiten het door u aangegeven werkgebied dient opnieuw overleg te worden gevoerd.
- 4) De voorwaarden c.q. richtlijnen alsmede de tekeningen dienen op het werk aanwezig te zijn en dienen desgevraagd aan de met toezicht belaste medewerkers van Relined BV., of een door Relined BV. geautoriseerde partij, te worden getoond.
- 5) Palen, pennen of andere voorwerpen mogen niet in de grond worden geslagen in de nabijheid van glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken.
 - i. Grondmechanisch onderzoek dient te geschieden op minimaal 2 meter van de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken, tenzij anders overeengekomen met Relined BV.
 - ii. Het heien van palen en/of het trillen van een damwand dient te geschieden 2 meter uit de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken, tenzij anders overeengekomen met Relined BV.

- 6) Daar waar Relined BV.glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken worden gekruist door bouwverkeer, dient afdoende bescherming te worden aangebracht.
- 7) Glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken mogen niet liggen binnen een afgesloten afrastering van een werkterrein.
- 8) Boven de glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken, en in een strook van 2 meter aan weerszijden hiervan mag geen permanente bebouwing worden geplaatst en opslag van materialen en/of grond aangebracht worden, tenzij anders overeengekomen met Relined BV.
- 9) De vereiste gronddekking voor glasvezelkabels en/of buizen van Relined BV. wordt gesteld minimaal 0,6 meter te zijn, waarbij aangetekend dat glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken incidenteel op een andere diepteligging kunnen worden aangetroffen door toedoen van de lokale situatie.
- 10) Alleen niet diep wortelende beplanting boven en/of naast glasvezelkabels en/of buizen en ondersteuningswerken van Relined BV. zijn toegestaan.
- 11) Voorzieningen bij kruisingen van kabels en leidingen en dienen in overleg met Relined bv. te worden aangebracht.

