SAN MARCO GROUP SPA
VIA ALTA, 10 - 1^ ZI - 30020 MARCON (VE)

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO IN ACCORDO ALLA NORMA EN 13501-1:2018

Classification of reaction to fire in accordance with EN 13501-1:2018

Il presente rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto denominato Archi+ Argilla (Novacolor), in conformità ai procedimenti riportati nella norma EN 13501-1:2018

This classification report defines the classification assigned to the named product Archi+ Argilla (Novacolor), in accordance with the procedures indicated in EN 13501-1:2018

- Numero di rapporto di classificazione: *- Classification report number:*	2381/23
- Nome o modello del prodotto [(1)]: *- Product name or model [(1)]:*	Archi+ Argilla (Novacolor)
- Data di emissione: *- Date of issue:*	2023-12-11

ROT30352023002381_23

La riproduzione del presente documento è ammessa solo in copia conforme integrale. La riproduzione parziale o la citazione è ammessa soltanto a seguito di autorizzazione scritta di t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. ed il numero di protocollo dell'autorizzazione va riportato in testa alla riproduzione o citazione. Il presente documento è in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana. Tutti i dati descrittivi del campione riportati nel presente rapporto di prova e contrassegnati con [(1)], sono stati forniti dal cliente. Il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Reproduction of this document is only permitted in an integral complete copy. Partial reproduction of the translation is allowed only after writing of t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. and the authorization protocol number must be reported at the beginning of the reproduction or quotation. This document is in bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid is the Italian one. All the descriptive data of the sample reported in this test report and marked with [(1)], were provided by the customer. The laboratory declines all responsibility.

t²i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100
Fax + 39 0422 608866
www.t2i.it | info@t2i.it

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori CERT
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Tel. + 39 0422 852016
Fax + 39 0422 852058
cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa

C.F / P.IVA 04636360267

Rapporto di classificazione 2381/23
Classification report number 2381/23

DETTAGLI DEL PRODOTTO CLASSIFICATO

Details of the classified product

- Descrizione del prodotto:
- Product description:

Il prodotto Archi+ Argilla (Novacolor), è definito come intonachino minerale e la sua classificazione è valida solo per le seguenti modalità di impiego:
The product Archi+ Argilla (Novacolor), is defined as mineral plaster and its classification is valid only for the following methods of use:

- rivestimento murale
- wall covering

Il prodotto Archi+ Argilla (Novacolor), è descritto in modo dettagliato nei rapporti di prova a sostegno di questa classificazione e che sono indicati nella terza pagina di questo rapporto di classificazione
The product Archi+ Argilla (Novacolor), is described in detail in the test reports to support this classification and is indicated on the third page of this classification report

NORME DI RIFERIMENTO

Standard reference

EN 13501-1:2018 - Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco
EN 13501-1:2018 - Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

EN ISO 1182:2020 - Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Prova di non combustibilità
EN ISO 1182:2020 - Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test

EN ISO 1716:2018 - Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Determinazione del potere calorifico superiore

EN ISO 1716:2018 - Reaction to fire tests for products -- Determination of the gross heat of combustion (calorific value)

REGOLA DECISIONALE

Decision rule

La classificazione del campione è ottenuta dalla semplice accettazione dei dati ricavati dai test di laboratorio, escludendo i valori di incertezza di misura associata.
The classification of the sample is obtained by simply accepting the data obtained from the laboratory tests, excluding the associated measurement uncertainty values.

Rapporto di classificazione 2381/23
Classification report number 2381/23

RAPPORTO DI PROVA E RISULTATI DEI TEST

Test report and test results

Nome del laboratorio	**Nome del committente**	**N° rapporto di prova**	**Metodo test**
name of laboratory	*name of sponsor*	*test report n°*	*test method*
t²i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.	SAN MARCO GROUP SPA	2381/23	EN ISO 1182:2020
t²i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.	SAN MARCO GROUP SPA	2382/23	EN ISO 1716:2018

Metodo di prova	**Parametro**	**Numero prove**	**Risultati /** *results*	
			Parametri continui / media	**Conformità**
test method	*parameter*	*Number of tests*	*continous parameter/average*	*compliance*
EN ISO 1182	ΔT	5	0,6	(-)
	Δm	5	8,0	(-)
	t_f	5	0,0	No
EN ISO 1716	PCS (MJ/Kg)	3	-0,16	(-)

* FDP: gocce o particelle accese / flaming dropet particles

Rapporto di classificazione 2381/23
Classification report number 2381/23

CLASSIFICAZIONE
Classification

Questa classificazione è stata eseguita in accordo con la norma EN 13501-1:2018
This classification was performed in accordance with the EN 13501-1:2018 standard

- Classificazione:
- Classification:

Il prodotto Archi+ Argilla (Novacolor), in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco è classificato
The product Archi+ Argilla (Novacolor), in relation to its reaction to fire reaction is classified

A1

Comportamento al Fuoco *Fire behaviour*
A1

CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO: A1

Reaction to fire classification: A1

CAMPO DI APPLICAZIONE
Field of application

Rapporto di classificazione 2381/23
Classification report number 2381/23

LIMITAZIONI
Limitations

Il presente documento di classificazione non rappresenta un'approvazione di tipo o una certificazione di prodotto

This classification document does not represent a type approval or product certification

PREPARATO DA:	RIVISTO DA:
prepared by	*revised by:*
Tecnico di Laboratorio	Direttore Tecnico
Laboratory technician	*Technical Director*
(ONGARO Tomas)	(CIBIN Alessandro)
	CIBIN ALESSANDRO ORDINE ARCHITETTI PPC PROV. VENEZIA architetto 14.12.2023 10:03:47 GMT+01:00