

Legende Heizungstechnik	
	Vorlauf Warmwasser (HZ VL)
	Rücklauf Warmwasser (HZ RL)
	Vorlauf Warmwasser (FBH VL)
	Rücklauf Warmwasser (FBH RL)
	Strangreguliertventil (mit Absperrfunktion)
	Fußbodenheizungsverteiler
	Heizkörper

V.U01			V.E01			V.E02			V.O01		
Nr.	HK	kg/h	Nr.	HK	kg/h	Nr.	HK	kg/h	Nr.	HK	kg/h
1	U.06/U.07 Damen 1	101.4	1	E.01 Ausstellung/Muster1 1	165.4	1	E.19 Ausstellung/Empfang 1	183.4	1	O.16 Ausstellung 1.1	192.4
2	U.06/U.07 Damen 2	77.5	2	E.01 Ausstellung/Muster1 2	88.5	2	E.19 Ausstellung/Empfang 2	182.9	2	O.16 Ausstellung 1.2	186.9
3	U.08/U.09 Herren 1	102.7	3	E.20 Ausstellung/Muster2 2	129.7	3	E.18 Cafe 1	157	3	O.16 Ausstellung 1.3	167.6
4	U.08/U.09 Herren 2	76.3	4	E.20 Ausstellung/Muster2 1	129.7	4	E.18 Cafe 2	157	4	O.16 Ausstellung 1.4	185
			5	E.19 Ausstellung/Empfang 3	182.9	5	E.18 Cafe 3	174.5	5	O.16 Ausstellung 1.5	191.4
			6	E.19 Ausstellung/Empfang 4	183.6	6	E.18 Cafe 4	157	6	O.16 Ausstellung 1.6	186.9
			7	E.19 Ausstellung/Empfang 5	182.8	7	E.18 Cafe 5	23	7	O.16 Ausstellung 1.7	191.1
			8	E.19 Ausstellung/Empfang 6	182.7	8			8	O.16 Ausstellung 1.8	190.9
			9	E.19 Ausstellung/Empfang 7	183.6	9			9	O.16 Ausstellung 1.9	189.3
			10	E.19 Ausstellung/Empfang 8	193.6	10			10	O.16 Ausstellung 1.10	242.8
			11	E.19 Ausstellung/Empfang 9	182.6	11			11	O.16 Ausstellung 1.11	19.4
			12	E.19 Ausstellung/Empfang 10	181.8	12			12	O.16 Ausstellung 1.12	19.4
			13	E.19 Ausstellung/Empfang 11	182.6	13			13	O.17 Ausstellung 2.1	141
			14	E.19 Ausstellung/Empfang 12	187.3	14			14	O.17 Ausstellung 2.2	164.4
			15	E.19 Ausstellung/Empfang 13	25.1	15			15	O.18 Ausstellung 3.1	146.8
			16	E.19 Ausstellung/Empfang 14	25.1	16			16	O.18 Ausstellung 3.2	146.8

