Układ graficzny © CKE 2019



## **EGZAMIN ZAWODOWY** Rok 2021 **ZASADY OCENIANIA**

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych** Oznaczenie arkusza: **ELE.02-01-21.06-SG** 

Oznaczenie kwalifikacji: ELE.02

Numer zadania: 01 Wersja arkusza: SG PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

## Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka						_			
Kod egzaminatora									
Data egzaminu	Dzie	eń	Mies	siąc	Ro	k			
Godzina rozpoczęcia egzaminu			:						

Numer <i>PESEL</i> zdającego*											Numer stanowiska			

<sup>\*</sup> w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

.ka			
stanowiska			
sta			

## Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**, jeżeli zdający spełnił kryterium albo **N**, jeżeli nie spełnił

Rezultat 1. Elementy instalacji	i elektrycznej zamontowar	ne na ścianie montażowej
---------------------------------	---------------------------	--------------------------

1	Rozdzielnica zamontowana jest względem puszki zasilającej zgodnie z wymiarem przedstawionym na rysunku 2 arkusza		
<u>'</u>	Rozdzielnica zamontowana jest względem puszki zasilającej zgodnie z wymiarem przedstawionym na rysunku 2 arkusza egzaminacyjnego z tolerancją ±10 mm i nie porusza się przy pociągnięciu ręką		
2	Oprawy oświetleniowe wraz z źródłami światła zamontowane są w takiej samej odległości od górnej krawędzi płyty co puszka zasilająca z tolerancją ±10 mm i nie poruszają się przy pociągnięciu ręką		
3	Łącznik schodowy Q1 zamontowany jest względem rozdzielnicy i lewej krawędzi płyty montażowej zgodnie z wymiarami przedstawionymi na rysunku 2 arkusza egzaminacyjnego z tolerancją ±10 mm i nie porusza się przy pociągnięciu ręką		
4	Łącznik schodowy Q2 zamontowany jest względem puszki rozdzielnicy i łącznika schodowego Q1 zgodnie z wymiarami przedstawionymi na rysunku 2 arkusza egzaminacyjnego z tolerancją ±10 mm i nie porusza się przy pociągnięciu ręką		
	Gniazdo jednofazowe zamontowane jest względem puszki rozdzielnicy i łącznika schodowego Q2 zgodnie z wymiarami przedstawionymi na rysunku 2 arkusza egzaminacyjnego z tolerancją ±10 mm i nie porusza się przy pociągnięciu ręką		
6	Wszystkie listwy elektroinstalacyjne oraz puszki łączeniowe zamontowane są pewnie, nie poruszają się przy pociągnięciu ręką		
	Wszystkie zamontowane listwy elektroinstalacyjne zachowują równoległość do krawędzi płyty montażowej		
8	Na połączeniach listew elektroinstalacyjnych oraz między listwami, a pozostałymi elementami instalacji nie ma szczelin większych niż 1 mm		
9	Wszystkie urządzenia w rozdzielnicy mają zamknięte zatrzaski na szynie TH 35		
10	Wszystkie aparaty w rozdzielnicy zamontowane na szynie TH 35, w kolejności od lewej strony: wyłącznik różnicowoprądowy, wyłącznik nadprądowy B10, lampka kontrolna H1, wyłącznik nadprądowy B6, lampka kontrolna H2 (oznaczenia zgodne z rysunkiem 1 arkusza egzaminacyjnego)		

	Numer	Staliowisha		
Re	zultat 2. Połączenia elektryczne w instalacji			
1	Podłączenie rozdzielnicy do puszki zasilającej oraz połączenia w rozdzielnicy wykonane są przewodami LgY 2,5 mm²			
2	Obwód gniazda jednofazowego poza rozdzielnicą wykonany jest przewodami DY 2,5 mm²			
3	Obwód oświetlenia poza rozdzielnicą wykonany jest przewodami DY 1,5 mm²			
	Końcówki wszystkich przewodów odizolowane są tak, że długość odizolowanej żyły wystającej z zacisku nie jest więks niż 1 mm	sza		
5	Na wszystkich końcówkach przewodów z żyłami wielodrutowymi zaprasowane są końcówki tulejkowe			
6	Na wszystkie przewody ochronne zastosowane są żyły w izolacji koloru żółto-zielonego			
7	Na wszystkie przewody neutralne zastosowane są żyły w izolacji koloru niebieskiego			
8	Na wszystkie przewody inne niż ochronne i neutralne zastosowane są żyły w izolacji koloru czarnego lub brązowego			
9	Przewód fazowy w gnieździe wtyczkowym podłączony jest z lewej strony (zacisk ochronny u góry)			
10	Wszystkie końce przewodów zamocowane są w zaciskach tak, że ich pociągnięcie nie powoduje wysunięcia z zacisku			

r sk			
Numer stanowiska			
sta ¬ z			
Rezultat 3. Działanie instalacji elektrycznej			
1 Załączenie instalacji nie powoduje zadziałania zabezpieczeń w układzie zasilania stanowiska egzaminacyjnego			
2 Po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego jego wyłączenie następuje tylko po naciśnięciu przycisku TEST			
Napięcie w gnieździe jednofazowym ze stykiem ochronnym wystąpi po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego i wyłącznika instalacyjnego nadprądowego B10 (wyłączony B6)	,		
Lampka kontrolna H1 zaświeci się po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego i wyłącznika instalacyjnego nadprądowego B10 (wyłączony B6)	)		
Napięcie w obwodzie oświetlenia wystąpi po załączeniu wyłącznika różnicowoprądwego i wyłącznika instalacyjnego nadprądowego B6 (wyłączony B10)	)		
6 Lampka kontrolna H2 zaświeci się po załączeniu wyłącznika różnicowoprądowego i wyłącznika instalacyjnego nadprądowego B6 (wyłączony B10)	)		
7 Możliwe jest sterowanie oświetleniem łącznikiem Q1 bez względu na położenie łącznika Q2			
8 Oba źródła światła świecą i gasną jednocześnie			

		Numer stanowiska			
Re	zultat 4. Karta oceny instalacji elektrycznej			 	
Zap	pis w Karcie oceny instalacji elektrycznej:				
1	w poz. 1 jest zgodny ze stanem faktycznym				
2	w poz. 2 jest zgodny ze stanem faktycznym				
3	w poz. 3 jest zgodny ze stanem faktycznym				
4	w poz. 4 jest zgodny ze stanem faktycznym				
5	w poz. 5 jest zgodny ze stanem faktycznym				
6	w poz. 6 jest zgodny ze stanem faktycznym				
7	w poz. 7 i 8 zawiera wartości zgodne ze stanem faktycznym wraz z jednostkami miary rezystancji				
8	w poz. 7 i 8 zawiera wnioski zgodne z zapisanymi wynikami pomiarów				
9	w poz. 9 i 10 zawiera wartości zgodne ze stanem faktycznym wraz z jednostkami miary rezystancji				
10	w poz. 9 i 10 zawiera wnioski zgodne z zapisanymi wynikami pomiarów				

	Numer stanowiska							
	sta s							
Pr	Przebieg 1. Wykonanie i sprawdzenie instalacji elektrycznej na ścianie montażowej							
Zd	ајąсу:							
1	do cięcia oraz montażu listew elektroinstalacyjnych używał narzędzi zgodnie z przeznaczeniem i w sposób bezpieczny							
2	do ściągania izolacji używał wyłącznie przyrządu do ściągania izolacji lub noża monterskiego							
3	do zaciskania końcówek tulejkowych używał wyłącznie prasy ręcznej lub szczypiec do zaprasowywania końcówek							
4	przed włączeniem napięcia sprawdził ciągłość przewodów ochronnych							
5	każdorazowo włączał napięcie tylko po uzyskaniu zgody PZN							

Egzaminator	
imię i nazwisko	data i czytelny podpis