



CHECK LIST DEL ALUMBRADO DE LA PLANTA EXTERIOR/INTERIOR

ZONA:

Area: _____

Cantidad:

interior ☐

exterior ☐

Técnico: _____

fecha: _____

Descripcion	Revisar en buenas condiciones	Revision OK / X/ Malo
REVISION DE ALUMBRADO INTERIOR <input type="checkbox"/>		
1-VERIFICAR EL ALUMBRADO EN EL INTERIOR DE LA PLANTA	Comprobación de la correcta fijación de anclajes, piezas soportantes y conexiones eléctricas. Si ello no ocurre proceder a su adecuada fijación o reparación	
	limpieza de base metalica de lampara de balastro y lampara o foco led	
	limpieza a las ventanas de dicipacion de aire del foco led	
	verificar que no haya falsos contactos en el cableado de la lampara	
	si algun foco no prende hay que reportarlo y repararlo	
REVISION DE ALUMBRADO EXTERIOR <input type="checkbox"/>		
1-VERIFICAR EL ALUMBRADO EN EL EXTERIOR DE LA PLANTA	Comprobación de la correcta fijación de anclajes, piezas soportantes y conexiones eléctricas. Si ello no ocurre proceder a su adecuada fijación o reparación	
	limpieza de base metalica de lampara de balastro y lampara o foco led	
	Retiro de elementos extraños a los equipos, tales como residuos de concreto, basuras, piedras, calcomanías, nidos de pájaros, fecas de estos mismos canaletas	
	La remoción del polvo y suciedad adherida a los equipos de iluminación, artefactos y accesorios. Se limpiarán usando brocha y/o paño humedecido en solución detergente de tipo acuoso, según corresponda y posterior pasada de paños secos y limpios, de modo de dejar las superficies limpias y brillantes.	
	verificar que no haya falsos contactos en el cableado de la lampara	
si algun foco no prende hay que reportarlo y repararlo		

Observaciones generales:

Firma del Supervisor Mto.

Firma del Gerente Mto.

28/01/2019	0	Creacion de formato	Francisco Gtz
Fecha	Version	Descripcion del cambio	Modifica