

CHECK LIST
SISTEMA DE ALARMA



REVISION	
OK BUENO	NG MALO

Fecha: _____

Técnico: _____

Equipo panen control y fuente de poder	OK	NG	OBSERVACIONES
EL PANEL ESTA EN OPERACIÓN			
EL PANEL ESTA LIBRE DE ALARMAS			
EL PANEL ESTA LIBRE DE PROBLEMAS			
EL PANEL ESTA LIBRE DE SEÑALES DE SUPERVICION			
EL PANEL ESTA LIBRE DE SEÑALES DE SEGURIDAD			
EL PANEL ESTA LIBRE DE FALLAS DE TIERRA			
EL PANEL DE CONTROL Y FUENTE DE PODER ESTAN LIBRES DE SULFATO EN LAS CONEXIONES			
EL VOLTAGE DE LA FUENTE ES Y EL PANEL ES EL ADECUADO (127v)			
EL VOLTAGE DE LAS BATERIAS ES EL ADECUADO			
LA FUENTE DE PODER ESTA EN OPERACIÓN			
LA FECHA Y HORA DEL PANELA ESTA CORRECTA			
LOS MODULOS Y/O DETECTORES FUNCIONAN REPORTAN CON NORMALIDAD			
EL BOTON DE RESTABLECER FUNCIONA ADECUADAMENTE			
EL BOTON DE RECONOCIMIENTO DE EVENTOS FUNCIONA ADECUADAMENTE			
LA SEÑAL AUDIBLE DEL PANEL FUNCIONA ADECUADAMENTE			
EL BOTON DE SILENCIAR ALARMA OPERA			
LA IMPRESORA DE EVENTOS OPERA CORRECTAMENTE			
LAS ESTACIONES MANUALES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES OPERACIONALES			
REPORTAN AL PANEL DE CONTROL DE FORMA ADECUADA CADA ESTACION MANUAL			
LOS DETECTORES DE HUMO REPORTAN ADECUADAMENTE AL PANEL DE CONTROL			
LOS ESTROBOS CON BOCINA FUNCIONAN EN SU TOTALIDAD			
LA TECLA DE PRUEBA DE LED OPERA ADECUADAMENTE			

Distribucion de Sistema de Alarma	Estacion Manual	Estrobo	Observaciones
1. Recepcion (1 estacion manual y 1 sirena con estrobo en pasillo).			
2. Oficinas (1 estacion manual y 1 sirena con estrobo).			
3. Comedor (1 estacion manual y 1 sirena con estrobo).			
4. Puerta de sindicalizados (1 estacion manual y 1 sirena con estrobo).			
5. Mantenimiento (1 estacion manual).			
6. Plasticos (2 estacion manual y 8 sirena con estrobo).			
7. Ensamble (3 estacion manual y 3 sirena con estrobo).			
8. Metales (2 estacion manual y 7 sirena con estrobo).			
9. Almacen (3 estacion manual y 6 sirena con estrobo).			
10. Pasillo de laboratorio (1 estacion manual y 1 sirena con estrobo).			
11. laboratorio (1 estacion manual).			

Observaciones generales :

Firma del Supervisor Mto.

Firma del Gerente Mto.

0	CREACION	23/04/2019	RODRIGO PEÑA
VERSION	RAZON	FECHA	ELABORO