

Version

Razon

CHECK LIST DE CHILLER'S MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Equipo:		Marca:	Marca:				Fecha:					
3.6 1					Ser:							
											_	
	Cooler	Ok	NG				Observ	aciones				
Estado de aislamiento intercambiador												
	amiento tubería											
Estado de carc												
	Limpieza de filtro de agua											
Condensador		OK	NG									
	Limpieza de compresores	Oil	110									
Limpieza de co	<u> </u>											
•	pricación de motores											
	gas de refrigerante											
				Ctk # 1 Comp.	#1 Ctk#	1 Comp. # 2	Ctk # 2 Comp.	#1 Ctk#	2 Comp. # 2			
Nivel de aceite	en compresores			Cik # 1 Comp.		(((Cak # 2 comp.		z comp. # z	\bigcirc		
Estado físico d	e condensador					<u> </u>						
	ase y estructura											
	Tablero de control	_										
Limpieza de co	ontactores y relevadores											
	bleado eléctrico											
	erminales y conexiones											
	sistencias de cárter											
Revisión de Swit	on ac majo	ı						Motor	res Condens	adores		
	Lootu	ras de Equipo				1		Placa	L1	L2	L3	
			1	1		_	Amperaje	riaca	LI	L2	LS	
	Amperaje	Placa	L1	L2	L3		Motor # 1					
Ctk # 1	Compresor # 1						Motor # 2					
	Compresor # 2								raturas de o _l	peración	1	
Ctk # 2								display de L			°C	
	Compresor # 1							14°c +/- 4°	<u> </u>			
	Compresor # 2						Temperatura de Setpoint				°C	
	Presión de Gas Refrige	rante	1				Temperatura de Entrada				°C	
Ctk # 1	Presión de baja o Succión		PSI				Temperatura de Salida				°C	
	Presión de alta o Descarga		PSI				Temp. Ambie	nte			°C	
Ctk # 2	Presión de baja o Succión		PSI				Presion. Tube	ría de Entrada			PSI	
Ota # 2	Presión de alta o Descarga		PSI				Presion. Tubería de Salida				PSI	
					_		Diferencial				PSI	
Resi	Resistencias de cartel		L2	°C			Revicion m	Revicion mirillas de valvula expansión electonica				
Ctk # 1	Compresor # 1					CKT	ON/OFF		FLUJO			
	Compresor # 2					1						
	Compresor # 1					2						
Ctk # 2	Compresor # 2				1				•			
		•	1	•			Sobrecaler	ntamiento Y Su	ıbenfiamiento	Del Sistema		
						CKT	Sobrecalent	tamiento	Sı	ubenfriamien	ito	
Lecturas totales		s de equipo			1	1						
		L1-L2	L2-L3	L3-L1		2						
Voltaje						CKT		Sobrecale	ntamiento (Compresor		
			L2	L3		1		20010000				
	Amperaje					2						
		ı		ı			ı					
Observacion	es generales:											
Firma del Su	pervisor Mtto.								Firma del C	Gerente Mtto.		
	•							<u> </u>				
3	se agrego tem	n. De display lo	op chiller 14	1°c +/- 4°c			24/05/2019	1		Francisco Gt	Z	
	se agrego tem. De display loop chiller 14°c +/- 4°c											
	se realiza modificaciones en e	se realiza modificaciones en el formato se le agrega resistencia de cartel, revicion de										
2	mirilla de valvula de expansion y sobrecalentamiento del sistema y compresor								Rodrigo Peñ	a		
1	Cambio de Titulo revis						14/02/2019			Rodrigo Peñ	a	
0	Creacion de Formato						02/05/2017 Jahir Baez					

Fecha

Elaboro