

Termografia a Equipo y Tableros Electricos

Equipo Inspeccionado:		Fecha:			
Area:		Ubicación:			
Componente:		Severidad:			
	n s í c	NEW TEX			
	IMAC	GENES			
Temperatura ambiente °	Temp. Max. °C	Diferencial(es)	Principal(es) °C		
ESTANDARES DE PRUEBAS SOBRE TEMP AMBIENTE					
TEMPERATURA	DEFINICION	ACCION	SEVERIDAD		
	Buenas condiciones	Dar seguimiento en proximo			
1°C a 10°C	/Posible deficiencia	monitoreo.No se requiere	Normales		
	/Fosible deficiencia	accion correctiva			
		Danarar an provima para			
11°C a 20°C	Probable deficiencia	Reparar en proximo paro programado	Moderadas		
		programado			
		Reparar tan pronto sea	Critico		
21°C a 40°C	Deficiencia	posible. (programar paro)			
Observaciones:					
	I	Ī			
T: 0 : 1.1/			Fig. 6		
Firma Supervisor de Mtto.			Firma Gerente de Mtto.		
Firma Supervisor de Mtto.			Firma Gerente de Mtto.		

2	se modifica contenido de formato modificando los estandares de pruebas	25/04/2019	Rodrigo peña
1	Cambio de titulo de revicion bimestral termografias a termografia a equipos y tableros electicos	18/02/2019	Rodrigo peña
0	Creacion de Formato	02/05/2017	Jahir Baez
Version	Razon	Fecha	Elaboro

FR-MTO-144 V.2