

问题 2 模型：日前计划 + 日内实时的全年滚动调控

1. 问题分析

问题 2 与问题 1 的本质区别在于**不确定性**：电价曲线每天相同（附件 1），但小区负载与光伏发电逐日变化（附件 2 实际数据）。每天 0:00 制定计划购电量（照付不议，无论是否用完均按计划量结算）；运行中若微网供电（计划购电 + 光伏 + 储能放电）低于实际负载，缺额须**紧急购电**，电价为当时电价的 **5 倍**。因此问题 2 是一个“**预测** → **日前优化** → **实时偏差处理** → **全年滚动**”的序贯决策问题：

$$\text{总费用} = \underbrace{\sum_{d,t} c(t) p_d^*(t) \Delta t}_{\text{计划购电费 (照付不议)}} + \underbrace{\sum_{d,t} 5c(t) e_d(t) \Delta t}_{\text{紧急购电费}}$$

储能跨日连续运行，2025-1-1 0:00 起始于 6000 kWh（附录 1）；结果报告期为 2025-2-1 至 12-31（334 天），1 月为预热期。

2. 数据规律分析（预测模型的依据）

对附件 2 全年 365 天×144 点数据做统计分析，发现：

1. **负载呈显著的"星期型"双状态结构**：周日至周四日负载电量均值约 124.0 MWh，周五、周六仅约 78.3 MWh（比值 0.63），同星期几内标准差仅约 7 MWh。该结构解释了持续性预测（今日=昨日）为何会灾难性失效：周五→周日的状态切换日，日净负载跳变可达 +60% 以上（如 12-20 周六 42.9 MWh → 12-21 周日 89.0 MWh）。
2. **光伏具有强季节性与高日间持续性**：日发电量冬夏约 36–70 MWh，日间自相关系数 0.964，持续性预测对光伏已较好。
3. 负载存在温和的季节波动（7 月峰值约 128 MWh，10–11 月约 104 MWh）。

结论：负载的可预测性主要在"星期"维度。采用 **w1 预测**：**当日 = 上周同星期几的实际值**（首周无历史时回退为持续性预测，1 月 1 日用附件 1 典型日）。

3. 余量策略与参数寻优

5 倍惩罚使购电决策具有强不对称性：多购 1 kWh 至多浪费约 1 倍电价，少购 1 kWh 则按 5 倍结算。这恰是**报童模型**结构：临界分位数 $(5 - 1)/5 = 0.8$ ，即计划应覆盖净负载约 80% 分位点，而非中位数。据此在预测上施加比例余量：

$$\hat{L}'(t) = \gamma \hat{L}(t), \quad \hat{P}'_{pv}(t) = \delta \hat{P}_{pv}(t)$$

对 (γ, δ) 在 2025 年数据上扫描寻优（总费用曲面在 $\gamma \in [1.03, 1.07]$ 为平坦平台，稳健）：

预测方法	(γ, δ)	总费用（万元）	紧急购电费（万元）
持续性	(1.00, 1.00)	2244.8	1021.1
持续性	(1.05, 1.00)	2139.4	793.6
上周同星期 w1	(1.00, 1.00)	1602.4	378.7
上周同星期 w1（最终采用）	(1.05, 0.98)	1454.7	87.0

预测方法	(γ, δ)	总费用（万元）	紧急购电费（万元）
近 4 个同星期均值 wk4	(1.05, 1.00)	1574.7	229.7
7 日滑动平均 ma7	(1.08, 1.00)	2059.0	698.6

w1 显著优于 wk4/ma7（均值类预测稀释了星期型结构）； $\delta=0.98$ 的光伏下压余量贡献约 -4 万元。参数平台平坦（ γ 偏移 ± 0.02 总费用变化 $<1\%$ ），且 2–8 月与 9–12 月分段验证结论一致，表明未发生过拟合。

4. 日前计划模型（线性规划）

每天 0:00，以 w1 预测（加余量）、当日初始储电量 S_0 （=昨日实际末态）求解：

$$\min_{p,u_c,u_d,q,S} \sum_{t=1}^{144} c(t) p(t) \Delta t$$

s.t.

$$p(t) + \hat{P}'_{pv}(t) + u_d(t) = \hat{L}'(t) + u_c(t) + q(t)$$
$$S(t) = S(t-1) + \eta_c u_c(t) \Delta t - u_d(t) \Delta t / \eta_d$$
$$E_{\min} \leq S(t) \leq E_{\max}, \quad 0 \leq u_c, u_d \leq P_{\max}, \quad p, q \geq 0$$
$$S(0) = S(144) = S_0 \quad (\text{日循环：当天储能自平衡，策略可持续})$$

输出当日计划购电量 $p^*(t)$ 与计划充放电量 $u_c^*(t), u_d^*(t)$ 。日循环约束使计划不依赖主观跨日价值函数，也不会短视放空储能； S_0 逐日继承实现滚动。

5. 日内实时调度规则

计划购电 $p^*(t)$ 按合同交付。实际净负载 $D(t) = L(t) - p^*(t) - P_{pv}(t)$ 偏离预测时，储能在物理限额内按"偏差最小成本"顺序调节（先裁剪计划充放至可行域 $u_d \leq \min(P_{\max}, (S(t) - E_{\min})\eta_d / \Delta t)$, $u_c \leq \min(P_{\max}, (E_{\max} - S(t)) / (\eta_c \Delta t))$ ——计划动作本身在实际储能下可能不可行）：

- 缺口 ($D(t) > u_d - u_c$)：① 减充电（每 kW 仅损失 η_c kWh 储能，优于放电的 $1/\eta_d$ ）→ ② 加放电（至功率/电量上限）→ ③ 紧急购电（5 倍价）；

• 富余：① 减放电 → ② 加充电（至上限）→ ③ 弃光。

紧急购电因此仅在储能触底或放电满功率时发生（全年数值验证 0 违规）。储能轨迹全程满足 [1200, 10800] kWh。

6. 结果

6.1 全年总览（2025-2-1 ~ 12-31，334 天）

指标	数值
计划购电量	22,320,727.5 kWh
计划购电费	13,676,311.49 元
紧急购电量	145,133.8 kWh（102 天发生）
紧急购电费	870,192.48 元
总费用	14,546,503.97 元

6.2 对比分析

方案	总费用（万元）	说明
无储能设备（同预测）	1893.9	储能年价值 439.2 万元 （-23.2%）
持续性预测基准	2244.8	—
本文最终策略	1454.7	较基准 -35.2%
完美预测（下界）	1224.5	预测误差残余代价 230.2 万元

6.3 表 3 指定日期结果

2025-3-20（周四）：全天计划购电量 78,872.98 kWh，计划购电费 48,644.97 元，**无紧急购电**；
s(0:00)=s(24:00)=10,800.00 kWh。表 1：10:00–10:10: 0；12:00–12:10: 822.25；14:00–14:10: 0；16:00–16:10: 493.82；18:00–18:10: 759.43；20:00–20:10: 0（kWh）。表 2（充/放，kWh）：0:00–4:00: 119.49/96.79；4:00–8:00: 1317.66/3157.25；8:00–12:00: 5604.57/3265.56；12:00–16:00: 1321.63/254.72；16:00–20:00: 16.67/4501.19；20:00–24:00: 10054.65/3656.58。

2025-6-21（周六）：全天计划购电量 38,441.60 kWh，计划购电费 21,995.11 元，**无紧急购电**；
s(0:00)=s(24:00)=10,800.00 kWh。表 1：10:00: 0；12:00: 0；14:00: 0；16:00–16:10: 139.11；18:00–18:10: 451.71；20:00: 0。表 2：0:00–4:00: 209.22/2844.39；4:00–8:00: 252.67/5322.75；8:00–12:00: 9620.99/0；12:00–16:00: 0/0；16:00–20:00: 150.94/4915.24；20:00–24:00: 9694.14/3059.28。

2025-9-23（周二）：全天计划购电量 70,972.59 kWh，计划购电费 44,123.14 元，**无紧急购电**；
s(0:00)=10,653.29，s(24:00)=10,612.43 kWh。表 1：10:00: 0；12:00–12:10: 627.80；14:00: 0；16:00–16:10: 401.88；18:00–18:10: 833.41；20:00–20:10: 9.94。表 2：0:00–4:00: 222.71/11.58；4:00–8:00: 34.28/6151.46；8:00–12:00: 4414.41/2387.94；12:00–16:00: 6638.14/440.93；16:00–20:00: 342.08/5001.98；20:00–24:00: 10077.17/3606.43。

2025-12-21（周日，周六→周日状态切换日）：全天计划购电量 100,592.96 kWh，计划购电费 65,063.32 元；
紧急购电仅 **8:00–8:10 时段 5.62 kWh**；s(0:00)=10,590.08，s(24:00)=10,800.00 kWh。表 1：10:00: 0；12:00–12:10: 1023.83；14:00: 0；16:00–16:10: 857.89；18:00–18:10: 753.08；20:00: 0。表 2：0:00–4:00: 39.53/132.12；4:00–8:00: 919.69/644.85；8:00–12:00: 5182.96/7883.67；12:00–16:00: 7290.84/2220.11；16:00–20:00: 0/4606.00；20:00–24:00: 10159.01/3622.79。

对比：持续性预测基准下 12-21 单日紧急购电高达 42.9 MWh（状态切换日预测失败），w1 预测将其基本消除——这正是 §2 数据规律分析的价值体现。

7. 模型评价与改进方向

优点：① 预测模型由数据规律驱动，可解释性强；② 余量参数有报童模型理论支撑且经全参数扫描，平台平坦稳健；③ 日前 LP 保证全局最优，日内规则透明、物理可行（储能满足全部硬约束）；④ 全链路数值校验（能量守恒、跨日连续、紧急购电语义）零违规。

不足与改进：① 余量策略的固有代价：报告期内日均存在弃电，全年弃电约 326 万 kWh（占计划购电 14.6%，其中已付费却被迫丢弃的电量下限约 81 万 kWh，按均价估算浪费 ≥60 万元，约占总费用 4%）——这是"日前承诺 + 不确定性对冲"的必然成本，与避免的 790 万元紧急费相比净收益显著，但可通过更精细的分时段余量进一步压缩；② 紧急购电集中于高电价时段（紧急区间均价 1.094 元/kWh，为全天均价 1.4 倍），因预测缺口的时序分布恰与晚高峰重叠，5 倍惩罚在最贵时段被放大，分时段余量或 MPC 实时调度（按价格 ration 储能）可

再省约 1-2%；③ 日循环约束 $S(144) = S_0$ 偏保守，可引入终端储电价值函数；④ 预测可用负荷-光伏联合概率模型替代点预测+比例余量；⑤ 余量参数为全年数据调参（已用分段验证与平台分析排除过拟合）。