



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ว่าด้วย การนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย
พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เห็นเป็นการสมควร กำหนดระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถดำเนินการได้คล่องตัว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ผู้ว่าการจึงได้ วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ ”

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓. ให้ยกเลิก ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๓ บรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คำสั่งและหรืออนุมัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔. การดำเนินการใดๆตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วย การนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ดำเนินการตามระเบียบเดิมดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่สามารถดำเนินการตามระเบียบนี้ได้โดยไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบฉบับนี้

ข้อ ๕. ในระเบียบนี้

“ บุคคลสำคัญ ” หมายความว่า

(๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

(๒) พระบรมวงศานุวงศ์ พระอนุวงศ์

(๓) ผู้นำสูงสุดของทุกศาสนา เช่น สมเด็จพระสังฆราช จุฬาราชมนตรี เป็นต้น

(๔) แกกของรัฐบาล เช่น พระราชอัครมตุกะ ผู้นำประเทศหรือทูตานุทูต เป็นต้น

(๕) องคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

“ ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ” หมายความว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซิน เป็นต้นกำลัง แบบติดตั้งอยู่บนรถขับเคลื่อน แบบลากจูง หรือแบบยกวาง ตามที่ กฟผ. มีใช้งานอยู่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

หมวดที่ ๑ ลักษณะงาน

ข้อ ๖. ลักษณะงานว่าด้วยการนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่ายตามระเบียบนี้มีดังนี้

๖.๑ งานที่มีบุคคลสำคัญ ตามข้อ ๕ ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบการจ่ายไฟของ กฟภ. แล้วพิจารณาเห็นว่าระบบจำหน่ายพื้นที่นั้นไม่มั่นคง

๖.๒ งานที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น การจัดงานประจำปีของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร งานที่พิจารณาว่ามีผลกระทบกับภาพพจน์ของ กฟภ. และประเทศชาติ หรืองานของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ เช่น งานประชุมระดับผู้นำประเทศที่มีผู้นำจากประเทศต่างๆเข้าร่วมด้วย งานแข่งขันกีฬาระดับประเทศ กีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์

๖.๓ งานเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า หรืองานเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ.

๖.๔ งานเกี่ยวกับระบบจำหน่ายที่จะต้องใช้ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าจำนวนมาก เช่น งานซ่อมแซมระบบจำหน่ายเคเบิลใต้น้ำ เป็นต้น

๖.๕ งานที่จัดขึ้นเฉพาะกิจของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง กฟภ. เห็นว่าสถานที่จัดงานมีระบบไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ผู้จัดงานมีวัตถุประสงค์จะขอชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย เช่น ชมรมกีฬาของจังหวัดจัดแข่งกีฬา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจัดแข่งขันชกมวย เป็นต้น

ข้อ ๗. เมื่อลักษณะงานตามข้อ ๖ หมดไป หากเจ้าของงานยังต้องการให้ติดตั้งชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองอยู่ต่อไป ให้ดำเนินการตามระเบียบการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสามารถยกเว้นค่าขนส่งได้ เว้นแต่ตามข้อ ๖.๕ ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๐

หมวดที่ ๒ ค่าใช้จ่ายในการนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย

ข้อ ๘. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินงานตามข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๔ ให้เบิกจ่ายจากการไฟฟ้าที่นำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าจากการไฟฟ้าอื่น ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้าที่ขอใช้งาน

ข้อ ๙. งานตามข้อ ๖.๒ เฉพาะงานที่รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อเสร็จงานแล้วให้การไฟฟ้าเขตนั้นๆ เป็นผู้สรุปค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอให้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ

ข้อ ๑๐. งานตามข้อ ๖.๕ กฟภ. จะไม่คิดค่าเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า แต่จะคิดค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าขนส่งชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า (ไป-กลับ) ค่าพนักงานควบคุมชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า (ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่เกิน ๒๘ กิโลวัตต์ ผู้จัดงานสามารถจัดหาพนักงานที่มีความชำนาญงานมาควบคุมชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าเองได้) และค่าเชื้อเพลิงในการเดินชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าโดยคิดในอัตราเดียวกันกับระเบียบการเช่าชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวดที่ ๓ การใช้งานชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย

ข้อ ๑๑. การจ่ายกระแสไฟฟ้าสามารถแบ่งได้ดังนี้

๑๑.๑ กรณีโหลดคงที่แบบต่อเนื่อง (Continuous Load) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของกำลังผลิตชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

๑๑.๒ กรณีโหลดขึ้น-ลง (Variable Load) จ่ายช่วงโหลดสูงสุดต่อเนื่อง ๑ ชั่วโมง ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของกำลังผลิตชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

๑๑.๓ การจ่ายโหลดเข้าทันที (One Step Load) แต่ครั้งต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของกำลังผลิตชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า

หมวดที่ ๔ ผู้มีอำนาจอนุมัติชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย

ข้อ ๑๒. งานตามลักษณะงานในหมวดที่ ๑ ข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๕ กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่ายไว้ดังนี้

๑๒.๑ ให้ผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการการไฟฟ้า หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว ที่มีชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอยู่ในบัญชีทรัพย์สิน และเป็นผู้ควบคุม ดูแล รับผิดชอบในชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้างดงกล่าวมีอำนาจอนุมัติชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่ายตามระเบียบนี้

๑๒.๒ การไฟฟ้าที่ไม่มีเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าเป็นของตนเอง แต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจตามข้อ ๑๒.๑ ให้ครอบครองเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ผู้จัดการการไฟฟ้า หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย

๑๒.๓ ในกรณีที่ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ และจำเป็นต้องใช้ชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าจากการไฟฟ้าอื่นภายในเขตเดียวกัน ให้ผู้มีอำนาจตามข้อ ๑๒.๑ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้นำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่ายตามระเบียบนี้

๑๒.๔ กรณีชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าที่ต้องการนำไปสำรองจ่ายภายในเขตไม่เพียงพอ ให้ผู้อำนวยการฝ่าย ที่เป็นผู้ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตอื่น ในการนำเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปใช้งาน และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้นำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่ายตามระเบียบนี้ ส่วนพนักงาน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตอื่นที่มาปฏิบัติงาน ให้ถือแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติของ กฟภ.

หมวดที่ ๕

การคิดราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจากชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย

ข้อ ๑๓. กรณีผู้ใช้ไฟเฉพาะรายที่ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ โดยมีชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่ายไฟผ่านมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟให้คิดราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตตามที่อ่านได้ประจำเดือนปกติ

ข้อ ๑๔. กรณีผู้ใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายและติดตั้งมิเตอร์แรงสูง ให้นำหน่วยผลิตที่อ่านได้จากมิเตอร์ประจำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าบวกรวมกับหน่วยใช้ไฟฟ้าที่อ่านได้ประจำเดือน หากเป็นการคิดอัตราประเภท TOU RATE ให้นำหน่วยผลิตที่อ่านได้จากมิเตอร์ประจำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้ามาคำนวณแบ่งเป็นแต่ละช่วงเวลานำมาบวกเพิ่มกับหน่วยผลิตที่อ่านได้แต่ละช่วงเวลาประจำเดือน ในกรณีนี้ให้แจ้งผู้ใช้ไฟทราบก่อนและหลังการสำรองจ่ายโดยให้ผู้ผู้ใช้ไฟตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร

หมวดที่ ๖

สรุปและประเมินการนำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปสำรองจ่าย

ข้อ ๑๕. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตที่นำชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าไปใช้ตามระเบียบนี้ทำการรวบรวมค่าใช้จ่าย และผลการวิเคราะห์และประเมินผลจากการใช้งานชุดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าแจ้งให้ กองควบคุมระบบผลิตทราบเพื่อรวบรวมสรุปทุกสิ้นปี

ข้อ ๑๖ ให้ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบผลิต รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่

15 ก.ย. 2559



(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)

ผู้ว่าการ