

EpicLog_Scenario_5_19_Oct_2018_15_45_describe.pdf_describe

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
SmartHome.SIED2.Measurement.Apparent	797.0	7935.114882101827	610.8200719463159	7767.01513671875	7795.16845703125	7805.2373046875	7816.0791015625	11059.6103515625
SmartHome.SIED2.Measurement.Frequency	797.0	50.01051701027596	0.0042598859202157705	50.0009994506836	50.007999420166016	50.0099983215332	50.01199722290039	50.06900024414063
SmartHome.SIED2.Measurement.L1_Current	797.0	10.868819575387532	0.8417031648257877	10.649999618530272	10.69999885559082	10.69999885559082	10.69999885559082	15.149998664855955
SmartHome.SIED2.Measurement.L2_Current	797.0	10.787138694801474	0.8467388734119895	10.59999942779541	10.59999942779541	10.59999942779541	10.59999942779541	15.099998474121094
SmartHome.SIED2.Measurement.L3_Current	797.0	10.972583890409961	0.8338273540915938	10.749999046325684	10.799999237060549	10.799999237060549	10.799999237060549	15.249998092651367
SmartHome.SIED2.Measurement.Power_Factor	797.0	0.9999587133508105	4.927279989766591e-05	0.9998999834060668	0.9998999834060668	1.0	1.0	1.0
SmartHome.SIED2.Measurement.Reactive	797.0	-21.27836080801345	9.159175629854367	-57.56277847290039	-26.898042678833008	-20.789241790771484	-15.308220863342283	9.537456512451172
SmartHome.SIED2.Measurement.Real	797.0	7935.190350043131	610.7537691831402	7767.01513671875	7795.60302734375	7805.4306640625	7816.0791015625	11059.6103515625
SmartHome.SIED2.Measurement.V1	797.0	243.06221877496546	0.3441451640735944	242.06190490722656	242.8239898681641	243.0541534423828	243.3182373046875	243.914306640625
SmartHome.SIED2.Measurement.V2	797.0	243.6732682212533	0.36361489962010085	242.6844024658203	243.4200897216797	243.66534423828125	243.95204162597656	244.6990509033203
SmartHome.SIED2.Measurement.V3	797.0	242.5734448403008	0.3670824937676021	241.57522583007807	242.31468200683597	242.5749969482422	242.83534240722656	243.5596923828125
SmartHome.SIED2.Measurement.VL1_L2	797.0	421.85223874962014	0.5993906826886503	420.1723327636719	421.4248962402344	421.8511962890625	422.2812805175781	423.4320068359375
SmartHome.SIED2.Measurement.VL2_L3	797.0	421.7405626016997	0.6354221332894013	420.0025634765625	421.3079223632813	421.7304992675781	422.1945190429688	423.5376281738281
SmartHome.SIED2.Measurement.VL3_VL1	797.0	419.62183229836495	0.5772659780009594	418.1501770019531	419.23291015625	419.61777368164063	420.0440673828125	421.14947509765625