EpicLog_Scenario_7_07_Nov_2018_14_40_describe.pdf_describe

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
SmartHome.SIED3.Measurement.Apparent	480.0	2708.0101491292316	35.157992029072204	2570.04296875	2680.54443359375	2700.863037109375	2736.356689453125	2791.6982421875
SmartHome.SIED3.Measurement.Frequency	480.0	50.010338354110715	0.004576312077624858	49.99599838256836	50.00774955749512	50.0099983215332	50.01300048828125	50.02499771118164
SmartHome.SIED3.Measurement.L1_Current	480.0	5.920937027533849	0.13905478871201413	5.699999809265137	5.84999942779541	5.924999713897705	5.999999523162842	6.22499942779541
SmartHome.SIED3.Measurement.L2_Current	480.0	2.46968727906545	0.05791171873698608	2.3249998092651367	2.399999618530273	2.4749999046325684	2.4749999046325684	2.624999523162842
SmartHome.SIED3.Measurement.L3_Current	480.0	2.6979685336351396	0.030390468031257625	2.3249998092651367	2.6999998092651367	2.6999998092651367	2.6999998092651367	2.774999618530273
SmartHome.SIED3.Measurement.Power_Factor	480.0	0.9968409676104784	0.001234040527422439	0.9928998947143556	0.9959999918937684	0.9969999194145204	0.997899889945984	0.9988999962806702
SmartHome.SIED3.Measurement.Reactive	480.0	60.85606810978303	24.401444064221014	-0.4708364903926849	43.53426456451416	60.33950614929199	78.90132713317871	125.78578186035156
SmartHome.SIED3.Measurement.Real	480.0	2699.375065612793	35.58101796896869	2546.31982421875	2673.4095458984375	2694.470458984375	2727.5737915039062	2785.794677734375
SmartHome.SIED3.Measurement.V1	480.0	242.1293251355489	0.15864495278388488	241.73367309570312	242.0081558227539	242.13735961914065	242.24016952514648	242.5485992431641
SmartHome.SIED3.Measurement.V2	480.0	243.50675586064656	0.2932089808983635	242.95982360839844	243.2352294921875	243.5294952392578	243.76058197021484	244.09918212890625
SmartHome.SIED3.Measurement.V3	480.0	245.03910366694132	0.15347745814260852	244.63113403320312	244.93675231933597	245.0348052978516	245.12161254882807	245.46868896484372
SmartHome.SIED3.Measurement.VL1_L2	480.0	419.54797554016113	0.4071181458272166	418.67083740234375	419.16407012939453	419.6290740966797	419.889404296875	420.4213562011719
SmartHome.SIED3.Measurement.VL2_L3	480.0	425.1661951700846	0.44034215705111884	424.1865234375	424.8429565429688	425.1466827392578	425.50130462646484	426.2237854003906
SmartHome.SIED3.Measurement.VL3_VL1	480.0	420.8520191192627	0.1695401252542194	420.4289245605469	420.7306823730469	420.8514099121094	420.9608459472656	421.2928161621094