

Disturbance\_Breaker%20Failure\_BIED100\_describe.pdf\_describe

	Current Line 'L1'	Current Line 'L2'	Current Line 'L3'	Voltage Phase 'L1-N'	Voltage Phase 'L2-N'	Voltage Phase 'L3-N'	Frequency	Power Factor
count	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
mean	-0.135	0.06666666666666667	-0.125	38104.74	38105.263333333336	38104.546666666667	50.00135	0.8504833333333333
std	3.1770422821818545	3.1615736802709278	3.1764011407584665	8.895182616992718	9.148961400804533	9.258546864327782	0.031943358154974816	0.01422217186331746
min	-5.0	-5.0	-5.0	38090.0	38090.0	38090.0	49.95	0.83
25%	-3.0	-3.0	-3.0	38098.0	38097.0	38097.0	49.97	0.84
50%	0.0	0.0	0.0	38104.0	38105.0	38104.0	50.0	0.85
75%	3.0	3.0	3.0	38112.0	38113.0	38113.0	50.03	0.86
max	5.0	5.0	5.0	38120.0	38120.0	38120.0	50.05	0.87